Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Iluminación de la Calle Asociación de Funcionario del Hospital Nacional Barrio Costa Dulce Itauguá Guazú.

CONDICIONES GENERALES.

1- El proyecto comprende la Iluminación de la Calle a Asociación de Funcionarios del Hospital Nacional B° Costa Dulce Itauguá Guazú.
2- El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3- Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4- No se admitirá el empleo de materiales usados.
5- Los materiales que resultasen rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6- El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES.

-Colocación de artefactos Tipo AP Cerrado.

-Foco de 150 w. tubo largo de vapor de sodio, se deberá colocar con brazos corto, bulón 5/8" x 7", con cable de 2 x 2, 5 mm para conexión de artefactos c/u, colocación de fotocélula eléctrica.

-Columnas de H° A° de 9 m de altura, que serán plantadas con H° de dosaje 1:2:4 (cemento, arena lavada, triturada 4ta).

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
DPTO. OBRAS Y CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 966/2017
Fecha 31/05/2017
Observación
Firma del Encargado

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DEPARTAMENTO DE OBRAS