DICTAMEN DUOC Nº 06/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 04 (SBE), "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DIVISORIA DE EUCATEX Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE". ID N° 437393.

Asunción, 19 de octubre de 2023.

a) **DESCRIPCION DEL LLAMADO:**

Conforme a la providencia del Director General de Administración y Finanzas, se procedió a remitir las solicitudes a fin de obtener los precios de referencia por medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, objeto del requerimiento para el proceso de llamado.

Solicitud de precios enviado a los siguientes correos correspondientes a la Adquisición de equipos Acondicionadores LOTE Nº 1:

licitaciones@gotze.com.py,
goldenpacksapy@gmail.com,
licitaciones@electrodomesticos.com.py,
gerencia.administrativa@tecnocentro.com.py,
licitaciones@tupisa.com.py,
licitaciones@ngosaeca.com.py,
msanabria@gonzalezgimenez.com.py,
contabilidad@bristol.com.py,
gerencia@vektor.com.py

Se llegó a tener respuesta al correo de la siguiente empresa ELECTROJET, presupuestando el monto total de Gs. 24.900.000 (Guaraníes, veinticuatro millones, novecientos mil), para el LOTE Nº 1.

Verificando las adjudicaciones realizadas por entidades conforme al ID Nº 432742:

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
1	40101701-9994	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - 12.000 BTU **En catálogo:** Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** TOKYO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** TOKYO	2	₲ 2.989.966	₲ 5.979.932	Ver Catalogo
2	40101701-9992	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - 24.000 BTU **En catálogo:** Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** TOKYO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** TOKYO	8	₲ 6.264.949	₲ 50.119.592	Ver Catalogo
3	40101701-9970	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT -36.000 BTU **En catálogo:** Acondicionador de Aire de 30.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD • **Relación de Medida:** UNIDAD • **Marca:** TOKYO • **Procedencia:** CHINA • **Fabricante:** CHINA	17	₲ 7.987.254	₲ 135.783.318	Ver Catalogo

DICTAMEN DUOC Nº 06/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 04 (SBE), "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DIVISORIA DE EUCATEX Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE". ID N° 437393.

Teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la empresa Electro jet y antecedente de llamados adjudicados se ha constatado que los precios en la tienda virtual en comparación a los procesos convencionales y precios del mercado arrojan una diferencia notable no ventajosa para la institución, por dicho motivo se ha optado por el proceso de llamado por Contratación Directa.

Correspondiente al LOTE Nº 2, ADQUISICION DE MAMPARAS, se llegó a convocar a la empresa SAN JOAO Creando Espacios presupuestando Gs. 2.470.000 (Guaraníes, Dos millones cuatrocientos setenta mil) y a la empresa FB PARAGUAY de Fredy Ramón Ruiz Benítez, presupuestando Gs. 2.853.500 (Guaraníes, Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos).

Proceso verificado por el SICP ID Nº 428566

Contrato Abierto: NO **Abastecimiento Simultaneo:** NO

Monto Lote: ₲ 84.306.706

Items Solicitados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto	Acciones
1	30103606-001	Mampara baja con accesorios **En catálogo:** Mamparas de madera	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	80	₲ 991.559	₲ 79.324.720	Ver Catalogo
2	30103606-001	Puerta para mamparas bajas y accesorios **En catálogo:** Mamparas de madera	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	6	₲ 830.331	₲ 4.981.986	Ver Catalogo

A fin de determinar con mayor exactitud los precios conforme a la indicación del Director General de Administración y Finanzas se ha realizado la verificación de procesos adjudicados, en consecuencia, se hallan dadas las condiciones para proseguir con el proceso de comunicación del llamado teniendo en cuenta el precio referencial aplicado para los Lotes.

DICTAMEN DUOC Nº 06/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 04 (SBE), "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DIVISORIA DE EUCATEX Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE". ID N° 437393.

b) MARCO LEGAL:

El artículo 15º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios.----------

Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.----------

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".----------

c) CONCLUSION:

Que, de conformidad a la Guía aprobada por la DNCP, se procedió a promediar los precios considerados a fin de obtener el precio referencial final, atendiendo a la reglamentación vigente y a los Principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad, conforme a los presupuestos recibidos de las siguientes empresas:

LOTE Nº 1:

Empresas			ELECTRO JET	ID 425615 222 S.A.	ID 432742
Ítem	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	1	Acondicionador de Aire Tipo Split 12000 BTU	2.800.000	2.100.000	2.989.966
2	1	Acondicionador de Aire Tipo Split 24.000 BTU	6.000.000	4.950.000	6.264.949
3	2	Acondicionador de Aire Tipo Split 36.000 BTU.	16.300.000	15.800.000	15.974.508
			25.100.000	22.850.000	25.229.423

Monto aplicado como precio total referencial: **Gs. 25.100.000**.

LOTE Nº 2

Empresas			FREDY RAMON RUIZ BENITEZ	SAO JOAO	ID 432742
Ítem	**Cantidad**	**Descripción**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	1	INSTALACION DE DIVISORIAS EN EUCATEX CIEGO	2.853.500	2.470.000	2.989.966

Monto aplicado como precio total referencial: **Gs. 2.500.000**.

DICTAMEN DUOC Nº 06/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 04 (SBE), "ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DIVISORIA DE EUCATEX Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE". ID N° 437393.

Los precios referenciales utilizados en el presente proceso, resultan de conformidad a Precios de Potenciales oferentes, evidenciados con los notas de presupuestos presentados por las mismas, las cuales se acompañan como antecedentes en la elaboración de los mismos, resultado de un análisis pormenorizado, como lo dispone el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/2020.

Se eleva el presente dictamen a consideración de la Dirección General de Administración y Finanzas, se procede a la inclusión en los procesos de elaboración de la Carta de Invitación y Evaluación de Ofertas.----------

Es mi dictamen.----------

SR. FRANCISCO J. FERREIRA SERVIN
DIRECTOR – UOC.
SENABICO

Asunción, 19 de octubre de 2023

Señores:
UOC - SENABICO

Por medio de la presente, adjuntamos presupuesto de los servicios a adquirir conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-9994	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - 12.000 BTU	1	2.800.000	2.600.000
2	40101701-9992	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT - 24.000 BTU	1	6.000.000	6.000.000
3	40101701-9970	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT -36.000 BTU	2	8.150.000	16.300.000

Descripción - Especificaciones Técnicas:

- *Frio-Calor, Voltaje 220-380 V, 50 ciclos, Ventilador mínimo de 3 velocidades, flujo de aire multidireccional, filtro tipo tejido sintético lavable, con control de temperatura, motor tipo rotativo, super silencioso, Bajo consumo, kit de instalación, control remoto manual inalámbrico (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor eléctrico programado para monitoreo de temperatura frio-calor, tipo gas ecológico de acuerdo a las normas internacionales vigentes.*
- *No se aceptarán unidades condensadoras y evaporadoras de marcas diferentes.*
- *Debe incluir el suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de los equipos acondicionadores de aire conforme se detalla en la Lista de Bienes.*
- *El oferente deberá indicar claramente la marca, procedencia, tensión y frecuencia y tipo de compresor y evaporador, de los equipos que cotiza. Cualquier información técnica que el oferente estime conveniente para su presentación, deberá incluirlo en su oferta.*
- *La interconexión entre los equipos (condensador-evaporador) como cañerías de desagüe de condensado, deberán ser aisladas térmicamente y revestidos con una canaleta metálica tipo rectangular, estas canaletas podrán ser de plástico en ambientes interiores, y serán pintadas con un color a ser definido posteriormente y fijarse a la pared. La canalización de los cables de control y fuerza de interconexión entre las unidades interior-exterior, deberán estar dentro de la misma canaleta metálica del tipo preensamblado.*
- *La fijación de las canaletas será de sobreponer a las paredes en todo su recorrido, y fijadas con terminaciones estéticas. La fijación de los equipos (condensador) deberá ser realizada utilizando estructuras soportes metálicos tipo ménsulas, en caso de que los mismos estén a nivel superior. Para el caso anterior se utilizarán tarugos metálicos conforme a la envergadura del equipo a soportar. Para los equipos (condensador) a montar a nivel del piso, los mismos deberán estar montados preferentemente sobre pisos o losas, y se deberá contar con dos soportes fabricados con planchuelas de hierro y pintados*

Scanned with CamScanner

primeramente con pintura antióxido y dos manos de pintura sintética, al cual deberá ir sujeto el condensador por medio de los bulones con que cuenta este para el efecto.

ESQUEMA DE SOPORTES

- *En todos los casos, los condensadores deberían estar montados encima de tacos de goma para aislamiento de las vibraciones.*
- *Las alimentaciones eléctricas serán suministradas a los condensadores de acuerdo a los requerimientos específicos, esta parte ya se encontrará incluida en la cotización.*
- *La ubicación de los equipos, tanto los evaporadores como los condensadores, será la más conveniente para los espacios que se necesiten, siendo responsabilidad del oferente el tendido de las instalaciones de gas, desagüe por condensación o electricidad, cuyos costos deberán estar incluidos en su oferta.*
- *La provisión e instalaciones de todos los materiales para las unidades acondicionadoras de aire, citadas o no en esta parte, que sean necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, y para la operación de los equipos, deberán ser incluidos en la propuesta.*
- *El oferente deberá demostrar que todos los materiales a ser utilizados son nuevos, y de buena calidad.*
- *El oferente deberá acompañar, conforme a su oferta, las características técnicas de los equipos acondicionadores de aire que serán suministrados, los cuales serán fiscalizados en el momento de la recepción de los mismos para su montaje.*
- *Antes de la recepción de los equipos, el oferente deberá ejecutar un plan de inspección de las instalaciones para conformidad de la operación satisfactoria de los equipos (prueba de presión, vacío, carga de gas y de mediciones de corriente eléctrica), acompañado de un personal autorizado por la institución.*
- *El oferente deberá certificar en su oferta, una garantía mínima de un (1) año por los equipos y la instalación, contra defectos de fabricación de los equipos, y de montaje, incluso aquellos vicios no visibles y que aparezcan dentro del periodo solicitado.*
- *El oferente deberá respetar las dimensiones mínimas de las cañerías de cobre de interconexión entre las unidades evaporador-condensador de los equipos, conforme listado, para lo que deberá considerar perdidas de presión máximas de 3 y 6 psi para las cañerías de baja y alta presión respectivamente de acuerdo a las longitudes y capacidades.*
- *Las dimensiones de las cañerías de cobre, que el oferente instalará, deberán ser listadas en la tabla para cada equipo, y la misma formará parte de la oferta, con las justificaciones o cálculos correspondientes, de manera que los equipos, no se vean afectados en su rendimiento.*
- *Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constándose deficiencia, la SENABICO notificará dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles dicha irregularidad. El oferente estará obligado a sustituir en un plazo no mayor de 7 días hábiles, contados a partir del día de la notificación.*
- *La oferta deberá incluir las redes de cañerías de cobre; interconexiones eléctricas; aislamiento rubotex de cañerías; red de PVC para desagüe.*
- *Los trabajos de instalación deberán incluir, equipos, materiales, mano de obra, accesorios, conexiones a la red eléctrica, llaves, ampliación de tableros y todo lo que sea necesario para la entrega de los equipos instalados y en perfecto estado de funcionamiento.*
- *En caso de obras complementarias de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios e inherentes a la instalación, el oferente se hará cargo de la ejecución de los mismos, según las indicaciones de la Contratante.*
- *El oferente deberá contar con las herramientas y equipos adecuados y necesarios para la correcta instalación de los equipos de aire acondicionado, además deberá tener cuidado en lo posible de no dañar la construcción edilicia de las oficinas.*

Yanina Escobar
Licitaciones
Jet Trade Electrodomésticos S.A.

Scanned with CamScanner

2 SA

2 SA

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 17 con ID: 425615

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	56101520-001	Armario de metal	Unidad	UNIDAD	No	7	NO COTIZA	NO COTIZA	-	0
2	56101703-9994	Escritorio de patas metálicas - 3 cajones	Unidad	UNIDAD	No	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	0
3	56101520-006	Estante de metal	Unidad	UNIDAD	No	5	NO COTIZA	NO COTIZA	-	0
4	56112104-001	Sillon Ejecutivo	Unidad	UNIDAD	No	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	0
5	40101701-9994	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Unidad	UNIDAD	No	3	VCP	CHINA	2.100.000	6.300.000
6	40101701-9993	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Unidad	UNIDAD	No	12	VCP	CHINA	3.150.000	37.800.000
7	40101701-9992	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Unidad	UNIDAD	No	3	VCP	CHINA	4.950.000	14.850.000
8	40101701-9982	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor Condensador vertical	Unidad	UNIDAD	No	5	VCP	CHINA	7.900.000	39.500.000
9	40101701-9976	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor - Condensador vertical	Unidad	UNIDAD	No	2	VCP	CHINA	11.900.000	23.800.000
10	47111502-001	Lavarropa Industrial	Unidad	UNIDAD	No	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
11	47111503-001	Secador de ropa industrial	Unidad	UNIDAD	No	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
12	52141504-9998	Cocina a induccion	Unidad	UNIDAD	No	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
13	52141502-001	Horno Microonda	Unidad	UNIDAD	No	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
14	30191501-005	Escalera de fibra de vidrio	Unidad	UNIDAD	No	5	BERTTOLO	BRASIL	4.750.000	23.750.000
15	47121602-001	Aspiradora	Unidad	UNIDAD	No	7	NO COTIZA	NO COTIZA	-	0
									Precio Total	146.000.000

Firma
Nombre: Jose Ignacio Mujica
En calidad de: Representante Legal

222 SA
DOS VEINTIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

3

SÃO JOÃO
creando espacios

GRUPO FG S.R.L.
PROYECTOS Y OBRAS

021 524 322 | 0983 101 134 | saojoao1324@gmail.com | saojoaopy
Atilio Galfre 759 c/ Lope De Vega | San Lorenzo - Paraguay

Cliente: SENABICO
Dirección: Tregnati 902
Ciudad: Asuncion
E-mail: dgaf.senabico@gmail.com

C.I./RUC: 80100608-2
Tel./Cel.: 021-603 360
Obra: SENABICO
Presupuesto Nº 7056

DETALLE DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	CANT.	U. M.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Provisión y colocación de mampara divisoria de eucatex ciego con perfileria de chapa doblada. **Med.: 4,60 x 2,50mts. - Ubic.: Divisoria Recepcion.-**	1	Gl.	2.470.000	2.470.000
				TOTAL GS. IVA INCLUIDO:	**2.470.000**

Observación: No se incluye ningun material y/o servicio que no fuera explicitamente ofertado en la presente propuesta.

Forma de Pago:

50% en la aceptación y el saldo al término de la obra.

***Este presupuesto es válido por 10 días.**

Plazo estimado de entrega:

12 días hábiles. La obra deberá estar en condiciones para las instalaciones.

San Lorenzo, 27 de septiembre de 2023

Doy mi conformidad y aceptación plena del presente presupuesto en las condiciones detalladas mas arriba.

Firma del Cliente:_____ **Firma Grupo FG SRL:**_____

Aclaración:_____

C.I.:_____

F. B. Paraguay
de Fredy Ramon Ruiz Benitez

Ytororo c/ 1° de Mayo Maria Pacuri c/ Padre Tujido

Cel.: 0986 51 33 92 - ÑEMBY - PARAGUAY

Fecha: 27/09/2023
Razon Social: Senabico
Direccion: Tregnati 902
Validez de Presupuesto: 5 dias
Forma de Pago: Contado

RUC: xxx
Telefono: 021-603360

NOTA DE PRESUPUESTO Nº 497-23

Servicio Ofrecido	Precio Unit.	Precio Total
Instalacion de divisoria en eucatex ciego con perfileria. 11,65m2 para Recepcion.	2.853.500	2.853.500

Total Guaranies.: 2.853.500.-

Recibi Conforme: _____ Aclaracion: _____ C.I.: _____

FAMETAL
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Planta Industrial y Administración
Inglaterra 159 y Avda. Artigas
Teléfonos: 291 551 - 290 933
E-mail: fametalsa@gmail.com
Asunción - Paraguay

PLANILLA DE PRECIOS

ADQUISICIÓN DE MAMPARAS				
ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO G.)
1	**Mamparas divisorias**			
1.1	Divisorias de mampara ciega de chapa de fibra de madera de alta densidad **(provisión)**	Unidad	m2	251.467
1.2	Separadores de mampara ciega de chapa de fibra de madera de alta densidad con vidrio superior **(provisión)**	Unidad	m2	310.062
1.3	Puerta ciega de chapa de fibra de madera **(provisión)**	Unidad	m2	417.295
1.4	Puerta de chapa de fibra de madera con vidrio fijo **(provisión)**	Unidad	m2	559.295
1.5	Ventana con vidrio fijo **(provisión)**	Unidad	m2	463.124
1.6	Placas de chapa de fibra de madera de alta densidad **(provisión)**	Unidad	m2	166.400
1.7	Puerta de chapa de fibra de madera de alta densidad con vidrio fijo hasta 1,00m **(provisión)**	Unidad	Unidad	1.012.320
1.8	Puerta de chapa de fibra de madera de alta densidad con vidrio fijo mayor a 1,00m **(provisión)**	Unidad	Unidad	1.037.600
2	**Perfiles**			
2.1	Perfil U **(provisión)**	Unidad	Metros Lineales	14.400
2.2	Perfil H **(provisión)**	Unidad	Metros Lineales	17.600
3	**Marcos**			
3.1	Marco para puerta hasta 1,00m **(provisión)**	Unidad	Unidad	240.000
4	**Vagueta**			
4.1	Vagueta y portavagueta **(provisión)**	Unidad	Unidad	108.800

5	**Tabique de placas de yeso acartonado**			
5.1	Tabique de yeso acartonado en una sola cara **(provisión)**	Unidad	m2	166.747
5.2	Tabique de yeso acartonado en dos caras **(provisión)**	Unidad	m2	222.613
6	**Tabiques de placas cementicias (interior/exterior)**			
6.1	Tabiques de placas cementicias en una sola cara **(provisión)**	Unidad	m2	256.259
6.2	Tabiques de placas cementicias en dos caras **(provisión)**	Unidad	m2	372.728
7	**Placas de melamina**			
7.1	Divisorias de placas de melamina **(provisión)**	Unidad	m2	378.084
7.2	Puertas de placas de melamina con vidrio **(provisión)**	Unidad	m2	685.048
7.3	Ventana para melamina **(provisión)**	Unidad	m2	432.394