

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Instituto de Previsión Social (IPS)

Uoc Ips

Nombre de la Licitación:

**LPN 127/24 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A
DEMANDA DE GENERADORES,
TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y TABLEROS
ELECTRICOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS REGIONES
DEL ALTO PARANA Y CANINDEYU DEL IPS”**

(versión 2)

ID de Licitación:

447945



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

21/11/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	447945	Nombre de la Licitación:	LPN 127/24 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES, TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y TABLEROS ELECTRICOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS REGIONES DEL ALTO PARANA Y CANINDEYU DEL IPS”
Convocante:	Instituto de Previsión Social (IPS)	Categoría:	81000000 - Servicios basados en ingeniería investigación y tecnología
Unidad de Contratación:	Uoc Ips	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	A través del SICP	Fecha Límite de Consultas:	22/11/2024 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	CAJA CENTRAL DE IPS - 1ER PISO - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES	Fecha de Entrega de Ofertas:	29/11/2024 10:15
Lugar de Apertura de Ofertas:	CAJA CENTRAL DE IPS - 1ER PISO - SALA DE APERTURAS	Fecha de Apertura de Ofertas:	29/11/2024 10:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	LIC. MARCELO BORDON	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	021 225050	Correo Electrónico:	uoc@ips.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

se modifica en la Sección Datos de la Licitación. Autorización del Fabricante
se modifica en la Sección Requisitos de participación y criterios de evaluación

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

- Autorización del Fabricante

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

- Capacidad Técnica
- Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/447945-lpn-127-24-mantenimiento-preventivo-correctivo-provision-repuesto-demanda-generadore/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

En caso de indicar que se permitirá moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaraníes

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

150

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta

sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

180

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
 - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

LOTE 1-LOTE 2

Fecha: Desde la publicación del llamado hasta cinco días antes de la fecha tope para realizar las consultas a través de la web de la DNCP.

Lugar: Hospital de Regional de Ciudad del Este-IPS

Hora: 08:00 am.

Procedimiento: Inspección visual visita guiada.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Tec. Aníbal Segovia.

Participación obligatoria: Si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

12 (Doce) meses desde la Acta de finalizacion de contrato.-

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

20 días hábiles contados a partir de la notificación de la contratante a la contratista.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

12 meses contados a partir de la fecha de emisión del acta de recepción provisoria.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

LOTE. Ítem. conforme al siguiente cuadro:

Estructura de Precio Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del **monto máximo de lo ofertado**, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2021, 2022 y 2023.

Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto máximo de lo ofertado , lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el Monto Máximo de cada lote o total ofertado.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023.) para contribuyente de IRE GENERAL
- Formulario 106 de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023.) para contribuyentes del IRE SIMPLE
- IVA General de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022, 2023), para contribuyentes sólo del IVA General
- Formulario 104 de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022, 2023), para contribuyentes de Renta Personal

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Experiencia General:

- Haber generado, durante los últimos cinco (5) años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), un volumen total de facturación igual o superior a 50% del monto ofertado en la presente licitación.
- Haber generado adicionalmente, en los mejores tres (3) años de los últimos cinco (5) años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), un promedio anual de facturación igual o superior al 20% del monto ofertado en la presente licitación. El promedio anual se define como la sumatoria de las facturaciones anuales de los tres (3) mejores años de los cinco (5) indicados, dividido tres (3).
- La facturación declarada por el oferente se deberá reflejar correspondientemente en los BALANCES de los años indicados.

Oferentes en consorcio: Cada socio del consorcio debe cumplir individualmente con el 100% del requisito de volumen de facturación indicado.

Experiencia Especifica:

LOTE 1:

- Presentación como mínimo de 3 (tres) Contratos, Certificados y/o Actas de Recepción Final de Servicio de Mantenimiento de Generadores, Sistemas de Emergencia e Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).
- Demostrar experiencia en Servicio de Provisión, Montaje y/o Mantenimiento de Centrales de Generación con Paralelismo y Transferencia de 500 kVA o superiores.

LOTE 2:

- Presentación como mínimo de 3 (tres) Contratos, Certificados y/o Actas de Recepción Final de Servicio de Mantenimiento de Transformadores de Potencia, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).
- Demostrar experiencia en Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Transformadores de 1500 kVA o superiores.
- En los contratos que se presenten como aval, los servicios correspondientes deberán estar ejecutadas en al menos 70 % (setenta por ciento), y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Oferentes en consorcio: Los oferentes consorciados deben cumplir de forma conjunta con el 100% de los requisitos de experiencia específica indicados

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturas y contratos que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción satisfactoria de las obras referidas para acreditar los requisitos.
3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento de acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- El oferente deberá contar mínimamente con un plantel con antigüedad de al menos 1 (un) año en la nómina de la empresa que incluya a los siguientes profesionales:
 - 01 Ingeniero Electromecánico, Electricista o Industrial Senior de 10 (diez) o más años de ejercicio profesional que acredite experiencia en las actividades clave: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y/o electromecánicas.
 - 01 Ingeniero Electricista con categoría A de ANDE.
 - 02 Técnico Electricista con categoría B de ANDE, titulados en las carreras de Técnico Superior en Electricidad o Lic. en Electricidad
 - 01 Profesional Universitario con carnet de Categoría A en Salud y Seguridad Ocupacional.
 - Para el cumplimiento de los requisitos Plantel profesional requerido, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que avale el cumplimiento del 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos.

Adicionalmente, el oferente deberá tener como mínimo la cantidad de 15 (quince) colaboradores en nómina de personal en relación de dependencia, en promedio, durante los últimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha del presente llamado. Para oferentes en consorcio, los oferentes consorciados deben cumplir de forma **conjunta** con este requisito.

- Declaración jurada de que los técnicos que componen esa lista presentada en la oferta serán efectivamente los que realicen los trabajos. En caso de que el staff de técnicos presentados en la oferta no sea el mismo al momento de la ejecución de los trabajos será causal de una multa del 1% del valor del servicio.
- Declaración jurada en la que manifiesta poseer equipos de protección personal para el plantel de técnicos como ser: casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio.
- Declaración jurada referente a la capacidad en materia de infraestructura en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.
- Declaración jurada referente a la capacidad en materia de repuestos de que la firma, una vez adjudicada, cuenta con la capacidad financiera de proveer los mismos en tiempo y forma ante cualquier requisición.
- Código de Conducta Laboral, para los operarios, a fin de cumplir normas de seguridad industrial, salud ocupacional, medidas de primeros auxilios y de medidas de prevención de incendios y obligación de uso de EPP (equipos de protección personal).
- Certificado de haber realizado la visita técnica a ser emitida por la convocante a fin de garantizar que el oferente tiene conocimiento sobre el sitio y sobre sus condiciones Los interesados en participar de la presente licitación deberán realizar una visita técnica a sitio a fin de recabar información necesaria para la elaboración de sus ofertas.
- Declaración jurada en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento preventivo, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.

- Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
- Declaración jurada que acredite que el técnico en seguridad y salud en el trabajo asignado por la empresa oferente, tenga como mínimo 30 días en IPS por parte de dicha empresa.
- El Oferente deberá presentar Declaración Jurada con el compromiso de cumplir con las Garantías Técnicas que se encuentran estipuladas dentro del PBC, en cuanto a los plazos previstos por repuestos proveídos o servicios prestados: Se deberá presentar garantía técnica de 12 meses posteriores a la emisión del acta de recepción final, por los repuestos proveídos y el mantenimiento realizado, según se estipula en el PBC, en los apartados Tiempo de Funcionamiento de los Bienes y Periodo de la Validez de la Garantía de los Bienes.
- Declaración jurada del Oferente donde manifiesta que en el presente llamado solo serán utilizados aceites dieléctricos que cuenten con certificación de estar libres de Bifenilos policlorados (PCBs).
- El oferente deberá presentar copia de la aprobación de su Plan de Gestión Ambiental derivado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, vigente y emitida por el MADES, para los trabajos de Reparación y Mantenimiento de Transformadores en cuanto al manejo de aceites libres de Bifenilos Policlorados (PCBs) y su correspondiente disposición final. En caso de realizar este trabajo en un proveedor tercerizado, se deberá presentar una carta de compromiso de realización del servicio al oferente por parte del proveedor, adjuntando la correspondiente copia de la aprobación del Plan de Gestión Ambiental derivado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, vigente y emitida por el MADES, para los trabajos de Reparación y Mantenimiento de Transformadores del proveedor que realizará el servicio. Para avalar el cumplimiento de los requisitos, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que respalde el 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos.
- Para el cumplimiento de los requisitos, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que avale el cumplimiento del 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- Planilla de nómina de personal propuesto en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- Currículum Vitae u Hoja de Vida de todo el personal propuesto. Para los casos en que se solicita antigüedad en la empresa, constancia de ingreso a IPS donde debe figurar como activo y se debe poder verificar la antigüedad desde su ingreso.
- Copia de título profesional habilitante de Ingeniero Electromecánico, Electricista o Industrial. Copia del título profesional habilitante y carnet ANDE del Técnico Electricista con Categoría A de ANDE.
- Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS como máximo al inicio de la etapa competitiva

Planillas de Aporte a IPS o extractos de los últimos 12 (doce) meses en los que se verifique la cantidad de personal en nómina activa de la empresa.

- Declaración jurada de que los técnicos que componen esa lista presentada en la oferta serán efectivamente los que realicen los trabajos. En caso de que el staff de técnicos presentados en la oferta no sea el mismo al momento de la ejecución de los trabajos será causal de una multa del 1% del valor del servicio.
- Declaración jurada en la que manifiesta poseer equipos de protección personal para el plantel de técnicos como ser: casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio.
- Declaración jurada en la que se compromete en caso de salir adjudicado, a presentar una garantía técnica de 6 meses posteriores a la emisión del acta de recepción final, por los repuestos proveídos y el mantenimiento realizado.
- Declaración jurada referente a la capacidad en materia de infraestructura en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.
- Declaración jurada referente a la capacidad en materia de repuestos de que la firma, una vez adjudicada, cuenta con la capacidad financiera de proveer los mismos en tiempo y forma ante cualquier requisición.
- Código de Conducta Laboral, para los operarios, a fin de cumplir normas de seguridad industrial, salud ocupacional, medidas de primeros auxilios y de medidas de prevención de incendios y obligación de uso de EPP (equipos de protección personal).
- Certificado de haber realizado la visita técnica a ser emitida por la convocante a fin de garantizar que el oferente tiene conocimiento sobre el sitio y sobre sus condiciones Los interesados en participar de la presente licitación deberán realizar una visita técnica a sitio a fin de recabar información necesaria para la elaboración de sus ofertas.
- Declaración jurada en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento preventivo, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso.

- Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
- Declaración jurada en la que manifiesta poseer equipos de protección personal para el plantel de técnicos como ser: casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio, equipamiento para media y baja tensión.
- Declaración jurada que acredite que el técnico en seguridad y salud en el trabajo asignado por la empresa oferente, tenga como mínimo 30 días en IPS por parte de dicha empresa.
- El Oferente deberá presentar Declaración Jurada con el compromiso de cumplir con las Garantías Técnicas que se encuentran estipuladas dentro del PBC, en cuanto a los plazos previstos por repuestos proveídos o servicios prestados: Se deberá presentar garantía técnica de 12 meses posteriores a la emisión del acta de recepción final, por los repuestos proveídos y el mantenimiento realizado, según se estipula en el PBC, en los apartados Tiempo de Funcionamiento de los Bienes y Periodo de la Validez de la Garantía de los Bienes.
- Declaración jurada del Oferente donde manifiesta que en el presente llamado solo serán utilizados aceites dieléctricos que cuenten con certificación de estar libres de Bifenilos policlorados (PCBs).
- El oferente deberá presentar copia de la aprobación de su Plan de Gestión Ambiental derivado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, vigente y emitida por el MADES, para los trabajos de Reparación y Mantenimiento de Transformadores en cuanto al manejo de aceites libres de Bifenilos Policlorados (PCBs) y su correspondiente disposición final. En caso de realizar este trabajo en un proveedor tercerizado, se deberá presentar una carta de compromiso de realización del servicio al oferente por parte del proveedor, adjuntando la correspondiente copia de la aprobación del Plan de Gestión Ambiental derivado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, vigente y emitida por el MADES, para los trabajos de Reparación y Mantenimiento de Transformadores del proveedor que realizará el servicio. Para avalar el cumplimiento de los requisitos, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que respalde el 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos.
- Para el cumplimiento de los requisitos, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que avale el cumplimiento del 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

*Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar, (**) conforme al Art 4° de la Ley 4558/11, Si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien importado, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional, agregándole al precio total del bien importado una suma equivalente al porcentaje establecido en el Artículo 2° y su modificación Ley 6575/20. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido en el Paraguay resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta del bien proveniente del extranjero.*

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación

y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado.:

Ing. Verónica Blanco, Directora de la Dirección de Mantenimiento, a través de la Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica del Hospital Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná-Canindeyú dependiente del Departamento de Mantenimiento de Ciudad del Este, Alto Paraná-Canindeyú.

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.:

El constante crecimiento del IPS, tanto en infraestructura como en servicios prestados, exige estar siempre a la vanguardia en tecnología, a fin de brindar el mejor servicio en términos de calidad y seguridad a sus asegurados, funcionarios y al público en general que acude a las distintas dependencias del IPS en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

Actualmente, en los establecimientos de salud y otras instalaciones del IPS en estas regiones, se dispone de generadores, transformadores eléctricos y tableros eléctricos de diversas marcas, modelos, capacidades y antigüedades, lo que complica la obtención de repuestos y accesorios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Esta situación se agrava debido a la falta de personal técnico especializado dentro del área del Departamento de Mantenimiento del Hospital Regional de Ciudad del Este, que cubre las áreas de Alto Paraná y Canindeyú.

Considerando lo mencionado y basándonos en experiencias anteriores, se ha comprobado que la mejor opción es la tercerización del mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, ya que este enfoque permite contar con cobertura de técnicos especializados durante todo el año, además de la provisión de repuestos necesarios y a demanda para cada modelo de generador, transformador o tablero eléctrico. Esto garantiza la operatividad continua y segura de las instalaciones eléctricas del IPS, asegurando así un servicio de calidad y una infraestructura confiable

La tercerización del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo es la mejor opción en cuanto al costo/beneficio para el Instituto de Previsión Social, considerando que no se requiere disponer dentro del plantel de funcionarios del Dpto. Mantenimiento Técnicos exclusivos para cada marca de equipo existente actualmente, tampoco se requiere de tener en stock un lote de repuestos para cada marca, sin mencionar la dificultad a nivel nacional e internacional para conseguir dichos repuestos y el costo que representa cada uno de ellos, ya que las marcas internacionales solo proveen de repuestos y accesorios a los Representantes legales dentro del territorio Nacional.

Por todo esto, es conveniente que las empresas adjudicadas absorban la responsabilidad de la obtención de los insumos, accesorios y repuestos necesarios para garantizar el buen funcionamiento, proveyendo de los mismos solo a demanda y en caso de necesidad.

La adquisición de nuevos equipos no es la opción más adecuada, ya que en la actualidad cada Marca tiene sus diseños propios, con dimensiones y características estándar, que en la mayoría de los casos no se ajustan con los ductos ni necesidades de nuestros edificios existentes y además nuestros ascensores son nuevos, por ello resulta más costoso la fabricación de medidas y diseños especiales.

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal.:

La planificación del presente llamado se trata de un procedimiento de contratación periódica, considerando que este sería el primer llamado para el mantenimiento de generadores, transformadores y tableros eléctricos instalados en los edificios de las regiones de Alto Paraná y Canindeyú.

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

1. **Garantía de funcionamiento continuo:** Dado que los generadores y transformadores son componentes críticos para el suministro de energía en las instalaciones de salud, las especificaciones buscan asegurar que los equipos funcionen de manera ininterrumpida. Esto es especialmente importante en hospitales y otros centros de atención que no pueden permitirse interrupciones eléctricas.
2. **Prevención de fallas mayores:** El mantenimiento preventivo detallado tiene como objetivo identificar y resolver problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas graves. Al seguir un calendario regular de inspección y mantenimiento, se asegura que los equipos operen en condiciones óptimas, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de reparaciones costosas.
3. **Respuestas rápidas ante emergencias:** Las especificaciones del mantenimiento correctivo incluyen tiempos de respuesta rápidos para abordar cualquier fallo que pueda surgir. Esto es esencial en edificios del IPS que brindan servicios esenciales a la comunidad, garantizando que cualquier interrupción en el suministro eléctrico sea mínima.
4. **Cumplimiento de normativas y estándares:** Los procedimientos de mantenimiento y la selección de repuestos cumplen con los estándares técnicos y normativos aplicables, asegurando que las intervenciones se realicen de manera segura y eficiente, protegiendo tanto al personal como a los equipos.
5. **Optimización de recursos:** La inclusión de un equipo técnico calificado y la disponibilidad de los repuestos necesarios permiten un uso eficiente de los recursos, reduciendo los tiempos de inactividad y asegurando la sostenibilidad operativa de las instalaciones a largo plazo.

Garantizando así la continuidad, seguridad y eficiencia en el mantenimiento de los sistemas eléctricos de las instalaciones del IPS en Alto Paraná y Canindeyú.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

GENERALIDADES

LOTE 1. GENERADORES

Los grupos de generadores y transformadores son los siguientes:

NRO	UBICACIÓN	PATRIMONIO	MARCA	MODELO	POTENCIA	CAP. DE TANQUE/LTS	CARGA
1	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	313.320	CAT	900F	900 KVA	1200	TGB3E
2		313.321	CAT	900F	900 KVA	1200	TGB1RXE
3		313.322	CAT	900F	900 KVA	1200	TGAAE
4		313.323	CAT	700	700 KVA	1000	TGB4E
5		313.324	CAT	500	500 KVA	800	TGB2E
6		313.325	CAT	500	500 KVA	800	TGB5E
7	PLANTA GENERADORA DE OXIGENO HR CDE	346.128	SMARTGEN	KS-400	400 KVA	1000	HRCDEPSA
8	U.S.PDTE. FRANCO	176.833	CAT	OLYMPIAN	110 KVA	250	USPF
9	U.S. HERNANDARIAS PLANTA DE OXIGENO	359.647	CAT	-	150 KVA	200	USHERPSA
10	U.S. HERNANDARIAS (LOCAL PROPIO)	364.006	RESA	C275D5	250KVA	600	USH
11	U.S. SANTA RITA	304.520	HEIMER	-----	110 KVA	250	USSR
12	PS. MINGA GUAZU	217.118	RESA	-----	44 KVA	200	PSMG

13	US. CURUGUATY	365.228	MWM	6.12SA	200 KVA	400	USC
----	------------------	---------	-----	--------	---------	-----	-----

LOTE 2. TRANSFORMADORES Y BANCO DE CAPACITORES

ITEM	UBICACIÓN	PATRIMONIO	MARCA	POTENCIA	CARGA
1	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	SERIE 148548	TRAFOSUR	1500KVA	B1 HR CDE
2		SERIE 184651	TRAFOSUR	1500KVA	B4 HR CDE
3		SERIE 148850	TRAFOSUR	1500KVA	B3 HR CDE
4		SERIE 148849	TRAFOSUR	1500KVA	B2 HR CDE
5		SERIE 148845	TRAFOSUR	1500KVA	RXN B1 HR CDE
6		SERIE 148844	TRAFOSUR	1500KVA	AA N2 HR CDE
7		SERIE 148848	TRAFOSUR	1500KVA	AA N3 HR CDE
8		SERIE 148847	TRAFOSUR	1500KVA	AA N1 HR CDE
9		SERIE 148852	TRAFOSUR	630KVA	B5 HR CDE
10	PLANTA GENERADORA DE OXIGENO HR CDE	346128	COMTRAFO	500 KVA	PLANTA DE OXIGENO HR CDE
11	U.S.PDTE. FRANCO	SERIE P800419028	TECNOTRAFO	100KVA	U.S. PDTE. FRANCO

12	NUEVO LOCAL HERNANDARIAS	364004	TRAFOPAR	750KVA	U.S HERNANDARIAS
	US. HERNANDARIAS. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO	SERIE 214861	TRAFOSUR	200KVA	PLANTA DE OXIGENO US HERNANDARIAS
13	U.S. SANTA RITA	SERIE 13010018	SUPER KVA	315KVA	U.S. SANTA RITA
14	U.S. CURUGUATY	SERIE 280083	TRAFOPAR	112,5 KVA	U.S. CURUGUATY

Incluye todos los trabajos de mantenimiento tanto correctivo como preventivo detallados, sin que su mención sea limitativa para otros que resulten necesarios para el funcionamiento de los mismos.

- Limpieza y ajuste general; revisión con periodicidad semanal
- Instalación de los repuestos de la planilla de precios cuando sea necesario
- Instalación de los accesorios contemplado en planilla, necesarios para mantenimiento
- Se emitirán órdenes de trabajo para el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo será mensual y no requerirá orden de servicio, salvo indicación contraria del administrador a través de la sección de electricidad, refrigeración y electromecánica del Dpto. de Mantenimiento del HRCDE Alto Paraná - Canindeyú, debiendo la adjudicada cubrir con personal propio, en un número de seis personales de 06:00 a 20.00.

Los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo deberán iniciar a más tardar 24hs de la emisión de la Orden de Trabajo por la Secc. Electricidad, Refrigeración y Electromecánica del Hospital Regional de Ciudad del Este-Alto Paraná-Canindeyú, debidamente firmada por el Jefe.

La información que deberá constar en la orden de trabajo, es la siguiente:

1. Licitación N°
2. Contrato N°
3. Diagnostico
4. Ítems del contrato que se necesitan para la reparación
5. Firma del Técnico de la empresa.

Para la solicitud de pago se emitirá mensualmente Acta de mantenimiento preventivo y correctivo. Para la emisión de esta Acta, la empresa deberá presentar:

- a. Informe Técnico Original, debidamente completado, con las firmas correspondientes del Técnico de la empresa y representante de Secc. Electricidad, Refrigeración y Electromecánica Hospital Regional de Ciudad del Este-Alto Paraná-Canindeyú. (No aplica para mantenimiento preventivo).
- b. Orden de trabajo firmada por el jefe de Secc. Electricidad, Refrigeración y Electromecánica Hospital Regional de Ciudad del Este-Alto Paraná-Canindeyú y el acuse de recibo de un representante de la empresa (detallando fecha y hora de recepción). (Aplica para preventivo y correctivo).
- c. Notas de remisión de los repuestos, en caso de no poseer nota de remisión, nota membretada de la empresa contratista, con el detalle de los repuestos entregados con las firmas correspondientes.
- d. Informe de Intervención (es el informe que se presenta indicando los trabajos realizados y el estado final del equipo una vez instalado los repuestos). (Aplica para preventivo y correctivo).

La contratada, deberá proveer toda la mano de obra calificada, las herramientas, los equipos de medición necesarias para la realización de las actividades especificadas, en este contrato, así como el material que debe utilizarse en los trabajos de mantenimiento preventivo, tales como lubricantes apropiados, estopas, elementos de limpieza, etc. Ninguno de estos elementos e insumos representará costo adicional para el IPS. También es responsable de proveer equipos de comunicación para el Departamento de Mantenimiento del Hospital de Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná y Canindeyú-, los mismos serán radios portátiles de manera tal que cualquier reclamo sea atendido inmediatamente. Al Inicio del contrato, se deberá suministrar al menos 3 unidades.

Todos los técnicos deberán contar con Celulares Smart, con saldo de manera permanente.

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO GENERADORES

LOTE 1.GENERADORES

La empresa contratada, deberá proveer toda la mano de obra calificada, las herramientas, los equipos de medición necesarias para la realización de las actividades especificadas, en este contrato, así como el material que debe utilizarse en los trabajos de mantenimiento preventivo. La empresa proveerá todos los elementos de seguridad a su personal, en las mejores condiciones de trabajo. El instituto deslinda las responsabilidades por accidentes ocurridos a falta de los mismos. La empresa dispondrá de al menos tres personales para cubrir las 24 horas de trabajo ininterrumpidos del hospital, el personal que estuviere de turno, deberá realizar recorridas y ajustes permanentes todos los días a fin de corregir de manera preventiva desajustes derivados del uso intensivo. La empresa, con personal propio, cubrirá las 24 horas del día, todos los días del año. Los precios deben incluir el mantenimiento preventivo de los equipos que no estuvieren bajo mantenimiento correctivo.

1 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 900 KVA: De acuerdo a las generalidades descriptas se detallan en forma enunciativa pero no taxativa las tareas que el personal de guardia, deberá cumplir rutinariamente en forma diaria, para garantizar el funcionamiento de los equipos:

- La contratista deberá prever en el mantenimiento preventivo a grupos generadores la provisión y montaje de aceite motor, de filtro de aceite, de filtro de aire, de filtro de combustible, de refrigerante y de batería seca.
- Limpieza exterior de motor con vapor de agua para quitar las grasas y aceites acumulados.
- Reajuste de borneras de batería previa limpieza con mezcla de agua y bicarbonato de soda, limpieza con lija de grado fino para terminales y abrazaderas del cable, cubrir las abrazaderas y terminales con lubricante de silicona o vaselina.
- Drenar el agua y los sedimentos del tanque de almacenamiento de combustibles.
- Limpieza de radiador si lo fuera necesario, con aire comprimido y agua a presión, se utilizara desengrasador y vapor de agua para quitar aceite grasa.
- Limpieza y reajuste de tablero de transferencia.
- Con 40 horas de uso se deberá comprobar la tensión y el estado de la correa de accionamiento.
- Con 40 horas de uso se deberá comprobar y si es necesario ajustar el régimen de ralentí.
- Con 40 horas de uso se deberá comprobar la presión del aceite
- Con 40 horas de uso se deberá comprobar y ajustar si es necesaria la holgura de válvulas.
- Con 200 horas de uso se deberá comprobar si hay agua en el pre filtro.
- Con 400 horas de uso se deberá limpiar la cámara de decantación y el colador de la bomba de alimentación de combustible.
- Con 400 horas de uso se deberá comprobar el funcionamiento del regulador de la bomba de inyección.
- Con 2000 horas de uso se deberá comprobar los inyectores.
- Con 2000 horas de uso se deberá limpiar el sistema de ventilación del motor.
- Con 2000 horas de uso se deberá limpiar el impulsor del turbo alimentador y la carcasa del compresor del turbo alimentador.
- Con 2000 horas de uso se deberá comprobar el aspirador o compresor.
- Con 2000 horas de uso se deberá revisar el alternador

2 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 700KVA: Ídem al ítem 1

3 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 500 KVA: Ídem al ítem 1

4 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 400 KVA: Ídem al ítem 1

5 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 250 KVA: Ídem al ítem 1

6 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 200 KVA: Ídem al ítem 1

7 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 150 KVA: Ídem al ítem 1

8 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 110 KVA: Ídem al ítem 1

9 Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 44 KVA: Ídem al ítem 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRUPO GENERADORES

La empresa deberá asistir inmediatamente (1 hora) una vez notificada del reclamo se considera medios de comunicación correo electrónico (la empresa deberá proporcionar dos correos oficiales) o notificaciones escritas físicas (notas, memos y

otros), WhatsApp o mensaje de texto (la empresa deberá proporcionar un número oficial).

El informe técnico con el detalle de los repuestos a ser instalados deberá presentar a la Secc. Electricidad, Refrigeración y Electromecánica Hospital Regional de Ciudad del Este-Alto Paraná-Canindeyú a más tardar 48hs hábiles, a ser contada de la recepción de ID del Reclamo.

La empresa tendrá como máximo 48hs a ser computadas después de la recepción de la Orden de Trabajo, para dejar operativo el equipo.

En caso de fuerza mayor la empresa, podrá solicitar prórroga, justificando debidamente con documentos el motivo del retraso.

La empresa deberá iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo a más tardar 24 hs hábiles a ser contados a partir de la recepción de la Orden de Trabajo. Y deberá concluir los trabajos a más tardar 5 días corridos de la recepción de la Orden de Trabajo.

En caso de fuerza mayor la empresa, podrá solicitar prórroga, justificando debidamente con documentos el motivo del retraso.

La misma corresponde a los mantenimientos correctivos a grupos generadores, que se realizaran con los repuestos a demanda especificadas en las planillas de precios, la contratista deberá realizar las reparaciones según orden de pedido por cada grupo generador, si en el proceso del mantenimiento preventivo la contratista viera un repuesto necesario para el buen funcionamiento o que la misma se encuentre o considere no reúna las garantías necesarias, deberá informar y tomar imágenes fotográficas de los repuestos necesarios para el cambio o reparación.

- 10 Provisión de Tapa de mecanismo de válvulas
- 11 Mano de obra para instalación de tapa de mecanismo de válvulas
- 12 Provisión de Respiradero del Carter
- 13 Manos de obra para instalación de respiradero del Carter
- 14 Provisión de Filtro de combustible
- 15 Montaje de filtro de combustible
- 16 Provisión de Bomba de inyección de combustible
- 17 Montaje de Bomba de inyección de combustible
- 18 Provisión de Filtro de aceite del motor
- 19 Montaje de Filtro de aceite del motor
- 20 Provisión de Polea de cigüeñal
- 21 Montaje de Polea de Cigüeñal
- 22 Provisión de Bomba de agua
- 23 Montaje de Bomba de agua
- 24 Provisión de Polea del ventilador
- 25 Montaje de Polea del ventilador
- 26 Provisión de Caja del termostato del agua
- 27 Montaje de Caja del termostato del agua
- 28 Provisión de Tapa de llenado de aceite
- 29 Montaje de Tapa de llenado de aceite
- 30 Reparación de Múltiple de escape
- 31 Provisión de Alternador
- 32 Montaje de alternador
- 33 Reparación de Turbocompresor
- 34 Reparación de Motor de arranque
- 35 Provisión de Caja del volante
- 36 Montaje de Caja del volante
- 37 Provisión de Volante

38	Montaje de Volante
39	Provisión de Admisión de aire
40	Montaje de Admisión de aire
41	Provisión de Suministro de aceite del turbocompresor
42	Montaje de Suministro de aceite del turbocompresor
43	Provisión de Bomba de transferencia de combustible
44	Montaje de Bomba de transferencia de combustible
45	Provisión de Varilla de medición
46	Montaje de Varilla de medición
47	Provisión de Colector de aceite
48	Montaje de Colector de aceite
49	Provisión de Termostato del agua
50	Montaje de Termostato del agua
51	Provisión de Bomba de aceite accionada por engranajes
52	Montaje de Bomba de aceite accionada por engranajes
53	Provisión de Filtro de aire
54	Montaje de Filtro de aire
55	Provisión de Correa de mando del ventilador
56	Montaje de Correa de mando del ventilador
57	Provisión de Correa del alternador
58	Montaje de Correa del alternador
59	Provisión de Bujías incandescentes
60	Montaje de Bujías incandescentes
61	Provisión de Calentadores del refrigerante del motor
62	Montaje de Calentadores del refrigerante del motor
63	Provisión de Soporte motor
64	Montaje de Soporte motor
65	Provisión de Inyectores de combustible
66	Montaje de Inyectores de combustible
67	Reparación y Limpieza de radiador
68	Provisión de Mangueras
69	Montaje de Mangueras
70	Provisión de abrazaderas
71	Montaje de abrazaderas
72	Provisión de Tapa de llenado del sistema de enfriamiento
73	Montaje de Tapa de llenado del sistema de enfriamiento
74	Provisión de Regulador de tensión
75	Montajes de Regulador de tensión
76	Provisión de Conjunto de puente de diodos
77	Montaje de Conjunto de puente de diodos
78	Provisión de Varistor
79	Montaje de Varistor

80	Provisión de Fusible de regulador
81	Montaje de Fusible de regulador
82	Provisión de Rodamientos
83	Montaje de Rodamientos
84	Provisión de Mangueras de enfriadores de aceite
85	Montaje de Mangueras de enfriadores de aceite
86	Provisión de ventilador
87	Montaje de ventilador
88	Rebobinado conjunto estator
89	Rebobinado conjunto rotor
90	Reparación de Inducido de excitatriz
91	Reparación de Inductor de excitatriz
92	Reparación de bomba inyectora
93	Provisión de Interruptor de transferencia automática de 1600A bobina
94	Montaje de Interruptor de transferencia automática de 1600A bobina
95	Provisión de Interruptor de transferencia automática de 1200A bobina
96	Montaje de Interruptor de transferencia automática de 1200A bobina
97	Provisión de Interruptor de transferencia automática de 800A bobina
98	Montaje de Interruptor de transferencia automática de 800A bobina
99	Provisión de Contactor tripolar 800A bobina 220V
100	Montaje de Contactor tripolar 800A bobina 220V
101	Provisión de Contactor tripolar 500A bobina 220V
102	Montaje de Contactor tripolar 500A bobina 220V
103	Provisión de Contactor tripolar 300A bobina 220V
104	Montaje de Contactor tripolar 300A bobina 220V
105	Provisión de Contactor tripolar 200A bobina 220V
106	Montaje de Contactor tripolar 200A bobina 220V
107	Provisión de Contactor tripolar 100A bobina 220V
108	Montaje de Contactor tripolar 100A bobina 220V
109	Provisión de Relé falta de fase
110	Montaje de Relé falta de fase
111	Provisión de Relé temporizador
112	Montaje de Relé temporizador
113	Provisión de Horometro analógico
114	Montaje de Horometro analógico
115	Provisión de Modulo automático
116	Montaje de Modulo automático
117	Provisión de Baterías selladas de 150/Ah 12Vcc
118	Montaje de Baterías selladas de 150/Ah 12Vcc
119	Provisión de Baterías selladas de 100/Ah 12Vcc
120	Montaje de Baterías selladas de 100/Ah 12Vcc
121	Provisión de Selector

- 122 Montaje de Selector
- 123 Provisión de Luces pilotos
- 124 Montaje de Luces pilotos
- 125 Provisión de Pulsador de parada de emergencia
- 126 Montaje de Pulsador de parada de emergencia
- 127 Provisión de Cargador de batería
- 128 Montaje de Cargador de batería
- 129 Provisión de conductores NYY 1x35mm²
- 130 Montaje de conductores NYY 1x35mm²
- 131 Provisión de conductores NYY 1x50mm²
- 132 Montaje de conductores NYY 1x50mm²
- 133 Provisión de conductores NYY 1x70mm²
- 134 Montaje de conductores NYY 1x70mm²
- 135 Provisión de conductores NYY 1x95mm²
- 136 Montaje de conductores NYY 1x95mm²
- 137 Provisión de conductores NYY 1x120mm²
- 138 Montaje de conductores NYY 1x120mm²
- 139 Provisión de conductores NYY 1x150mm²
- 140 Montaje de conductores NYY 1x150mm²
- 141 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x35mm²
- 142 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x35mm²
- 143 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x50mm²
- 144 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x50mm²
- 145 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x70mm²
- 146 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x70mm²
- 147 Provisión de Terminales tipo hojal de 1x95mm²
- 148 Montaje de Terminales tipo hojal de 1x95mm²
- 149 Provisión de Terminales tipo hojal de 1x120mm²
- 150 Montaje de Terminales tipo hojal de 1x120mm²
- 151 Provisión de Terminales tipo hojal de 1x150mm²
- 152 Montaje de Terminales tipo hojal de 1x150mm²
- 153 Mantenimiento y reparación de Tratamiento de cabinado, pintura y cerradura

154 Servicio de camión grúa: Para este servicio la contratista deberá tener disponibilidad de transporte con personal técnico para las asistencias programadas de los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, así también las asistencias por urgencias según lo descrito en las responsabilidades del contratista.

Servicio de camión grúa para traslado de generadores y posterior devolución, así también para los trabajos correctivos que requiera el grupo en un taller específico. El precio a pagar en éste ítem es por Km recorrido en el cual se considerará ida y vuelta.

155 Servicio de transporte: Servicio de Transporte corresponde a vehículos de porte menor tales como camionetas para reclamos de urgencias y para el traslado de fiscales. La contratista deberá prever el traslado del Fiscal para todos los servicios preventivos y correctivos a realizar.

LOTE 2.TRANSFORMADORES Y BANCO DE CAPACITORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES

El CONTRATISTA proveerá el personal especializado, las herramientas y los insumos necesarios para efectuar los trabajos garantizados de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos y sistemas en las condiciones aquí establecidas.

El servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos se realizará en forma mensual, en horarios y días normales de trabajo comprendidos entre las 7:00 y las 16:00 horas de lunes a viernes, o previamente acordados por las partes.

Este servicio de mantenimiento preventivo comprende todas las tareas descritas en la planilla de mantenimiento del motor y del generador, así como la frecuencia de los mismos.

El mantenimiento de las celdas del sistema de transferencia será mensual

Mantenimiento de transformadores IN SITU, una vez durante el contrato.

Recirculación y Secado

Cambio de Junta

Verificación y ajuste de tapa (durante toda la duración del contrato)

El mantenimiento de las celdas de los transformadores de distribución se realizara de manera mensual y de manera conjunta con el mantenimiento de los puestos de distribución del H.C que incluye pintura de pavimento, limpieza, desratización, termografía y ajuste de terminales, ordenamiento de conductores en tableros generales.

	TAREAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR	Mensual	Semestral	Anual
1	Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios	X		
2	Control de nivel de voltaje	X		
3	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados	X		
4	Chequeo de terminales flojos, rotos	X		
5	Chequeo de protectores en mal estado	X		
6	Chequeo de estabilidad a cambio de carga/generador			X
7	Verificación de ruidos anormales	X		
8	Chequeo persianas	X		
9	Chequeo cables del regulador, excitador, estator			X

10	Chequeo de devanados			X
11	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos		X	
12	Chequeo de tiempo de transferencia a la carga	X		
13	Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga)	X		
14	Chequeo de interruptores automáticos	X		
16	Prueba de funcionamiento con carga		X	
15	Inspección del filtro de entrada de aire	X		

Asistencia técnica eventual por desperfectos/siniestros en puestos de distribución.

La adjudicada deberá disponer en su stock, de una llave de 2500 Amperes así como el cableado necesario por cada fase para dicha corriente en conductores de (6 x 240 mm².) hasta una longitud de 30 metros.

Deberá disponer de material y personal necesario para la asistencia técnica en caso de contingencias graves como Cortocircuitos en los puestos de distribución, a efectos de reponer el suministro eléctrico a los sectores críticos.

- 1 **Mantenimiento preventivo de transformador de 1500KVA**
- 2 **Mantenimiento preventivo de transformador de 750KVA**
- 3 **Mantenimiento preventivo de transformador de 630KVA**
- 4 **Mantenimiento preventivo de transformador de 500KVA**
- 5 **Mantenimiento preventivo de transformador de 315KVA**
- 6 **Mantenimiento preventivo de transformador de 250KVA**
- 7 **Mantenimiento preventivo de transformador de 112,5KVA**
- 8 **Mantenimiento preventivo de transformador de 100KVA**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y BANCO DE CAPACITORES

La empresa deberá asistir inmediatamente (1 hora) una vez notificada del reclamo se considera medios de comunicación correo electrónico (la empresa deberá proporcionar dos correos oficiales) o notificaciones escritas físicas (notas, memos y otros), WhatsApp o mensaje de texto (la empresa deberá proporcionar un número oficial).

El informe técnico con el detalle de los repuestos a ser instalados deberá presentar a la Secc. Electricidad, Refrigeración y Electromecánica Hospital Regional de Ciudad del Este-Alto Paraná-Canindeyú a más tardar 48hs hábiles, a ser contada de la recepción de ID del Reclamo.

La empresa tendrá como máximo 48hs a ser computadas después de la recepción de la Orden de Trabajo, para dejar operativo el equipo.

En caso de fuerza mayor la empresa, podrá solicitar prorroga, justificando debidamente con documentos el motivo del retraso.

La empresa deberá iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo a más tardar 24 hs hábiles a ser contados a partir de la recepción de la Orden de Trabajo. Y deberá concluir los trabajos a más tardar 5 días corridos de la recepción de la Orden de Trabajo.

En caso de fuerza mayor la empresa, podrá solicitar prórroga, justificando debidamente con documentos el motivo del retraso.

La misma corresponde a los mantenimientos correctivos a transformadores y banco de capacitores, que se realizarán con los repuestos a demanda especificadas en las planillas de precios, la contratista deberá realizar las reparaciones según orden de pedido por cada grupo generador, si en el proceso del mantenimiento preventivo la contratista viera un repuesto necesario para el buen funcionamiento o que la misma se encuentre o considere no reúna las garantías necesarias, deberá informar y tomar imágenes fotográficas de los repuestos necesarios para el cambio o reparación.

- 9 Bobinados para debanados en Baja Tensión
- 10 Bobinados para debanados en Media Tensión
- 11 Provisión de aisladores de porcelana en Media Tensión
- 12 Montaje de aisladores de porcelana en Media Tensión
- 13 Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión hasta 160 A
- 14 Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión hasta 160 A
- 15 Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión 400 A
- 16 Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 400 A
- 17 Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión 800 A
- 18 Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 800 A
- 19 Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión 2000 A
- 20 Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 2000 A
- 21 Provisión de tanque de expansión
- 22 Montaje de tanque de expansión
- 23 Provisión de indicador de nivel de aceite
- 24 Montaje de indicador de nivel de aceite
- 25 Provisión de Aceite mineral aislante
- 26 Montaje Aceite mineral aislante
- 27 Provisión de seccionadores fusibles de 5A en Media Tensión
- 28 Montaje de seccionadores fusibles de 5A en Media Tensión
- 29 Provisión de seccionadores fusibles de 15A en Media Tensión
- 30 Montaje de seccionadores fusibles de 15A en Media Tensión
- 31 Provisión de descargadores de sobre tensión para Media Tensión
- 32 Montaje de descargadores de sobre tensión para Media Tensión
- 33 Provisión de Fusibles encapsulados de 20A
- 34 Montaje de Fusibles encapsulados de 20A
- 35 Provisión de Fusibles encapsulados de 32A
- 36 Montaje de Fusibles encapsulados de 32A
- 37 Provisión de Mufas en Media Tensión
- 38 Montaje de Mufas en Media Tensión
- 39 Provisión de conductores NYY 1x35mm²
- 40 Montaje de conductores NYY 1x35mm²
- 41 Provisión de conductores NYY 1x50mm²
- 42 Montaje de conductores NYY 1x50mm²

- 43 Provisión de conductores NYY 1x70mm²
- 44 Montaje de conductores NYY 1x70mm²
- 45 Provisión de conductores NYY 1x95mm²
- 46 Montaje de conductores NYY 1x95mm²
- 47 Provisión de conductores NYY 1x120mm²
- 48 Montaje de conductores NYY 1x120mm²
- 49 Provisión de conductores NYY 1x150mm²
- 50 Montaje de conductores NYY 1x150mm²
- 51 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1500A tipo caja moldeada
- 52 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1500A tipo caja moldeada
- 53 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1200A tipo caja moldeada
- 54 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1200A tipo caja moldeada
- 55 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1000A tipo caja moldeada
- 56 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1000A tipo caja moldeada
- 57 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x800A tipo caja moldeada
- 58 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x800A tipo caja moldeada
- 59 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x600A tipo caja moldeada
- 60 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x600A tipo caja moldeada
- 61 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x400A tipo caja moldeada
- 62 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x400A tipo caja moldeada
- 63 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x250A tipo caja moldeada
- 64 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x250A tipo caja moldeada
- 65 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x160A tipo caja moldeada
- 66 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x160A tipo caja moldeada
- 67 Provisión de conductores de cobre de 1x50mm² para puesta tierra
- 68 Montaje de conductores de cobre de 1x50mm² para puesta tierra
- 69 Provisión de conductores de cobre de 1x35mm² para puesta tierra
- 70 Montaje de conductores de cobre de 1x35mm² para puesta tierra
- 71 Provisión de gabinete metálico TC para acometida de Baja Tensión
- 72 Provisión de gabinete metálico TC para acometida de Baja Tensión
- 73 Provisión de cruceta polimérica
- 74 Montaje de cruceta polimérica
- 75 Provisión de Poste de H° A° 12/300Kgf.
- 76 Montaje de Poste de H° A° 12/300Kgf.
- 77 Provisión de conductores de aluminio con alma de acero 1x35mm².
- 78 Montaje de conductores de aluminio con alma de acero 1x35mm².
- 79 Provisión de jabalina de cobre con abrazadera
- 80 Montaje de jabalina de cobre con abrazadera
- 81 Provisión de soldadura isotérmica
- 82 Montaje de soldadura isotérmica
- 83 Provisión de prensa cable (PG)
- 84 Montaje de prensa cable (PG)

- 85 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x35mm²
- 86 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x35mm²
- 87 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x50mm²
- 88 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x50mm²
- 89 Provisión de Terminal tipo hojal de 1x70mm²
- 90 Montaje de Terminal tipo hojal de 1x70mm²
- 91 Provisión de Terminales tipo hojal de 1x95mm²
- 92 Montaje de Terminales tipo hojal de 1x95mm²
- 93 Provisión de Terminales tipo hojal de 1x120mm²
- 94 Montaje de Terminales tipo hojal de 1x120mm²
- 95 Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 5 kVAR
- 96 Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 5 kVAR
- 97 Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 7.5 kVAR
- 98 Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 7.5 kVAR
- 99 Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 10 kVAR
- 100 Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 10 kVAR
- 101 Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 15 kVAR
- 102 Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 15 kVAR
- 103 Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 20 kVAR
- 104 Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 20 kVAR
- 105 Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 40A
- 106 Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 40A
- 107 Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 32A
- 108 Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 32A
- 109 Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 20A
- 110 Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 20A
- 111 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x125A tipo caja moldeada
- 112 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x125A tipo caja moldeada
- 113 Provisión y montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x40A
- 114 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x40A
- 115 Provisión de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x32A
- 116 Montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x32A
- 117 Provisión de cartuchos, descargadores atmosféricos en baja tensión.
- 118 Montaje de cartuchos, descargadores atmosféricos en baja tensión.
- 119 Provisión de controlador electrónico de accionamiento automático
- 120 Montaje de controlador electrónico de accionamiento automático
- 121 Provisión de extractor de calor para gabinete, tensión nominal 220V
- 122 Montaje de extractor de calor para gabinete, tensión nominal 220V
- 123 Provisión de conductores tipo NYY de 16mm² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo
- 124 Montaje de conductores tipo NYY de 16mm² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo
- 125 Provisión de conductores tipo NYY de 10mm² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y

terminal tipo tubo

126 Montaje de conductores tipo NYY de 10mm² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo

127 Provisión de Aislador polimérico.

128 Instalación de Aislador polimérico.

129 Provisión de Fusible tipo link para transformador pedestal.

130 Instalación de Fusible tipo link para transformador pedestal.

131 Provisión de Fusible elo de 15 amperes.

132 Instalación de Fusible elo de 15 amperes.

133 Análisis de aceite dieléctrico para detectar partículas PCB (policlorobifenilos)

134 **Servicio de camión grúa:** Para este servicio la contratista deberá tener disponibilidad de transporte con personal técnico para las asistencias programadas de los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, así también las asistencias por urgencias según lo descrito en las responsabilidades del contratista.

Servicio de camión grúa para traslado de generadores y posterior devolución, así también para los trabajos correctivos que requiera el grupo en un taller específico. El precio a pagar en éste ítem es por Km recorrido en el cual se considerará ida y vuelta.

135 **Servicio de transporte:** Servicio de Transporte corresponde a vehículos de porte menor tales como camionetas para reclamos de urgencias y para el traslado de fiscales. La contratista deberá prever el traslado del Fiscal para todos los servicios preventivos y correctivos a realizar.

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

- (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE 1. GENERADORES

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
1	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 900 KVA	Unidad	1	EVENTO
2	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 700KVA	Unidad	1	EVENTO
3	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 500 KVA	Unidad	1	EVENTO
4	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 400 KVA	Unidad	1	EVENTO
5	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 250 KVA	Unidad	1	EVENTO
6	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 200 KVA	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
7	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 150 KVA	Unidad	1	EVENTO
8	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 110 KVA	Unidad	1	EVENTO
9	81141804-004	Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de 44 KVA	Unidad	1	EVENTO
10	81141804-004	Provisión de Tapa de mecanismo de válvulas	Unidad	1	EVENTO
11	80111613-9999	Mano de obra para instalación de tapa de mecanismo de valvulas	Unidad	1	EVENTO
12	81141804-004	Provision de Respiradero del Carter	Unidad	1	EVENTO
13	80111613-9999	Mano de obra para instalación de respiradero del Carter	Unidad	1	EVENTO
14	81141804-004	Provisión de Filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO
15	80111613-9999	Montaje de filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO
16	81141804-004	Provision de Bomba de inyección de combustible	Unidad	1	EVENTO
17	80111613-9999	Montaje de Bomba de inyección de combustible	Unidad	1	EVENTO
18	81141804-004	Provisión de Filtro de aceite del motor	Unidad	1	EVENTO
19	80111613-9999	Montaje de Filtro de aceite del motor	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
20	81141804-004	Provisión de Polea de cigüeñal	Unidad	1	EVENTO
21	80111613-9999	Montaje de Polea de Cigüeñal	Unidad	1	EVENTO
22	81141804-004	Provisión de Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO
23	80111613-9999	Montaje de Bomba de agua	Unidad	1	EVENTO
24	81141804-004	Provisión de Polea del ventilador	Unidad	1	EVENTO
25	80111613-9999	Montaje de Polea del ventilador	Unidad	1	EVENTO
26	81141804-004	Provisión de Caja del termostato del agua	Unidad	1	EVENTO
27	80111613-9999	Montaje de Caja del termostato del agua	Unidad	1	EVENTO
28	81141804-004	Provisión de Tapa de llenado de aceite	Unidad	1	EVENTO
29	80111613-9999	Montaje de Tapa de llenado de aceite	Unidad	1	EVENTO
30	81141804-004	Reparación de Múltiple de escape	Unidad	1	EVENTO
31	81141804-004	Provisión de Alternador	Unidad	1	EVENTO
32	80111613-9999	Montaje de alternador	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
33	81141804-004	Reparación de Turbocompresor	Unidad	1	EVENTO
34	81141804-004	Reparación de Motor de arranque	Unidad	1	EVENTO
35	81141804-004	Provisión de Caja del volante	Unidad	1	EVENTO
36	80111613-9999	Montaje de Caja del volante	Unidad	1	EVENTO
37	81141804-004	Provisión de Volante	Unidad	1	EVENTO
38	80111613-9999	Montaje de Volante	Unidad	1	EVENTO
39	81141804-004	Provisión de Admisión de aire	Unidad	1	EVENTO
40	80111613-9999	Montaje de Admisión de aire	Unidad	1	EVENTO
41	81141804-004	Provisión de Suministro de aceite del turbocompresor	Unidad	1	EVENTO
42	80111613-9999	Montaje de Suministro de aceite del turbocompresor	Unidad	1	EVENTO
43	81141804-004	Provisión de Bomba de transferencia de combustible	Unidad	1	EVENTO
44	80111613-9999	Montaje de Bomba de transferencia de combustible	Unidad	1	EVENTO
45	81141804-004	Provisión de Varilla de medición	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
46	80111613-9999	Montaje de Varilla de medición	Unidad	1	EVENTO
47	81141804-004	Provisión de Colector de aceite	Unidad	1	EVENTO
48	80111613-9999	Montaje de Colector de aceite	Unidad	1	EVENTO
49	81141804-004	Provisión de Termostato del agua	Unidad	1	EVENTO
50	80111613-9999	Montaje de Termostato del agua	Unidad	1	EVENTO
51	81141804-004	Provisión de Bomba de aceite accionada por engranajes	Unidad	1	EVENTO
52	80111613-9999	Montaje de Bomba de aceite accionada por engranajes	Unidad	1	EVENTO
53	81141804-004	Provisión de Filtro de aire	Unidad	1	EVENTO
54	80111613-9999	Montaje de Filtro de aire	Unidad	1	EVENTO
55	81141804-004	Provisión de Correa de mando del ventilador	Unidad	1	EVENTO
56	80111613-9999	Montaje de Correa de mando del ventilador	Unidad	1	EVENTO
57	81141804-004	Provisión de Correa del alternador	Unidad	1	EVENTO
58	80111613-9999	Montaje de Correa del alternador	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
59	81141804-004	Provisión de Bujías incandescentes	Unidad	1	EVENTO
60	80111613-9999	Montaje de Bujías incandescentes	Unidad	1	EVENTO
61	81141804-004	Provisión de Calentadores del refrigerante del motor	Unidad	1	EVENTO
62	80111613-9999	Montaje de Calentadores del refrigerante del motor	Unidad	1	EVENTO
63	81141804-004	Provisión de Soporte motor	Unidad	1	EVENTO
64	80111613-9999	Montaje de Soporte motor	Unidad	1	EVENTO
65	81141804-004	Provisión de Inyectores de combustible	Unidad	1	EVENTO
66	80111613-9999	Montaje de Inyectores de combustible	Unidad	1	EVENTO
67	81141804-004	Reparación y Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO
68	81141804-004	Provisión de Mangueras	Unidad	1	EVENTO
69	80111613-9999	Montaje de Mangueras	Unidad	1	EVENTO
70	81141804-004	Provisión de abrazaderas	Unidad	1	EVENTO
71	80111613-9999	Montaje de abrazaderas	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
72	81141804-004	Provisión de Tapa de llenado del sistema de enfriamiento	Unidad	1	EVENTO
73	80111613-9999	Montaje de Tapa de llenado del sistema de enfriamiento	Unidad	1	EVENTO
74	81141804-004	Provisión de Regulador de tensión	Unidad	1	EVENTO
75	80111613-9999	Montajes de Regulador de tensión	Unidad	1	EVENTO
76	81141804-004	Provisión de Conjunto de puente de diodos	Unidad	1	EVENTO
77	80111613-9999	Montaje de Conjunto de puente de diodos	Unidad	1	EVENTO
78	81141804-004	Provisión de Varistor	Unidad	1	EVENTO
79	80111613-9999	Montaje de Varistor	Unidad	1	EVENTO
80	81141804-004	Provisión de Fusible de regulador	Unidad	1	EVENTO
81	80111613-9999	Montaje de Fusible de regulador	Unidad	1	EVENTO
82	81141804-004	Provisión de Rodamientos	Unidad	1	EVENTO
83	80111613-9999	Montaje de Rodamientos	Unidad	1	EVENTO
84	81141804-004	Provisión de Mangueras de enfriadores de aceite	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
85	80111613-9999	Montaje de Mangueras de enfriadores de aceite	Unidad	1	EVENTO
86	81141804-004	Provisión de ventilador	Unidad	1	EVENTO
87	80111613-9999	Montaje de ventilador	Unidad	1	EVENTO
88	81141804-004	Rebobinado conjunto estator	Unidad	1	EVENTO
89	81141804-004	Rebobinado conjunto rotor	Unidad	1	EVENTO
90	81141804-004	Reparación de Inducido de excitatriz	Unidad	1	EVENTO
91	81141804-004	Reparación de Inductor de excitatriz	Unidad	1	EVENTO
92	81141804-004	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1	EVENTO
93	81141804-004	Provisión de Interruptor de transferencia automatica de 1600A bobina	Unidad	1	EVENTO
94	80111613-9999	Montaje de Interruptor de transferencia automatica de 1600A bobina	Unidad	1	EVENTO
95	81141804-004	Provisión de Interruptor de transferencia automatica de 1200A bobina	Unidad	1	EVENTO
96	80111613-9999	Montaje de Interruptor de transferencia automatica de 1200A bobina	Unidad	1	EVENTO
97	81141804-004	Provisión de Interruptor de transferencia automatica de 800A bobina	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
98	80111613-9999	Montaje de Interruptor de transferencia automatica de 800A bobina	Unidad	1	EVENTO
99	81141804-004	Provisión de Contactor tripolar 800A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
100	80111613-9999	Montaje de Contactor tripolar 800A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
101	81141804-004	Provisión de Contactor tripolar 500A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
102	80111613-9999	Montaje de Contactor tripolar 500A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
103	81141804-004	Provisión de Contactor tripolar 300A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
104	80111613-9999	Montaje de Contactor tripolar 300A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
105	81141804-004	Provisión de Contactor tripolar 200A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
106	80111613-9999	Montaje de Contactor tripolar 200A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
107	81141804-004	Provisión de Contactor tripolar 100A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
108	80111613-9999	Montaje de Contactor tripolar 100A bobina 220V	Unidad	1	EVENTO
109	81141804-004	Provisión de Relé falta de fase	Unidad	1	EVENTO
110	80111613-9999	Montaje de Relé falta de fase	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
111	81141804-004	Provisión de Relé temporizador	Unidad	1	EVENTO
112	80111613-9999	Montaje de Relé temporizador	Unidad	1	EVENTO
113	81141804-004	Provisión de Horometro analógico	Unidad	1	EVENTO
114	80111613-9999	Montaje de Horometro analógico	Unidad	1	EVENTO
115	81141804-004	Provisión de Modulo automático	Unidad	1	EVENTO
116	80111613-9999	Montaje de Modulo automático	Unidad	1	EVENTO
117	81141804-004	Provisión de Baterías selladas de 150/Ah 12Vcc	Unidad	1	EVENTO
118	80111613-9999	Montaje de Baterías selladas de 150/Ah 12Vcc	Unidad	1	EVENTO
119	81141804-004	Provisión de Baterías selladas de 100/Ah 12Vcc	Unidad	1	EVENTO
120	80111613-9999	Montaje de Baterías selladas de 100/Ah 12Vcc	Unidad	1	EVENTO
121	81141804-004	Provisión de Selector	Unidad	1	EVENTO
122	80111613-9999	Montaje de Selector	Unidad	1	EVENTO
123	81141804-004	Provisión de Luces pilotos	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
124	80111613-9999	Montaje de Luces pilotos	Unidad	1	EVENTO
125	81141804-004	Provisión de Pulsador de parada de emergencia	Unidad	1	EVENTO
126	80111613-9999	Montaje de Pulsador de parada de emergencia	Unidad	1	EVENTO
127	81141804-004	Provisión de Cargador de batería	Unidad	1	EVENTO
128	80111613-9999	Montaje de Cargador de batería	Unidad	1	EVENTO
129	81141804-004	Provisión de conductores NY 1x35mm ²	metros	1	EVENTO
130	80111613-9999	Montaje de conductores NY 1x35mm ²	metros	1	EVENTO
131	81141804-004	Provisión de conductores NY 1x50mm ²	metros	1	EVENTO
132	80111613-9999	Montaje de conductores NY 1x50mm ²	metros	1	EVENTO
133	81141804-004	Provisión de conductores NY 1x70mm ²	metros	1	EVENTO
134	80111613-9999	Montaje de conductores NY 1x70mm ²	metros	1	EVENTO
135	81141804-004	Provisión de conductores NY 1x95mm ²	metros	1	EVENTO
136	80111613-9999	Montaje de conductores NY 1x95mm ²	metros	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
137	81141804-004	Provisión de conductores NYY 1x120mm ²	metros	1	EVENTO
138	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x120mm ²	metros	1	EVENTO
139	81141804-004	Provisión de conductores NYY 1x150mm ²	metros	1	EVENTO
140	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x150mm ²	metros	1	EVENTO
141	81141804-004	Provision de Terminal tipo hojal de 1x35mm ²	metros	1	EVENTO
142	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x35mm ²	metros	1	EVENTO
143	81141804-004	Provision de Terminal tipo hojal de 1x50mm ²	metros	1	EVENTO
144	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x50mm ²	metros	1	EVENTO
145	81141804-004	Provision de Terminal tipo hojal de 1x70mm ²	metros	1	EVENTO
146	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x70mm ²	metros	1	EVENTO
147	81141804-004	Provision de Terminales tipo hojal de 1x95mm ²	metros	1	EVENTO
148	80111613-9999	Montaje de Terminales tipo hojal de 1x95mm ²	metros	1	EVENTO
149	81141804-004	Provision de Terminales tipo hojal de 1x120mm ²	metros	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
150	80111613-9999	Montaje de Terminales tipo hojal de 1x120mm ²	metros	1	EVENTO
151	81141804-004	Provision de Terminales tipo hojal de 1x150mm ²	metros	1	EVENTO
152	80111613-9999	Montaje de Terminales tipo hojal de 1x150mm ²	metros	1	EVENTO
153	81141804-004	Mantenimiento y reparación de Tratamiento de cabinado, pintura y cerradura	Unidad	1	EVENTO
154	81141804-004	Servicio de camion grua	Km	1	EVENTO
155	81141804-004	Servicio de transporte	Km	1	EVENTO

LOTE 2. TRANSFORMADORES Y BANCO DE CAPACITORES

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
1	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 1500KVA	Unidad	1	EVENTO
2	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 750KVA	Unidad	1	EVENTO
3	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 630KVA	Unidad	1	EVENTO
4	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 500KVA	Unidad	1	EVENTO
5	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 315KVA	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
6	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 250KVA	Unidad	1	EVENTO
7	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 112,5KVA	Unidad	1	EVENTO
8	72102201-001	Mantenimiento preventivo de transformador de 100KVA	Unidad	1	EVENTO
9	72102201-001	Bobinado para debanados en Baja Tensión	kg	1	EVENTO
10	72102201-001	Bobinados para debanados en Media Tensión	kg	1	EVENTO
11	72102201-001	Provision de aisladores de porcelana en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
12	80111613-9999	Montaje de aisladores de porcelana en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
13	72102201-001	Provision de aisladores de porcelana en Baja Tensión hasta 160 A	Unidad	1	EVENTO
14	80111613-9999	Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión hasta 160 A	Unidad	1	EVENTO
15	72102201-001	Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión 400 A	Unidad	1	EVENTO
16	80111613-9999	Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 400 A	Unidad	1	EVENTO
17	72102201-001	Provision de aisladores de porcelana en Baja Tensión 800 A	Unidad	1	EVENTO
18	80111613-9999	Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 800 A	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
19	72102201-001	Provisión de aisladores de porcelana en Baja Tensión 2000 A	Unidad	1	EVENTO
20	80111613-9999	Montaje de aisladores de porcelana en Baja Tensión 2000 A	Unidad	1	EVENTO
21	72102201-001	Provisión de tanque de expansión	Unidad	1	EVENTO
22	80111613-9999	Montaje de tanque de expansión	Unidad	1	EVENTO
23	72102201-001	Provisión de indicador de nivel de aceite	Unidad	1	EVENTO
24	80111613-9999	Montaje de indicador de nivel de aceite	Unidad	1	EVENTO
25	72102201-001	Provisión de Aceite mineral aislante	Litros	1	EVENTO
26	80111613-9999	Montaje Aceite mineral aislante	Litros	1	EVENTO
27	72102201-001	Provisión de seccionadores fusibles de 5A en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
28	80111613-9999	Montaje de seccionadores fusibles de 5A en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
29	72102201-001	Provisión de seccionadores fusibles de 15A en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
30	80111613-9999	Montaje de seccionadores fusibles de 15A en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
31	72102201-001	Provisión de descargadores de sobre tensión para Media Tensión	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
32	80111613-9999	Montaje de descargadores de sobre tensión para Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
33	72102201-001	Provision de Fusibles encapsulados de 20A	Unidad	1	EVENTO
34	80111613-9999	Montaje de Fusibles encapsulados de 20A	Unidad	1	EVENTO
35	72102201-001	Provision de Fusibles encapsulados de 32A	Unidad	1	EVENTO
36	80111613-9999	Montaje de Fusibles encapsulados de 32A	Unidad	1	EVENTO
37	72102201-001	Provision de Mufas en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
38	80111613-9999	Montaje de Mufas en Media Tensión	Unidad	1	EVENTO
39	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x35mm ²	Metros	1	EVENTO
40	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x35mm ²	Metros	1	EVENTO
41	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x50mm ²	Metros	1	EVENTO
42	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x50mm ²	Metros	1	EVENTO
43	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x70mm ²	Metros	1	EVENTO
44	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x70mm ²	Metros	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
45	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x95mm ²	Metros	1	EVENTO
46	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x95mm ²	Metros	1	EVENTO
47	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x120mm ²	Metros	1	EVENTO
48	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x120mm ²	Metros	1	EVENTO
49	72102201-001	Provisión de conductores NYY 1x150mm ²	Metros	1	EVENTO
50	80111613-9999	Montaje de conductores NYY 1x150mm ²	Metros	1	EVENTO
51	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1500A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
52	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1500A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
53	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1200A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
54	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1200A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
55	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1000A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
56	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x1000A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
57	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x800A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
58	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x800A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
59	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x600A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
60	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x600A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
61	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x400A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
62	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x400A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
63	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x250A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
64	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x250A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
65	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x160A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
66	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x160A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
67	72102201-001	Provisión de conductores de cobre de 1x50mm ² para puesta tierra	Metros	1	EVENTO
68	80111613-9999	Montaje de conductores de cobre de 1x50mm ² para puesta tierra	Metros	1	EVENTO
69	72102201-001	Provisión de conductores de cobre de 1x35mm ² para puesta tierra	Metros	1	EVENTO
70	80111613-9999	Montaje de conductores de cobre de 1x35mm ² para puesta tierra	Metros	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
71	72102201-001	Provisión de gabinete metalico TC para acometida de Baja Tensión	Unidad	1	EVENTO
72	80111613-9999	Montaje de gabinete metalico TC para acometida de Baja Tensión	Unidad	1	EVENTO
73	72102201-001	Provisión de cruzeta polimerica	Unidad	1	EVENTO
74	80111613-9999	Montaje de cruzeta polimerica	Unidad	1	EVENTO
75	72102201-001	Provisión de Poste de H° A° 12/300Kgf.	Unidad	1	EVENTO
76	80111613-9999	Montaje de Poste de H° A° 12/300Kgf.	Unidad	1	EVENTO
77	72102201-001	Provisión de conductores de aluminio con alma de acero 1x35mm².	Metros	1	EVENTO
78	80111613-9999	Montaje de conductores de aluminio con alma de acero 1x35mm².	Metros	1	EVENTO
79	72102201-001	Provision de jabalina de cobre con abrazadera	Unidad	1	EVENTO
80	80111613-9999	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera	Unidad	1	EVENTO
81	72102201-001	Provision de soldadura isotermitica	Unidad	1	EVENTO
82	80111613-9999	Montaje de soldadura isotermitica	Unidad	1	EVENTO
83	72102201-001	Provision de prensa cable (PG)	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
84	80111613-9999	Montaje de prensa cable (PG)	Unidad	1	EVENTO
85	72102201-001	Provisión de Terminal tipo hojal de 1x35mm ²	Unidad	1	EVENTO
86	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x35mm ²	Unidad	1	EVENTO
87	72102201-001	Provisión de Terminal tipo hojal de 1x50mm ²	Unidad	1	EVENTO
88	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x50mm ²	Unidad	1	EVENTO
89	72102201-001	Provisión de Terminal tipo hojal de 1x70mm ²	Unidad	1	EVENTO
90	80111613-9999	Montaje de Terminal tipo hojal de 1x70mm ²	Unidad	1	EVENTO
91	72102201-001	Provisión de Terminales tipo hojal de 1x95mm ²	Unidad	1	EVENTO
92	80111613-9999	Montaje de Terminales tipo hojal de 1x95mm ²	Unidad	1	EVENTO
93	72102201-001	Provisión de Terminales tipo hojal de 1x120mm ²	Unidad	1	EVENTO
94	80111613-9999	Montaje de Terminales tipo hojal de 1x120mm ²	Unidad	1	EVENTO
95	72102201-001	Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 5 kVAR	Unidad	1	EVENTO
96	80111613-9999	Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 5 kVAR	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
97	72102201-001	Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 7.5 kVAR	Unidad	1	EVENTO
98	80111613-9999	Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 7.5 kVAR	Unidad	1	EVENTO
99	72102201-001	Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 10 kVAR	Unidad	1	EVENTO
100	80111613-9999	Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 10 kVAR	Unidad	1	EVENTO
101	72102201-001	Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 15 kVAR	Unidad	1	EVENTO
102	80111613-9999	Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 15 kVAR	Unidad	1	EVENTO
103	72102201-001	Provisión de capacitores trifásicos tipo tubular de 20 kVAR	Unidad	1	EVENTO
104	80111613-9999	Montaje de capacitores trifásicos tipo tubular de 20 kVAR	Unidad	1	EVENTO
105	72102201-001	Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 40A	Unidad	1	EVENTO
106	80111613-9999	Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 40A	Unidad	1	EVENTO
107	72102201-001	Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 32A	Unidad	1	EVENTO
108	80111613-9999	Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 32A	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
109	72102201-001	Provisión de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 20A	Unidad	1	EVENTO
110	80111613-9999	Montaje de contactor tripolar bobina 220V con resistencia de descarga y bobina de pre inserción de 20A	Unidad	1	EVENTO
111	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte general 3x125A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
112	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte general 3x125A tipo caja moldeada	Unidad	1	EVENTO
113	72102201-001	Provisión y montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x40A	Unidad	1	EVENTO
114	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x40A	Unidad	1	EVENTO
115	72102201-001	Provisión de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x32A	Unidad	1	EVENTO
116	80111613-9999	Montaje de interruptores termo magnéticos para corte de etapas 3x32A	Unidad	1	EVENTO
117	72102201-001	Provisión de cartuchos, descargadores atmosféricos en baja tensión.	Unidad	1	EVENTO
118	80111613-9999	Montaje de cartuchos, descargadores atmosféricos en baja tensión.	Unidad	1	EVENTO
119	72102201-001	Provisión de controlador electrónico de accionamiento automático	Unidad	1	EVENTO
120	80111613-9999	Montaje de controlador electrónico de accionamiento automático	Unidad	1	EVENTO
121	72102201-001	Provisión de extractor de calor para gabinete, tensión nominal 220V	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
122	80111613-9999	Montaje de extractor de calor para gabinete, tensión nominal 220V	Unidad	1	EVENTO
123	72102201-001	Provisión de conductores tipo NYY de 16mm ² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo	Metros	1	EVENTO
124	80111613-9999	Montaje de conductores tipo NYY de 16mm ² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo	Metros	1	EVENTO
125	72102201-001	Provisión de conductores tipo NYY de 10mm ² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo	Metros	1	EVENTO
126	80111613-9999	Montaje de conductores tipo NYY de 10mm ² para fuerza motriz, prensado con terminales tipo ojal y terminal tipo tubo	Metros	1	EVENTO
127	72102201-001	Provisión de Aislador polimérico.	Unidad	1	EVENTO
128	80111613-9999	Instalación de Aislador polimérico.	Unidad	1	EVENTO
129	72102201-001	Provisión de Fusible tipo link para transformador pedestal.	Unidad	1	EVENTO
130	80111613-9999	Instalación de Fusible tipo link para transformador pedestal.	Unidad	1	EVENTO
131	72102201-001	Provisión de Fusible elo de 15 amperes.	Unidad	1	EVENTO
132	80111613-9999	Instalación de Fusible elo de 15 amperes.	Unidad	1	EVENTO
133	72102201-001	Análisis de aceite dieléctrico para detectar partículas PCB (policlorobifenilos)	Unidad	1	EVENTO

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION
134	72102201-001	Servicio de camion grua	Km	1	EVENTO
135	72102201-001	Servicio de transporte	Km	1	EVENTO

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Inicio: La adjudicada, deberá estar en condiciones de entregar los repuestos que se soliciten, a partir de la suscripción del acta de inicio.

Debido a que el llamado contempla el mantenimiento correctivo y preventivo con provisión de repuestos a demanda, a continuación, se detalla plan de entrega de los diferentes escenarios.

Asistencia	Informe técnico	Trabajos de mantenimiento	Acta porcentual de mantenimiento preventivo y correctivo
------------	-----------------	---------------------------	--

Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos a demanda	1 hora a ser contada después de la notificación del ID	Deberá presentar a más tardar 48hs hábiles, a ser contadas de la recepción del ID	Deberán iniciar a más tardar 24hs de la recepción de la orden de trabajo y culminar como máximo 48 hs para dejar operativo el equipo	Se emitirá mensualmente
Mantenimiento preventivo	N/A	N/A	Deberá iniciar a más tardar 24 hs hábiles a y deben culminar a más tardar en 5 días corridos ser contados de la recepción de la orden de trabajo	

Los trabajos iniciarán con emisión del Acta de inicio de mantenimiento remitida por el Administrador del Contrato a través de la sección de electricidad, refrigeración y electromecánica del Dpto. de Mantenimiento del HRCDE Alto Paraná - Canindeyú, que será elaborada dentro de los 2 días calendario posteriores a la firma del contrato.

Inicio: La empresa adjudicada, deberá estar en condiciones de entregar los repuestos que se soliciten, a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual será emitida 48 horas posteriores a la firma del contrato.

Acta de Inicio de mantenimiento: se confeccionará por única vez, para dejar constancia el inicio de los trabajos de mantenimiento (original para el primer pago y copias para los siguientes), original debidamente firmada por los jefes de Dirección de Mantenimiento, Dpto. de Mantenimiento del HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú Jefe Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú.

Acta de mantenimiento de los equipos: se confeccionara en forma mensual y deberá estar debidamente firmada por los jefes de Dpto. de Mantenimiento del HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú Jefe Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú.

Informe Técnico u Hoja de Servicio: que describirán los repuestos de los equipos, y aclaren que repuesto debe ser reemplazado de cada equipo a ser provisto; debidamente firmada por un personal técnico asignado por la empresa adjudicada y el jefe de la Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú.

Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto, original debidamente firmada por el Jefe Sección Electricidad, Refrigeración y Electromecánica HR CDE. Alto Paraná-Canindeyú..

#	TAREA PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR	Mensual	Semestral	Anual
1	Verificar nivel de refrigerante	X		
2	Inspección del filtro de entrada de aire	X		
3	Inspeccionar radiador, identificando restricciones en el flujo de aire	X		
4	Verificar restricciones al normal ingreso de aire a los filtros de aire	X		
5	Verificar si existen perdidas de aceite y de fluidos en general.	X		

6	Verificar nivel de aceite del motor.	X		
7	Inspeccionar y tomar nivel del tanque diario de combustible.	X		
8	Purgar agua del tanque diario de combustible.		X	
9	Limpiar sedimentos del tanque diario de combustible.			X
10	Purgar trampas de agua del filtro de combustible del tanque diario.	X		
11	Verificar filtros de combustible del tanque	X		
12	Limpieza sección superior de baterías de sulfataciones posibles	X		
13	Tomar voltaje de carga del cargador automático de baterías	X		
14	Desconectar cargador de baterías, leer y registrar voltaje de baterías	X		
15	Testear y registrar electrolito y gravedad específica del mismo (si aplicara), de forma a diagnosticar cambio de baterías si fuera necesario	X		
16	Controlar nivel de carga de batería	X		
17	Chequeo, lectura y registro de voltaje de salida, frecuencia y amperes (con o sin carga)	X		
18	Chequeo de mangueras sueltas o rotas	X		
19	Chequeo de protectores mecánicos en mal estado	X		
20	Inspección de la limpieza del sitio donde se halla el Generador	X		
21	Control visual de fijación y posicionamiento de accesorios	X		

22	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados	X		
23	Chequeo de terminales eléctricos flojos y/o rotos.	X		
24	Chequeo de interruptores y contactores automáticos	X		
25	Verificar perdidas del governor (gen 2500 kVA) y bomba inyectora	X		
26	Inspeccionar posición del switch de arranque, debe estar en automático.	X		
27	Chequeo y liberación de objetos que obstruyan las persianas de ventilación	X		
28	Verificar funcionamiento de calentadores de camisas	X		
29	Inspeccionar todas las cañerías y conexiones	X		
30	Testear operación de precalentadores	X		
31	Chequeo de temperatura de refrigerante	X		
32	Verificación de ruidos anormales	X		
33	Inspeccionar bobinados del generador y apretar conexiones eléctricas		X	
34	Inspeccionar ventilador, polea y bomba de agua		X	
35	Agregar líquido refrigerante si es necesario.	X		
36	Revisión de protección/motor en: Corte por alta temperatura de agua Corte por baja presión de aceite			X
37	Inspeccionar estado y tensión de correas		X	

38	Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos de generador y del EASY GEN de paralelismo	X		
39	Inspeccionar conductores y conexiones en el EASY GEN de paralelismo.	X		
40	Limpieza del respiradero del motor	X		
41	Chequeo de medidores y reguladores del EASY GEN de paralelismo			X
42	Chequeo cables del regulador, excitador, estator			X
43	Lubricación de conexiones de articulación.			X
44	Chequeo de estabilidad al cambio de carga/generador			X
45	Chequeo de tiempo de transferencia a la carga			X
46	Prueba de funcionamiento con carga (PREVIA PROGRAMACIÓN)			X
47	Chequeo tiempo en marcha y parada			X
48	Realizar puesta en marcha de 1/2 hora con carga (PREVIA PROGRAMACIÓN)			X
49	Verificar niveles de carga en el EASY GEN de paralelismo (gen 2500 kVA)			X
50	Mano de Obra para Cambio de filtro de aire (según indicador de restricción y estado)			X
51	Mano de Obra para cambio de filtro de aceite (Cambiar cada 250 hs. o un año).			X
52	Mano de Obra para cambio de aceite lubricante (Cambiar cada 250 hs. o un año).			X
53	Mano de Obra para cambio de filtros de combustible (cambiar cada 250 hs. O un año)			X

54	Mano de Obra para cambio de filtro trampa de agua.			X
----	--	--	--	---

LOTE 1

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
Todos	Según EETT y Normas correspondientes a cada uno	A demanda	Según planilla de precios	<ul style="list-style-type: none"> • HR CDE • US HERNANDARIAS • US SANTA RITA • US PRESIDENTE FRANCO • PS MINGA GUAZÚ • U.S. CURUGUATY 	Al término de la duración del contrato: 24 meses

LOTE 2

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
Todos	Según EETT y Normas correspondientes a cada uno	A demanda	Según planilla de precios	<ul style="list-style-type: none"> • HR CDE • US HERNANDARIAS • US SANTA RITA • US PRESIDENTE FRANCO • PS MINGA GUAZÚ • U.S. CURUGUATY 	Al término de la duración del contrato: 24 meses

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

en la entrega de materiales en la etapa de ejecución y entrega de los trabajos de los servicios.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la

contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual serán los indicados en la siguiente tabla		
Planificación de indicadores de cumplimiento:		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Inicio por única vez a las 48 hs. de la firma del contrato	Certificación N°1	Mes 1 desde la vigencia del contrato
Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)		
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo		
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)		
Acta de recepción porcentual (mensual)		
Acta de Conformidad		
Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)	Certificación N°2	Mes 2 desde la vigencia del contrato
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo		
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)		
Acta de recepción porcentual (mensual)		
Acta de Conformidad		
Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)	Certificación N°3	Mes 3 desde la vigencia del contrato
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo		
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)		
Acta de recepción porcentual (mensual)		
Acta de Conformidad		

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
N°4

Mes 4 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
N°5

Mes 5 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
N°6

Mes 6 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
N°7

Mes 7 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
N°8

Mes 8 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
Nº9

Mes 9 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
Nº10

Mes 10 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
Nº11

Mes 11 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
Nº12

Mes 12 desde la vigencia del contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)
Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo
Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)
Acta de recepción porcentual (mensual)
Acta de Conformidad

Certificación
Nº13

Mes 13 desde la vigencia del contrato

<p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°14</p>	<p>Mes 14 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°15</p>	<p>Mes 15 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°16</p>	<p>Mes 16 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°17</p>	<p>Mes 17 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°18</p>	<p>Mes 18 desde la vigencia del contrato</p>

<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°19</p>	<p>Mes 19 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°20</p>	<p>Mes 20 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°21</p>	<p>Mes 21 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°22</p>	<p>Mes 22 desde la vigencia del contrato</p>
<p>Acta de finalización.</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por equipo)</p> <p>Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo</p> <p>Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de repuestos)</p> <p>Acta de recepción porcentual (mensual)</p> <p>Acta de Conformidad</p>	<p>Certificación N°23</p>	<p>Mes 23 desde la vigencia del contrato</p>

Acta de finalización.

Certificación
Nº24

Mes 24 desde la vigencia del
contrato

Hoja de Servicio del mantenimiento preventivo (por
equipo)

Hoja de Servicio del mantenimiento correctivo

Nota de Remisión por Repuesto (en caso de entrega de
repuestos)

Acta de recepción porcentual (mensual)

Acta de Conformidad

Acta de Finalización del contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
 - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

hasta 25 (veinticinco) meses desde la firma del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- *Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 6380/19. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5 % sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 277 de la Ley 7228/23.*

"La presente licitación es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente".

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del

cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO (0,2 + 0,80 * S)$$

So

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado. con deducción del anticipo (ojo, si tiene anticipo)

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha

terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

