

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Banco Nacional de Fomento (BNF)
Uoc Bnf**

Nombre de la Licitación:

**ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE
REFRIGERACIÓN PARA ASUNCIÓN Y AREA METROPOLITANA
DE ASUNCIÓN (SBE)**
(versión 1)

ID de Licitación:

474066



Modalidad:

Subasta a la baja electrónica nacional

Publicado el:

03/10/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE - Ley N° 7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	474066	Nombre de la Licitación:	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA ASUNCIÓN Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN (SBE)
Convocante:	Banco Nacional de Fomento (BNF)	Categoría:	80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos
Unidad de Contratación:	Uoc Bnf	Tipo de Procedimiento:	SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Sistema de la DNCP - SICP	Fecha Límite de Consultas:	13/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:		Fecha de Presentación de Ofertas Electrónicas e Inicio de la Etapa Competitiva:	17/10/2025 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:		Fecha de Apertura de Ofertas Electrónicas:	20/10/2025 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	SILVIO EDUARDO ESTIGARRIBIA QUIÑONES	Cargo:	GERENTE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teléfono:	0214191466	Correo Electrónico:	contrataciones@bnf.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Reserva de Información en respuestas y aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta será presentado a través del Módulo de ofertas electrónicas, firmado electrónicamente por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Oferta sea instrumentada mediante una Declaración Jurada, la misma estará exenta del requerimiento de certificación de firma por Escribano Público y será presentado a través del Módulo de Oferta Electrónica junto con el formulario de oferta.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista. La oferta podrá ser modificada o retirada hasta antes de la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en el listado de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. Una vez generada el Acta de Sesión Pública Virtual, el oferente, toda vez que haya realizado lances durante la etapa competitiva, deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas, debiendo confirmar el precio ajustado de la oferta, hasta la fecha y hora prevista para el acto de apertura de ofertas electrónicas, para el efecto el SICP habilitará únicamente la modificación del precio unitario, los demás campos del ítem se mantendrán invariables.

7. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será

En guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia de perfil del proveedor.

No se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- En las SBE inferiores a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones juradas, que será presentada directamente a través del módulo de ofertas electrónicas, junto al formulario de oferta, suscripta electrónicamente. La garantía instrumentada mediante declaración jurada estará exenta del requerimiento de certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a) La garantía de mantenimiento de ofertas será ejecutada y los antecedentes del caso serán remitidos a la DNCP, cuando un oferente susceptible de ser adjudicado, hubiere realizado lances y no hubiera confirmado el precio ajustado de la oferta, de acuerdo al acta de sesión pública virtual.
- b) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- c) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- d) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - e.1 Firmar el contrato,
 - e.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - e.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. En caso de configuración de Siniestro, la convocante deberá solicitar la ejecución de la garantía. El proceso de ejecución será según el tipo de garantía que haya sido suministrada.

Período de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120 (ciento veinte)

días corridos

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

En el caso de que la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Método de presentación

La carga y presentación de ofertas electrónicas se regirán por las disposiciones emitidas por la DNCP. Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

En SBE no se admitirá el método de presentación de ofertas en doble sobre

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas electrónicas

Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación e inicio de etapa competitiva, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Ajuste de Precios de Oferta Electrónica

El ajuste de precios se formaliza con la confirmación del precio ajustado de la oferta de acuerdo al acta de sesión pública virtual, constituyéndose el mismo una condición sustancial, caso contrario la oferta será rechazada.

Apertura de ofertas

Culminada la etapa de ajustes de precios de la oferta electrónica, se procederá a la apertura de las ofertas electrónicas, en el día y hora fijados en el SICP de conformidad a las disposiciones establecidas en la normativa vigente. La apertura de ofertas electrónicas podrá establecerse desde el día siguiente hábil al cierre de la etapa de competitiva y hasta tres (03) días hábiles posteriores al mismo.

Postergación de Presentación o Suspensión de la Etapa Competitiva

1. Postergación de la presentación de ofertas electrónicas: Las convocantes podrán postergar la fecha de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva, hasta en dos (02) oportunidades, cuando llegada la fecha límite fijada para la presentación de ofertas e inicio de etapa competitiva no se hayan presentado oferta alguna.

2. Suspensión de la etapa competitiva: La DNCP podrá disponer la suspensión de la etapa competitiva por motivos de fuerza mayor, con el fin de salvaguardar la prosecución del procedimiento. A dicho efecto, se procederá a la suspensión de la competencia y se publicará un aviso en el SICP con la información pertinente. La etapa competitiva será reanudada en el plazo que resulte conveniente para el desarrollo de la Subasta, con el grupo que no haya finalizado. Los demás plazos de la competencia serán prorrogados proporcionalmente, las nuevas fechas serán difundidas mediante un aviso en el SICP, de lo cual quedará constancia en el Acta de Sesión Pública Virtual

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

APLICA, PARA TODOS LOS LOTES

90 (noventa) días de garantía escrita a partir de la recepción del servicio. Si el equipo reparado tiene nuevamente fallas por el mismo caso, el oferente adjudicado deberá reparar nuevamente a cargo de la garantía, sin que ello implique costo alguno para el BNF.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la "Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento" presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

El método de evaluación del presente procedimiento de contratación será basado únicamente en precio.

Análisis de los precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea 25% por debajo del precio referencial y 15% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

1	COSTO DE PRODUCTO Y/O MANO DE OBRA
2	IMPUESTOS
3	GASTOS OPERACIONALES
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	UTILIDAD
6	PRECIO TOTAL

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*) <i>[El formulario de oferta, deberá ser generado en el módulo de oferta electrónica y se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i>
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) <i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.</i>
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
8. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios, cuando no se encuentre en el Registro de Proveedores (**)
9. Documentos legales. Oferentes
9.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

<p>c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)</p>
<p>9.2. Personas Jurídicas.</p>
<p>a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)</p>
<p>b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)</p>
<p>c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)</p>
<p>d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)</p>
<p>9.3. Oferentes en Consorcio en formación.</p>
<p>a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas). III. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).
<p>9.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>

- b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
- Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.
 - Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

En el Módulo de Oferta Electrónica, el oferente deberá cargar los datos en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- a. ***Para contribuyente de IRACIS/IRE RG.***
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2022, 2023 y 2024)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2022, 2023 y 2024)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio de los años (2022, 2023 y 2024) no deberá ser negativo
- b. ***Para contribuyente de IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE***
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2022, 2023 y 2024)
- c. ***Para contribuyente de IRP/IRP RSP***
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2022, 2023 y 2024)
- d. ***Para contribuyentes de exclusivamente IVA General***
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2022, 2023 y 2024)
Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales.

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento.

Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- | |
|---|
| a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres años (2022, 2023 y 2024) para contribuyente de IRACIS/IRE RG. |
| b. IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes sólo del IVA General. |
| c. Formulario 106 IRPC, Formulario 501 IRE Simple de los 3 (tres) años (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE. |
| d. Formulario 104 IRP, Formulario 515 IRP-RSP de los 3 (tres) años (2022, 2023 y 2024) para contribuyentes de IRP/IRP-RSP |

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para todos los lotes

1. Demostrar la experiencia en **asistencia técnica integral para equipos de refrigeración** con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo del lote ofertado, de los últimos 3 (tres) años (2022, 2023, 2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.
2. Haber prestado el servicio de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN en tiempo y forma, en empresas privadas y/o públicas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales, correspondientes a los últimos 3(tres) años (Años: 2022, 2023, 2024).

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Para todos los lotes

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Copia de 4 (cuatro) constancias como mínimo de haber realizado en tiempo y forma el servicio de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN a empresas privadas y/o públicas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales, correspondientes a los últimos 3(tres) años (Años: 2022, 2023, 2024).

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Para todos los lotes:

1. Contar como mínimo de 6 personales técnicos capacitados en ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN.
2. Contar con 1 (una) Línea Fija (celular) como mínimo, destinados para comunicarse con los funcionarios responsables de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física para la asignación o coordinación de los trabajos.
3. Contar con, por lo menos, 2 (dos) vehículos, del tipo utilitario, debidamente identificado con el logotipo de la empresa, de 4 (cuatro) ruedas, de su propiedad o con contrato de alquiler vigente, que serán destinados exclusivamente para la asistencia técnica en locales, lobbies y dependencias según lote asignado.
4. Contar con el equipamiento adecuado y herramientas necesarias requeridas para el normal cumplimiento del servicio, contando mínimamente con el siguiente equipamiento:
 - Escalera doble y simple, andamios de 3 módulos como mínimo.
 - Soldaduras autógenas, taladro para hormigón.
 - Marco con hoja cierra para metal, corta hierro, hidrolavadora, bomba de vacío.
 - Garrafa de gas refrigerante, manómetros de alta y baja presión.
 - Virolera de caño, ensanchadora y cortadora de caño metálico, dobladora de cobre.
 - Destornilladores plano y cruz, martillo, mazo, cincel.
 - Pinza amperométrica con tester digital, pinza universal, pinza de corte, pinza de presión, cinta aisladora, pinza mecánica, alicate.
 - Juego de llaves tipo allen y estrellado, llaves francesas mediana y grande.
 - Contar con la indumentaria de la empresa y con Equipo de Protección Individual EPI, como ser botas, casco, etc.
5. Los técnicos deberán contar con Certificación en Manejo de Sustancias Refrigerantes Utilizadas en Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado, expedido por la INTN.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Para todos los lotes:

1. Adjuntar planilla de IPS donde se consignen listado como mínimo 6 (seis) de personales vigentes, además de curriculum vitae debidamente firmado y copia simple de certificado de haber realizado al menos una capacitación en refrigeración de cada personal.
2. Declaración Jurada de la empresa donde manifieste contar con 1 (una) Línea Fija (celular) como mínimo, destinados para comunicarse con los funcionarios responsables de Gerencia Departamental de Infraestructura Física para la asignación o coordinación de los trabajos.
3. En caso de que los vehículos sean propios presentar:
 - Copia simple de Cédula verdeEn caso de que sean alquilados, presentar:
 - Copia de contrato de arrendamiento/alquiler vigente
4. Declaración Jurada de contar con el equipamiento y herramientas mínimos requeridos, los cuales se encuentran descriptos en el apartado N° 4 de Capacidad Técnica.
5. Copia simple de Certificación en manejo de Sustancias Refrigerantes Utilizadas en Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado, expedido por la INTN.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Para Personas Jurídicas u Oferentes en Consorcio.

* Copias simples de las Constancias del Registro de Personas y Estructuras Jurídicas, y las Constancias del Registro de Beneficiarios Finales, dispuestas por la Ley N° 6446/2019, Decreto Reglamentario N° 3241 del 10/01/2020 y la Resolución N° 202/2020 del 17/09/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD.

Para los oferentes consorciados:

a. CAPACIDAD FINANCIERA	Los índices financieros deberán ser cumplidos el 100% por cada uno de los integrantes.
-------------------------	--

b. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA	Todas las partes combinadas deberán cumplir con el 100% de los requisitos solicitados.
c. CALIFICACIÓN LEGAL	El socio líder y cada socio deberá cumplir con el 100% de lo exigido

OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

- De conformidad al Art. 33 de la Resolución N° 70 de la SEPRELAD, el oferente adjudicado deberá proveer los datos y documentos respaldatorios solicitado en la misma.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Para los casos de ajustes de precios de las ofertas electrónicas, toda vez que se hayan realizado lances durante la etapa competitiva, el oferente deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas.

Si como consecuencia del resultado de la división del precio total subastado respecto a la cantidad, se obtuviere una cifra con decimales, se deberá realizar el redondeo del mismo hacia abajo, de modo a que el precio total no supere al que figure en el Acta de Sesión Pública Virtual como precio final, conforme al sistema de adjudicación establecido (ítem, lote, total).

En la consignación de los precios unitarios finales, el oferente no podrá aumentar el precio unitario cargado inicialmente para la presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En caso de que el oferente no haya realizado lance durante la etapa competitiva, los precios permanecerán invariables.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el vencedor de cada grupo subastado será el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas.

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- **Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado:** Javier Rodrigo Esteche Casco Gerente - Gerencia Departamental de Infraestructura Física
- **Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:** El servicio de mantenimiento de sistemas de refrigeración es esencial para garantizar su operatividad óptima en todas las dependencias del BNF, incluyendo la Casa Matriz, oficinas periféricas, Sucursales, Centros de Atención al Cliente (CAC) y lobbies de ATM dentro de un radio de 50 km desde la Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. Este proceso implica la ejecución de inspecciones preventivas, diagnóstico de fallas y aplicación de procedimientos correctivos para mitigar averías recurrentes y prevenir fallos críticos. Además, se asegura la continuidad operativa de los equipos mediante intervenciones oportunas, optimizando su rendimiento y prolongando su vida útil, lo que facilita el desarrollo eficiente de las actividades institucionales dentro de las instalaciones del BNF.
- **Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:** El presente llamado responde a una necesidad periódica.
- **Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:** Las especificaciones técnicas han sido elaboradas considerando los requerimientos de las diversas dependencias de la institución a fin de dar respuesta efectiva a las múltiples necesidades de mantenimiento de equipos de refrigeración en dependencias del BNF dentro de Asunción y Gran Asunción.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

- Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
- Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- Lista detallada de avals de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avals no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE N° 1 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA CASA MATRIZ, SUCURSALES Y LOBBIES DE ATM EN ASUNCIÓN				
Ítems	Descripción del servicio	Unidad de medida	Cantidad	Presentación
1	Asistencia técnica integral de equipos de refrigeración y mano de obra en general.	Mes	24	Unidad
2	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
3	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
4	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
5	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento

6	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
7	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
8	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
9	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt p/ aa split de 12.000btu	Unidad	1	Evento
10	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
11	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
12	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
13	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
14	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
15	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
16	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
17	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
18	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
19	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
20	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
21	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
22	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
23	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
24	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
25	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento

26	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
27	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
28	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
29	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
30	Filtro de aire para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
31	Filtro de aire para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
32	Filtro de aire para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
33	Filtro de aire para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
34	Filtro de aire para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
35	Filtro de aire para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
36	Filtro de aire para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
37	Circuito eléctrico monofásico, incluye llave tm. Europa y cable hasta 20m	Unidad	1	Evento
38	Circuito eléctrico trifásico, incluye llave tm. Europa y cable hasta 20m	Unidad	1	Evento
39	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
40	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
41	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
42	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
43	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
44	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
45	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
46	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento

47	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
48	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
49	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
50	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
51	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
52	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
53	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000btu	Unidad	1	Evento
54	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000btu	Unidad	1	Evento
55	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
56	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000btu	Unidad	1	Evento
57	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000btu	Unidad	1	Evento
58	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000btu	Unidad	1	Evento
59	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000btu	Unidad	1	Evento
60	Aislación térmica para aa tipo split de 12.000 btu	Metros lineales	1	Evento
61	Aislación térmica para aa tipo split de 18.000 btu	Metros lineales	1	Evento
62	Aislación térmica para aa tipo split de 24.000 btu	Metros lineales	1	Evento
63	Aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	Metros lineales	1	Evento
64	Aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	Metros lineales	1	Evento
65	Aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	Metros lineales	1	Evento
66	Aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	Metros lineales	1	Evento
67	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento

68	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
69	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
70	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
71	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
72	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
73	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
74	Aleta del condensador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
75	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
76	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 24.000btu	Unidad	1	Evento
77	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 30.000btu	Unidad	1	Evento
78	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 36.000btu	Unidad	1	Evento
79	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 48.000btu	Unidad	1	Evento
80	Aleta del condensador para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
81	Turbina del evaporador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
82	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
83	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
84	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
85	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
86	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
87	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
88	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 12.000 BTU	Unidad	1	Evento

89	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 18.000 BTU	Unidad	1	Evento
90	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 24.000 BTU	Unidad	1	Evento
91	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 30.000 BTU	Unidad	1	Evento
92	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
93	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
94	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
95	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
96	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
97	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
98	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
99	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
100	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
101	Capacitor de marcha del ventilador aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
102	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
103	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
104	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
105	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
106	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
107	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
108	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
109	Válvula de inversión bobina 380 volt p/ aa tipo split	Unidad	1	Evento
110	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 12.000 btu	Metros lineales	1	Evento

111	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 18.000 btu	Metros lineales	1	Evento
112	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 24.000 btu	Metros lineales	1	Evento
113	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	Metros lineales	1	Evento
114	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	Metros lineales	1	Evento
115	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	Metros lineales	1	Evento
116	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	Metros lineales	1	Evento
117	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
118	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
119	Válvula de expansión p/ aa tipo split des 24.000 btu	Unidad	1	Evento
120	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
121	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
122	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
123	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
124	Cableado de interconexión eléctrica p/ funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 a 60.000 btu	Unidad	1	Evento
125	Transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp.	Unidad	1	Evento
126	Gas refrigerante por equipos	Unidad	1	Evento
127	Tubo pvc para drenaje	Metros lineales	1	Evento
128	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
129	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
130	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento

131	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
132	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
133	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
134	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
135	Control universal- para funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 btu a 60.000 btu	Unidad	1	Evento
136	Ménsulas	Unidad	1	Evento
137	Extractor de aire	Unidad	1	Evento
138	Manguera de desagüe	Metros lineales	1	Evento

Lote N° 2 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA SUCURSALES, CAC Y LOBBIES DE ATM DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN HASTA 50KM				
Ítems	Descripción del servicio	Unidad de medida	Cantidad	Presentación
1	Asistencia técnica integral de equipos de refrigeración y mano de obra en general.	Mes	24	Unidad
2	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
3	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
4	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
5	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
6	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
7	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
8	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
9	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt p/ aa split de 12.000btu	Unidad	1	Evento

10	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
11	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
12	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
13	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
14	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
15	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
16	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
17	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
18	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
19	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
20	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
21	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
22	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
23	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
24	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
25	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
26	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
27	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
28	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
29	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
30	Filtro de aire para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento

31	Filtro de aire para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
32	Filtro de aire para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
33	Filtro de aire para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
34	Filtro de aire para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
35	Filtro de aire para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
36	Filtro de aire para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
37	Circuito eléctrico monofásico, incluye llave t.m. Europa y cable hasta 20m	Unidad	1	Evento
38	Circuito eléctrico trifásico, incluye llave tm. Europa y cable hasta 20m	Unidad	1	Evento
39	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
40	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
41	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
42	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
43	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
44	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
45	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
46	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
47	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
48	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
49	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
50	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
51	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento

52	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
53	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000btu	Unidad	1	Evento
54	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000btu	Unidad	1	Evento
55	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
56	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000btu	Unidad	1	Evento
57	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000btu	Unidad	1	Evento
58	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000btu	Unidad	1	Evento
59	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000btu	Unidad	1	Evento
60	Aislación térmica para aa tipo split de 12.000 btu	Metros lineales	1	Evento
61	Aislación térmica para aa tipo split de 18.000 btu	Metros lineales	1	Evento
62	Aislación térmica para aa tipo split de 24.000 btu	Metros lineales	1	Evento
63	Aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	Metros lineales	1	Evento
64	Aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	Metros lineales	1	Evento
65	Aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	Metros lineales	1	Evento
66	Aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	Metros lineales	1	Evento
67	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
68	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
69	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
70	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento

71	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
72	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
73	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
74	Aleta del condensador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
75	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
76	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 24.000btu	Unidad	1	Evento
77	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 30.000btu	Unidad	1	Evento
78	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 36.000btu	Unidad	1	Evento
79	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 48.000btu	Unidad	1	Evento
80	Aleta del condensador para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
81	Turbina del evaporador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
82	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
83	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
84	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
85	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
86	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
87	Turbina del evaporador p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
88	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
89	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
90	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
91	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
92	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento

93	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
94	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
95	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
96	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
97	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
98	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
99	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
100	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
101	Capacitor de marcha del ventilador aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
102	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
103	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
104	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
105	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
106	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
107	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
108	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
109	Válvula de inversión bobina 380 volt p/ aa tipo split	Unidad	1	Evento
110	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 12.000 btu	Metros lineales	1	Evento
111	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 18.000 btu	Metros lineales	1	Evento
112	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 24.000 btu	Metros lineales	1	Evento
113	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	Metros lineales	1	Evento
114	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	Metros lineales	1	Evento

115	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	Metros lineales	1	Evento
116	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	Metros lineales	1	Evento
117	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
118	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
119	Válvula de expansión p/ aa tipo split des 24.000 btu	Unidad	1	Evento
120	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
121	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
122	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
123	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
124	Cableado de interconexión eléctrica p/ funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 a 60.000 btu	Unidad	1	Evento
125	Transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp.	Unidad	1	Evento
126	Gas refrigerante por equipos	Unidad	1	Evento
127	Tubo pvc para drenaje	Metros lineales	1	Evento
128	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 12.000 btu	Unidad	1	Evento
129	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 18.000 btu	Unidad	1	Evento
130	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 24.000 btu	Unidad	1	Evento
131	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 30.000 btu	Unidad	1	Evento
132	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 36.000 btu	Unidad	1	Evento
133	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 48.000 btu	Unidad	1	Evento
134	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 60.000 btu	Unidad	1	Evento
135	Control universal- para funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 btu a 60.000 btu	Unidad	1	Evento
136	Ménsulas	Unidad	1	Evento

137	Extractor de aire	Unidad	1	Evento
138	Manguera de desagüe	Metros lineales	1	Evento

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N° 1 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA CASA MATRIZ, LOCALES Y LOBBIES DE ATM EN ASUNCIÓN				
Ítems	Descripción del servicio	Especificaciones técnicas		
1	Asistencia técnica integral de equipos de refrigeración y mano de obra en general.	<p>Mantenimiento preventivo y mano de obra en general, cambios, instalación, adaptación y/o colocación de piezas, partes o componentes tales como compresor 220/380v; bobina de motor ventilador del evaporador/condensador, placa electrónica control frío/calor, filtro de gas ¼, filtro de aire, circuito eléctrico monofásico/trifásico, incluye colocación de llave t.m. y cables, rulemanes al motor ventilador del condensador/evaporador incluye trabajo de tornería, robinete de baja/alta presión con válvula de servicio, aleta del condensador, turbina del evaporador, capacitor de marcha del compresor o del ventilador, válvula de inversión bobina 380v, cañería de cobre alta/baja con aislación térmica, válvula de expansión cableado de interconexión eléctrica, unidad interior/exterior, transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp., tubo pvc para drenaje, capacitor para turbina del evaporador, extractor de aire, etc.</p> <p>Incluye trabajos para aa split desde 12.000 a 60.000btu.</p> <p>La asistencia incluye mantenimiento general de limpieza y verificación para acondicionadores de aire tipo split de 12.000 btu a 60.000btu frío/calor; verificación del equipo, tanto de la unidad evaporadora (limpieza de filtro, serpentina, bandeja y manguera de desagüe, control de gas, limpieza de la carcasa, limpieza verificación de sensores y plaquetas electrónicas, verificación y configuración de control, lubricación de partes de rodamientos de turbina), como de la unidad condensadora (limpieza general del condensador, lubricación de partes de rodamiento del motor ventilador, verificación de borneras, plaquetas, contactor y detección de pérdidas de gas refrigerante), control de gas, desmonte de cañería de cobre, colocación de manguera de desagüe, etc.</p> <p>El desmonte de cañería de cobre incluye todos los trabajos complementarios inherentes al servicio, tales como, picado de pared, retiro de escombros y limpieza final.</p> <p>La carga de gas refrigerante debe ser total, debe ser del tipo r410 o r22, incluye los trabajos necesarios para evitar fugas de gas, para la correcta puesta en funcionamiento del equipo.</p>		
2	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 12.000 BTU	Bobinado de motor ventilador para evaporador con 3 velocidades de igual característica y compatibilidad a la pieza existente.		
3	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 18.000 btu			
4	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 24.000 btu			

5	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 30.000 btu	
6	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 36.000 btu	
7	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 48.000 btu	
8	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 60.000 btu	
9	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt p/ aa split de 12.000btu	Bobinado de motor ventilador del condensador de voltaje 220v/380v y de igual característica y compatibilidad a la pieza existente.
10	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 18.000 btu	
11	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 24.000 btu	

12	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 30.000 btu	
13	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 36.000 btu	
14	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 48.000 btu	
15	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 60.000 btu	
16	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 12.000 btu	La placa eléctrica control debe ser para frio o calor, del modelo universal con compatibilidad a la potencia del equipo.
17	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 18.000 btu	
18	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 24.000 btu	
19	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 30.000 btu	

20	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 36.000 btu	
21	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 48.000 btu	
22	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 60.000 btu	
23	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 12.000 btu	El filtro de gas de diámetro ¼ de la misma característica a la pieza existente a sustituir y compatible al equipo de refrigeración.
24	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 18.000 btu	
25	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 24.000 btu	
26	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 30.000 btu	
27	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 36.000 btu	
28	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 48.000 btu	
29	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 60.000 btu	
30	Filtro de aire para aa tipo split de 12.000 btu	El filtro de aire de la misma característica a la pieza existente a sustituir y compatible al equipo de refrigeración.

31	Filtro de aire para aa tipo split de 18.000 btu	
32	Filtro de aire para aa tipo split de 24.000 btu	
33	Filtro de aire para aa tipo split de 30.000 btu	
34	Filtro de aire para aa tipo split de 36.000 btu	
35	Filtro de aire para aa tipo split de 48.000 btu	
36	Filtro de aire para aa tipo split de 60.000 btu	
37	Circuito eléctrico monofásico, incluye llave t.m. Europa y cable hasta 20m	Circuito eléctrico monofásico o trifásico, que incluya llave tm y cables de igual característica al circuito existente a sustituir, compatibles al equipo y potencia del equipo de refrigeración.
38	Circuito eléctrico trifásico, incluye llave tm. Europa y cable hasta 20m	
39	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Rulemanes para motor ventilador del condensador de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.

40	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	
41	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	
42	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	
43	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	
44	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	
45	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	
46	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000 btu	Robinete de baja presión con válvula de servicio de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.

47	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000 btu	
48	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	
49	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000 btu	
50	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000 btu	
51	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000 btu	
52	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000 btu	
53	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000btu	Robinete de alta presión con válvula de servicio de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.
54	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000btu	
55	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	

56	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000btu	
57	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000btu	
58	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000btu	
59	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000btu	
60	Aislación térmica para aa tipo split de 12.000 btu	Aislación térmica de igual característica al existente a sustituir, compatible al tamaño de la pieza a aislar.
61	Aislación térmica para aa tipo split de 18.000 btu	
62	Aislación térmica para aa tipo split de 24.000 btu	
63	Aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	
64	Aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	
65	Aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	
66	Aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	

67	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Rulemanes para motor ventilador del evaporador de la misma marca a la pieza original o de igual características y compatibles al equipo de refrigeración.
68	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	
69	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	
70	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	
71	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	
72	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	

73	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	
74	Aleta del condensador para aa tipo split de 12.000 btu	Aleta del condensador de la misma marca de la pieza original o con características compatibles al equipo de refrigeración.
75	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 18.000 btu	
76	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 24.000btu	
77	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 30.000btu	
78	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 36.000btu	
79	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 48.000btu	
80	Aleta del condensador para aa tipo split de 60.000 btu	
81	Turbina del evaporador para aa tipo split de 12.000 btu	Turbina del evaporador de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
82	Turbina del evaporador para aa tipo split de 18.000 btu	

83	Turbina del evaporador para aa tipo split de 24.000 btu	
84	Turbina del evaporador para aa tipo split de 30.000 btu	
85	Turbina del evaporador para aa tipo split de 36.000 btu	
86	Turbina del evaporador para aa tipo split de 48.000 btu	
87	Turbina del evaporador para aa tipo split de 60.000 btu	
88	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 12.000 btu	Capacitor de marcha del compresor de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
89	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 18.000 btu	
90	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 24.000 btu	
91	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 30.000 btu	
92	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 36.000 btu	

93	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 48.000 btu	
94	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 60.000 btu	
95	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 12.000 btu	Capacitor de marcha del ventilador de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
96	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 18.000 btu	
97	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 24.000 btu	
98	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 30.000 btu	
99	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 36.000 btu	
100	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 48.000 btu	
101	Capacitor de marcha del ventilador aa tipo split de 60.000 btu	
102	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 12.000 btu	Válvula de inversión bobina 220v/380v de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.

103	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 18.000 btu	
104	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 24.000 btu	
105	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 30.000 btu	
106	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 36.000 btu	
107	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 48.000 btu	
108	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 60.000 btu	
109	Válvula de inversión bobina 380 volt p/ aa tipo split	
110	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 12.000 btu	Cañería de cobre alta y baja con aislación térmica de la misma marca o igual característica al existente atendiendo las potencias entre 12.000 a 60.000 btu. Incluye los trabajos de conexión, albañilería y aislación para la puesta en marcha de los equipos.
111	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 18.000 btu	
112	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 24.000 btu	

113	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	
114	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	
115	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	
116	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	
117	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 12.000 btu	Válvula de expansión de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
118	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 18.000 btu	
119	Válvula de expansión p/ aa tipo split des 24.000 btu	
120	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 30.000 btu	
121	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 36.000 btu	
122	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 48.000 btu	

123	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 60.000 btu	
124	Cableado de interconexión eléctrica p/ funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 a 60.000 btu	Cableado de interconexión eléctrica, unidad interior o exterior, de diámetro igual al existente o el que fuera necesario para puesta en funcionamiento, atendiendo la potencia del equipo de refrigeración.
125	Transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp.	Transformador 220v/380v 24watts 2amp o de igual característica al existente o compatible con el equipo de refrigeración.
126	Gas refrigerante por equipos	Para el gas refrigerante es preciso verificar con anticipación la necesidad del tipo de refrigerante a ser utilizado y el peso de consumo necesario.
127	Tubo pvc para drenaje	Tubo pvc para drenaje de diámetro y características iguales al existente o compatibles con equipo de refrigeración, para el correcto funcionamiento del mismo.
128	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 12.000 btu	Capacitor para turbina del evaporador de igual marca al existente o con características compatibles con el equipo de refrigeración.
129	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 18.000 btu	
130	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 24.000 btu	
131	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 30.000 btu	
132	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 36.000 btu	

133	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 48.000 btu	
134	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 60.000 btu	
135	Control universal- para funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 btu a 60.000 btu	Control universal para equipo de refrigeración tipo split o de características compatibles al equipo de refrigeración, considerando que los equipos a reparar abarcan variedad de marcas del mercado.
136	Ménsulas	Ménsulas para equipos de refrigeración tipo split de igual marca a la pieza a sustituir o compatibles con el equipo de refrigeración para su correcto funcionamiento.
137	Extractor de aire	Extractor axial para muro pared de hasta 60cm de diámetro según flujo de aire que se requiera. De material metálico. La colocación incluye trabajos de albañilería, acarreo de escombros y limpieza final.
138	Manguera de desagüe	Manguera de desagüe o drenaje para equipos de refrigeración tipo split o de ventana de diámetros ½ o ¾ y de características compatibles al equipo de refrigeración.

Lote N° 2 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LOCALES Y LOBBIES DE ATM DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN HASTA 50KM

Ítems	Descripción del servicio	Especificaciones técnicas
1	Asistencia técnica integral de equipos de refrigeración y mano de obra en general.	<p>Mantenimiento preventivo y mano de obra en general, cambios, instalación, adaptación y/o colocación de piezas, partes o componentes tales como compresor 220/380v; bobina de motor ventilador del evaporador/condensador, placa electrónica control frío/calor, filtro de gas ¼, filtro de aire, circuito eléctrico monofásico/trifásico, incluye colocación de llave t.m. Y cables, rulemanes al motor ventilador del condensador/evaporador incluye trabajo de tornería, robinete de baja/alta presión con válvula de servicio, , aleta del condensador, turbina del evaporador, capacitor de marcha del compresor o del ventilador, válvula de inversión bobina 380v, cañería de cobre alta/baja con aislación térmica, válvula de expansión cableado de interconexión eléctrica, unidad interior/exterior, transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp., tubo pvc para drenaje, capacitor para turbina del evaporador, extractor de aire, etc.</p> <p>Incluye trabajos para aa split desde 12.000 a 60.000btu.</p> <p>La asistencia incluye mantenimiento general de limpieza y verificación para acondicionadores de aire tipo split de 12.000 btu a 60.000btu frío/calor; verificación del equipo, tanto de la unidad evaporadora (limpieza de filtro, serpentina, bandeja y manguera de desagüe, control de gas, limpieza de la carcasa, limpieza verificación de sensores y plaquetas electrónicas, verificación y configuración de control, lubricación de partes de rodamientos de turbina), como de la unidad condensadora (limpieza general del condensador, lubricación de partes de rodamiento del motor ventilador, verificación de borneras, plaquetas, contactor y detección de pérdidas de gas refrigerante), control de gas, desmonte de cañería de cobre, colocación de manguera de desagüe, etc.</p> <p>El desmonte de cañería de cobre incluye todos los trabajos complementarios inherentes al servicio, tales como, picado de pared, retiro de escombros y limpieza final.</p> <p>La carga de gas refrigerante debe ser total, debe ser del tipo r410 o r22, incluye los trabajos necesarios para evitar fugas de gas, para la correcta puesta en funcionamiento del equipo.</p>

2	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 12.000 btu	Bobinado de motor ventilador para evaporador con 3 velocidades de igual característica y compatibilidad a la pieza existente.
3	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 18.000 btu	
4	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 24.000 btu	
5	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 30.000 btu	
6	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 36.000 btu	
7	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 48.000 btu	
8	Bobina de motor ventilador del evaporador 3 velocidades para aa tipo split de 60.000 btu	

9	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt p/ aa split de 12.000btu	Bobinado de motor ventilador del condensador de voltaje 220v/380v y de igual característica y compatibilidad a la pieza existente.
10	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 18.000 btu	
11	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 24.000 btu	
12	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 30.000 btu	
13	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 36.000 btu	
14	Bobina de motor ventilador del condensador 220 volt para aa tipo split de 48.000 btu	
15	Bobina de motor ventilador del condensador 380 volt para aa tipo split de 60.000 btu	La placa eléctrica control debe ser para frio o calor, del modelo universal con compatibilidad a la potencia del equipo.
16	Placa electrónica control frio/calor p/ aa split de 12.000 btu	

17	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 18.000 btu	
18	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 24.000 btu	
19	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 30.000 btu	
20	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 36.000 btu	
21	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 48.000 btu	
22	Placa electrónica control frío/calor p/ aa split de 60.000 btu	
23	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 12.000 btu	El filtro de gas de diámetro ¼ de la misma característica a la pieza existente a sustituir y compatible al equipo de refrigeración.
24	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 18.000 btu	
25	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 24.000 btu	
26	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 30.000 btu	

27	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 36.000 btu	
28	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 48.000 btu	
29	Filtro de gas ¼ para aa tipo split de 60.000 btu	
30	Filtro de aire para aa tipo split de 12.000 btu	El filtro de aire de la misma característica a la pieza existente a sustituir y compatible al equipo de refrigeración.
31	Filtro de aire para aa tipo split de 18.000 btu	
32	Filtro de aire para aa tipo split de 24.000 btu	
33	Filtro de aire para aa tipo split de 30.000 btu	
34	Filtro de aire para aa tipo split de 36.000 btu	
35	Filtro de aire para aa tipo split de 48.000 btu	
36	Filtro de aire para aa tipo split de 60.000 btu	
37	Circuito eléctrico monofásico, incluye llave t.m. Europa y cable hasta 20m	Circuito eléctrico monofásico o trifásico, que incluya llave tm y cables de igual característica al circuito existente a sustituir, compatibles al equipo y potencia del equipo de refrigeración.

38	Circuito eléctrico trifásico, incluye llave tm. Europa y cable hasta 20m	
39	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Rulemanes para motor ventilador del condensador de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.
40	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	
41	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	
42	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	
43	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	
44	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	

45	Rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	
46	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000 btu	Robinete de baja presión con válvula de servicio de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.
47	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000 btu	
48	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	
49	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000 btu	
50	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000 btu	
51	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000 btu	
52	Robinete de baja presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000 btu	
53	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 12.000btu	Robinete de alta presión con válvula de servicio de igual característica al existente atendiendo marca y potencia del equipo de refrigeración.

54	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 18.000btu	
55	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 24.000 btu	
56	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 30.000btu	
57	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 36.000btu	
58	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 48.000btu	
59	Robinete de alta presión con válvula de servicio p/ aa tipo split de 60.000btu	
60	Aislación térmica para aa tipo split de 12.000 btu	Aislación térmica de igual característica al existente a sustituir, compatible al tamaño de la pieza a aislar.
61	Aislación térmica para aa tipo split de 18.000 btu	
62	Aislación térmica para aa tipo split de 24.000 btu	
63	Aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	

64	Aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	
65	Aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	
66	Aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	
67	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 12.000 btu	Rulemanes para motor ventilador del evaporador de la misma marca a la pieza original o de igual características y compatibles al equipo de refrigeración.
68	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 18.000 btu	
69	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 24.000 btu	
70	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 30.000 btu	
71	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 36.000 btu	

72	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 48.000 btu	
73	Rulemanes al motor ventilador del evaporador, debe incluir trabajo de tornería para aa tipo split de 60.000 btu	
74	Aleta del condensador para aa tipo split de 12.000 btu	Aleta del condensador de la misma marca de la pieza original o con características compatibles al equipo de refrigeración.
75	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 18.000 btu	
76	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 24.000btu	
77	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 30.000btu	
78	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 36.000btu	
79	Aleta del condensador p/ aa tipo split de 48.000btu	
80	Aleta del condensador para aa tipo split de 60.000 btu	
81	Turbina del evaporador para aa tipo split de 12.000 btu	Turbina del evaporador de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.

82	Turbina del evaporador para aa tipo split de 18.000 btu	
83	Turbina del evaporador para aa tipo split de 24.000 btu	
84	Turbina del evaporador para aa tipo split de 30.000 btu	
85	Turbina del evaporador para aa tipo split de 36.000 btu	
86	Turbina del evaporador para aa tipo split de 48.000 btu	
87	Turbina del evaporador para aa tipo split de 60.000 btu	
88	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 12.000 btu	Capacitor de marcha del compresor de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
89	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 18.000 btu	
90	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 24.000 btu	
91	Capacitor de marcha del compresor para aa split de 30.000 btu	

92	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 36.000 btu	Capacitor de marcha del ventilador de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
93	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 48.000 btu	
94	Capacitor de marcha del compresor para aa tipo split de 60.000 btu	
95	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 12.000 btu	
96	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 18.000 btu	
97	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 24.000 btu	
98	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 30.000 btu	
99	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 36.000 btu	
100	Capacitor de marcha del ventilador para aa tipo split de 48.000 btu	
101	Capacitor de marcha del ventilador aa tipo split de 60.000 btu	

102	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 12.000 btu	Válvula de inversión bobina 220v/380v de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
103	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 18.000 btu	
104	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 24.000 btu	
105	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 30.000 btu	
106	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 36.000 btu	
107	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 48.000 btu	
108	Válvula de inversión bobina 220 volt p/ aa tipo split de 60.000 btu	
109	Válvula de inversión bobina 380 volt p/ aa tipo split	
110	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 12.000 btu	Cañería de cobre alta y baja con aislación térmica de la misma marca o igual característica al existente atendiendo las potencias entre 12.000 a 60.000 btu. Incluye los trabajos de conexión, albañilería y aislación para la puesta en marcha de los equipos.
111	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 18.000 btu	

112	Cañería de cobre con aislación térmica p/ aa tipo split de 24.000 btu	
113	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 30.000 btu	
114	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 36.000 btu	
115	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 48.000 btu	
116	Cañería de cobre con aislación térmica para aa tipo split de 60.000 btu	
117	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 12.000 btu	Válvula de expansión de la misma marca al existente o con características compatibles al equipo de refrigeración.
118	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 18.000 btu	
119	Válvula de expansión p/ aa tipo split des 24.000 btu	
120	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 30.000 btu	
121	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 36.000 btu	

122	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 48.000 btu	
123	Válvula de expansión p/ aa tipo split de 60.000 btu	
124	Cableado de interconexión eléctrica p/ funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 a 60.000 btu	Cableado de interconexión eléctrica, unidad interior o exterior, de diámetro igual al existente o el que fuera necesario para puesta en funcionamiento, atendiendo la potencia del equipo de refrigeración.
125	Transformador 220/380 volts 24 watts 2 amp.	Transformador 220v/380v 24watts 2amp o de igual característica al existente o compatible con el equipo de refrigeración.
126	Gas refrigerante por equipos	Para el gas refrigerante es preciso verificar con anticipación la necesidad del tipo de refrigerante a ser utilizado y el peso de consumo necesario.
127	Tubo pvc para drenaje	Tubo pvc para drenaje de diámetro y características iguales al existente o compatibles con equipo de refrigeración, para el correcto funcionamiento del mismo.
128	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 12.000 btu	Capacitor para turbina del evaporador de igual marca al existente o con características compatibles con el equipo de refrigeración.
129	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 18.000 btu	
130	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 24.000 btu	
131	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 30.000 btu	
132	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 36.000 btu	

133	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 48.000 btu	
134	Capacitor para turbina del evaporador - para aa tipo split de 60.000 btu	
135	Control universal- para funcionamiento de aa tipo split desde 12.000 btu a 60.000 btu	Control universal para equipo de refrigeración tipo split o de características compatibles al equipo de refrigeración, considerando que los equipos a reparar abarcan variedad de marcas del mercado.
136	Ménsulas	Ménsulas para equipos de refrigeración tipo split de igual marca a la pieza a sustituir o compatibles con el equipo de refrigeración para su correcto funcionamiento.
137	Extractor de aire	Extractor axial para muro pared de hasta 60cm de diámetro según flujo de aire que se requiera. De material metálico. La colocación incluye trabajos de albañilería, acarreo de escombros y limpieza final.
138	Manguera de desagüe	Manguera de desagüe o drenaje para equipos de refrigeración tipo split o de ventana de diámetros ½ o ¾ y de características compatibles al equipo de refrigeración.

GENERALIDADES

El mantenimiento tiene por finalidad prevenir fallas en los equipos de refrigeración, a través de inspecciones y mantenimientos periódicos a los efectos de mantener los mismos en operación y en funcionamiento, teniendo en consideración el tipo y las características del equipo, según los casos que la Institución considere necesario o debido a reclamo realizado a la Gerencia Departamental de Infraestructura Física. El servicio deberá consistir en la verificación del equipo, tanto de la unidad evaporadora (limpieza de filtro, limpieza de la carcasa, limpieza verificación de sensores y plaquetas electrónicas, verificación y configuración de control, lubricación de partes de rodamientos de turbina), como de la unidad condensadora (limpieza general del condensador, lubricación de partes de rodamiento del motor ventilador, verificación de borneras, plaquetas, contactor y detección de pérdidas de gas refrigerante).

Estos servicios servirán además para diagnosticar el estado general de los equipos, con el propósito de identificar componentes defectuosos o con su vida útil comprometida, debiendo los mismos ser reemplazados previo conocimiento y autorización de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física.

En caso de corrección de eventuales fallas o desperfectos, reparación y/o sustitución de piezas originales y componentes defectuosos que pasarán a ser propiedad del Banco Nacional de Fomento, una vez instalados en los equipos de refrigeración, objeto de esta contratación.

El personal de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física del BNF tendrá la facultad de solicitar reparaciones y/o sustitución de repuestos, mediante las comunicaciones de fallas por parte de la empresa que presta el servicio, con el objeto de la aprobación pertinente. Los servicios deben ser realizados en el lugar donde se encuentran instalados los equipos preferentemente en horario de oficina (07:45 a 15:45hs). Los servicios requeridos podrán ser solicitados vía telefónica/correo electrónico por un representante de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física.

PRECIOS

Se entenderá que los precios de la oferta incorporan todos los costos en que la contratista tenga que incurrir para tomar a su cargo el mantenimiento del equipo de refrigeración solicitado en cada caso, en cada sitio requerido; esto incluye realizar todos los trabajos complementarios inherentes al servicio, con el fin de poner en funcionamiento los equipos.

Lote 1- Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Casa Matriz, Sucursales y lobbies de ATM en Asunción

Lote 2- Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Sucursales, CAC y lobbies de ATM del Área Metropolitana de Asunción hasta 50km

El oferente deberá promediar un único precio mensual para el ítem N° 1 Asistencia técnica integral de equipos de refrigeración y mano de obra en general. atendiendo que en temporada alta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) deberán estar a disposición (en BNF Casa Matriz) 4 técnicos de lunes a viernes en horarios de oficina (7:45 a 15:45hs) y los días sábados con disponibilidad según necesidad previo aviso; y que en temporada baja (Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) deberán estar a disposición (en BNF Casa Matriz) 2 técnicos de lunes a viernes en horarios de oficina (7:45 a 15:45hs) y los días sábados con disponibilidad según necesidad previo aviso.

En la lista de precios se deberán cotizar los precios unitarios de todos los repuestos citados a proveer desde el ítem 2 hasta el ítem 138 El costo de la

mano de obra por las instalaciones de los mismos se encuentra incluido en la asistencia técnica integral ítem N° 1 que será abonado mensualmente.

OBSERVACIÓN: Las facturas o documentos de pago por los citados servicios, que se realizarán de manera mensual (una vez al mes), incluirán: **el servicio de asistencia integral y mano de obra en general, así como también los materiales, insumos, productos, repuestos, accesorios y/o materiales suministrados**, estos últimos solo en el caso de que se los hubiera requerido. Entiéndase que los mismos no podrán ser facturados en forma separada.

MATERIALES/PIEZAS/ACCESORIOS

Se prohíbe en absoluto a la contratista el empleo de materiales o accesorios usados para las reparaciones de los equipos, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron.

No se podrá bajo ningún concepto depositar en los locales donde se llevan a cabo el servicio, aquellos materiales que no tengan empleo en los trabajos inherentes al servicio. No cumpliéndose estos requisitos el BNF podrá exigir el retiro de los mismos.

El servicio incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración, con reposición de partes y piezas, junto con el informe técnico pertinente. La sustitución de piezas, componentes o accesorios de los equipos se realizará por otros nuevos y sin uso de iguales características, legitimidad y compatibles con el equipo, preferentemente de la misma marca que las remplazadas o de las mismas características y confiabilidad de las sustituidas.

Se deberá tener especial cuidado en la provisión, colocación, montaje o desmontaje del bien, a fin de no dañar la calidad de los mismos o la infraestructura del sitio. Todo daño o perjuicio realizado durante los trabajos que refieran al servicio correrá por cuenta de la contratista.

SEGURIDAD

La contratista deberá mantener obligatoriamente a su personal munido con la vestimenta identificativa (con logo de la empresa), y deberá además presentar los siguientes requisitos documentales para realizar el servicio:

- Antecedentes Policiales
- Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada de confidencialidad la cual tendrá validez durante la vigencia del contrato.

ALCANCE DEL SERVICIO

Con respecto a las Sucursales ubicadas dentro de los 50 km de Asunción, la contratista, presentará un informe técnico del servicio realizado, el cual será verificado y aprobado por el responsable como ratificación de su realización (Gerente / Subgerente), para su presentación a la Gerencia Departamental de Infraestructura Física. Los materiales e insumos y /o cualquier otro componente a ser utilizado deberán reunir las condiciones técnicas solicitadas.

La contratista deberá remitir mensualmente dentro de los primeros 5 días del mes al administrador del contrato un reporte en el que se individualice cada uno de los servicios realizados por cada equipo de Aire Acondicionado detallando tipo de aire, número de inventario y ubicación del mismo, así como el costo conforme a la planilla a ser proveída por el Banco Nacional de Fomento.

La contratista debe mantener actualizado el registro de mantenimiento mensual realizado a cada uno de los equipos de refrigeración, detallando características, modelo, código o inventario y otros datos de interés, que deberán estar a disposición del BNF cuando lo requiera, como así también el registro de los equipos retirados y devueltos a la Institución.

PERSONAL TÉCNICO

La contratista deberá destinar a técnicos según orden de servicios (cantidad según Planillas de Cantidad de técnicos según Lote) dentro de la Institución, para la prestación de los servicios que le sean solicitados en los locales, lobbies y dependencias del BNF (según Lote), de lunes a viernes en horarios de oficina (7:45 a 15:45hs) y los sábados con disponibilidad para prestar servicios según necesidad y a solicitud de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física del BNF. Los técnicos deberán presentarse con sus respectivos equipamientos y herramientas.

El BNF podrá solicitar el cambio o la sustitución del personal técnico de la contratista, cuando este no cumpla con los objetivos de los servicios contratados, lo cual será informado a la misma.

La contratista deberá destinar técnicos de forma permanente (según planilla de cantidad de técnicos por temporada) para la asistencia inmediata al sitio requerido del servicio; todos munidos de sus respectivas herramientas, vestimenta identificadora de la empresa y equipos de protección personal, para el cumplimiento de los servicios que le sean solicitados en el marco del contrato, según adjudicación.

Planillas: Cantidad de técnicos por temporada

LOTE ZONA ASUNCIÓN		LOTE ZONA AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN hasta 50km	
Lote N° 1 Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Casa Matriz, Sucursales y lobbies de ATM en Asunción		Lote N° 2 Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Sucursales, CAC y lobbies de ATM del Área Metropolitana de Asunción hasta 50km	
Cantidad de técnicos	Meses	Cantidad de técnicos	Meses

2	Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre		2	Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
4	Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo		4	Enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre.

Observación: La empresa adjudicada deberá designar a uno de los técnicos del equipo encargado de pasar diariamente los informes de trabajos concluidos según órdenes de servicios solicitados, al personal de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física.

LISTADO DE LOCALES

Locales para

Lote 1- Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Casa Matriz, Sucursales y lobbies de ATM en Asunción

Nº	Ubicación	Dirección	Ciudad	Departamento
1	Casa Matriz	Independencia Nacional y 25 de mayo	Asunción	Central
2	Sucursal ANDE	Avenida España esquina Padre Cardozo, Edificio Central de la ANDE	Asunción	Central
3	Sucursal Mercado de Abasto	Epifanio Méndez Fleitas casi Defensores del Chaco	Asunción	Central
4	Sucursal Mercado N.º 4	Avenida Perú casi República de Colombia	Asunción	Central
5	Sucursal Hipermercado Luisito Eusebio Ayala	Avenida Eusebio Ayala Km 4	Asunción	Central
6	Sucursal Villamorra	Avda. Mariscal López casi General Ceferino Vega	Asunción	Central
7	Oficinas Villa Adelara	Nuestra Señora de la Asunción esquina Eduardo Víctor Haedo	Asunción	Central
8	Oficina Periférica Edificio Ex Remmele II	Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional	Asunción	Central
9	Oficina Periférica Edificio InterExpress, Pisos 10, 11 y 12	Yegros esquina Luis Alberto de Herrera	Asunción	Central
10	Oficina Periférica Salón 25 de mayo	25 de mayo casi Yegros	Asunción	Central
11	Oficina Periférica Villa Milleres	Eduardo Víctor Haedo esquina Chile	Asunción	Central
12	Local Guardería TICEI	25 de mayo casi Iturbe	Asunción	Central

13	Sucursal Sajonia	Avda. Carlos Antonio López c/ De la Conquista	Asunción	Central
14	Lobby ATM Comandancia de la policía Nacional	Calle Paraguay Independiente	Asunción	Central
15	Lobby ATM Comando de la infantería marina	Calle Justo Pastor Candia y Tte. Pedro Rodi	Asunción	Central
16	Lobby ATM Comando en jefe de fuerzas armadas (ministerio de defensa nacional)	Avda. Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de setiembre	Asunción	Central
17	Lobby ATM Contraloría General de la Republica	Calle Austria n° 1879 c/Bélgica - b° herra	Asunción	Central
18	Lobby ATM Coop. comecipar	Rio de janeiro y rosa pena	Asunción	Central
19	Lobby ATM Costanera de Asunción -Palacio de Lopez	Avda. costanera e/ rio blanco	Asunción	Central
20	Lobby ATM Emergencias médicas	Avda. Gral. Santos y Manuel Domínguez	Asunción	Central
21	Lobby ATM Innan	Avda. Santísima trinidad y Dr. Manuel Pena	Asunción	Central
22	Lobby ATM Justicia electoral	Avda. Eusebio Ayala casi Chofers del Chaco - b° Tembetary	Asunción	Central
23	Lobby ATM Ministerio de Industria y Comercio	Avda. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weis	Asunción	Central
24	Lobby ATM Ministerio de salud	Pettrossi y Brasil	Asunción	Central
25	Lobby ATM Prox. Cred. Agri. de Habitación - (ubi. coop. pinoza)	Bartolomé de las casa esq. indio francisco	Asunción	Central
26	Lobby ATM Salemma Carmelitas	San Martin c España	Asunción	Central
27	Lobby ATM Secretaria del ambiente	Avda. Madame Elisa Alicia Lynch n° 3500 c/ primer presidente	Asunción	Central
28	Lobby ATM Secretaria de Tributación	Fulgencio Yegros y presidente franco	Asunción	Central
29	Lobby ATM SENAD - comisaria 15	Avda. de la victoria c/ Avda. Fernando de la Mora	Asunción	Central

30	Lobby ATM Shopping royal plaza	Mcal. López c/ Madame Lynch	Asunción	Central
31	Lobby ATM Stock - IPS N.º 1	Avda. Sacramento y Dr. Lubetich	Asunción	Central
32	Lobby ATM Stock - IPS N.º 2	Avda. Sacramento y Dr. Lubetich	Asunción	Central
33	Lobby ATM Stock - Terminal	Avda. Republica. Argentina c/ Pilar	Asunción	Central
34	Lobby ATM 5ta. avenida	Avenida 5ta y Tacuary	Asunción	Central
35	Lobby ATM Luisito E. Ayala	Eusebio Ayala y r.i.3 corrales	Asunción	Central
36	Lobby ATM Luisito Félix Bogado	Avda. Félix bogado c/campo vía	Asunción	Central
37	Lobby ATM Real - San Vicente	Avda. Fdo. de la mora y centena.	Asunción	Central
38	Lobby ATM Coop. 8 de marzo - Lambaré	Mauricio J. Troche n° 484 - Lambaré	Lambaré	Central
39	Lobby ATM El pueblo Lambaré	Med. del chaco c/paz del chaco	Lambaré	Central
40	Lobby ATM Stock - Lambaré	Avda. cacique y Hernán cortes	Lambaré	Central

Observación: Las direcciones físicas están sujetas a variaciones. Este listado es meramente enunciativo y no limitativo, pudiéndose incorporar otras Sucursales, lobbies de ATM, CAC y oficinas durante la vigencia del Contrato.

Locales para

Lote 2- Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Sucursales, CAC y lobbies de ATM del Área Metropolitana de Asunción hasta 50km

1	España Capiatá	Ruta 2 km 19.5 - Capiatá	Capiatá	Central
2	Real - Capiatá	Ruta 1 km 16,8 R.I Mcal. López	Capiatá	Central
3	El pueblo	Mcal. Estigarribia y Zavala Cue	Fernando de la Mora	Central
4	Punto Farma	Av. Mcal López e/ Lapacho	Fernando de la Mora	Central
5	Luisito 4 mojones	Ceferino Ruiz esq. Algodonal	Fernando de la Mora	Central

6	Real - Fernando	Ruta Mcal. Estigarribia km.8	Fernando de la Mora	Central
7	Real - Acceso Sur	Acceso Sur	Fernando de la Mora	Central
8	Stock - Ita	Mcal. Francisco Solano López	Itá	Central
9	Hospital nacional de Itaugua	Ruta Gral. Marcial Samaniego - frente al acceso del hospital	Itaiguá	Central
10	Mercado de abasto norte	Ruta 3 km 22/5 Limpio - abasto norte bloque c	Limpio	Central
11	Supermercado LT Limpio	Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino y guaraníes	Limpio	Central
12	Luisito - limpio	San Jose c/ Boquerón	Limpio	Central
13	Academia de policía	Villa policial Luque	Luque	Central
14	Club Rakiura	Calle América	Luque	Central
15	Comando de la Aeronáutica	Autopista Silvio Pettirossi - costado de la guardia de acceso	Luque	Central
16	Luisito Luque	Corrales e/ Independencia Nacional	Luque	Central
17	El pueblo - Mariano Roque Alonso	El Rural shopping	Mariano R. Alonso	Central
18	Luisito MRA	Ruta Transchaco e/ Augusto Roa B.	Mariano R. Alonso	Central
19	Supermercado Gran vía - Ñemby	Acceso sur c/ santa rosa	Ñemby	Central
20	Luisito Ñemby	Avda. Manuel Ortiz G. y Virgen de Fátima	Ñemby	Central
21	Real - Ñemby	Independencia n. y 9 de agosto	Ñemby	Central
22	Stock - San Antonio	Avda. san Antonio c/ porvenir	San Antonio	Central
23	Hospital de Clínicas	Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal	San Lorenzo	Central
24	Machetazo	Julia M. Cueto c/ Gral. caballero	San Lorenzo	Central

25	Salemma san Lorenzo	Avda. Mcal. Estigarribia km.9	San Lorenzo	Central
26	Stock - San Lorenzo	Julia m. cueto y del agrónomo	San Lorenzo	Central
27	Stock San Lorenzo km14	Ruta II Mcal. Estigarribia km 14 1/2	San Lorenzo	Central
28	UNA rectorado	Predio del rectorado en el campus de la una	San Lorenzo	Central
29	UNA	Ruta Mcal. Jose F. Estig. campus UNA	San Lorenzo	Central
30	Shopping Catorce y medio san Lorenzo km14	Ruta 2 Mcal. Estigarribia km 14 1/2	San Lorenzo	Central
31	Shopping san Lorenzo 1	Ruta 2 km 15	San Lorenzo	Central
32	Shopping san Lorenzo 2	Ruta 2 km 15	San Lorenzo	Central
33	Paseo Avelino	Avda. Avelino Martinez N° 9957 casi paz del chaco	San Lorenzo	Central
34	Hospital Central de San Lorenzo (calle ´i)	Avda. Dr. Gabriel Pellón	San Lorenzo	Central
35	Petropar villa Elisa	Avda. Américo pico y virgen de Fátima - estación de servicios	Villa Elisa	Central
36	Sucursal Luque	14 de mayo c/ Gaspar Rodríguez de Francia	Luque	Central
37	Sucursal San Lorenzo	Mcal. Jose Felix Estigarribia Km 14 y ½ Ruta 2 Shopping Parque 14 y ½.	San Lorenzo	Central
38	Sucursal M.R.A.	Hipermercado Luisito Mariano Roque Alonso, ruta Trascacho km 12	Mariano Roque Alonso	Central
39	Centro de Negocios Bancarios	Ruta Trascacho km 14 casi Augusto Roa Abasto, predio de la (expo)	Mariano Roque Alonso	Central
40	Sucursal Ñemby	Teniente Rivas esquina Tte. Peralta	Ñemby	Central
41	Sucursal Itauguá	Ruta Mcal. Estig. esq. Tte. Gutiérrez	Itauguá	Central

42	Sucursal Limpio	Avda. san José c/ Carlos Antonio López	Limpio	Central
43	Hospital de Luque	Dora Gómez Bueno de Acuña e/ Ortiz Guerrero y Blas Garay	Luque	Central
44	Hospital del cáncer y del quemado	Ruta N° 2 Mcal. Jose Félix Estigarribia km 23 1/2 Ramal Areguá - Capiatá	Areguá	Central

Observación: Las direcciones físicas están sujetas a variaciones. Este listado es meramente enunciativo y no limitativo, pudiéndose incorporar otras Sucursales, lobbies de ATM, CAC y oficinas durante la vigencia del Contrato.

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA

1	Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Casa Matriz, Sucursales y lobbies de ATM en Asunción	Según EETT y Planilla de Precios	Según EETT y Planilla de Precios	Casa Matriz, Sucursales, CAC y lobbies de ATM en Asunción	<p>Los servicios estarán a disposición a partir de la suscripción del contrato.</p> <p>La solicitud de asistencia técnica se realizará mediante la Orden de Servicio a ser expedida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, debiendo darse respuesta efectiva al reclamo pertinente en un lapso no mayor a 2 (dos) horas a partir de la recepción de la Orden de servicio correspondiente. Los servicios deben ser realizados en horario de oficina de (7:45 a 15:45), salvo que por razones técnicas o fuerza mayor el equipo y/o las piezas deban ser trasladados hasta la sede de la contratista, en cuyo caso, deberán ser devueltos convenientemente en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.</p>
2	Asistencia técnica integral para equipos de refrigeración para Sucursales, CAC y lobbies de ATM del Área Metropolitana de Asunción hasta 50km	Según EETT y Planilla de Precios	Según EETT y Planilla de Precios	Sucursales, CAC y lobbies de ATM del Área Metropolitana de Asunción hasta 50km	

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las

obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

- Para bienes y Servicios: Acta de conformidad
- Serán presentados: Según necesidad
- Frecuencia: Según necesidad

Justificación: Teniendo en cuenta la modalidad de contratación contrato abierto el cual indica que las ordenes de servicios para los trabajos serán emitidas según necesidad, no puede establecerse con exactitud dicha frecuencia

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta	Acta de Conformidad	Durante la ejecución contractual, de acuerdo al plazo establecido en el Plan de Entrega de los bienes o servicios del presente, el área administradora del Contrato emitirá el acta de conformidad dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de posteriores a la recepción de los bienes/servicios, según las órdenes de servicio que se hayan emitido, el cual será exigido para los pagos correspondientes.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la

contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Plazo de ejecución del servicio: 24 meses, más el plazo de garantía del servicio: 3 meses a partir de la recepción del servicio, más 1 (un) mes de plazo de liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada en las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (25 de Mayo casi Yegros).

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual deberá ser presentada antes del vencimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía podrá ser causal de la Ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y posterior Rescisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección de Contrataciones Públicas.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Plazo de pago: como máximo hasta 60 días calendarios. Los proveedores adjudicados deberán presentar documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

Conforme al Artículo 63 de la Ley N° 7021/22 De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4% (cero puntos cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, al momento de su cobro.

Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes, de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

La forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo será:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

EL **PROVEEDOR** solicitará por escrito a **La contratante** el reajuste de precios exponiendo la causa del mismo.

La contratante reconocerá un reajuste en los costos de los servicios, en la medida en que durante su vigencia, exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el índice de los precios de consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince) por ciento, sobre la inflación oficial esperada para el mismo período. Los reajustes se aplicarán de la siguiente manera:

V1=	P x I.I.BCP
	15%

V1=Reajuste de la Oferta

P= Precio del Servicio

I.I. BCP= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay

15%= Mínimo necesario para reajuste del precio

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.

Para tal efecto, **EL PROVEEDOR** deberá solicitar por escrito a **LA CONTRATANTE**.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,08

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

Para fines de esta cláusula, "Caso Fortuito" significa es un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación.

El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una prórroga razonable de los plazos de ejecución.

Si se presentara un evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito o de fuerza mayor en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocado con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

