

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Uoc Petropar

Nombre de la Licitación:

**SERVICIOS ELECTROMECHANICOS TERCERIZADOS
PARA PLANTA PETROPAR MJT**

(versión 1)

ID de Licitación:

483554



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

12/05/2026

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	483554	Nombre de la Licitación:	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS TERCERIZADOS PARA PLANTA PETROPAR MJT
Convocante:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Petropar	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	EN EL SICP	Fecha Límite de Consultas:	20/05/2026 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	▯ Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Petropar Villa Elisa - mesa de entrada	Fecha de Entrega de Ofertas:	26/05/2026 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	▯ Tte. Américo Picco c/ Río Paraná	Fecha de Apertura de Ofertas:	26/05/2026 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	HECTOR SALINAS	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	021-940-134	Correo Electrónico:	contrataciones@petropar.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

Inglés, portugués y español.

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.
6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.

b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,

c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se compruebe que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 30/03/2026.

Hora: 09:00Hs

Lugar: Planta Industrial de MJT

Procedimiento: Petropar expedirá la Constancia correspondiente a los oferentes que realicen la Visita Técnica. Los oferentes deberán realizar una inspección preliminar del sitio o sección con la finalidad de relevamiento, previo a la presentación de Ofertas, para una correcta interpretación de estas Especificaciones Técnicas, y así estimar cualquier tipo de trabajos adicionales, materiales y equipamiento que sean necesarios para la ejecución de dicha licitación, y que no estén expresamente mencionados en estas Especificaciones, de modo que los costos de los mismos estén contemplados en la Oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Gerente de Planta MJT - Eder Villagra

Participación obligatoria: Si

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción del reclamo por parte del Administrador del Contrato, vía correo electrónico o nota.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la emisión del acta de recepción definitiva.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el

documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	
Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos	
Elementos de Valor Variable	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	

Precio del bien/servicio antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

<p align="center">1. Formulario de Oferta (*)</p> <p><i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i></p>
<p align="center">2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p><i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]</i></p>
<p align="center">3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)</p>
<p align="center">4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)</p>
<p align="center">5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)</p>
<p align="center">6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>
<p align="center">7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)</p>
<p align="center">8. Documentos legales. Oferentes</p>
<p>8.1. Personas Físicas.</p>
<p align="center">a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)</p>
<p align="center">b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)</p>
<p align="center">c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)</p>

8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).
8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.
- ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2022, 2023 y 2024).

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace

posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

b) Para contribuyente de IRE SIMPLE.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso):

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).

c) Para contribuyente de IRP.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales

Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio, el oferente líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad financiera mínima requerida.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a)	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRE General.
b)	IVA General de 36 (treinta y seis) meses de los años 2022, 2023 y 2024 según la Circular N° 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General.
c)	Formulario 106 de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE Simple.
d)	Formulario 104 de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de Renta Personal

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar experiencia en **mantenimiento, servicios de montaje y/o instalaciones dentro de plantas industriales**, por medio de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales, con instituciones y/o empresas públicas y/o privadas, por un monto equivalente al 35% como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación en los últimos 3 (tres) años (2023, 2024 y 2025)

Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos ejecutados y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales deberá ser igual o superior al 35% como mínimo del monto total máximo. Podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2023, 2024 y 2025).

Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio, el oferente líder deberá sumar el 60% de la experiencia y el 40% restante los demás integrantes del consorcio.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

a)	Copia de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
----	---

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

a)	El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.
----	---

b) El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios.

c) El oferente deberá presentar catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

d) El oferente deberá contar con Recursos Humanos capacitados para realizar los servicios. Para acreditar deberá presentar Curriculum Vitae acompañado de las documentaciones que respalden el perfil requerido y la experiencia tales como Certificados de trabajo u otros Documentos que acrediten la experiencia y la cantidad de trabajos similares realizados. (3. Requisitos de Personales

Disponer de un Director Técnico de Mantenimiento, que debe poseer experiencia en mantenimiento del área electromecánica en general; este actuará como responsable del servicio frente a los responsable de PETROPAR.

Como mínimo se deberá considerar:

1 Ingeniero (Electromecánico/Mecánico/Industrial o rama afín del área industrial). Residente.

1 Encargado de Obras (personal técnico con experiencia en obras electromecánicas, montajes industriales en general).

4 Oficiales montadores.

06 (seis) soldadores certificados

3 Ayudantes prácticos.

1 Inspector de control de calidad.

1 Electricista industrial.

1 Tornero.

1 Técnico de seguridad industrial.

02 Inspectores en ensayo no destructivo END de liquido penetrante, Ultrasonido o ambos)

El oferente deberá presentar los currículums vitae del personal propuesto. Petropar evaluará los CVs y seleccionará a la persona más idónea para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.) El personal propuesto por el oferente deberá contar con un régimen de seguro ante cualquier tipo de eventualidad ya sea IPS o bien un seguro privado. Además deberá contar con certificado médico actualizado con expedición no superior a 01 (un) año, que garantice su aptitud para realizar labores.

e) El oferente deberá contar con infraestructura propia en máquinas, equipos, herramientas, etc Para el efecto deberá presentar un Listado de Maquinarias Equipos y Herramientas en caracter de Declaración Jurada. (Petropar realizará visitas técnicas a fin de verificar las instalaciones declaradas por el oferente, este informe se incluirá en la evaluación de ofertas) El oferente deberá contar con los medios necesarios para el transporte de piezas de gran porte.

01 (una) Superficie cubierta mínima 1.000 m2 para almacenaje de equipos , insumos y materiales.

01 (una) Grúa con Capacidad 12 Ton, 20 m alcance de pluma

01 (una) Grúa con Capacidad 5 Ton, 10 m alcance de pluma

05 (cinco) Máquinas de soldar (SNAW) 400 Amp.

10 (diez) Máquinas de soldar MIG-MAG.

1 (una) Máquinas de soldar TIG

2 (dos) Equipos de Oxicorte

2 (dos) Equipo de corte plasma

2 (dos) Compresor de aire de uso general

4 (cuatro) Tableros eléctricos para trabajos en campo

1 (una) Cilindradora) .

01 (una) Maquina plegadora.

01 (uno) Equipo de Arenado.

01 (uno) Equipo medidor de espesor de chapa.

01 (uno) Equipo medidor de espesor de pintura.

01 (uno) Vehiculo (camión) de apoyo de 5,0 ton.

02 (dos) vehiculo de apoyo.

01 (una) Maquina de doblado de chapas (plegadora) 3,0 m minimo de ancho

02 (dos) Torno industrial

01 Caseta obrador con sanitario y depósito (a fin de no entorpecer las actividades normales del personal de PETROPAR).

f) El oferente deberá presentar certificado de gestión de calidad ISO 9001/2015.

Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio, El oferente líder deberá sumar el 60% de la Capacidad Técnica y el 40% restante los demás integrantes del Consorcio.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a)	Declaración jurada del oferente, donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.
b)	Declaración jurada del oferente donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios
c)	Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes/servicios cumplen con las especificaciones técnicas.
d)	<p>Listado bajo declaración jurada de contar con mínimamente:</p> <ul style="list-style-type: none">1 Director Técnico de Mantenimiento, que debe poseer experiencia en mantenimiento del área electromecánica en general; este actuará como responsable del servicio frente a los responsable de PETROPAR.1 Ingeniero (Electromecánico/Mecánico/Industrial o rama afín del área industrial). Residente.1 Encargado de Obras (personal técnico con experiencia en obras electromecánicas, montajes industriales en general).4 Oficiales montadores.06 (seis) soldadores certificados3 Ayudantes prácticos.1 Inspector de control de calidad.1 Electricista industrial.1 Tornero.1 Técnico de seguridad industrial.02 Inspectores en ensayo no destructivo END de liquido penetrante, Ultrasonido o ambos) <p>El oferente deberá presentar los currículums vitae del personal propuesto. Petropar evaluará los CVs y seleccionará a la persona más idónea para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.) El personal propuesto por el oferente deberá contar con un régimen de seguro ante cualquier tipo de eventualidad ya sea IPS o bien un seguro privado. Además deberá contar con certificado médico actualizado con expedición no superior a 01 (un) año, que garantice su aptitud para realizar labores .</p>

e)	<p>Listado bajo declaración jurada de:</p> <p>01 (una) Superficie cubierta minima 1.000 m2 para almacenaje de equipos , insumos y materiales.</p> <p>01 (una) Grúa con Capacidad 12 Ton, 20 m alcance de pluma</p> <p>01 (una) Grúa con Capacidad 5 Ton, 10 m alcance de pluma</p> <p>05 (cinco) Máquinas de soldar (SNAW) 400 Amp.</p> <p>10 (diez) Máquinas de soldar MIG-MAG.</p> <p>1 (una) Máquinas de soldar TIG</p> <p>2 (dos) Equipos de Oxicorte</p> <p>2 (dos) Equipo de corte plasma</p> <p>2 (dos) Compresor de aire de uso general</p> <p>4 (cuatro) Tableros eléctricos para trabajos en campo</p> <p>1 (una) Cilindradora .</p> <p>01 (una) Maquina plegadora.</p> <p>01 (uno) Equipo de Arenado.</p> <p>01 (uno) Equipo medidor de espesor de chapa.</p> <p>01 (uno) Equipo medidor de espesor de pintura.</p> <p>01 (uno) Vehiculo (camión) de apoyo de 5,0 ton.</p> <p>02 (dos) vehiculo de apoyo.</p> <p>01 (una) Maquina de doblado de chapas (plegadora) 3,0 m minimo de ancho</p> <p>02 (dos) Torno industrial</p> <p>01 Caseta obrador con sanitario y depósito (a fin de no entorpecer las actividades normales del personal de PETROPAR)</p>
f)	Certificado de gestión de calidad ISO 9001/2015.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor

si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre: Cristian López

Cargo: Gerente.

Dependencia: Gerencia de Mantenimiento de Planta Mauricio José Troche.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La Gerencia de Mantenimiento de Planta de Mauricio José Troche solicita el llamado servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, obras de mejores y renovación de las instalaciones como (aislación térmica de cañerías, limpieza integral de equipos industriales en gral, soldaduras, fabricación de tramos y modificaciones varias, etc). Con estos servicios se busca garantizar la correcta operación de los diferentes equipos que componen en la obtención del etanol.

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal).

La presente contratación se realiza de manera periódica en cada zafra, debido a que estos servicios se encuentran dentro del plan de mantenimiento integral de la Planta, y las especificaciones técnicas se elaboran en función a las necesidades que se presentan.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas están elaborada conforme a las necesidades de Petropar.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Mano de obra/Montador- / 2 Ayudante (incluye herramientas menores)	Horas	Unidad	1
2	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Andamio	horas	Unidad	1
3	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Camión Guinche	Horas	Unidad	1
4	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8" Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
5	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8" Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
6	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12". Mano de obra/Montador / 2 Ayudante (incluye herramientas menores)	Horas	Unidad	1
7	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Andamio	horas	Unidad	1
8	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Camión Guinche	Horas	Unidad	1
9	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1

10	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
11	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras	pulgada	Unidad	1
12	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
13	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1
14	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Andamio	horas	Unidad	1
15	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Camión Guinche	Horas	Unidad	1
16	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
17	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
18	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Mano de obra/Montador /2 Ayudante (incluye herramientas menores)	Horas	Unidad	1
19	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
20	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Andamio	horas	Unidad	1
21	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Camión Guinche	Horas	Unidad	1
22	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1

23	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
24	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras	Horas	Unidad	1
25	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
26	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
27	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1
28	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Andamio	horas	Unidad	1
29	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Camión Guinche	Horas	Unidad	1
30	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1

31	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado Camión Grúa</p>	Km	Unidad	1
32	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras</p>	Horas	Unidad	1
33	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado</p>	Hora	Unidad	1
34	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Máquina de soldar</p>	Horas	Unidad	1

35	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Equipo de oxicorte</p>	Horas	Unidad	1
36	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Andamio</p>	horas	Unidad	1
37	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Camión Guinche</p>	Horas	Unidad	1

38	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona</p>	Unidad	Unidad	1
39	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Traslado Camión Grúa</p>	Km	Unidad	1
40	<p>Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras</p>	Horas	Unidad	1
41	<p>Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado</p>	Horas	Unidad	1
42	<p>Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Máquina de soldar</p>	Horas	Unidad	1
43	<p>Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Equipo de oxicorte</p>	Horas	Unidad	1

44	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Andamio	horas	Unidad	1
45	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Camión Guinche	Horas	Unidad	1
46	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
47	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
48	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras (incluir herramientas menores).	Pulgada	Unidad	1
49	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
50	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
51	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1
52	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Andamio	horas	Unidad	1
53	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Camión Guinche	Horas	Unidad	1
54	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona.	Unidad	Unidad	1

55	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
56	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras	Pulgada	Unidad	1
57	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
58	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
59	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1
60	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Andamio	horas	Unidad	1
61	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Camión Guinche	Horas	Unidad	1
62	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
63	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
64	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras	Horas	Unidad	1
65	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
66	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
67	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1

68	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Andamio	horas	Unidad	1
69	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Camión Guinche	Horas	Unidad	1
70	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
71	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
72	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras	horas	Unidad	1
73	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
74	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Máquina de soldar	Horas	Unidad	1
75	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Equipo de oxicorte	Horas	Unidad	1
76	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Andamio	horas	Unidad	1
77	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Camión con plataforma	Horas	Unidad	1
78	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Camión Guinche	Horas	Unidad	1
79	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
80	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1

81	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición más limpieza final)	horas	Unidad	1
82	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas	Unidad	1
83	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
84	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
85	Inspección con liquido penetrante. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de Removedor /penetrador/revelador)	horas	Unidad	1
86	Inspección con liquido penetrante. Limpieza	metro lineal	Unidad	1
87	Inspección con liquido penetrante. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
88	Inspección con liquido penetrante. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
89	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición y limpieza de zona de inspección)	Unidad	Unidad	1
90	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
91	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1

92	Servicio de Inspección y diagnostico basado en termografía. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición)	Unidad	Unidad	1
93	Servicio de Inspección y diagnostico basado en termografía. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
94	Servicio integral de medición y diagnostico predictivo mediante análisis de vibraciones. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición y limpieza de zona de inspección)	Unidad	Unidad	1
95	Servicio integral de medición y diagnostico predictivo mediante análisis de vibraciones. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
96	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza (incluye Arena , insumos menores y equipo de Limpieza por chorro de arena con accesorios completos)	m2	Unidad	1
97	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado. Costo por Persona.	Unidad	Unidad	1
98	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Camión guinche	Horas	Unidad	1
99	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Andamios	Horas	Unidad	1
100	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1

101	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Traslado Camión Grúa	km	Unidad	1
102	Aplicación de resina epóxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Pintura interior de Tanque: Mano de obra/Cuadrilla de pintura (sin incluir preparación de superficie) (incluye provisión de esmalte EPOXICO anti oxido y esmalte EPOXICO CATALIZADOR + BASE, e insumos menores: lija, diluyente, estopa, removedor de óxido etc.)	m2	Unidad	1
103	Aplicación de resina epóxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Pintura de cañerías: Mano de obra/Cuadrilla de pintura (sin incluir preparación de superficie) (incluye provisión de anti oxido + sintético para capa de terminación, e insumos menores: lija, diluyente, estopa, removedor de óxido etc.)	m2	Unidad	1
104	Aplicación de resina epóxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Camión guinche	Horas	Unidad	1
105	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Andamios	horas	Unidad	1
106	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
107	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
108	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Mano de obra/Cuadrilla de pintura (incluye preparación y/o reparación de superficie, pintura epoxica acabado brillante e insumos menores.)	m2	Unidad	1
109	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1

110	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
111	Servicio de limpieza integral de equipos e instalaciones industriales en general. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza incluye insumos básicos para proceder a la limpieza (escobas, rastrillos, palas , carretillas, cepillos, jabón, detergente etc.)	Horas	Unidad	1
112	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios	Metro lineal	Unidad	1
113	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Remoción de cobertura vieja y Limpieza	Metro lineal	Unidad	1
114	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Disposición final	Global	Unidad	1
115	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios	Metro lineal	Unidad	1
116	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Remoción de cobertura vieja y Limpieza	Metro lineal	Unidad	1
117	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Disposición final	Global	Unidad	1
118	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios	Metro lineal	Unidad	1
119	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Remoción de cobertura vieja y Limpieza	Metro lineal	Unidad	1
120	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Disposición final	Global	Unidad	1
121	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios	Metro lineal	Unidad	1

122	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Remoción de cobertura vieja y Limpieza	Metro lineal	Unidad	1
123	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Disposición final	Global	Unidad	1
124	Instalación de aislación térmica de equipos. Mano de obra/Montaje de aislación	Metro cuadrado	Unidad	1
125	Instalación de aislación térmica de equipos. Mano de obra/Remoción de cobertura vieja y Limpieza	Metro cuadrado	Unidad	1
126	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Mano de obra/Montaje de aislación	metro lineal	Unidad	1
127	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Andamio	horas	Unidad	1
128	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Camión Guinche	horas	Unidad	1
129	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Equipo de oxicorte	horas	Unidad	1
130	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Herramientas menores (amoladora, taladros).	horas	Unidad	1
131	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
132	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Traslado Camión Grúa	km	Unidad	1
133	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Mano de obra/Montaje de aislación	metro lineal	Unidad	1
134	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Andamio	horas	Unidad	1
135	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Camión Guinche	horas	Unidad	1
136	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Equipo de oxicorte	horas	Unidad	1

137	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Herramientas menores (amoladora, taladros).	horas	Unidad	1
138	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por persona	Unidad	Unidad	1
139	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
140	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Mano de obra/Montaje de aislación	metro lineal	Unidad	1
141	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Andamio	horas	Unidad	1
142	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Camión Guinche	horas	Unidad	1
143	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Equipo de oxicorte	horas	Unidad	1
144	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Herramientas menores (amoladora, taladros).	horas	Unidad	1
145	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por personal	Unidad	Unidad	1
146	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Traslado Camión Grúa	km	Unidad	1
147	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Mano de obra/Montaje de aislación	metro lineal	Unidad	1
148	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Andamio	horas	Unidad	1
149	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Camión Guinche	horas	Unidad	1
150	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Equipo de oxicorte	horas	Unidad	1
151	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Herramientas menores (amoladora, taladros).	horas	Unidad	1

152	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Traslado de personal- M.J. Troche. Costo por Persona	Unidad	Unidad	1
153	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Traslado Camión Grúa	Km	Unidad	1
154	Esparrago ASTM A-193, GRADO B-7, con 2 tuercas	Unidad	Unidad	1
155	Juntas troquelada	unidad	Unidad	1
156	Electrodo	unidad	Unidad	1
157	Disco de esmeril	unidad	Unidad	1
158	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 2"	Metro	Unidad	1
159	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 4"	Metro	Unidad	1
160	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 6"	Metro	Unidad	1
161	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 8"	Metro	Unidad	1
162	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 10"	Metro	Unidad	1
163	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 12"	Metro	Unidad	1
164	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 14"	Metro	Unidad	1
165	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 16"	Metro	Unidad	1
166	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 2"	unidad	Unidad	1
167	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 4"	unidad	Unidad	1
168	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 6"	unidad	Unidad	1
169	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 8"	unidad	Unidad	1

170	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 10"	unidad	Unidad	1
171	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 12"	unidad	Unidad	1
172	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 14"	unidad	Unidad	1
173	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 16"	unidad	Unidad	1
174	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 2"	unidad	Unidad	1
175	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 4"	unidad	Unidad	1
176	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 6"	unidad	Unidad	1
177	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 8"	unidad	Unidad	1
178	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 10"	unidad	Unidad	1
179	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 12"	unidad	Unidad	1
180	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 14"	unidad	Unidad	1
181	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 16"	unidad	Unidad	1
182	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 2"	unidad	Unidad	1
183	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 4"	unidad	Unidad	1
184	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 6"	unidad	Unidad	1
185	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 8"	unidad	Unidad	1
186	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 10"	unidad	Unidad	1
187	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 12"	unidad	Unidad	1
188	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 14"	unidad	Unidad	1

189	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 16"	unidad	Unidad	1
190	Electrodos	kg	Unidad	1
191	Disco de esmeril	unidad	Unidad	1
192	Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", soleras de 1/8" x 1/2" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml y chapa de acero ASTM A-36 3/16" a 1/2" de espesor.	kg	Unidad	1
193	Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.	kg	Unidad	1
194	Chapas de A°C° ASTM- A36 de 1/4" a 1/2"	kg	Unidad	1
195	Chapas de A° Galvanizado	Metro cuadrado	Unidad	1
196	Lana de Roca	Metro cuadrado	Unidad	1
197	Chapas de A° Galvanizado	Metro cuadrado	Unidad	1
198	Lana de Roca	Metro cuadrado	Unidad	1
199	Chapas de A° Galvanizado	Metro cuadrado	Unidad	1
200	Lana de Roca	Metro cuadrado	Unidad	1
201	Chapas de A° Galvanizado	Metro cuadrado	Unidad	1
202	Lana de Roca	Metro cuadrado	Unidad	1

Monto Mínimo	1.500.000.000
Monto Máximo	5.000.000.000

EETT DE SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS TERCERIZADOS PARA PLANTA PETROPAR M.J.T:

El objeto de las presentes especificaciones es la regulación de las condiciones que regirán la contratación, de **LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÑICO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE PETROPAR PLANTA M.J. TROCHE** bajo los siguientes puntos:

AMPLITUD DE LOS SERVICIOS:

- a. **Mantenimiento preventivo (cíclico):** Intervención de instalación y/o equipos, para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de todos los componentes del sistema, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.
- b. **Mantenimiento correctivo:** Reparación con sustitución de elementos deteriorados en las instalaciones y/o equipos, según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total.
- c. **Adecuaciones y mejoras menores asociadas al mantenimiento:** Adecuaciones y mejoras menores asociadas al mantenimiento, a propuesta de la Administración del Contrato según como se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas.
- d. **Especialidades:** Los servicios a ser ejecutados abarcaran las siguientes especialidades:
 - Mecánica Industrial
 - Tornería
 - Montaje y Fabricación Industrial en Gral.
 - Soldadura
 - Pintura
 - Ensayos no destructivos.

Los oferentes deberán observar los detalles aquí contemplados para la presentación de las ofertas, asimismo se establecen los lineamientos y parámetros generales que deberán considerar y evaluar durante la elaboración de sus costos, se detallan además los requisitos y exigencias que define PETROPAR para esta contratación.

MODALIDAD Y DURACION DEL CONTRATO.

La modalidad del contrato será bajo el formato de Contrato Abierto con la estipulación de montos mínimos y máximos el total.

MECANISMO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1. Como primer paso el Administrador del Contrato, emitirá una solicitud de trabajo sobre la cual el contratista deberá elaborar un presupuesto de trabajo, regido sobre los precios unitarios establecidos en el contrato vigente.
2. Como segundo paso el Administrador del Contrato, evaluará el presupuesto presentado por el contratista aceptando o no el mismo, en caso de aceptarlo emitirá una orden de trabajo ajustada a lo especificado en el presupuesto aprobado; donde se especificará el número de ítem del contrato afectado, los cómputos métricos (cuantificación de horas hombre, cantidad materiales e insumos, horas alquiler maquinas/herramientas etc.), las condiciones del servicio a ser prestado, el plazo de entrega del servicio y demás observaciones sobre la realización del trabajo que este crea oportuno.
3. El contratista de común acuerdo con PETROPAR deberá establecer el día/hora de intervención de los equipos afectados a la orden de trabajo, dentro del plazo de entrega estipulado para el servicio en particular. Todo tipo de decisiones y disposiciones para el desarrollo de la prestación contratada, siempre se hará en sintonía con los responsables técnicos de asignados por PETROPAR.
4. El Contratista deberá ajustarse a todas las normativas de seguridad impuestas por PETROPAR referentes al área de Seguridad Industrial, razón por lo cual deberá contar con los permisos de trabajos correspondientes rubricados por el personal de seguridad, asignado según como demande el sitio y las condiciones en las cuales ha de desarrollarse el trabajo. Todo el personal tercerizado asignado para la ejecución de los servicios deberá contar con los correspondientes EPI, todo esto a responsabilidad absoluta del contratista.
5. PETROPAR designará un fiscal para el acompañamiento de los trabajos.
6. Todos los personales del contratista asignados para los servicios de campo deberán contar con régimen de seguro ante cualquier tipo de eventualidad ya sea IPS o bien un seguro privado.
7. En caso de que, para una mejor atención del servicio solicitado, sea necesario el traslado de una pieza o equipo a un

taller externo, el contratista deberá contar con una remisión de salida debidamente llenada y firmada por el administrador del contrato, quedando a responsabilidad del contratista el traslado ida y vuelta de las piezas en cuestión, asumiendo este toda la responsabilidad de la integridad de las piezas a ser reparadas.

8. Todo tipo de cambio o reparación adicional que pudiera ser necesaria tras la verificación del equipo intervenido, deberá ser asentada en la orden de trabajo de manera a dar lugar a otra orden donde se haga efectiva el cambio o restauración de la pieza en cuestión.
9. Una vez finalizado el servicio sobre la misma orden de trabajo, el administrador del contrato y el fiscal designado por PETROPAR para el acompañamiento de los servicios deberán rubricar su Visto Bueno, a fin de dar por concluida y satisfecha la orden de trabajo. Se entregará una copia al Contratista para los fines de cobro y administrativos que hubiere lugar.
10. Cada uno de los ítems del contrato especifican claramente que incluye cada servicio, en lo que refiere a insumos consumibles, materiales y repuestos en general.
11. El plazo de entrega de los servicios estará estipulado en cada orden de trabajo, en forma independiente según la naturaleza, complejidad y condiciones propias de la intervención. Los plazos de entrega de los servicios serán estipulados conforme a su complejidad y amplitud pudiendo ser estipulado dentro del rango de 5 a 50 días corridos.
12. Cuando por causas imputables al contratista no entregase los servicios en el plazo indicado, el correspondiente pago de dicho servicio será pasible de multas conforme a lo especificado en el contrato.
13. La certificación de los servicios concluidos satisfactoriamente se realizará en forma mensual.
14. La adjudicación del presente llamado será estipulada por el total

DISPOSICIONES GENERALES EN A SER OBSERVADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

- a. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la PETROPAR.
- b. Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, estará obligado a restituir todos los daños a fin de salvaguardar la operatividad de la Planta.
- c. En el caso de que el servicio contemple la provisión de repuestos y/o materiales; estos deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por PETROPAR, conforme a las condiciones de operación previstas.
- d. El contratista responderá por la calidad de los bienes suministrados, y de las fallas que hubiere una vez puesto en marcha el equipo inmediatamente tras la intervención. Los reemplazos de piezas defectuosas y/o reparaciones deberán realizarse en la brevedad posible tras la comunicación oficial de PETROPAR.
- e. El contratista no podrá alegar la falta de personal como justificación de la suspensión o retraso de los servicios solicitados, debiendo en todo momento disponer del necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato.
- f. El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la cualificación requerida, en particular experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato.
- g. El contratista deberá contar con los móviles, maquinaria y herramientas debidamente adecuados para la prestación de la totalidad de los servicios contemplados en el contrato, de forma tal a prestar el servicio de forma rápida, eficaz y eficiente.

AMBITO DE ACTUACION

El ámbito de actuación se extiende a todas las instalaciones electromecánicas (bombas, tuberías, tanques, talleres, cargadero de camiones etc.) existentes dentro de la Planta PETROPAR M.J. Troche.

EETT por ítem- Alcance:

Reemplazo de válvulas exclusiva de 6 a 8.

1	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Mano de obra/Montador- / 2 Ayudante (incluye herramientas menores)
2	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Andamio

3	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8". Camión Guinche
4	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8" Traslado de personal- M.J. Troche
5	Reemplazo de válvulas exclusas de 6" a 8" Traslado Camión Grúa

Reemplazo de válvulas exclusiva de 10 a 12.

6	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12". Mano de obra/Montador / 2 Ayudante (incluye herramientas menores)
7	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Andamio
8	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Camión Guinche
9	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Traslado de personal- M.J. Troche
10	Reemplazo de válvulas exclusas de 10" a 12" Traslado Camión Grúa

- i. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- ii. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde el almacén al sitio de trabajo.
- iii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- iv. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- v. **La nueva válvula a ser instalada será provisión de PETROPAR.**
- vi. El servicio de reemplazo de válvulas deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte etc.).
- vii. En caso de que la orden de trabajo así lo especifique se indica las EETT de los materiales a ser proveídos por el contratista:
 1. Esparrago ASTM A-193, GRADO B-7, con 2 tuercas
 2. Juntas Troqueladas:
 - Composición con fibras sintéticas aramida con cargas de refuerzo en caucho.
 - Dimensiones normalizadas según ASME B16.21
 - Espesor: 3,2 mm
 - Tamaños Ø: 6 a 12

Fabricación de tramos y modificación de cañerías de 2 a 16.

11	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras
12	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Máquina de soldar

13	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Equipo de oxicorte
14	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Andamio
15	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Camión Guinche
16	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Traslado de personal- M.J. Troche
17	Fabricación completa de tramos y modificación de cañerías 2" a 16" Traslado Camión Grúa

- viii. La fabricación propia de los tramos de cañerías podrá ser realizada en el taller del contratista conforme a planos de referencias a ser entregados por PETROPAR y datos generados en el relevamiento de campo, o bien ;el contratista podrá montar un obrador para el desarrollo de los servicios dentro del previo de Planta PETROPAR M.J. Troche, guardando especial cuidado de las indicaciones de seguridad prescriptas por PETROPAR; si fuera el caso se contemplara el suministro de energía eléctrica por parte de PETROPAR.
- ix. Referente a los repuestos y/o materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde el almacén al sitio de trabajo.
- x. El servicio de fabricación de tramos de cañerías deberá contemplar la provisión de insumos menores (electrodos, discos de corte etc.).
- xi. En caso de que la orden de trabajo así lo especifique se indica las EETT de los materiales a ser proveídos por el contratista:
1. Esparrago ASTM A-193, GRADO B-7, con 2 tuercas
 2. Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105.
 3. Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40
 4. Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105.

Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañerías 2 a 16.

18	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Mano de obra/Montador /2 Ayudante (incluye herramientas menores)
19	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Cuadrilla de limpieza e inertizado
20	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Andamio
21	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Camión Guinche
22	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Traslado de personal- M.J. Troche
23	Montaje de estructuras ligeras: Tramos de cañería y accesorios de 2" a 16"Ø Traslado Camión Grúa

- xii. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.

- xiii. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- xiv. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- xv. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- xvi. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado de los tramos a ser intervenidos. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xvii. El servicio de montaje deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte etc.).
- xviii. En caso de que la orden de trabajo así lo especifique se indica las EETT de los materiales a ser proveídos por el contratista:
 1. Esparrago ASTM A-193, GRADO B-7, con 2 tuercas
 2. Junta Troqueladas:
 - Composición con fibras sintéticas aramida con cargas de refuerzo en caucho.
 - Dimensiones normalizadas según ASME B16.21
 - Espesor: 3,2 mm
 - Tamaños Ø: 2 a 16.
 3. Entrega de planos contemplando tramos modificados (medios digitales/impreso).

Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero carbono 3/16" a 1/2" de espesor.

24	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras
25	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
26	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Máquina de soldar
27	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Equipo de oxicorte
28	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Andamio
29	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Camión Guinche

30	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche
31	Instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapas de acero 3/16" a 1/2" de espesor. Traslado Camión Grúa

Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg. /ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg. /m., polín hasta 12.10 Kg. /m.

32	Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras
33	Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
34	Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Máquina de soldar
35	Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Equipo de oxicorte

36	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Andamio</p>
37	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Camión Guinche</p>
38	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Traslado de personal- M.J. Troche</p>
39	<p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.</p> <p>Instalación de estructura metálica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m. Traslado Camión Grúa</p>

- xix. La fabricación propia de las estructuras podrá ser realizada en el taller del contratista conforme a planos de referencias a ser entregados por PETROPAR, o bien, el contratista podrá montar un obrador para el desarrollo de los servicios dentro del previo de Planta PETROPAR M.J. Troche, guardando especial cuidado de las indicaciones de seguridad prescriptas por PETROPAR; si fuera el caso se contemplará el suministro de energía eléctrica por parte de PETROPAR.
- xx. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- xxi. Referente a los repuestos y/o materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde el almacén al sitio de trabajo.
- xxii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- xxiii. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenidos. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xxiv. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- xxv. El servicio de fabricación e instalación de estructuras metálicas ligeras deberá contemplar la provisión de insumos menores (electrodos, discos de corte etc.).
- xxvi. En caso de que la orden de trabajo así lo especifique se indica las EETT de los materiales a ser proveídos por el contratista:

1. Chapa de A[°]C[°] A-36 DE 1/4" ESP 3/16" a 5/16.
2. Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", soleras de 1/8" x 1/2" a 3" x 1/4" hasta 12.10 Kg. /ml grado de acero laminado ASTM A-36.
3. Canal estructural de 3" x3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular
4. TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6"
5. Entrega de planos referido a las estructuras fabricadas y/o modificadas (medios digital/impreso).

Instalación de accesorios (llámese ponchos, parchado de piso , cajas etc.) en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor.

40	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras.
41	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
42	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Máquina de soldar
43	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Equipo de oxicorte
44	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Andamio
45	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Camión Guinche
46	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche
47	Instalación de accesorios en chapas de acero al carbono ASTM A-36 de 1/4" a 1/2" de espesor. Traslado Camión Grúa

- xxvii. La fabricación propia de los accesorios podrá ser realizada en el taller del contratista conforme a planos de referencias a ser entregados por PETROPAR, o bien, el contratista podrá montar un obrador para el desarrollo de los servicios dentro del previo de Planta PETROPAR M.J. Troche guardando especial cuidado de las indicaciones de seguridad prescriptas por PETROPAR; si fuera el caso se contemplará el suministro de energía eléctrica por parte de PETROPAR.
- xxviii. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- xxix. Referente a los repuestos y/o materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde el almacén al sitio de trabajo.
- xxx. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- xxxi. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenidos. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xxxii. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.

- xxxiii. El servicio de fabricación e instalación de los accesorios de A°C° deberá contemplar la provisión de insumos menores (electrodos, discos de corte etc.).
- xxxiv. En caso de que la orden de trabajo así lo especifique se indica las EETT de los materiales a ser proveídos por el contratista:
 - 1. Chapa de A°C° A-36 DE 1/4" ESP 3/16" a 1/2.
 - 2. Entrega de planos contemplando modificaciones o mejoras hechas (medios digital/impreso).

Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16"

48	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras (incluir herramientas menores).
49	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
50	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Máquina de soldar
51	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Equipo de oxicorte
52	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Andamio
53	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Camión Guinche
54	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Traslado de personal- M.J. Troche
55	Soldadura calificada en tuberías de líneas y accesorios de acero carbono cedula 40 de 4" a 16". Traslado Camión Grúa

- xxxv. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- xxxvi. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- xxxvii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- xxxviii. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xxxix. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
 - xl. El servicio de soldadura calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte etc.).
 - xli. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.
 - xl. La delimitación del alcance de servicio de soldadura podrá ser evaluada tras una visita en campo según

el servicio solicitado.

Soldadura calificada a tope, filete y/o traslape en chapas de 3/16" a 3/8" de espesor.

56	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras ligeras.
57	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
58	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Máquina de soldar
59	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Equipo de oxicorte
60	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Andamio
61	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Camión Guinche
62	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Traslado de personal- M.J. Troche
63	Soldadura calificada a tope, de filete y/o traslape en placa de 3/16" a 3/8" de espesor. Traslado Camión Grúa

- xlili. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- xliv. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- xlvi. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- xlvi. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xlvi. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- xlvi. El servicio de soldadura calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte etc.).
- xlvi. El contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.
 - l. La delimitación del alcance de servicio de soldadura podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.

Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero.

64	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras
65	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
66	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Máquina de soldar
67	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Equipo de oxicorte
68	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Andamio
69	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Camión Guinche
70	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Traslado de personal- M.J. Troche
71	Aplicación de soldadura calificada en estructuras de acero. Traslado Camión Grúa

- li. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- lii. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- liii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- liv. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- lv. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- lvi. El servicio de soldadura calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte etc.).
- lvii. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio, junto con el informe final de ejecución del servicio.
- lviii. La delimitación del alcance de servicio de soldadura podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.

Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones.

72	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Mano de obra/Cuadrilla de Fabricación de estructuras
73	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado

74	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Máquina de soldar
75	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Equipo de oxicorte
76	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Andamio
77	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Camión con plataforma
78	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Camión Guinche
79	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Traslado de personal- M.J. Troche
80	Corte y/o retiro de estructuras metálicas y/o accesorios de instalaciones. Traslado Camión Grúa

- lix. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- lx. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- lxi. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra.
- lxii. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos en caliente. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- lxiii. El servicio deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (electrodos, discos de corte, oxígeno, acetileno etc.).
- lxiv. La delimitación del alcance de servicio de soldadura podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.
- lxv. Se considera la opción de realizar servicio de flete para traslado de piezas desmontadas.

Ensayos no Destructivos:

Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular.

81	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición más limpieza final)
82	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
83	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Traslado de personal- M.J. Troche

84	Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Inspección con liquido penetrante. Inspección con liquido penetrante. Inspección con ultrasonido industrial haz recto/ angular. Traslado Camión Grúa
----	--

- lxvi. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- lxvii. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- lxviii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- lxix. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras a fin de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- lxx. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- lxxi. El servicio de inspección calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (Estopa, líquido acoplador etc.).
- lxxii. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.
- lxxiii. La delimitación del alcance de servicio de inspección podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.
- lxxiv. Tras la intervención el contratista deberá entregar un informe de cómputos de las lecturas realizadas, o bien las observaciones generales referidas al desarrollo de la inspección debidamente firmado por los responsables, quienes deberán ser técnicos certificados para dicho menester.

Inspección con líquido penetrante.

85	Inspección con liquido penetrante. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de Removedor /penetrador/revelador)
86	Inspección con liquido penetrante. Limpieza
87	Inspección con liquido penetrante. Traslado de personal- M.J. Troche
88	Inspección con liquido penetrante. Traslado Camión Grúa

- lxxv. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- lxxvi. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- lxxvii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- lxxviii. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- lxxix. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- lxxx. El servicio de inspección calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (Estopa, liquido penetrante, revelador etc.).
- lxxxi. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.
- lxxxii. La delimitación del alcance de servicio de inspección podrá ser evaluada tras una visita en campo según

el servicio solicitado.

- lxxxiii. Tras la intervención el contratista deberá entregar un informe de cálculos de las lecturas realizadas o bien las observaciones generales referidas al desarrollo de la inspección debidamente firmado por los responsables, quienes deberán ser técnicos certificados para dicho menester.

Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido

89	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición y limpieza de zona de inspección)
90	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Traslado de personal- M.J. Troche
91	Inspección de espesor de cañerías por ultrasonido. Traslado Camión Grúa

lxxxiv. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.

lxxxv. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.

lxxxvi. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.

lxxxvii. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.

lxxxviii. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.

lxxxix. El servicio de inspección calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (Estopa, liquido penetrante, revelador etc.).

xc. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.

xc. La delimitación del alcance de servicio de inspección podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.

xcii. Tras la intervención el contratista deberá entregar un informe de cálculos de las lecturas realizadas o bien las observaciones generales referidas al desarrollo de la inspección debidamente firmado por los responsables, quienes deberán ser técnicos certificados para dicho menester.

Servicio de inspección y diagnostico basado en termografía.

92	Servicio de Inspección y diagnostico basado en termografía. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición)
93	Servicio de Inspección y diagnostico basado en termografía. Traslado de personal- M.J. Troche

xciii. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.

xciv. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.

xcv. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos.

xcvi. El servicio de inspección calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización.

xcvii. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.

- xcviii. La delimitación del alcance de servicio de inspección podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.
- xcix. Tras la intervención el contratista deberá entregar un informe de cómputos de las lecturas realizadas o bien las observaciones generales referidas al desarrollo de la inspección debidamente firmado por los responsables, quienes deberán ser técnicos certificados para dicho menester.

Servicio integral de medición y diagnóstico predictivo mediante análisis de vibraciones.

94	Servicio integral de medición y diagnóstico predictivo mediante análisis de vibraciones. Mano de obra/Cuadrilla de Ensayos no destructivos (incluye provisión de equipo e insumos de medición y limpieza de zona de inspección)
95	Servicio integral de medición y diagnóstico predictivo mediante análisis de vibraciones. Traslado de personal- M.J. Troche

c. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.

- lxi. Referente a los repuestos y materiales a ser proveídos por PETROPAR, será responsabilidad del contratista el traslado de materiales necesarios desde almacenes o talleres PETROPAR al sitio de trabajo.
- mdlxix. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
40777. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- mdlxxxii. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- lxxiv. El servicio de inspección calificada deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (Estopa, líquido penetrante, revelador etc.).
- mcmvii. EL contratista deberá demostrar documentalmente la calificación de la mano de obra a ser empleada para el servicio.
49565. La delimitación del alcance de servicio de inspección podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.
1288673. Tras la intervención el contratista deberá entregar un informe de cómputos de las lecturas realizadas o bien las observaciones generales referidas al desarrollo de la inspección debidamente firmado por los responsables, quienes deberán ser técnicos certificados para dicho menester.

Limpieza y Pintura.

Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas, tubería, válvulas, accesorios y tanques.

96	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza (incluye Arena , insumos menores y equipo de Limpieza por chorro de arena con accesorios completos)
97	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza e inertizado
98	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Camión guinche

99	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Andamios
100	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Traslado de personal- M.J. Troche
101	Limpieza con abrasivo a metal (Arenado): Estructura metálicas , tubería, válvulas, accesorios y tanques. Traslado Camión Grúa

mdlxxxiv. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.

lxxvi. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.

mcmlx. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra.

50917. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.

1323825. El servicio deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (arena, espátulas, cepillo rotativo etc.).

50930. PETROPAR será responsable por la provisión de energía eléctrica, no así de aire comprimido.

mcmlxxii. La delimitación del alcance de servicio de limpieza podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.

51255. Con el proceso de arenado, se garantizará la remoción total de óxidos, pinturas adheridas, vestigios de grasas y cualquier sustancia extraña. El alcance del arenado debe ser tal que el mismo abarque la superficie a ser pintada. Las superficies arenadas deberán adquirir un acabado grisáceo de acuerdo a la norma la norma SSPC (Steel Structures Painting Council- USA) SP6 Comercial, o Grado Sa 2,5 Arenado-Granallado minucioso.

1332613. Arena: El material abrasivo para la limpieza por chorro de arena a presión, deberá ser arena sílicea blanca y en condiciones seca, limpia y exenta de sal, polvo, mica, humedad y libre de cualquier sustancia extraña. La granulometría de la arena empleada debe conseguir un acabado en la superficie de las chapas; acorde con el espesor de la película seca total de las pinturas a ser aplicadas, por lo que se debe conseguir el perfil del anclaje solicitado en la ficha técnica del fabricante de la pintura a ser utilizada. Incorporar en lo posible equipo de succión en circuito cerrado con recolección automática.

34647921. Se deberá proveer de una malla protectora que cubra el sitio de trabajo, a fin de evitar que los polvos generados contaminen todo el ambiente circundante.

50932. Previo a los trabajos de limpieza superficial y aplicación de pintura el contratista adjudicado deberá presentar a PETROPAR los siguientes documentos:

1. Plan de Seguridad Industrial: Detallando el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) y los dispositivos de guarda, amarre y sujeción (redes, cintos, arneses, etc.), ajustado a la normativa vigente en PETROPAR.
2. Plan de Gestión Ambiental: Detallando la gestión de tratamiento y disposición de todos los residuos generados (basuras, restos de escoria, óxidos y pintura, latas y estopas usadas, arena residual etc.), ajustado a la normativa vigente en PETROPAR.
3. Plan de Inspección y Ensayos: Detallando los puntos de inspección y ensayos de control de calidad previstos, así como los criterios de aceptación conforme las normas previstas.

Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética, en interior de tanques y exterior de cañerías.

102	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Pintura interior de Tanque: Mano de obra/Cuadrilla de pintura (sin incluir preparación de superficie) (incluye provisión de esmalte EPOXICO anti oxido y esmalte EPOXICO CATALIZADOR + BASE, e insumos menores: lija, diluyente, estopa, removedor de óxido etc.)
-----	--

103	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Pintura de cañerías: Mano de obra/Cuadrilla de pintura (sin incluir preparación de superficie) (incluye provisión de anti oxido + sintético para capa de terminación, e insumos menores: lija, diluyente, estopa, removedor de óxido etc.)
104	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Camión guinche
105	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Andamios
106	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Traslado de personal- M.J. Troche
107	Aplicación de resina epoxica catalizada y/o pintura sintética , en interior de tanques y exterior de cañerías. Traslado Camión Grúa

- i. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- ii. La provisión de pintura epoxica correrá por cuenta del contratista que deberá presentar a PETROPAR hoja de especificaciones técnica del esmalte epoxico, catalizador y/o solvente. PETROPAR suministrara los datos referidos al tipo de producto a ser almacenado en los tanques de manera a corroborar la aplicabilidad del tipo de resina epoxica.
- iii. EL alcance de los servicios de pintura en el interior de los tanques contemplara la preparación de superficies (Arenado y/o limpieza final con escobillones y estopa), provisión y aplicación de las pinturas a las superficies del piso hasta la altura de la primera virola en el caso del interior de los tanques y a lo largo de las cañerías en el otro caso.
- iv. Capa de fondo:
 1. Espesor 120 micrones (EPS) Mínimo
 2. Características de pintura base: Anti oxido Epoxi poliamida o Epoxi modificado al fosfato de zinc.
 3. Color rojo oxido o gris.
- v. Capa de terminación (considerar para caso de interior de tanques color) :
 1. Espesor 70 micrones (EPS) Mínimo
 2. Características: 2 capas de 35 micrones de esmalte Poliuretano Alifático color blanco RAL 9003 o Munsell N 9,5
- vi. Espesor total del esquema (capa de fondo + capa de terminación): 190 micrones.
- vii. Capa de terminación cañerías: Para el caso de la pintura exterior de cañerías, se utilizará pintura sintética previa base anti oxido. Esmalte sintético elaborado a base de resinas sintéticas y pigmentos de alta calidad, de alta resistencia a la intemperie y a los lavados; acabado brillante.
- viii. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- ix. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra.
- x. Opcionalmente se podrá solicitar la realización de servicios de limpieza e inertizado del sector a ser intervenido. Todos los insumos para el efecto serán responsabilidad del contratista, técnicos de seguridad del PETROPAR darán su parecer favorable a fin de liberar el sitio de obras con el objeto de iniciar los trabajos. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR.
- xi. El servicio deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (espátulas, cepillo rotativo etc.).
- xii. PETROPAR será responsable por la provisión de energía eléctrica.
- xiii. La delimitación del alcance de servicio de pintura podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.
- xiv. Para el caso de pintura de cañerías, de manera a realizar la limpieza superficial de los tramos de cañerías, podrán utilizarse removedores químicos, convertidor de óxidos o bien limpieza mecánica con lijas; todo esto conforme a las condiciones de los tramos a ser intervenidos.

Aplicación de pintura vinil-acrílica acabado brillante en superficie de concreto o mortero.

108	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Mano de obra/Cuadrilla de pintura (incluye preparación y/o reparación de superficie, pintura epoxica acabado brillante e insumos menores.)
109	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Traslado de personal-M.J. Troche
110	Aplicación de pintura epoxica acabado brillante en superficie de concreto o mortero. Traslado Camión Grúa

- i. Acarreo de herramientas manuales y equipo necesario al sitio de la obra.
- ii. La provisión de pintura epoxica correrá por cuenta del contratista que deberá presentar a PETROPAR la hoja de especificaciones técnica del esmalte epoxico, catalizador y/o solvente.
- iii. EL alcance de los servicios de pintura de superficies de concreto contemplara la preparación de superficies, provisión y aplicación de pinturas al piso, hasta alcanzar un espesor de min 250 μ .
- iv. Como procedimiento de preparación de superficies: HORMIGON, CONCRETO, MAMPOSTERIA. Se deberá eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones deterativas, seguido de enjuague con agua fría y/o caliente. En pisos llaneados mecánicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar o dar mordiente mediante ataque químico con ácido clorhídrico (muriático), sulfúrico o fosfórico diluidos al 20% en agua. Enjuagar luego con abundante agua.
- v. En caso de que la superficie requiera de reparación, estos servicios deberán ser incluidos dentro paquete de pintura.
- vi. Señalamiento de seguridad y provisión de equipo de seguridad para protección del personal durante la ejecución de la obra.
- vii. Retiro de señalamientos de seguridad, limpieza y retiro del área de trabajo de materiales sobrantes fuera de la obra, una vez finalizado el servicio.
- viii. El servicio deberá contemplar la provisión de insumos menores si fuere necesario su utilización (espátulas, cepillo rotativo etc.).
- ix. PETROPAR será responsable por la provisión de energía eléctrica.
- x. La delimitación del alcance de servicio de pintura podrá ser evaluada tras una visita en campo según el servicio solicitado.

Servicio de limpieza integral de equipos e instalaciones industriales en general.

111	Servicio de limpieza integral de equipos e instalaciones industriales en general. Mano de obra/Cuadrilla de limpieza incluye insumos básicos para proceder a la limpieza (escobas, rastillos, palas , carretillas, cepillos,jabon, detergente ect)
-----	---

- i. El servicio bien podrá solicitar el concurso de la cuadrilla de limpieza para poder ejecutar tareas tales como:
 1. Limpieza industrial de mantenimiento: limpieza equipos como parte del mantenimiento preventivo de equipos o instalaciones. Incluye limpieza de máquinas y cadenas de producción.
 2. Limpieza final de obras: retiro de escombros, restos de materiales en general, nivelación del terreno circundante a obra.
 3. Servicio de limpieza de techos, paredes y tuberías industriales en general: servicio limpieza integral, eliminación de restos de hollín e impregnaciones en general, preparación de superficies para posterior pintura.
 4. Limpieza de zonas de carga y descarga de materiales, almacenes, talleres etc.
- ii. EL contratista será el único responsable para la provisión de los equipos, insumos e indumentarias adecuadas al personal interviniente para la ejecución de las tareas.
- iii. La disposición final de los residuos generados será responsabilidad de PETROPAR, para el efecto los responsables de PETROPAR designaran el sitio de almacenaje para los residuos generados.

Aislaciones Térmicas

Provisión e instalación de aislación térmica cañerías A°C° de 4 a 6.

112	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios
113	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Remoción de cobertura vieja y Limpieza
114	Instalación de aislación térmica de cañerías de 4 a 6. Disposición final

Provisión e instalación de aislación térmica cañerías A°C° de 8 a 10.

115	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios
116	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Remoción de cobertura vieja y Limpieza
117	Instalación de aislación termina de cañerías de 8 a 10. Disposición final

Provisión e instalación de aislación térmica cañerías A°C° de 12 a 16.

118	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios
119	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Remoción de cobertura vieja y Limpieza
120	Instalación de aislación térmica de cañerías de 12 a 16. Disposición final

Provisión e instalación de aislación térmica cañerías A°C° de 24 a 28.

121	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Mano de obra/Montaje de aislación Incluye materiales e insumos varios
122	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Remoción de cobertura vieja y Limpieza
123	Instalación de aislación térmica de cañerías de 24 a 28. Disposición final

Instalación de aislación térmica de equipos.

124	Instalación de aislación térmica de equipos . Mano de obra/Montaje de aislación
125	Instalación de aislación térmica de equipos . Mano de obra/Remoción de cobertura vieja y Limpieza

Reemplazo de aislación vieja de 4 a 6.

126	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Mano de obra/Montaje de aislación
127	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Andamio
128	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Camión Guinche
129	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Equipo de oxicorte
130	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Herramientas menores (amoladora, taladros).
131	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Traslado de personal- M.J. Troche
132	Reemplazo de aislación vieja de 4" a 6". Traslado Camión Grúa

Reemplazo de aislación vieja de 8 a 10.

133	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Mano de obra/Montaje de aislación
134	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Andamio
135	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Camión Guinche
136	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Equipo de oxicorte
137	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Herramientas menores (amoladora, taladros).
138	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Traslado de personal- M.J. Troche
139	Reemplazo de aislación vieja de 8" a 10". Traslado Camión Grúa

Reemplazo de aislación vieja de 12 a 16.

140	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Mano de obra/Montaje de aislación
141	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Andamio
142	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Camión Guinche
143	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Equipo de oxicorte
144	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Herramientas menores (amoladora, taladros).
145	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Traslado de personal- M.J. Troche
146	Reemplazo de aislación vieja de 12" a 16". Traslado Camión Grúa

Reemplazo de aislación vieja de 24 a 28.

147	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Mano de obra/Montaje de aislación
148	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Andamio
149	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Camión Guinche
150	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Equipo de oxicorte
151	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Herramientas menores (amoladora, taladros).
152	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Traslado de personal- M.J. Troche
153	Reemplazo de aislación vieja de 24" a 28". Traslado Camión Grúa

- i. Retiro de aislación a ser reemplazada (incluye disposición final El servicio incluirá la limpieza y preparación de la superficie a reparar
- ii. La disposición final se hará con una empresa habilitada para retiro de productos tóxicos, para lo cual se debe presentar un preacuerdo con la empresa especializada por parte de los licitantes para la disposición final de las coberturas removidas
- iii. Provisión y montaje de nueva aleación con recubrimiento de chapa galvanizada y perfilaría de soporte de aislantes internas.
- iv. El espesor mínimo de aislamiento se determinará por el Diámetro exterior de las tuberías: fijadas las condiciones interiores del vapor/agua condensation/jugo de caña y exteriores del aire, cuanto mayor sea el diámetro exterior de las tuberías, mayores serán las pérdidas de calor; por ello se requiere mayor espesor de aislamiento térmico. Deberá ser presentada una memoria de calcula de manera a aprobar

las características del aislante a ser utilizado.

- v. Internamente el material aislante deberá ser fijado al caño mediante la utilización de cinta , bandas zunchos o bien alambre galvanizado de manera asegura la fijación efectiva del material contra la cañería o el equipo ser aislado. Los amarres deben ir en cada 30 cm de manera a asegurar la fijación del manto aislante.
- vi. La chapa envolvente deberá ser fijada con tornillos con un espaciamiento de entre 7 a 10 cm max.

IMAGEN ADJUNTA EN EL SICP.

- vii. Para aislar accesorios llámese válvulas o equipos particulares se deberá rellenar los espacios vacíos con lana de vidrio, antes de colocar la manta correspondiente. La aislación montada sobre las válvulas o bridas deberán ser independientes a los tramos de cañerías de manera a facilitar su desmontaje.

IMAGEN ADJUNTA EN EL SICP.

- viii. Para la aislación de tanques y reservorios en general se utilizará aros premontados con distanciadores.

IMAGEN ADJUNTA EN EL SICP.

- ix. Características de aislación a ser utilizada: Lana de Roca

- 1. Material no tóxico, Material de aislamiento que no contiene amianto ni sustancias peligrosas
- 2. Conductividad térmica $\Lambda = 0,040-0,042 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- 3. Densidad $20-180 \text{ kg/m}^3$
- 4. Solubilidad en agua nula.
- 5. Estabilidad de sus características iniciales hasta 750°
- 6. Condiciones del vapor a ser considerados líneas de vapor de alta vapor sobrecalentado 21 kg/cm^2 a 350°C , líneas de vapor de baja 1.5 kg/cm^2 .

154	Esparrago ASTM A-193, GRADO B-7, con 2 tuercas
155	Juntas troquelada
156	Electrodo
157	Disco de esmeril
158	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 2"
159	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 4"
160	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 6"
161	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 8"
162	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 10"
163	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 12"

164	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 14"
165	Tubo DE A.C. ASTM A-106, CEDULA 40 DE 16"
166	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 2"
167	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 4"
168	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 6"
169	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 8"
170	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 10"
171	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 12"
172	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 14"
173	Brida TIPO B (ciegas), CLASE 150, ASTM A-105. Ø 16"
174	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 2"
175	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 4"
176	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 6"
177	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 8"
178	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 10"
179	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 12"
180	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 14"
181	Codo 90° Sch 40 ASTM A-106 A°C° Ø 16"
182	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 2"

183	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 4"
184	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 6"
185	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 8"
186	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 10"
187	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 12"
188	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 14"
189	Brida WN TIPO RF, CLASE 150, ASTM A-105 Ø 16"
190	Electrodos
191	Disco de esmeril
192	Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", soleras de 1/8" x 1/2" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg./ml y chapa de acero ASTM A-36 3/16" a 1/2" de espesor.
193	Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (IPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polín hasta 12.10 Kg./m.
194	Chapas de A° C° ASTM- A36 de 1/4" a 1/2"
195	Chapas de A° Galvanizado
196	Lana de Roca
197	Chapas de A° Galvanizado
198	Lana de Roca
199	Chapas de A° Galvanizado
200	Lana de Roca

201	Chapas de A° Galvanizado
202	Lana de Roca

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

Ítem	Descripción	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Contados desde
TODOS LOS ÍTEMS		Planta M.J. Troche	50 días corridos	Desde la recepción de la orden de suministro por parte del proveedor, emitida en el sistema SAP.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Se adjuntan imágenes en el SICP.

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

PETROPAR asignara 2 funcionarios dependientes de la Gerencia de Mantenimiento, dependiente de la Gerencia de Planta de Mauricio José Troche, que se encargaran de realizar la visita técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de la recepción y apertura de oferta para labrar el informe sobre los requisitos de instalaciones y equipamientos del local declarado por el oferente ya que el mismo formara parte del informe de la evaluación de ofertas, en tal informe de visita se tendrá en cuenta lo siguiente; que el oferente deberá contar con los medios necesarios para el transporte de piezas de gran porte (engranajes, masas de moliendas, etc).

El Oferente deberá demostrar que posee la infraestructura necesaria propia para trabajar con las piezas a ser reparadas (Ítem 1 al 17 del PBC).

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el

contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:		Nota de remisión/acta de recepción definitiva	
Serán Presentados:	1	Frecuencia	Por cada orden de servicio

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Cumplimiento contractual	Nota de remisión	Al momento de la entrega de los servicios solicitados.
Cumplimiento contractual	Acta de recepción definitiva	Por cada orden de compra emitida por el administrador del contrato. Hasta 10 días después de la entrega total de los bienes que forman parte del contrato, una vez que PETROPAR realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajusta a las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos

los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

Hasta el 28 de febrero de 2027, como mínimo contados a partir de la firma del contrato. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por PETROPAR, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El proveedor deberá presentar la prórroga de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la solicitud de prórroga realizada por PETROPAR.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago se realizará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días calendario, después de la fecha de presentación de la factura correspondiente en PETROPAR.

Conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021, se retendrá el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

Nota de Solicitud de pago conteniendo:

1. Número de Contrato Vigente.
2. Número de Factura.
3. Monto solicitado en guaraníes.
4. Número de Cuenta Corriente en guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta (si es una empresa Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma deberá facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la transferencia bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberá estar a nombre de la misma).

- Factura Crédito original
- Copia del Contrato u Orden de Compra
- Copia de la Orden de Suministro o de Servicios emitidas por el sistema SAP
- Código de Contratación (copia)
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la factura.
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
- Fotocopia de las actas de recepción, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
- Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo establecido en el Decreto N° 6121/16 y a la Resolución DNCP N° 3561/18.

El Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho de contrato.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya

sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%)

b) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%)

$$P1 = P0 * [(0,6 * (S1/S0)) + (0,4 * (IPC1/IPC0))]$$

Dónde:

P1: Precio Reajustado.

P0: Precio adjudicado.

S1: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

S0: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay,

El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la máxima autoridad de PETROPAR o a quien éste delegue. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido.

Los reajustes deberán ser solicitados por el Proveedor por escrito a PETROPAR acompañado de las documentaciones que respalden la variación del Salario Mínimo Mensual.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al Plan de Entrega y Cumplimiento. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes proveídos posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un

proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

