

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politecnica**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS, DE
REFRIGERACIÓN Y OTROS**

(versión 1)

ID de Licitación:

399719



Modalidad:

Concurso de Ofertas

Publicado el:

28/10/2021

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	399719	Nombre de la Licitación:	Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante:	Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Facultad Politecnica	Tipo de Procedimiento:	CO - Concurso de Ofertas

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Edificio Administrativo de la FPUNA	Fecha Límite de Consultas:	03/11/2021 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Edificio Administrativo de la FPUNA	Fecha de Entrega de Ofertas:	08/11/2021 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Edificio Administrativo de la FPUNA	Fecha de Apertura de Ofertas:	08/11/2021 09:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Item	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	Delia Raquel Abreu	Cargo:	Responsable de la UOC
Teléfono:	5887124	Correo Electrónico:	uoc@pol.una.py

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar

aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

Se aceptarán catálogos, anexos técnicos o folletos tanto en idioma castellano como inglés para los ítems 99, 100 y 119.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios

unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado,

la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Aplica para los items 99,100 y 119. La garantía de los bienes será de 6 meses como mínimo. La garantía correrá una vez recibido conforme y el correcto funcionamiento de todos los bienes

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de

menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (*)

b) **Endeudamiento:** pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (*)

c) **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 3 años (*), no deberá ser negativo

(*) 2018, 2019 y 2020

El oferente deberá presentar copias de los Balances Generales (Formato según Resolución N° 173/04 y 49/14) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos; serán aceptados: Balances Comparativos entre los periodos solicitados que cumplen con las siguientes condiciones:

1. Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra

- perteneciente al mismo grupo;
2. Los balances generales Formato según Resolución N° 173/04 y 49/14) deben estar firmados por contador público, representante legal y debe estar debidamente sellado;
 3. Los balances generales deben estar completos Formato según Resolución N° 173/04 y 49/14 ;
 4. Los balances generales deben corresponder a períodos contables ya completos (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
 5. Las copias de los balances deben estar debidamente autenticados por escribanía.
- En caso de consorcios, todos los integrantes del mismo deberán cumplir con los requeridos financieros indicados.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

- | |
|---|
| a) Copias autenticadas por escribanía de los Balances Generales de los años 2018, 2019 y 2020 |
| b) Ratios de los años 2018, 2019 y 2020 |

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en provisión de insumos eléctricos, insumos de refrigeración y otros con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [40%] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2017 en adelante.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- | |
|--|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. |
| 2. Y/o Copia de contratos con instituciones públicas o privadas. |

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

No Aplica

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

No Aplica

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL LLAMADO
1	26121635-001	Cable Cordón	Cable cordón 2x1 mm2, tension de servicio 300V, aislacion PVC/F Ecologico (Termoplastico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8
2	26121635-001	Cable Cordón	Cable cordón 2x2 mm2, tension de servicio 300V, aislacion PVC/F Ecologico (Termoplastico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8
3	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar 16 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional.	Rollo	Unidad	3
4	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar 1 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	9
5	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar 2 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	7

6	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar 4 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	10
7	26121635-006	Cable multifilar	Cable multifilar 6 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	2
8	26121635-004	Cable Pre-ensamblado	Cable Pre-ensamblado 2 x 25 mm2 de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	3
9	26121635-004	Cable Pre-ensamblado	Cable Pre-ensamblado 4 x 25 mm2 de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	3
10	26121635-004	Cable Pre-ensamblado	Cable Pre-ensamblado 4 x 70 mm2 de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	1
11	39121702-001	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 4x150 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	30
12	39121702-001	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 2,5x100 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	40
13	39121702-001	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 4x200 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	15
14	39121529-001	Contactador tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=10A, categoria de servicio AC3, Ith=50A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5
15	39121529-001	Contactador tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=25A, categoria de servicio AC3, Ith=100A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5

16	39121529-001	Contactador tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=40A, categoria de servicio AC3, Ith=180A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5
17	39121523-003	Temporizador	Temporizador para estrella/triangulo, 0-10 seg.	Unidad	Unidad	3
18	39121535-018	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 1,5-3,5 amper	Unidad	Unidad	3
19	39121535-018	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 4-6 amper	Unidad	Unidad	3
20	39121535-018	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 7-10 amper	Unidad	Unidad	3
21	39121512-002	Pulsador para tablero o panel	Pulsador NA (Normal abierto)	Unidad	Unidad	6
22	39121512-002	Pulsador para tablero o panel	Pulsador NC (Normal cerrado)	Unidad	Unidad	6
23	43221516-9999	Generador / Receptor de Tono (Generador de tonos y sonda digital)	<p>Generador de tonos y sonda digital que rastrea y localiza los cables en la red activa de telefonía o red de informática. Generador de tonos. Debe incluir</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Probador 200 • 1x Adaptador de conector F coaxial • 2x Cables RJ11 • 2x Cables RJ 45 • Cables de prueba con pinzas de cocodrilo • Correas para colgar de la muñeca • CD Guía de inicio rápido • 2 Pilas de 9V 	Unidad	Unidad	1
24	39121335-001	Gabinete de terminaciones telefónicas	Para telefonía, externo IP 55, PVC, para adosar, 30x30x13 cmplaca de madera	Unidad	Unidad	10
25	26121635-010	Cable plastiplomo	2x2 mm2, tension de servicio 750V, aislacion de PVC/E, 105°C. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8
26	26121635-010	Cable plastiplomo	2x4 mm2, tension de servicio 750V, aislacion de PVC/E, 105°C. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	11
27	39121601-004	Disyuntor diferencial	Tetra polar, 32 A, IΔN= 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm. Norma IEC 61008-2-1, clase AC. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	5
28	39121601-004	Disyuntor diferencial	Tetra polar, 63 A, IΔN= 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm. Norma IEC 61008-2-1, clase AC. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	5
29	39121015-001	Reactor (Reactor electrónico para lampara fluorescente)	<p>Reactor Electrónico simple p/ tubos fluorescentes de 40 w. Tipo de lámparas: TL, T10 y T12. Para Ta= -20+50 °C.</p> <p>K=0,98. V= 190 a 250 V. F= 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.</p>	Unidad	Unidad	450

30	39121015-001	Reactor (Reactor electrónico para lámpara fluorescente doble)	Reactor Electrónico doble p/ tubos fluorescentes de 40 w. Tipo de lámparas: TL, T10 y T12. Para Ta= -20+50 °C. $\lambda=0,98$. V= 190 a 250 V. F= 0 Hz 50 Hz 60 Hz. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	350
31	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque 2,5uF/450V	Unidad	Unidad	75
32	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque 5uF/450V	Unidad	Unidad	75
33	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metalica de 25uF/450V	Unidad	Unidad	60
34	32121502-001	Capacitor	Capacitor de carcaza metalica de arranque 30uF/450V	Unidad	Unidad	40
35	32121502-001	Capacitor	Capacitor de carcaza metalica de arranque 32uF/450V	Unidad	Unidad	40
36	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metalica de 35uF/450V	Unidad	Unidad	20
37	32121502-001	Capacitor	Capacitor de carcaza metalica de arranque 40uF/450V	Unidad	Unidad	20
38	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metalica de 45uF/450V	Unidad	Unidad	60
39	32121502-001	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metalica de 50uF/450V	Unidad	Unidad	50
40	32121502-001	Capacitor	Capacitor de carcaza metalica de arranque 60uF/450V	Unidad	Unidad	50
41	39121402-014	Toma externo RJ-11 (Caja de conexión)	Caja de conexión externo para un telefono RJ11 pegable	Unidad	Unidad	50
42	39101601-9998	Foco LED (Lampara Bulbo Foco Led)	Lámpara Bulbo Foco LEDs de Casquillo: rosca E27, Clasificación Energética: A, Potencia Nominal: 12 W, Tensión Nominal: 220V, Frecuencia: 50Hz, Vida útil min: 35000 hrs., Flujo Luminoso: 1000lm, Color de luz: blanca fria, Índice de reproducción de colores min: 75, Temperatura de color: 5000 a 6000K. Norma ISO 9001. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	130
43	39101601-002	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT006	Unidad	Unidad	130
44	39101601-002	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT001	Unidad	Unidad	130
45	39101601-002	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT013	Unidad	Unidad	90

46	39111501-010	Equipo de Alumbrado Publico	Kit de Alumbrado publico abierto completo con rosca E-40, con lamparas (Luz Fria) de aproximadamente de 105 W, 220 V, 50 Hz, debe estar incluida la lampara ya sea del tipo compacto o LED, con su correspondiente braso de sujecion	Unidad	Unidad	60
47	39121402-009	Pico para llave	Pico interruptor bipolar, color blanco , 25A , 250V, compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	70
48	39121402-008	Pico para toma	Pico toma c/ tierra, color blanco 16A , 250V, tipo shuko compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	65
49	39121402-008	Pico para toma	Pico toma c/ tierra, color blanco 10A , 250V, compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	310
50	39121409-010	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 1.5-4 mm2, corriente nominal de 32 A, voltaje nominal de 440 V con su correspondiente tapa.	Unidad	Unidad	100
51	39121409-010	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 2.5-16 mm2, corriente nominal de 76 A, voltaje nominal de 440 V	Unidad	Unidad	70
52	39121409-010	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 6-35 mm2, corriente nominal de 125 A, voltaje nominal de 440 V	Unidad	Unidad	50
53	39121402-004	Ficha macho	Enchufe Macho de dos pernos redondos, de 10 A, color blanco o negro, Para aplicaciones en instalaciones portátiles domiciliarias e industriales	Unidad	Unidad	280
54	39121601-004	Disyuntor Diferencial	Interruptor Diferencial Monofasico Indice de voltaje (Un): 2 polos: 230VAC, Índice de corriente (In): 25, Índice de corriente residual de operación (I Δ n): 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm.	Unidad	Unidad	16
55	39121601-004	Disyuntor diferencial	Llave diferencial 3x20 amper, 30mA de sensibilidad (3F+1N). Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	16
56	39121602-009	Llave termomagnetica	3 x400 A, lcc 35 KA, caja moldeada, ajustable, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	1
57	39121602-009	Llave termomagnetica	3 x630A, lcc 50 KA, ajustable, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	1
58	39121602-009	Llave termomagnetica	3 x150A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada, ajustable. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	2

59	39121602-009	Llave termomagnetica	3 x125A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	10
60	39121602-009	Llave termomagnetica	3x100A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	10
61	39121602-009	Llave termomagnetica	3x63A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	14
62	39121602-009	Llave termomagnetica	3x40A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	32
63	39121602-009	Llave termomagnetica	3x50A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	32
64	39121602-009	Llave termomagnetica	3x32A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	18
65	39121602-009	Llave termomagnetica	1 x 16A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35
66	39121602-009	Llave termomagnetica	1 x 25A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35
67	39121602-009	Llave termomagnetica	1 x 32A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35
68	39101601-9997	Lampara tubo LED	Lampara LEDs para cambio directo de fluorescentes (40W), lampara leds tiene que ser de 25 W a 31 W, 220V, 50 Hz, TL-D, casquillo standard G13, diametro 26mm, longitud 1200mm, Vida util minima 35000hrs, temperatura de color 5000 a 6500K, indice de reproduccion de colores min 70, Flujo luminoso min 1700 Lm. Conexion directa sin dispositivos auxiliares de conexion.Especificaciones comprobables por catálogos originales.	Unidad	Unidad	1150
69	26121635-008	Cable canal	18x21 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120
70	26121635-008	Cable canal	canaleta de plastico blanco 40x40 mm en tiras	Tiras	Unidad	120
71	26121635-008	Cable canal	30x30 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120

72	26121635-008	Cable canal	20x20 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120
73	26121635-008	Cable canal	30x20 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120
74	26121635-008	Cable canal	10x15 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120
75	26121635-008	Cable canal	5x15 mm sin ranura, color blanco, con base autoadhesiva, tiras de 2m	Tiras	Unidad	120
76	31162806-001	Tarugo de plastico	Tarugo de plastico, para yeso de 8 mm. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	2
77	39121529-002	Contactador monofásico	tripolar, corriente nominal Ie=25A, categoria de servicio AC3, Ith=100A, contactos auxiliares; 2 NC y 2NA con bobina 220V	Unidad	Unidad	7
78	39121501-001	Interruptor automatico	Interruptor Automático en caja moldeada para baja tensión, ajustable hasta 3x250 A	Unidad	Unidad	2
79	39121308-001	Caja de llave plastica externa (Caja externa tipo Conatel)	para 3 picos toma y/o pico punto	Unidad	Unidad	60
80	39121308-001	Caja de llave plastica externa (Caja externa tipo Conatel)	para 2 picos toma y/o pico punto	Unidad	Unidad	115
81	39121308-9999	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de un agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	76
82	39121308-9999	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de dos agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	100
83	39121308-9999	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de tres agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	85
84	27111509-002	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 6 mm	Unidad	Unidad	3
85	27111509-002	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 8 mm	Unidad	Unidad	5
86	27111509-002	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 10 mm	Unidad	Unidad	5
87	27111509-002	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 12 mm	Unidad	Unidad	5
88	39121551-001	Reflector	Reflector completo de 400 W con Lampara Vap de Sodio Tub 6000 K, con todos sus accesorios(Ignitor, reactor y capacitor)	Unidad	Unidad	46
89	39121705-001	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 8. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16
90	39121705-001	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 10. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16

91	39121705-001	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 12. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16
92	26111702-003	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Pila alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	160
93	26111702-006	Pila alcalina de 9 volts	Pila alcalina cuadrada de 9 V	Unidad	Unidad	20
94	31201502-001	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones, de calidad premium. Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4 x 18m x 7 mil. para uso a la intemperie, resistente a temperaturas entre los -18°C y los 105°C, con retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, aislacion a baja tensión (hasta 600 Volts).	Unidad	Unidad	200
95	40101604-004	Soporte para ventilador para viga (Soporte metalico)	Soporte metalico para ventilador de techo para utilizar por techo de losa.	Unidad	Unidad	15
96	39121551-9999	Reflector LED (Panel Led cuadrado de adosar)	Modulo panel LED cuadrado de adosar, de aproximadamente 60 x 60 mm de 40 W-50W de potencia, de 30000hs de duracion, de 3300 lm como minimo, CRI>80, que este preparado para trabajar con voltaje de 220 V aproximadamente. De 50 Hz, con angulo de luz de 120 grados, no flick temperatuta color de 6400 k(Luz fria), Factor de Potencia: 0.85 como minimo. Se debe presentar Catalogo	Unidad	Unidad	30
97	39121551-9999	Reflector LED (Panel Led cuadrado de adosar)	Modulo panel LED cuadrado de adosar, de aproximadamente 255 x 255mm x 30 mm de 24 W-30W de potencia, de 30000hs de duracion, de 1850 lm como minimo, CRI>80, que este preparado para trabajar con voltaje de 220 V aproximadamente. De 50 Hz, con angulo de luz de 120 grados, no flick temperatuta color de 6400 k(Luz fria). Se debe presentar Catalogo	Unidad	Unidad	30
98	31201503-003	Cinta auto soldable	Cinta Autosoldable Baja Tensión con separador. Medidas de 19mm x 9,15m x 0,76mm, con aislacion de hasta 1000V. Base o soporte de goma de etileno-propileno. Sus propiedades eléctricas no se ven afectadas por el grado de elongación al aplicarla, Compatible con todos los materiales aislantes de cables.	Unidad	Unidad	70
99	40151510-007	Motobomba de agua	Motobomba sumergible para pozo artesiano de 80 m de profundidad, trifasico de 380 V, 50 Hz, potencia de 4 HP para pozo de 4" . Q :100 l/min a 20l/min, conexion de 1 1/4"	Unidad	Unidad	2

			<p>Caudal: 360L/h como minimo. Presion: 130bar como minimo. Potencia: 1800W aproximadamente. Frecuencia: 50 Hz Voltaje: 220 V</p>			
100	47121805-001	Hidrolavadora	<p>De uso comercial, con sistema de parada total, este sistema corta el flujo de agua y también la potencia del motor al soltar el gatillo, debe poseer ruedas, manijas, cable de alimentación y un soporte que ayuda a mantener todos los accesorios en orden. Con acoplamiento rápido, lo que facilita el montaje y desmontaje de la manguera. Debe incluir pistola de alta presión y boquilla turbo. La marca ofertada debe tener representacion y service.</p>	Unidad	Unidad	3
101	12142004-999	Gas Refrigerante	An22 Plus, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	12
102	12142004-999	Gas Refrigerante	Ecologico 134a, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	5
103	12142004-999	Gas Refrigerante	Ecologico 410 a, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	12
104	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 12000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10
105	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 18000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10
106	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 24000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	20
107	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 36000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10
108	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 48000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10
109	40101701-015	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 60000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10
110	52161525-001	Control remoto (Control remoto universal para AA)	Control remoto universal para AA	Unidad	Unidad	10

111	32121502-001	Capacitor (Capacitor de arranque y ventilador)	Capacitor 50uF/450V,5 uF, compuesto de 6 bornes	Unidad	unidad	30
112	32121502-001	Capacitor (Capacitor de ventilador)	Capacitor 3 uF/450V	Unidad	unidad	30
113	30141503-9999	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 3/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35
114	30141503-9999	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 1/2 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35
115	30141503-9999	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 3/4 plg	Tira	unidad	35
116	30141503-9999	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 5/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35
117	30141503-9999	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 7/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35
118	44103124-001	Cinta térmica (Aislante Termico)	Cinta termica de PVC color blanco. Rollo de 7cm x 20metros	Rollo	Unidad	35
119	40151601-002	Compresor de aire (Compresor de aire acondicionado)	Compresor de aire acondicionado, para acondicionador de Aire tipo split de 36000 btu, trifasico, 380 v, 50 hz	Unidad	Unidad	5

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: Dirección Administrativa

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: A razón de las constantes adecuaciones de las instalaciones edilicias que surgen y a fin de satisfacer las necesidades en tiempo y forma y así brindar un buen servicio para la institución.

Justificar la planificación: Obedece a la necesidad de dar continuidad en forma periódica a las adecuaciones de las instalaciones edilicias, por tanto las especificaciones técnicas fueron realizadas conforme a lo requerido por la institución..

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL LLAMADO	LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES	FECHA FINAL DE ENTREGA DEL SERVICIO
1	Cable Cordón	Cable cordón 2x1 mm2, tension de servicio 300V, aislacion PVC/F Ecologico (Termoplastico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
2	Cable Cordón	Cable cordón 2x2 mm2, tension de servicio 300V, aislacion PVC/F Ecologico (Termoplastico a base de policloruro de vinilo, sin plomo). Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
3	Cable multifilar	Cable multifilar 16 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional.	Rollo	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
4	Cable multifilar	Cable multifilar 1 mm2, tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	9	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

5	Cable multifilar	Cable multifilar 2 mm ² , tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	7	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
6	Cable multifilar	Cable multifilar 4 mm ² , tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
7	Cable multifilar	Cable multifilar 6 mm ² , tension de servicio 750V, aislación en PVC BWF, antillama, Ecologico. De fabricacion nacional. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	2	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
8	Cable Pre- ensamblado	Cable Pre-ensamblado 2 x 25 mm ² de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

9	Cable Pre-ensamblado	<p>Cable Pre-ensamblado 4 x 25 mm² de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.</p>	Rollo	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
10	Cable Pre-ensamblado	<p>Cable Pre-ensamblado 4 x 70 mm² de Aluminio, Tensión de Servicio: 0,6/1 kV. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 IEC 60228. EETT ANDE 03.21.38 Temperatura del conductor . Aislación de PE Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 90°C Cortocircuito: 130°C (duración máx. 5 seg) Rollo de 100 m.</p>	Rollo	Unidad	1	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
11	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 4x150 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	30	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
12	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 2,5x100 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	40	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

13	Cintillo para cable (Collarines)	Nº 4x200 mm con proteccion UV, paquetes de 100 Und. Color blanco	Paquete	Unidad	15	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
14	Contactor tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=10A, categoria de servicio AC3, Ith=50A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
15	Contactor tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=25A, categoria de servicio AC3, Ith=100A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
16	Contactor tripolar	tripolar, corriente nominal Ie=40A, categoria de servicio AC3, Ith=180A, con contactos auxiliares; 2 NC y 2NA	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

17	Temporizador	Temporizador para estrella/triangulo, 0-10 seg.	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
18	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 1,5-3,5 amper	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
19	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 4-6 amper	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
20	Relé térmico	Rele termico c/ contacto auxiliar 7-10 amper	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

21	Pulsador para tablero o panel	Pulsador NA (Normal abierto)	Unidad	Unidad	6	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
22	Pulsador para tablero o panel	Pulsador NC (Normal cerrado)	Unidad	Unidad	6	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
23	Generador / Receptor de Tono (Generador de tonos y sonda digital)	<p>Generador de tonos y sonda digital que rastrea y localiza los cables en la red activa de telefonía o red de informática. Generador de tonos. Debe incluir</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Probador 200 • 1x Adaptador de conector F coaxial • 2x Cables RJ11 • 2x Cables RJ 45 • Cables de prueba con pinzas de cocodrilo • Correas para colgar de la muñeca • CD Guía de inicio rápido • 2 Pilas de 9V 	Unidad	Unidad	1	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
24	Gabinete de terminaciones telefónicas	Para telefonía, externo IP 55, PVC, para adosar, 30x30x13 cmplaca de madera	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

25	Cable plastiplomo	2x2 mm2, tension de servicio 750V, aislacion de PVC/E, 105°C. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	8	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
26	Cable plastiplomo	2x4 mm2, tension de servicio 750V, aislacion de PVC/E, 105°C. Rollo de 100 m.	Rollo	Unidad	11	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
27	Disyuntor diferencial	Tetra polar, 32 A, I Δ N= 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm. Norma IEC 61008-2-1, clase AC. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
28	Disyuntor diferencial	Tetra polar, 63 A, I Δ N= 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm. Norma IEC 61008-2-1, clase AC. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

29	Reactor (Reactor electrónico para lámpara fluorescente)	Reactor Electrónico simple p/ tubos fluorescentes de 40 w. Tipo de lámparas: TL, T10 y T12. Para $T_a = -20+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. $K=0,98$. $V=190$ a 250 V . $F=0\text{ Hz}$ 50 Hz 60 Hz . Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	450	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
30	Reactor (Reactor electrónico para lámpara fluorescente doble)	Reactor Electrónico doble p/ tubos fluorescentes de 40 w. Tipo de lámparas: TL, T10 y T12. Para $T_a = -20+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. $K=0,98$. $V=190$ a 250 V . $F=0\text{ Hz}$ 50 Hz 60 Hz . Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	350	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
31	Capacitor	Capacitor de arranque $2,5\mu\text{F}/450\text{V}$	Unidad	Unidad	75	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
32	Capacitor	Capacitor de arranque $5\mu\text{F}/450\text{V}$	Unidad	Unidad	75	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

33	Capacitor	Capacitor de arranque de carcasa metalica de 25uF/450V	Unidad	Unidad	60	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
34	Capacitor	Capacitor de carcasa metalica de arranque 30uF/450V	Unidad	Unidad	40	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
35	Capacitor	Capacitor de carcasa metalica de arranque 32uF/450V	Unidad	Unidad	40	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
36	Capacitor	Capacitor de arranque de carcasa metalica de 35uF/450V	Unidad	Unidad	20	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

37	Capacitor	Capacitor de carcaza metálica de arranque 40uF/450V	Unidad	Unidad	20	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
38	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metálica de 45uF/450V	Unidad	Unidad	60	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
39	Capacitor	Capacitor de arranque de carcaza metálica de 50uF/450V	Unidad	Unidad	50	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
40	Capacitor	Capacitor de carcaza metálica de arranque 60uF/450V	Unidad	Unidad	50	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

41	Toma externo RJ-11 (Caja de conexión)	Caja de conexión externo para un telefono RJ11 pegable	Unidad	Unidad	50	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
42	Foco LED (Lampara Bulbo Foco Led)	Lámpara Bulbo Foco LEDs de Casquillo: rosca E27, Clasificación Energética: A, Potencia Nominal: 12 W, Tensión Nominal: 220V, Frecuencia: 50Hz, Vida útil min: 35000 hrs., Flujo Luminoso: 1000lm, Color de luz: blanca fria, Índice de reproducción de colores min: 75, Temperatura de color: 5000 a 6000K. Norma ISO 9001. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	130	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
43	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT006	Unidad	Unidad	130	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
44	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT001	Unidad	Unidad	130	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

45	Foco económico	Remitirse a la especificacion de la plantilla, codigo FT013	Unidad	Unidad	90	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
46	Equipo de Alumbrado Publico	Kit de Alumbrado publico abierto completo con rosca E-40, con lamparas (Luz Fria) de aproximadamente de 105 W, 220 V, 50 Hz, debe estar incluida la lampara ya sea del tipo compacto o LED, con su correspondiente braso de sujecion	Unidad	Unidad	60	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
47	Pico para llave	Pico interruptor bipolar, color blanco , 25A , 250V, compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	70	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
48	Pico para toma	Pico toma c/ tierra, color blanco 16A , 250V, tipo shuko compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	65	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

49	Pico para toma	Pico toma c/ tierra, color blanco 10A , 250V, compatibles con placas tipo conatel	Unidad	Unidad	310	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
50	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 1.5-4 mm2, corriente nominal de 32 A, voltaje nominal de 440 V con su correspondiente tapa.	Unidad	Unidad	100	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
51	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 2.5-16 mm2, corriente nominal de 76 A, voltaje nominal de 440 V	Unidad	Unidad	70	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
52	Bornera	Bornera de Riel para conductor suave de 6-35 mm2, corriente nominal de 125 A, voltaje nominal de 440 V	Unidad	Unidad	50	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

53	Ficha macho	Enchufe Macho de dos pernos redondos, de 10 A, color blanco o negro, Para aplicaciones en instalaciones portátiles domiciliarias e industriales	Unidad	Unidad	280	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
54	Disyuntor Diferencial	Interruptor Diferencial Monofasico Indice de voltaje (Un): 2 polos: 230VAC, Índice de corriente (In): 25, Índice de corriente residual de operación (I Δ n): 30mA, para montaje sobre riel DIN 35mm.	Unidad	Unidad	16	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
55	Disyuntor diferencial	Llave diferencial 3x20 amper, 30mA de sensibilidad (3F+1N). Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	16	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
56	Llave termomagnetica	3 x400 A, Icc 35 KA, caja moldeada, ajustable, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	1	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

57	Llave termomagnetica	3 x630A, lcc 50 KA, ajustable, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	1	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
58	Llave termomagnetica	3 x150A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada, ajustable. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	2	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
59	Llave termomagnetica	3 x125A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Tipo caja moldeada. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
60	Llave termomagnetica	3x100A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

61	Llave termomagnetica	3x63A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	14	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
62	Llave termomagnetica	3x40A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	32	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
63	Llave termomagnetica	3x50A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	32	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
64	Llave termomagnetica	3x32A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	18	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

65	Llave termomagnetica	1 x 16A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
66	Llave termomagnetica	1 x 25A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
67	Llave termomagnetica	1 x 32A, lcc 10KA, montaje sobre riel DIN 35mm, norma aplicada IEC 898. Es de caracter substancial para la evaluacion la presentacion de catalogo.	Unidad	Unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
68	Lampara tubo LED	Lampara LEDs para cambio directo de fluorescentes (40W), lampara leds tiene que ser de 25 W a 31 W, 220V, 50 Hz, TL-D, casquillo standard G13, diametro 26mm, longitud 1200mm, Vida util minima 35000hrs, temperatura de color 5000 a 6500K, indice de reproduccion de colores min 70, Flujo luminoso min 1700 Lm. Conexion directa sin dispositivos auxiliares de conrexion.Especificaciones comprobables por catálogos originales.	Unidad	Unidad	1150	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

69	Cable canal	18x21 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
70	Cable canal	canaleta de plastico blanco 40x40 mm en tiras	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
71	Cable canal	30x30 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
72	Cable canal	20x20 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

73	Cable canal	30x20 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
74	Cable canal	10x15 mm sin ranura, color blanco, tiras de 2m.	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
75	Cable canal	5x15 mm sin ranura, color blanco, con base autoadhesiva, tiras de 2m	Tiras	Unidad	120	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
76	Tarugo de plastico	Tarugo de plastico, para yeso de 8 mm. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	2	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

77	Contactor monofásico	tripolar, corriente nominal Ie=25A, categoría de servicio AC3, Ith=100A, contactos auxiliares; 2 NC y 2NA con bobina 220V	Unidad	Unidad	7	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
78	Interruptor automatico	Interruptor Automático en caja moldeada para baja tensión, ajustable hasta 3x250 A	Unidad	Unidad	2	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
79	Caja de llave plastica externa (Caja externa tipo Conatel)	para 3 picos toma y/o pico punto	Unidad	Unidad	60	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
80	Caja de llave plastica externa (Caja externa tipo Conatel)	para 2 picos toma y/o pico punto	Unidad	Unidad	115	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

81	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de un agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	76	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
82	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de dos agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	100	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
83	Caja de llave de embutir	Placa de embutir de tres agujero tipo conatel	Unidad	Unidad	85	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
84	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 6 mm	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

85	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 8 mm	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
86	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 10 mm	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
87	Mecha de acero para hormigon	autoencastre de 12 mm	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
88	Reflector	Reflector completo de 400 W con Lampara Vap de Sodio Tub 6000 K, con todos sus accesorios(Ignitor, reactor y capacitor)	Unidad	Unidad	46	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

89	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 8. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
90	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 10. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
91	Grapas para cables	Grampa para conductor paralelo Nro 12. Caja de 100 Unidades.	Caja	Unidad	16	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
92	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Pila alcalina AAA de 1,5 V	Unidad	Unidad	160	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

93	Pila alcalina de 9 volts	Pila alcalina cuadrada de 9 V	Unidad	Unidad	20	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
94	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones, de calidad premium. Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4 x 18m x 7 mil. para uso a la intemperie, resistente a temperaturas entre los -18°C y los 105°C, con retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, aislación a baja tensión (hasta 600 Volts).	Unidad	Unidad	200	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
95	Soporte para ventilador para viga (Soporte metálico)	Soporte metálico para ventilador de techo para utilizar por techo de losa.	Unidad	Unidad	15	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
96	Reflector LED (Panel Led cuadrado de adosar)	Modulo panel LED cuadrado de adosar, de aproximadamente 60 x 60 mm de 40 W-50W de potencia, de 30000hs de duración, de 3300 lm como mínimo, CRI>80, que este preparado para trabajar con voltaje de 220 V aproximadamente. De 50 Hz, con ángulo de luz de 120 grados, no flick, temperatura color de 6400 K (Luz fría), Factor de Potencia: 0.85 como mínimo. Se debe presentar Catálogo	Unidad	Unidad	30	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

97	Reflector LED (Panel Led cuadrado de adosar)	Modulo panel LED cuadrado de adosar, de aproximadamente 255 x 255mm x 30 mm de 24 W- 30W de potencia, de 30000hs de duracion, de 1850 lm como minimo, CRI>80, que este preparado para trabajar con voltaje de 220 V aproximadamente. De 50 Hz, con angulo de luz de 120 grados, no flick temperatura color de 6400 K (Luz fria). Se debe presentar Catalogo	Unidad	Unidad	30	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
98	Cinta auto soldable	Cinta Autosoldable Baja Tensión con separador. Medidas de 19mm x 9,15m x 0,76mm, con aislación de hasta 1000V. Base o soporte de goma de etileno-propileno. Sus propiedades eléctricas no se ven afectadas por el grado de elongación al aplicarla, Compatible con todos los materiales aislantes de cables.	Unidad	Unidad	70	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
99	Motobomba de agua	Motobomba sumergible para pozo artesiano de 80 m de profundidad, trifásico de 380 V, 50 Hz, potencia de 4 HP para pozo de 4" . Q :100 l/min a 20l/min, conexión de 1 1/4"	Unidad	Unidad	2	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

		<p>Caudal: 360L/h como minimo.</p> <p>Presion: 130bar como minimo.</p> <p>Potencia: 1800W aproximadamente.</p> <p>Frecuencia: 50 Hz</p> <p>Voltaje: 220 V</p>					
100	Hidrolavadora	<p>De uso comercial, con sistema de parada total, este sistema corta el flujo de agua y también la potencia del motor al soltar el gatillo, debe poseer ruedas, manijas, cable de alimentación y un soporte que ayuda a mantener todos los accesorios en orden. Con acoplamiento rápido, lo que facilita el montaje y desmontaje de la manguera. Debe incluir pistola de alta presión y boquilla turbo. La marca ofertada debe tener representación y service.</p>	Unidad	Unidad	3	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
101	Gas Refrigerante	An22 Plus, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	12	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
102	Gas Refrigerante	Ecologico 134a, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 dias calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

103	Gas Refrigerante	Ecologico 410 a, Balon o equivalente, balon de 10 Kg. a 14 kg.	Unidad	Unidad	12	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
104	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 12000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
105	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 18000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
106	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 24000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	20	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

107	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 36000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
108	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 48000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
109	Plaqueta electronica para acondicionador de aire	Placa electrónica del sistema de control, p/AA split de 60000 BTU, con su repectivo control remoto, según muestra	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
110	Control remoto (Control remoto universal para AA)	Control remoto universal para AA	Unidad	Unidad	10	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

111	Capacitor (Capacitor de arranque y ventilador)	Capacitor 50uF/450V,5 uF, compuesto de 6 bornes	Unidad	unidad	30	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
112	Capacitor (Capacitor de ventilador)	Capacitor 3 uF/450V	Unidad	unidad	30	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
113	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 3/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
114	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 1/2 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

115	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 3/4 plg	Tira	unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
116	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 5/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
117	Aislamiento de espuma (Aislante Termico)	Aislante termico tubular para uso en refrigeracion tipo Rubatex de 7/8 plg. Tiras de 2 metros.	Tira	unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
118	Cinta térmica (Aislante Termico)	Cinta termica de PVC color blanco. Rollo de 7cm x 20metros	Rollo	Unidad	35	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.

119	Compresor de aire (Compresor de aire acondicionado)	Compresor de aire acondicionado, para acondicionador de Aire tipo split de 36000 btu, trifasico, 380 v, 50 hz	Unidad	Unidad	5	Sección Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y mantenimiento. Decanato de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden de compra.
-----	---	---	--------	--------	---	---	---

Plan de entrega de los servicios

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los servicios)	(Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los rubros de servicios)	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s))

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
-----------	------	---

Nota de remisión de compra.	Nota de remisión	A más tardar dentro de los 5 días calendarios a partir de la recepción del proveedor de la orden
-----------------------------	------------------	--

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o

indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

- * Emisión del Código de Contratación por parte de la DNCP.
- * Emisión de la Orden de compra.
- * Recepción en tiempo y forma de los bienes conforme al plan de entrega.
- * Deberá acompañar el cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, tributarias o ambientales y los formularios (FIP y FIS) Deberá acompañar los formularios (FIP y FIS).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio adjudicado estará sujeto a reajustes, siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) con relación al vigente a la fecha d apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $A = P \times I.I.B.C.P.$ A= Precio ajustado de los bienes y/o servicios conexos facturados P= Precio facturado de los bienes y/o servicios conexos ofertados. El reajuste solo será aplicado a solicitud del proveedor, que deberá ser presentado por escrito a la Dirección Administrativa de la FPUNA UOC, y se dará curso si a convocante cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, y verifica que se hallan dadas las condiciones para otorgarse el anticipo. La solicitud debe realizarse dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente, será aplicado sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones No se reconocerá reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

- a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Las establecidas en la Ley N° 2.051/2003.

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

