

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)

Nombre de la Licitación:

**LPN - SBE N° 102/21 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS
DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS**
(versión 3)

ID de Licitación:

404458



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

25/10/2022

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	404458	Nombre de la Licitación:	LPN - SBE N° 102/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a traves del portal	Fecha Límite de Consultas:	12/10/2022 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Dpto. de Licitaciones DOC Nivel Central	Fecha de Entrega de Ofertas:	22/12/2022 11:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Dpto. de Licitaciones DOC Nivel Central	Fecha de Apertura de Ofertas:	22/12/2022 11:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Patricia Gonzalez	Cargo:	Directora
Teléfono:	2374291	Correo Electrónico:	doc@mspbs.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Asunción, 24 de octubre de 2022

PAC N°: 404.458

ADENDA VERSION N° 3

En el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 102/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS A NIVEL PAIS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS ID 404.458,- se realizan modificaciones al plazo del llamado que son determinados en el SICP.

Motivo: Consultas pendientes por parte de la unidad requirente..

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

120

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de

la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta;
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;
- d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días (Art 39 de la ley 2051/03) siguientes, a partir de la fecha de suscripción del Contrato. El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de rescisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato . La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

Según lo establecido en la SECCIÓN "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS PARTICIPANTES. Además, de la oferta original, el Oferente deberá presentar UNA COPIA totalmente digitalizada en medio magnético.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas

presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
 - a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las

consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.() NO APLICA**

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2019, 2020, 2021.-

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2019, 2020, 2021).-

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

b. Presentación del Formulario N° 106, año 2019, y 501 años 2020 y 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-

c. Presentación del Formulario N° 104 año 2019 y 515 años 2020 y 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.--

d. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar experiencia en PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE GENERADORES Y/O TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, con contratos y/o facturaciones de venta por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, dentro de cualquiera de los 5 (CINCO) años: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Consortios: Para el requisito N° 1 se podrá combinar la suma de las facturaciones de los integrantes, debiendo el Líder del

Consortio cumplir con el 60%, mientras que los demás integrantes deben cumplir como mínimo el 40% del requisito.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Copia de contratos y/o facturaciones de venta.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Personal: El contratista deberá poseer el personal técnico calificado con categorías expedida INTN y/o ANDE, por lo menos (1) un profesional electricista o electromecánico, (1) Un técnico calificado, (1) un ayudante y (1) un chofer. El personal deberá estar a disposición para el reclamo de servicio y debe encontrarse en relación de dependencia como mínimo desde la firma del contrato hasta la finalización de éste.

Equipamiento: La empresa deberá disponer oportunamente de los equipos y herramientas esenciales y materiales necesarios para ejecutar los servicios dentro de los plazos indicados. En caso de que los equipos no sean propiedad del oferente se deberá demostrar que los mismos estarán a disposición como mínimo desde la firma del contrato hasta la terminación del contrato, garantizar la disponibilidad de equipos y herramientas y transporte como mínimo desde la firma del contrato hasta la finalización de éste, y contar con la cantidad de dos cuadrillas necesarias para cubrir dos reclamos con las herramientas correspondientes, para la ejecución de los servicios.

Consorcios: Para el requisito N° 1 se podrá combinar la suma de las facturaciones de los integrantes, debiendo el Líder del Consorcio cumplir con el 60%, mientras que los demás integrantes deben cumplir como mínimo el 40% del requisito.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES

Personal:

Se deberá presentar:

- Listado del personal, con Curriculum Vitae.
- Carta del personal dirigida al oferente, en la cual se compromete a prestar servicios en caso de resultar adjudicada.
- Fotocopia del documento correspondiente a la categoría INTN (B) ANDE C o D (para personal técnico)

Equipamientos:

Se deberá presentar:

Declaración Jurada de poseer:

a) 1 (un) camión grúa de 4 a 10 Toneladas, para el traslado de los equipos al taller en caso de necesidad.

b) 1 (una) camioneta tipo doble cabina o furgón cerrado para el traslado de materiales y personal técnico.

Para acreditar la propiedad de los mismos, se deberá acompañar al listado, cédula verde de los vehículos, o en caso contrario el contrato de alquiler que avale que los mismos estarán al servicio de este contrato por el tiempo de duración del mismo.

C. Declaración jurada de poseer las herramientas, insumos y equipamiento para la realización de los trabajos, así como de poseer equipos de protección individual para todos los trabajadores afectados al servicio (casco, antiparras, botas de suela de goma con puntas de acero, guantes y uniformes con distintivos de la empresa para todo el personal propuesto que ejecutará el servicio, equipamiento para media y baja tensión).

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE DEPENDENCIAS DEL MSPY BS

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 15-100 KVA

Ítem	Descripción del Equipo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Medida
1	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de obra)	Unidad
2	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Servicio técnico por día. (MANO DE OBRA)	día

3	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte por km. (camioneta)	km
4	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de aceite	unidad
5	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de combustible	unidad
6	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro aire	unidad
7	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante	unidad
8	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de correa	unidad
9	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de aceite 15W40	litro
10	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de líquido refrigerante	litro
11	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento	Unidad
12	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de calentador de camisas.	unidad
13	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de motor de arranque	unidad
14	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de motor de arranque	unidad

15	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de alternador	unidad
16	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de bomba de combustible	unidad
17	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de cargador de batería.	unidad
18	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de Medidor de combustible	unidad
19	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.	unidad
20	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de temperatura.	unidad
21	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)	unidad
22	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible	unidad
23	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de pic up magnético	unidad
24	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de speed control	unidad
25	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de comando.	unidad

26	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de transferencia.	unidad
27	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Limpieza de radiador (incluye soldadura)	unidad
28	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de radiador	unidad
29	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de picos inyectores	unidad
30	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de pico inyector	unidad
31	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de comando	unidad
32	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de bomba inyectora.	unidad
33	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de regulador de voltaje	unidad
34	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	unidad
35	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores	unidad
36	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura externa	unidad

37	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de manguera para combustible de 10 mm de diámetro	metro
38	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de manguera para combustible de 8 mm de diámetro	metro
39	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación del ventilador del radiador	unidad
40	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación del silenciador	unidad
41	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación Supervisor de tensión (tres fases)	unidad
42	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de temporizador electrónico	unidad
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 101-199	
43	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de obra)	unidad
44	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Servicio técnico por día (MANO DE OBRA)	día
45	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte por km.(camioneta)	kilometro
46	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de aceite	unidad
47	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de combustible	unidad

48	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro aire	unidad
49	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante	unidad
50	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de correa	unidad
51	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de aceite 15W40	litro
52	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de líquido refrigerante	litro
53	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento	unidad
54	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de calentador de camisas.	unidad
55	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de motor de arranque	unidad
56	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de motor de arranque	unidad
57	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de alternador	unidad
58	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de bomba de combustible	unidad
59	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de cargador de batería.	unidad

60	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de medidor de combustible	unidad
61	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.	unidad
62	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de temperatura.	unidad
63	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)	unidad
64	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible	unidad
65	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de pic up magnético	unidad
66	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de speed control	unidad
67	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de comando.	unidad
68	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.	unidad
69	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Limpieza de radiador (incluye soldadura)	unidad
70	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de radiador	unidad
71	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de picos inyectores	unidad

72	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de picos inyectores	unidad
73	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de comando	unidad
74	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de bomba inyectora.	unidad
75	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de regulador de voltaje	unidad
76	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	unidad
77	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores	unidad
78	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura exterior)	unidad
79	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 10mm.	metro
80	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 8 mm	metro
81	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de ventilador del radiador	unidad
82	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de silenciador	unidad
83	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de supervisor de tensión (tres fases)	unidad

84	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	temporizador electrónico	unidad
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 200-350 KVA	
85	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de obra)	Unidad
86	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Servicio técnico por día (MANO DE OBRA)	Día
87	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte por km.(camioneta)	Km
88	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de aceite	Unidad
89	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de combustible	Unidad
90	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro aire	Unidad
91	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante	Unidad
92	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de correa	Unidad
93	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de aceite 15W40	Litro
94	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de líquido refrigerante	Litro

95	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento	Unidad
96	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de calentador de camisas.	Unidad
97	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de motor de arranque	Unidad
98	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de motor de arranque	Unidad
99	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de alternador	Unidad
100	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de bomba de combustible	Unidad
101	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de cargador de batería.	Unidad
102	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de medidor de combustible	Unidad
103	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.	Unidad
104	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de temperatura.	Unidad
105	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)	Unidad

106	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible	Unidad
107	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de pic up magnético	Unidad
108	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de Speed Control	Unidad
109	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de comando.	Unidad
110	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.	Unidad
111	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Limpieza de radiador (incluye soldadura)	Unidad
112	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de radiador	Unidad
113	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de picos inyectores	Unidad
114	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de picos inyectores	Unidad
115	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de comando	Unidad
116	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de bomba inyectora.	Unidad
117	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de regulador de voltaje	Unidad

118	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	Unidad
119	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores	Unidad
120	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura exterior)	Unidad
121	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 10mm.	Metro
122	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 8 mm	Metro
123	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de ventilador del radiador	Unidad
124	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación del silenciador	Unidad
125	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de supervisor de tensión trifásico	Unidad
126	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de temporizador electrónico	Unidad
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE 600-1000 KVA	
127	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de obra)	Unidad
128	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Servicio técnico por día incluye a dos técnicos(MANO DE OBRA)	Día

129	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte por km.(camioneta)	Km
130	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de aceite	Unidad
131	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro de combustible	Unidad
132	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro aire	Unidad
133	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de filtro liquido refrigerante	Unidad
134	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de correa	Unidad
135	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de aceite 15W40	Litro
136	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y cambio de líquido refrigerante	Litro
137	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de batería libre de mantenimiento	Unidad
138	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de calentador de camisas.	Unidad
139	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de motor de arranque	Unidad
140	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de motor de arranque	Unidad

141	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de alternador	Unidad
142	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de bomba de combustible	Unidad
143	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de cargador de batería.	Unidad
144	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de Medidor de combustible	Unidad
145	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de presión de aceite.	Unidad
146	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de bulbo de temperatura.	Unidad
147	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de termostato (válvula termostática)	Unidad
148	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de solenoide de corte de combustible	Unidad
149	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de pic up magnético	Unidad
150	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de speed control	Unidad
151	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de comando.	Unidad
152	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.	Unidad

153	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Limpieza de radiador (incluye soldadura)	Unidad
154	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de radiador	Unidad
155	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de picos inyectores	Unidad
156	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de picos inyectores	Unidad
157	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de comando	Unidad
158	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de bomba inyectora.	Unidad
159	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de regulador de voltaje	Unidad
160	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de contactor de tablero de transferencia con bloques auxiliares	Unidad
161	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación de tablero de transferencia no incluye contactores	Unidad
162	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Mantenimiento de cabina (lijado y pintura exterior)	Unidad
163	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 10mm.	Metro
164	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión y colocación de manguera de combustible de 8 mm	Metro

165	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación del ventilador del radiador	Unidad
166	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Reparación del silenciador	Unidad
167	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de supervisor de tensión	Unidad
168	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de temporizador electrónico	Unidad
		MONTAJE DE GENERADORES	
169	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	*Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de 3 personas	Día
170	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	*Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas día	Día
171	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen Asunción.	Km
172	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte de grúa Asunción (ida y vuelta) por día	Día
173	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Transporte por km.	Km
174	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de comando.250 kva	Unidad
175	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	Provisión e instalación de tablero de tablero transferencia.250 kva	Unidad

176	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión de base de hormigón armado con varilla nº8, cemento, arena lavada, piedra IV dosificación 1:2:3 espesor 20 cm de espesor	M2
177	Instalaciones sanitarias	Provisión y colocación de caño de 150 mm de diámetro incluye la excavación 40cm x60 cm	Metro
178	Instalaciones sanitarias	Provisión y colocación de caño de 100 mm. de diámetro incluye la excavación de 40x60 cm	Metro
179	Instalaciones sanitarias	Provisión de registro de 70cmx70cm x60cm fabricado con ladrillo, cemento, cal hidratada, con tapa de hormigón armado de 70cmx70cmx6cm con bulón de 15 cm de longitud	Unidad
180	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2	Metro
181	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2	Metro
182	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2	Metro
183	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2	Metro
184	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2	Metro
185	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2	Metro
186	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2	Metro
187	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra.	Metro
188	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2	Unidad
189	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2	Unidad
190	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2	Unidad

191	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2	Unidad
192	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2	Unidad
193	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2	Unidad
194	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2	Unidad
195	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de jabalina de cobre con abrazadera	Unidad
196	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina	Unidad
197	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal	Unidad
198	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de tablero eléctrico metálico con barras RSTN + TIERRA de dimensión 60x40x14 cm con rielera para 18 elementos	Unidad
199	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 100.A	Unidad
200	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere	Unidad
201	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 250 ampere	Unidad
202	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere	Unidad

**DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MANO DE OBRA
PROTOCOLO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
	Revisiones con motor parado	
	Revisión de sistema de combustible	

1	Drenar combustible del tanque.	
2	Chequeo de mangueras y tuberías.	
3	Drenar trampa de agua.	
	Revisión del sistema de aire y ventilación.	
1	Limpieza de filtro de aire.	
2	Limpieza de radiador.	
3	Limpieza de ventilador.	
4	Engrase de bujes y rodamientos.	
	Revisión del sistema de enfriamiento.	
1	Verificación de refrigerante del radiador.	
2	Chequear tensión de correas.	
3	Verificación de estado del radiador.	
4	Verificación de mangueras.	
	Revisión del sistema de lubricación.	
1	Verificación de nivel de aceite.	
	Revisión del sistema de arranque.	
1	Revisión de calentador de camisas.	
2	Revisión del cargador de baterías.	
3	Medición de voltaje de baterías.	
4	Limpieza de borneras de baterías.	
5	Verificación de bornes de motor de arranque.	
6	Verificación de fusibles de protección.	
	Revisiones generales.	
1	Chequeo de protectores en mal estado.	
2	Apariencia general.	
3	Limpieza general.	
4	Control visual de fijaciones.	

5	Control de cables y borneras.	
	Controles con motor en marcha.	
1	Control de presión de aceite.	
2	Control de temperatura.	
3	Control de intensidad de corriente.	
4	Control de tensión.	
5	Ruidos anormales.	
6	Ajuste de tiempo de arranque, transferencia y enfriamiento. (prueba con carga).	
7	Pruebas de calibración de frecuencia, velocidad y sistema de excitación.	
8	Puesta a punto final con carga.	
9	Informe técnico.	

LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE 63-315 KVA

Ítem	Descripción del Equipo	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Medida
1	Mantenimiento y reparación de transformador	*Mantenimiento preventivo según protocolo (MANO DE OBRA)	unidad
2	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de 3 personas (MANO DE OBRA)	día
3	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas (MANO DE OBRA)	unidad
4	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen Asunción.	km
5	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa para Asunción y departamento central (ida y vuelta) por día	día

6	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte por km (camioneta con escaleras)	km
7	Mantenimiento y reparación de transformador	Prestamos de transformador de similar potencia	unidad
8	Mantenimiento y reparación de transformador	Desmontaje de transformador	unidad
9	Mantenimiento y reparación de transformador	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio.	unidad
10	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina AT en 3 fases	unidad
11	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina de BT en 3 fases	unidad
12	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de junta de hermetización	unidad
13	Mantenimiento y reparación de transformador	Reajuste de circuito magnético.	unidad
14	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de conmutador trifásico	unidad
15	Mantenimiento y reparación de transformador	Filtrar y completar aceite hasta un litro	unidad
16	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de aceite de transformador	litro

17	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de fusible de MT	unidad
18	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de Seccionador de MT	unidad
19	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de descargador de sobretensión de MT	unidad
20	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de mufas de MT	unidad
21	Mantenimiento y reparación de transformador	Secado de la estructura a 90°C	unidad
22	Mantenimiento y reparación de transformador	Ensayos de rutina	unidad
23	Mantenimiento y reparación de transformador	Pintura de capas de esmalte sintético	unidad
24	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de porcelana de MT	Unidad
25	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de BT	Unidad
26	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm ²	metro
27	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm ²	metro

28	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2	metro
29	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2	metro
30	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2	metro
31	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2	metro
32	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2	metro
33	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2	metro
34	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra	metro
35	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	metro
36	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	unidad
37	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	unidad
38	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cruceta de madera	unidad

39	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2	unidad
40	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2	unidad
41	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2	unidad
42	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2	unidad
43	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2	unidad
44	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2	unidad
45	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2	unidad
46	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2	unidad
47	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de jabalina de cobre con abrazadera	unidad
48	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina	unidad
49	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal	unidad

50	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta	unidad
51	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT	unidad
52	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandelas de BT	unidad
53	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2	unidad
54	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 100.A	unidad
55	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM150 ampere	unidad
56	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere	unidad
57	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	metro
58	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	metro
59	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	metro
60	Mantenimiento y reparación de transformador	Conector dentado aislado	unidad

61	Mantenimiento y reparación de transformador	Morsa de retención para cable Preemsamblado	unidad
		<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 400-500 KVA</i>	
62	Mantenimiento y reparación de transformador	*Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de Obra)	unidad
63	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de 3 personas (mano de obra)	día
64	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio Técnico para montaje en Asunción cuadrilla de 3 personas (mano de obra)	unidad
65	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto de origen Asunción.	km
66	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa para Asunción y departamento central (ida y vuelta) por día	día
67	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte por km (camioneta con escalera)	km
68	Mantenimiento y reparación de transformador	Prestamos de transformador de similar potencia	unidad
69	Mantenimiento y reparación de transformador	Desmontaje de transformador	unidad
70	Mantenimiento y reparación de transformador	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio.	unidad
71	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina AT en 3 fases	unidad

72	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina de BT en 3 fases	unidad
73	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de junta de hermetización	unidad
74	Mantenimiento y reparación de transformador	Reajuste de circuito magnético.	unidad
75	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de conmutador trifásico	unidad
76	Mantenimiento y reparación de transformador	Filtrar y completar aceite hasta un litro	unidad
77	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de aceite de transformador	litro
78	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de fusible de MT	unidad
79	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de Seccionador de MT	unidad
80	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de descargador de sobretensión de MT	unidad
81	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de mufas de MT	unidad
82	Mantenimiento y reparación de transformador	Secado de la estructura a 90°C	unidad

83	Mantenimiento y reparación de transformador	Ensayos de rutina	unidad
84	Mantenimiento y reparación de transformador	Pintura de capas de esmalte sintético	unidad
85	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de porcelana de MT	Unidad
86	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de BT	Unidad
87	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2	metro
88	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2	metro
89	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2	metro
90	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2	metro
91	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2	metro
92	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2	metro
93	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2	metro

94	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2	metro
95	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra	metro
96	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	metro
97	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300	unidad
98	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200	unidad
99	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cruceta de madera	unidad
100	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2	unidad
101	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2	unidad
102	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2	unidad
103	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2	unidad
104	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2	unidad

105	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2	unidad
106	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2	unidad
107	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2	unidad
108	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de jabalina de cobre con abrazadera	unidad
109	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina	unidad
110	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal	unidad
111	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta	unidad
112	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT	unidad
113	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandelas de BT	unidad
114	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2	unidad
115	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 450 ampere	unidad

116	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 600 ampere	unidad
117	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 750 Ampere.	unidad
118	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x16 mm2	metro
119	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preemsamblado de aluminio de 4x25 mm2	metro
120	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje del cable Preemsamblado de aluminio de 4x35 mm2	metro
121	Mantenimiento y reparación de transformador	Conector dentado aislado	unidad
122	Mantenimiento y reparación de transformador	Morsa de retención para cable Preemsamblado	unidad
		<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 600-1600KVA</i>	
123	Mantenimiento y reparación de transformador	*Mantenimiento preventivo según protocolo (mano de Obra)	unidad
124	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio técnico para montaje en el interior del país por día cuadrilla de 3 personas (MANO DE OBRA)	día
125	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio Técnico para montaje en Asunción, cuadrilla de 3 personas (MANO DE OBRA)	unidad
126	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa por km para la interior cuadrilla de 3 personas	km

127	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa para Asunción y departamento central (ida y vuelta) por día	día
128	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte por km (camioneta con escalera)	km
129	Mantenimiento y reparación de transformador	Prestamos de transformador de similar potencia	unidad
130	Mantenimiento y reparación de transformador	Desmontaje de transformador	unidad
131	Mantenimiento y reparación de transformador	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio.	unidad
132	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina AT en 3 fases	unidad
133	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de Bobina de BT en 3 fases	unidad
134	Mantenimiento y reparación de transformador	Cambio de junta de hermetización	unidad
135	Mantenimiento y reparación de transformador	Reajuste de circuito magnético.	unidad
136	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de conmutador trifásico	unidad
137	Mantenimiento y reparación de transformador	Filtrar y completar aceite hasta un litro	unidad

138	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de aceite de transformador.	litro
139	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de fusible de MT	unidad
140	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de Seccionador de MT	unidad
141	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de descargador de sobretensión de MT	unidad
142	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de mufas de MT	unidad
143	Mantenimiento y reparación de transformador	Secado de la estructura a 90°C	unidad
144	Mantenimiento y reparación de transformador	Ensayos de rutina	unidad
145	Mantenimiento y reparación de transformador	Pintura de capas de esmalte sintético	unidad
146	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de porcelana de MT	Unidad
147	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de aislador de BT	Unidad
148	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X25mm2	metro

149	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X35 mm2	metro
150	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X50mm2	metro
151	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X70 mm2	metro
152	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X95 mm2	metro
153	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X120mm2	metro
154	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X240 mm2	metro
155	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor NYY 1X300mm2	metro
156	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra	metro
157	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	metro
158	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación.	unidad
159	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación.	unidad

160	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cruceta de madera	unidad
161	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 25 mm2	unidad
162	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 35 mm2	unidad
163	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 50 mm2	unidad
164	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 70mm2	unidad
165	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 95mm2	unidad
166	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 120mm2	unidad
167	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 240mm2	unidad
168	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de terminal ojal de 300 mm2	unidad
169	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de jabalina de cobre con abrazadera	unidad
170	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina	unidad

171	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal	unidad
172	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta	unidad
173	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT	unidad
174	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandelas de BT	unidad
175	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2	unidad
176	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 750 ampere	unidad
177	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 900 Ampere.	unidad
178	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y colocación de disyuntor TM 2000 Ampere.	unidad
179	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	metro
180	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	metro
181	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	metro

182	Mantenimiento y reparación de transformador	Conector dentado aislado	unidad
183	Mantenimiento y reparación de transformador	Morsa de retención para cable Preemsamblado	unidad
<i>Reparación de Línea de Media Tensión</i>			
184	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio técnico para reparación en el interior del país por día cuadrilla de 3 personas (MANO DE OBRA)	día
185	Mantenimiento y reparación de transformador	*Servicio Técnico para montaje en Asunción, cuadrilla de 3 personas incluye camioneta con escaleras. (MANO DE OBRA)	unidad
186	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa por km para el interior (ida y vuelta) punto origen Asunción.	km
187	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte grúa para Asunción y departamento central por día	día
188	Mantenimiento y reparación de transformador	Transporte por km (camioneta con escaleras)	km
189	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra	metro
190	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	metro
191	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	unidad

192	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	unidad
193	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de fusible de MT	unidad
194	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de Seccionador de MT	unidad
195	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de descargador de sobretensión de MT	unidad
196	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión e instalación de mufas de MT	unidad
197	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de jabalina de cobre con abrazadera	unidad
198	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de soldadura exotérmica para jabalina	unidad
199	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo con tuerca y arandela para terminal	unidad
200	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para cruceta	unidad
201	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandela para aislador de MT	unidad
202	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de tornillo y arandelas de de BT	unidad

203	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de preformado de retención de 35mm2	unidad
204	Mantenimiento y reparación de transformador	Provisión y montaje de cruceta de madera	unidad
205	Destronque de arbol	Servicio de poda de árboles , cercano a líneas de MT ,BT y PD en altura realizada con vehículo con grúa y canasta, de incluir el retiro de las ramas y deposición final	unidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR - PROTOCOLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
1	Maniobra de transferencia de carga a otro transformador incluye provisión de elementos de conexión eléctrica correspondiente.	
2	Provisión en carácter de préstamo de un transformador sustituto de similar potencia por el tiempo que dure el servicio de mantenimiento.	
3	Desmontaje y encubado del trafo.	
4	Limpieza general de componentes, tapa, cuba y accesorios, sustitución de juntas de goma previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la maquina.	
5	Tratamiento para elimina humedad y gases contaminantes.	
6	Filtrado del aceite a los efectos de eliminar partículas en suspensión.	
7	Secado de las partes activas en horno a 90°C	
8	Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina luego del servicio cuyos resultados deben ser presentados al fiscalizador para su verificación.	
9	Pintura con esmalte sintético de primera calidad de la tapa y cuba, dos manos.	
10	Verificación completa de conexión de M.T. y B.T. reapriete de los mismos, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa.	
11	Verificación y medición del aislamiento de bobina (fase-fase, fase-tierra) y corrección.	
12	Provisión de materiales menores.	
13	Reapretado de circuito magnético.	
14	Reacondicionamiento de los calces de las bobinas de MT y BT.	
15	Prueba dieléctrico del aceite.	

16	Montaje del transformador.	
17	Prueba de funcionamiento del relé de Buccholz	
18	Servicio de transporte.	
19	Puesta a punto.	
20	Informe técnico.	
21	Garantía de 12 meses contra posibles daños mecánicos sobre elementos y dispositivos del transformador.	

CONDICIONES GENERALES

Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos

Solicitud de Orden de Servicio

El Director de la dependencia (hospitales, centro de salud , puestos de salud, dispensarios, sedes regionales, institutos, programas, direcciones y otros) solicitará por nota el mantenimiento o reparación del generador o transformador acompañando la hoja de movimiento de bienes (historial del equipo) del generador y conforme al listado de adjudicación de servicios, a la D.G.A.F. (Dirección General Administración y Finanzas) y a través de la misma se remitirá a la Dirección Administrativa, para la evaluación del pedido y su posterior emisión de Orden de Servicio.

Lugar

En los casos que se requiera, los trabajos serán ejecutados en el local de la empresa contratista adjudicada de acuerdo al siguiente listado:

Nº	DEPENDENCIA	LOCALIDAD
1	I REGION SANITARIA	Concepción
2	II REGION SANITARIA	San Pedro
3	III REGION SANITARIA	Cordillera
4	IV REGION SANITARIA	Guaira
5	V REGION SANITARIA	Caaguazú
6	VI REGION SANITARIA	Caazapá
7	VII REGION SANITARIA	Itapuá
8	VIII REGION SANITARIA	Misiones
9	IX REGION SANITARIA	Paraguarí

10	X REGION SANITARIA	Alto Paraná
11	XI REGION SANITARIA	Central
12	XII REGION SANITARIA	Ñeembucú
13	XIII REGION SANITARIA	Amambay
14	XIV REGION SANITARIA	Canindeyú
15	XV REGION SANITARIA	Villa Hayes
16	XVI REGION SANITARIA	Alto Paraguay
17	XVII REGION SANITARIA	Boquerón
18	XVIII REGION SANITARIA	Capital
19	HOSPITALES AREA METROPOLITANA	Central
20	INSTITUTOS, PROGRAMAS Y DIRECCIONES DEPENDIENTES DEL NIVEL CENTRAL	Capital, Central

Inicio de los Trabajos

Los servicios consignados en la Orden de Servicio podrán iniciarse, a partir de la fecha de recepción de las mismas o hasta los cinco días hábiles.

Horario de Trabajo

Los trabajos especificados en la Orden de Servicio, pueden realizarse en el horario de 07:00 a 18:00 horas de lunes a sábado, bajo la supervisión de un fiscalizador, con excepción de trabajos que, por su naturaleza, no pueden realizarse en este horario ordinario.

Materiales

Una vez emitida la Orden de Servicio por el MSP Y BS, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, y las normas técnicas de referencias.

Plazo de entrega del Servicio

El Plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a la necesidad y del volumen del servicio, y el mismo se contará a partir de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS.

Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para cumplir con los plazos solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá comunicar mediante nota, a fin de contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las multas.

Una vez notificada la Orden de Servicios, la responsabilidad de la ejecución será del Contratista, la Dependencia Solicitante y el Dpto. que designe la D.G.A.F.

Garantía

Sin perjuicio de la comprobación por el fiscalizador o el Administrador de la dependencia solicitante, en cuanto, a la calidad, procedencia de los materiales, de los métodos aplicados, por el contratista, esta permanecerá responsable, de los trabajos ejecutados, por un periodo de 1(un) año, este plazo no vencerá, para inconvenientes generados, en ese plazo.

INFORME TECNICO DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO GENERADOR

El informe técnico deberá contener los siguientes datos:

Informe técnico n°

Dependencia:

Localidad: .

Marca del generador: ..

Modelo:

Potencia: ..

Código patrimonial o inventario numero:..

Numero de orden de servicio:..

Trabajos realizados (de acuerdo a la orden de servicio)

(En hoja membretada de la empresa contratista)

Este informe deberá ser completado por el contratista, verificado por el fiscalizador y el representante de la dependencia solicitante del MSPYBS y en conformidad a los trabajos realizados será rubricado por la empresa contratista, la dependencia solicitante y el fiscalizador.

El informe rubricado por las partes se adjuntará al acta recepción de bienes y/o servicios ,rubricado por Director o a la Administradora de la dependencia solicitante , el fiscalizador, y el Director Administrativo del MSPYBS (Nivel Central) , en cuatro copias y dos se da al contratista para los tramites de cobro.

En caso de emergencia en Hospitales, Parques sanitarios y Laboratorios.

Se realizará una visita técnica, sin orden de orden servicio emitida, por comunicación verbal, de la contratante (administrador del contrato del MSPYBS), y el contratista deberá acudir en la brevedad posible a nivel nacional y en el Departamento Central en menos de dos horas y la misma, quedará, asentada en una remisión donde se indica la avería y la su posible solución.

ITEM DEL TRANSPORTE POR KM (PARA CAMIONETA) (PARA DISTINTOS KVA)

El transporte por km se computará ida y vuelta, a partir de la Ciudad de Asunción, y referencia el punto cero del Paraguay, como origen para conteo de kilometraje.

Si el servicio de transporte se realiza, en el Departamento Central y Asunción, el mismo no tendrá costo para el M.S.P.Y B.S.

DEL TRANSPORTE DE GRUA (PARA DISTINTOS KVA)

El transporte por km se computará ida y vuelta, a partir de la Ciudad de Asunción, y referencia el punto cero del Paraguay, como origen para conteo de kilometraje.

Si el servicio de transporte se realiza, en el Departamento Central y Asunción el mismo tendrá costo fijo.

EQUIPAMIENTO NECESARIO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá poseer el equipamiento para cubrir dos reclamos al mismo tiempo, en menos de tres horas, Asunción y el Departamento Central.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

La dependencia solicitante es el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, que a través de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, solicita mantenimiento preventivo y correctivo de generadores y transformadores eléctricos. La necesidad a satisfacer corresponde a mantenimientos preventivos y correctivos de equipos que se encuentran distribuidos en los hospitales en todo el país. La planificación es periódica y las especificaciones técnicas, están acordes a las necesidades de mantenimiento de los equipos afectados a la presente contratación, según especificaciones técnicas elaboradas por la unidad requirente.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

NO APLICA.

Plan de entrega de los servicios

El Director de la dependencia (hospital, centro de salud , puestos de salud, dispensarios, sedes regionales, institutos, programas, direcciones y otros) solicitará por nota el mantenimiento o reparación del generador o transformador acompañando la hoja de movimiento de bienes (historial del equipo) del generador y conforme al listado de adjudicación de servicios, a la D.G.A.F. (Dirección General Administración y Finanzas) y a través de la misma se transmitirá a la Dirección Administrativa, para la evaluación del pedido y su posterior emisión de Orden de Servicio dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato.

PLAZOS DE EJECUCIÓN	PLAZOS DE ENTREGA
Hasta el 31 de Diciembre de 2023	El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a la necesidad y volumen del servicio, y se contará a partir, de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS. Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para cumplir con los plazos solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá comunicar mediante nota, a fin de contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las multas.

Los servicios podrán iniciarse, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Servicio y hasta los cinco días hábiles.

El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio de acuerdo a la necesidad y volumen del servicio, y se contará a partir, de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS.

Para la realización de los trabajos el contratista arbitrará, los medios necesarios, para cumplir con los plazos

solicitados y cualquier demora, en la ejecución de los mismos, deberá comunicar mediante nota, a fin de contemplar la causa del retraso, en la aplicación de las multas.

En los casos que se requiera, los trabajos serán ejecutados en el local de la empresa contratista adjudicada de acuerdo al siguiente listado:

Nº	DEPENDENCIA	LOCALIDAD
1	I REGION SANITARIA	Concepción
2	II REGION SANITARIA	San Pedro
3	III REGION SANITARIA	Cordillera
4	IV REGION SANITARIA	Guaira
5	V REGION SANITARIA	Caaguazú
6	VI REGION SANITARIA	Caazapá
7	VII REGION SANITARIA	Itapuá
8	VIII REGION SANITARIA	Misiones
9	IX REGION SANITARIA	Paraguarí
10	X REGION SANITARIA	Alto Paraná
11	XI REGION SANITARIA	Central
12	XII REGION SANITARIA	Ñeembucú
13	XIII REGION SANITARIA	Amambay
14	XIV REGION SANITARIA	Canindeyú
15	XV REGION SANITARIA	Villa Hayes
16	XVI REGION SANITARIA	Alto Paraguay
17	XVII REGION SANITARIA	Boquerón
18	XVIII REGION SANITARIA	Capital
19	HOSPITALES AREA METROPOLITANA	Central
20	INSTITUTOS, PROGRAMAS Y DIRECCIONES DEPENDIENTES DEL NIVEL CENTRAL	Capital, Central

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

Conforme se indiquen en las Especificaciones Técnicas.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Nota de Remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión / Acta de recepción	El plazo de entrega de los servicios, estará especificada, en la Orden de Servicio dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato, de acuerdo a la necesidad y volumen del servicio, y se contará a partir, de la notificación al contratista por el Dpto. de ejecución de contratos del MSPyBS.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el

consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participen en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota presentada en la VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES (VUP) de la Dirección General de Administración y Finanzas, (Sito en Pettrossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad Fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda siempre y cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita el Código de Contratación y la entrega del bien y/o servicio adjudicado.

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajutable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.

Fórmula a aplicar:

$$PR = P0 (0.20 + 0.80 * \frac{S}{S0})$$

Dónde:

PR: Precio reajustado de la Oferta.

P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).

S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.

S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.

No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificadorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante;

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato;

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

