

Consultas Realizadas

Licitación 440554 - Servicio Sub Acuático en las Tomas de Agua Cruda de la Planta de Viñas Cué y Área Metropolitana.

Consulta 1 - Llamado ID: 440554

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2024
LLlamado ID: 440554 a los efectos de realizar las siguientes consultas:		
1- La planta de agua de Viñas Cue, cuantas tomas de agua conforman;		
2- El caudal hídrico en la zona de cuantos km/h se sostiene aproximadamente;		
3- Si la essap prevé inspección por parte de los oferentes a costa de los mismo antes de presentarte a la licitación.		
Aguardamos sus comentarios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2024
Respuesta 1: Se aclara que, se cuentan con 3 (tres) tomas de agua cruda.		
Respuesta 2: Se aclara que, el caudal hídrico es el Rio Paraguay, la velocidad media del agua es 0,3 m/s, estos datos son públicos, se encuentran en la página de hidrología. La planta de tratamiento tiene una producción de 20.000m3/h.		
Respuesta 3: Se aclara que, se encuentra libre la visita técnica para los oferentes, no está restringida dicha inspección solicitada.		