

Consultas Realizadas

Licitación 450407 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA- CABLEADO PARA AA EN EL COL. NAC. CMDTE VICTORIANO BERNAL

Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	11-06-2024
En el ítem 2: Alimentación de Aire Acondicionado existente desde medidor de la Ande: Alimentación de medidor principal cambio completo de cableado existente hasta primer registro (cable a utilizar 10mm). Podrían indicar que tipo de conductor (multifilar o NYY) y cuántos metros serían necesarios??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
sobre la consulta realizada, el tipo de conductor sería cable multifilar de 10mm ² y aproximadamente 50 metros se necesitaría		