

Consultas Realizadas

Licitación 445499 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2024
Solicitamos a la convocante aclarar las EETT. teniendo en cuenta parametros: 1- Generador de 150 KVA a 220 KVA? 2- Corriente Salida 189A a 350A? 3- Capacidad de Tanque 189L a 500L Esto teniendo en cuenta que existen varias potencias de Generadores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2024
Referente a su consulta se informa que se ha emitido la adenda n° 01. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 2 - Instalacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2024
Solicitamos a la convocante aclarar: - Distancia del Grupo Generador al tablero de distribucion., - Aclarar si existe un Grupo Generador y si debe de ser ubicado en otro sitio Esto con el fin de tener una buena cotizacion ya que no estan habilitadas las visitas, con esto la convocante garantizara la correcta instalacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2024
Referente a su consulta se informa de que la distancia del Grupo Generador a ser adquirido al tablero de distribución existente es de 70 mts. y no existe otro grupo generador, como así tambien se informa de que se ha emitido la adenda n° 01. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si la necesidad es un Generador abierto o cerrado, ya que al momento de leer las EETT en un apartado menciona abierto y tambien cerrado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2024
Referente a su consulta se informa de que el Grupo Generador a ser adquirido debe de ser cerrado, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas (Menciona - Tipo: Cabinado) ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		