

Consultas Realizadas

Licitación 448218 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DEL AISP Y AIG

Consulta 1 - Item 25

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Favor si la convocante puede aclarar en el ítem 25: - La Potencia y, - La relación de transformación. que se requieren del equipo transformador de tensión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2024
25. Provisión de Transformador de Tensión para equipo de medición 23/ 0,11 KV - Tensión Primaria: 23 KV - Tensión Secundaria: 110 V - Potencia: 500 VA - Frecuencia: 50 HZ Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que la misma sea publicada al Portal de la DNCP.		