

Consultas Realizadas

Licitación 444514 - ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXIÓN.

Consulta 1 - Parametros de Calidad

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Cuales serian los parametros de calidad mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Los parámetros de calidad mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones se basan en las especificaciones técnicas establecidas para las cajas y específicamente en el apartado "Inspecciones y Pruebas". Favor remitirse al Pliego.

Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

Es posible revisar las muestras con las que cuenta la convocante? A fin de contar con mayor informacion respecto a dimensiones y usos de la misma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
------------------	---------------------------	------------

En atención a la consulta, se informa que las muestras de los ítems solicitados en las instalaciones de la Unidad de Conexiones y Reconexiones dependiente de la Gerencia Comercial Gran Asunción de la Essap S.A fueron previstas en la Adenda 01.

Consulta 3 - Medida

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
-----------------	--------------------------	------------

En relación a la medida existe discrepancia entre la longitud total y el largo total, favor unificar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
------------------	---------------------------	------------

En relación a las dimensiones de la caja para sistema de conexión de piso, favor remitirse a las especificaciones técnicas, donde se menciona que la Longitud Total deberá medir como mínimo 44 cm, esta medida corresponde a la parte superior de la caja (Tapa) y el Largo total (Base) corresponde a las medidas de la base de las cajas, igual a 50 cm (mínimo) En cuanto a las dimensiones, es importante mencionar que la Essap S.A ha establecido las dimensiones mínimas para una adaptación adecuada de los medidores de agua potable y los accesorios correspondientes y de esta manera evitar inconvenientes técnicos, por lo que solicitamos ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
----------	-------------------	------------

La tabla con dimensiones describe longitud, alto y largo, cuando debería mencionar largo, ancho y alto. Se puede aclarar para evitar errores?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Las dimensiones de la caja para sistema de conexión de piso son como se describe; Longitud Total deberá medir como mínimo 44 cm, esta medida corresponde a la parte superior de la caja (Tapa) y el Largo total (Base) corresponde a las medidas de la base de las cajas, igual a 50 cm (mínimo). La altura total; desde la base a la tapa superior igual a 20 cm (mínimo) Además, puede remitirse a la imagen ilustrativa que se adjunta en formato PDF en el Sistema Informático de Contrataciones Públicas.