

## Consultas Realizadas

# Licitación 448531 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTROGENO DE 200 KVA PARA EL CMN

### Consulta 1 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2024
Buenas tardes, Solicitamos a la Convocante considerar las siguientes aperturas respecto a las especificaciones técnicas:		
1-Equipo con autonomía 9 horas al 75 % 2-consumo de combustible:		
38,3 L/h al 75% 51,4 L/h al 100%		

### Consulta 2 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2024
Podrian aclarar por favor: No se detalla la atenuación requerida a 1 y 7 metros.		

### Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2024
Buenas tardes, Es posible por favor extender el plazo de entrega 150 días considerando cualquier eventualidad que pueda surgir en la importación del equipo. Gracias,		

### Consulta 4 - TANQUE

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
La convocante podría aceptar GG con tanque para 24 horas de autonomía, fabricado localmente e incorporado dentro de la cabina.		

### Consulta 5 - Capacidad del Tanque

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
La convocante podría considerar un tanque adicional ubicado a lado del generador para así garantizar la capacidad de 1000lts y la autonomía de 24 Hs.		

### Consulta 6 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2024
Solicitamos a la convocante habilitar fecha de visita en el lugar de la instalación., Entendemos que es de super importancia el correcto dimensionamiento de las instalaciones y modificaciones del lugar.		