

Consultas Realizadas

Licitación 452989 - LPN N° 93-24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA EL AREA CENTRAL Y METROPOLITANA

Consulta 1 - CAPACIDADE EN MATERIA DE PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
<p>El oferente deberá contar mínimamente con un plantel con antigüedad de al menos 1 (un) año en la nómina de la empresa que incluya a los siguientes profesionales:</p> <p>01 Ingeniero Electromecánico, Electricista o Industrial Senior de 10 (diez) o más años de ejercicio profesional que acredite experiencia en las actividades clave: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y/o electromecánicas.</p> <p>01 Ingeniero Electricista con categoría A de ANDE.</p> <p>02 Técnico Electricista con categoría B de ANDE, titulados en las carreras de Técnico Superior en Electricidad o Lic. en Electricidad</p> <p>01 Profesional Universitario con carnet de Categoría A en Salud y Seguridad Ocupacional.</p> <p>Para el cumplimiento de los requisitos Plantel profesional requerido, el oferente deberá presentar la documentación correspondiente que avale el cumplimiento del 100% de los requisitos indicados. En caso de oferentes en consorcio, el consorcio de forma conjunta deberá cumplir con el 100% de los requisitos</p> <p>Al respecto consultamos a la convocante cual seria el vinculo o documento que los profesionales deberán presentar ya que en base a las normativas vigentes sabemos que los Profesionales Trabajador independiente son las personas que desempeña habitualmente actividades lucrativas por cuenta propia sin relación de dependencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a la ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

Consulta 2 - Exigencia técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
<p>Teniendo en cuenta que el servicio objeto de la licitación implica la manipulación de aceite con posible contenido de Bifenilos Policlorados (PCB), compuesto altamente tóxico, cancerígeno y nocivo para el ambiente solicitamos a la convocante se exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental y la auditoria vigente del taller o fábrica en el que se realizarán los servicios ofertados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
<p>Se aclara que actualmente dentro del Área Central y Metropolitana no contamos con Transformadores de Potencia que contengan aceite del tipo ASKAREL, por lo tanto todos nuestros TR son libres de PCBs. En caso de análisis laboratoriales con resultado positivo a dicho compuesto químico dentro de alguno de nuestros equipos, los mismos serán dados de baja técnica. Cabe mencionar que en el presente llamado solo será autorizada la utilización de aceites dieléctricos que cuenten con certificación de estar libres de Bifenilos policlorados (PCBs)</p>		

Consulta 3 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
----------	-------------------	------------

Entre las exigencias en cuanto a capacidad técnica el PBC establece: "Las empresas deberán contar con la experiencia necesaria en el rubro de transformadores". Solicitamos a la convocante especificar si se hace referencia a la fabricación de transformadores de distribución e indicar que documentos serán requeridos para validar esta exigencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deber remitirse al pliego de bases y condiciones última versión.-

Consulta 4 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
----------	-------------------	------------

Entre las exigencias en cuanto a capacidad técnica el PBC establece: "el oferente deberá contar con 1 Profesional Universitario con carnet de Categoría A en Salud y Seguridad Ocupacional con antigüedad de al menos 1 (un) año en la nómina de la empresa". Solicitamos a la convocante permitir que los oferentes tengan como alternativa la presentación de una declaración jurada que indique que caso de ser adjudicados contratarán el servicio de un Profesional con carnet de Categoría A en Salud y Seguridad Ocupacional durante la vigencia del contrato. La solicitud obedece a que lo exigido limita significativamente la participación de oferentes que cuentan con este servicio pero lo tercerizan.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deber remitirse al pliego de bases y condiciones última versión.-

Consulta 5 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
----------	-------------------	------------

Entre los requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica el PBC establece: "Declaración jurada en la que manifiesta disponer de todos los elementos e insumos para realizar el mantenimiento preventivo, con detalle de los mismos. Esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso". Se solicita a la convocante especificar cuales serian los elementos e insumos básicos para la ejecución del servicio solicitado. El pedido obedece a que de lo contrario no existe un criterio para evaluar si el oferente cuenta con los elementos e insumos para ejecutar el servicio requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deber remitirse al pliego de bases y condiciones última versión.-