

Consultas Realizadas

Licitación 453063 - Lp1863-24 Adquisición de Accesorios para Líneas de Distribución

Consulta 1 - EETT 03.51.95

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
<p>EETT 03.51.95 - Nos dirigimos respetuosamente a la convocante para realizar una consulta relacionada con la especificación técnica del ítem 5. En particular, quisiéramos saber si podrá ser considerado un valor de intensidad de corriente del 50% del valor indicado en la Especificación Técnica EE.TT. 03.51.95 punto D1), dado que entendemos que dicha especificación corresponde a una derivación en acometida (conductor principal: 50 a 70 mm²; conductor derivado: 16 a 35 mm²).</p> <p>El nivel de intensidad máxima admisible de 250 A para las derivaciones no es admisible para la sección de los conductores en la derivación. A modo de referencia, tomando en cuenta la Especificación Técnica 02.03.44 Rev. 2, en el ítem 2 de la tabla 1 de dicha especificación, se describe un producto similar que cumple con todos los requisitos, pero no presenta una restricción de corriente en sus parámetros. Por lo que consultamos si es posible considerar un valor del 50% de la intensidad de corriente máxima soportada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2024
<p>Al respecto, favor remitirse a lo establecido en la Especificación Técnica que forma parte de Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 2 - EETT 03.50.13

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
<p>Consultamos amablemente a la convocante, para el ítem 2 - Varilla preformada lateral doble para conductor de 150 mm², que características constructivas y mecánicas se deben considerar, ya que en la EE.TT. 03.50.13 no se tienen datos constructivos para la varilla de 150 mm², ¿cada proveedor podrá ofertar según su estándar o se podrá tomar como mínimo la longitud correspondiente a la varilla de 95 mm²? En particular consultamos la longitud de los preformados, diámetros de las varillas que conforman el producto, cantidad de varillas que lo conforman y si deberá soportar una fuerza mecánica en específico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2024
<p>Al respecto, favor remitirse a lo establecido en la Especificación Técnica que forma parte de Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - CAÑO PVC RIGIDO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>Con respecto al ítem 15, el "caño PVC rígido de ¾", necesitamos aclarar si la unidad de medida es efectivamente "unidad". Esto se debe a que el precio referencial parece ser excesivamente bajo para tratarse de una tira de 6 metros.</p> <p>Por lo que solicitamos a la convocante, confirmar la unidad de medida y el precio referencial. Esto nos ayudará a que como oferentes realicemos una cotización adecuada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en la Adenda N° 1 publicado en el SICP en el apartado "Documentos".</p>		

Consulta 4 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
<p>Con respecto al ítem 15, "Caño PVC Rígido 3/4", consultamos si es necesario presentar la muestra de la tira completa de 6 metros. Esta duda surge debido al tamaño del caño y a que el pliego no especifica claramente qué ítems deben ser presentados como muestra. En el documento se menciona: "Se requerirá la presentación de muestra de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: Si." Solicitamos a la convocante aclarar el punto para una correcta presentación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
<p>Al respecto, favor considerar para la presentación de sus ofertas lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, para lo cual la muestra podrá ser de aproximadamente un (1) metro.</p>		

Consulta 5 - Cantidad de Items a cotizar

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>A quien corresponda buen día. ¿Es posible cotizar un único ítem de los 18 solicitados? ¿Es posible cotizar más de una alternativa para algún ítem cotizado?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que el sistema de adjudicación es por ítems, el oferente potencial tiene la opción de seleccionar los ítems que estén dentro de su capacidad o interés de suministro, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección Datos de la Convocatoria en el apartado "Precio y Formulario de la Oferta" en el numeral 1 inciso d) que señala lo siguiente "En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.</p>		