

## Consultas Realizadas

# Licitación 453405 - ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	
Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras	01-10-2024	
<p>Numeral 6: La empresa deberá tener como experiencia instalaciones de HVAC en Laboratorios de nivel 2 de bioseguridad, por lo menos en 3 (tres) contratos.</p>		
<p>Experiencia específica en obras</p> <p>Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 5 años (2019 - 2023) en las siguientes actividades clave: Haber ejecutado por lo menos 3 (tres) obras de instalación de HVAC en Laboratorios de Nivel 2 de Bioseguridad o superiores.</p>		
<p>Atendiendo a que la construcción de laboratorio con nivel de bioseguridad requerido en el PBC no es frecuente en el país, solicitamos la presentación de 1 (un) contrato.</p>		