

## **Consultas Realizadas**

## Licitación 453757 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO MISIONES.

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2024

¿Podría aclarar qué tareas específicas justifican el uso de dos excavadoras a oruga y una minipala cargadora para el proyecto de pavimento empedrado?

Respuesta Fecha de Respuesta 21-09-2024

Por la presente en cuanto a la consulta realizada en cuanto al uso del Equipo Vial Excavadora tipo oruga será empleada en el item de Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja teniendo en cuenta la solicitud del proyectista quien hace hincapié en la calidad de suelo de trabajo la cual requiere sustitución, si bien puede ser realizado con una excavadora sencilla la velocidad de trabajo y la prestancia del equipo, es requerida ya que las arterias de trabajo son de trafico fluido y el plazo de ejecución es primordial que sea el menor. Ademas, cabe aclarar que el pliego da la posibilidad de que las maquinas sean alquiladas. El objetivo de la convocante es que los potenciales oferentes demuestren la capacidad de infraestructura en equipos para poder ejecutar el contrato de manera eficaz y de acuerdo a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta de que es un contrato que tiene dos lotes, que de en caso de que un oferente sea adjudicado en los dos, los mismos deben ejecutarse simultáneamente.

Encuanto a la Minipala Cargadora es un elemento a ser utilizado en varios ítems tornando los trabajos de manera mas eficiente y con mayor agilidad los ítems en los que será implementado son: Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra, Pavimento tipo EMPEDRADO, Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado, Relleno y compactación para soporte de cordón, Limpieza final. El objetivo de la convocante es que los potenciales oferentes demuestren la capacidad de infraestructura en equipos para poder ejecutar el contrato de manera eficaz y de acuerdo a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta de que es un contrato que tiene dos lotes, que de en caso de que un oferente sea adjudicado en los dos, los mismos deben ejecutarse simultáneamente.

04/11/25 23:17