

Consultas Realizadas

Licitación 453790 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS LOCALIDADES DE ALTO PARANÁ - AD REFERÉNDUM 2025

Consulta 1 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-12-2024
Buenos días, solicitamos prorroga de 10 días mas para la apertura de sobres, dicho pedido es para un mejor estudio de la oferta comercial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-12-2024
Se ha dado curso a la solicitud mediante prórroga		

Consulta 2 - Aclaracion item

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Favor verificar la unidad de medida del item Colchon:Tierra Colorada que figura en Metros Cubicos, creemos que deberia ser Metros Cuadrados la unidad correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-12-2024
Con relación a su consulta sobre la unidad de medida del ítem "Colchón: Tierra Colorada", se mantiene en metros cúbicos (m3) conforme a los planos y especificaciones técnicas del llamado. Esto se debe a que el trabajo incluye actividades de movimiento, adición y compactación de material con espesores definidos, como los 20 cm superiores de la subrasante. La medición en m3 es necesaria para reflejar el volumen total de material manipulado, considerando tanto la excavación como la regularización y compactación según las exigencias del proyecto.		

Consulta 3 - Cantidad de lotes a ser adjudicados

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2024
Cuantos lotes pueden ser adjudicados a un mismo oferente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-12-2024
No se establece un límite de lotes a ser adjudicados conforme al Pliego de Bases y Condiciones		