

Consultas Realizadas

Licitación 453940 - SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA

Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
favor indicar lugar de entrega plazo de entrega la convocante ya cuenta con proyecto de ande el transformador de que tipo debe ser pedestal o convencional para visita indicar con quien se coordina		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Buenos días, El transformador debe ser convencional, el proyecto ande queda a cargo de la empresa adjudicada, debe incluir un poste 12/300 bajo red de ande, mudar de sitio un puesto de distribución existente de 100 Kva. En referencia al plazo de entrega será publicado mediante adenda.		

Consulta 2 - planilla de precio

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
el la planilla de precio observamos una columna que indica monto y se observa un guion (-)consultamos si este campo debe ser completado o se mantiene el guion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Buenos días!!!- El guion (-) no afecta al campo respectivo. Favor colocar su precio unitario, IVA incluido.		