

## Consultas Realizadas

# Licitación 447954 - LPN N° 139/24 **CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y READECUACION DE SISTEMAS DE DETECCION ELECTRONICA Y SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA EN TABLEROS ELECTRICOS CONTRA INCENDIOS DEL IPS AREA CENTRAL E INTERIOR**

### Consulta 1 - Experiencia y Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	
Atendiendo a la importancia de resguardar los principios de igualdad y libre competencia, pilares esenciales en todo proceso de contratación pública; a la necesidad de asegurar que todos los oferentes, independientemente de su tamaño o experiencia, puedan competir en condiciones de equidad; y respaldados por el artículo 69 de la LEY 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS y el artículo 118 del DECRETO N° 2264/24 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/22, solicitamos a La Convocante incorporar en este proceso la figura de "Subcontratista Nominado" permitiendo así a los oferentes respaldar tanto los requerimientos de EXPERIENCIA como de CAPACIDAD TÉCNICA por medio de este mecanismo, mediante la integración de recursos y capacidades necesarios para este llamado. Este enfoque no solo contribuye a una mayor diversidad y calidad de las ofertas, sino que también evita la concentración de oportunidades en un número reducido de participantes, fomentando así un entorno competitivo más justo y equilibrado, esto gracias a que, a través de la subcontratación nominada, empresas que no cuentan directamente con la experiencia específica requerida para la ejecución de ciertas partes del proyecto, pueden presentar subcontratistas especializados desde la etapa de convocatoria, lo que les permite acreditar los requisitos de experiencia exigidos por el pliego.	17-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

### Consulta 2 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	
Reconociendo la necesidad de proteger los principios de competencia justa; considerando la importancia de que todos los oferentes, sin distinción de tamaño o trayectoria, puedan participar en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta el tipo de establecimientos solicitamos a la Convocante reducir las exigencias mencionadas en el apartado de "Experiencia Requerida" de modo a brindar oportunidad de participación a una mayor cantidad de oferentes. Consideraremos que las exigencias superan ampliamente lo necesario en experiencia para poder ejecutar una obra de esta magnitud.	17-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Se recomienda el llamado mediante Lotes agrupados por marca ya que este agrupa varias marcas que no son compatibles entre ellas eso es fácilmente comprobable mediante consulta a distribuidores locales o en fabrica.. En varios ítems solicitan que sea compatible con los existente y no existe en el mercado local e internacional un sistema compatible con las 8 marcas que están en este llamado, Los sistemas direccionables instalados en varios de sus hospitales son del sistema cerrado solo admiten hardware y software específicos de sus respectivos fabricantes esto vuelve imposible la ejecución de este contrato perjudicando a la convocante y evitando protestas contra pliego y perdida de tiempo innecesarias, ya que una sola empresa no podría adquirir los diferentes dispositivos por cuestiones de licencias y representación de marca, ya que algunas marcas de su listado son solamente comercializadas por una empresa	28-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-02-2025	

## Consulta 4 - experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	
Especificar el tipo de documentación requerida para el personal técnico.. ya que en varios ítems piden certificaciones del fabricante o similares.. eso se ve imposibilitado ya que dentro de este llamado son muchas las marcas mencionadas donde varias poseen representantes únicos en el País , limitando la obtención de dichos certificados	28-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-02-2025	

## Consulta 5 - REQUERIMIENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos se admitan contratos o actas de recepciones de instalaciones realizadas en edificios de gran envergadura diferentes a hospitales ya que los sistemas de detección no presentan ninguna diferencia a los instalados en hospitales	28-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 6 - Requerimientos tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	
Dentro del ITEM 46 Provisión de Sistema de Monitoreo Remoto de Alarmas al Hospital Central. Aclarar si es necesario un sistema de videowall ? ya que se exige que sean monitoreados en tiempo real , en ese caso serían necesarios 8 monitores ya que los 8 software de monitoreo no son compatibles entre ellos , es imposible la integración de las mismas por ser de protocolos y fabricantes diferentes	05-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 7 - ITEM 46

Consulta	Fecha de Consulta	
IPS cuenta con los diferentes software de monitoreo e interfaz grafica de cada fabricante? por favor aclarar si son licencias temporales o perpetuas y el modelo especifico para poder asegurar compatibilidad		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se cuenta con diversos sistemas de detección de incendios, de diferentes marcas e interfaces correspondientes a los fabricantes instalados en cada edificio. La naturaleza de las licencias (temporales o perpetuas) y los modelos específicos, serán determinados durante la ejecución del contrato, conforme al relevamiento que deberá realizar la empresa adjudicada. Este llamado se realiza bajo la modalidad de contrato abierto, previendo dicha diversidad.		

## Consulta 8 - ITEM 46

Consulta	Fecha de Consulta	
Podrían especificar tipo de conexión y velocidad de internet en el lugar donde estaría el centro de monitoreo? ya que seria necesaria una alta velocidad por la información que desean monitorear		

Consulta	Fecha de Consulta	
Las instalaciones cuentan con conexión a internet, basadas en fibra óptica, en las sedes a intervenir. La velocidad y configuración específicas, deberán ser evaluadas por la empresa adjudicada. El lugar del centro de monitoreo será definido de acuerdo con las necesidades operativas, considerando que este llamado se realiza bajo la modalidad de contrato abierto.		

## Consulta 9 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Se recomienda la revisión y eliminación de los ítems relacionados a combate y el sistema de extinción hidráulica en tableros ya que varios ítems comparten y se ven repetidos con el llamado ID447951.. Se ve una repetición en varias de las actividades y crea conflicto en ambos llamados ya que se solapan varias actividades ... se solicita que este llamado sea solamente del sistema de detección electrónica para una correcta realización del trabajo y evitar inconvenientes a la convocante		

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 10 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Experiencia Requerida, en el primer párrafo en donde se menciona "Demostrar la experiencia en Servicios de provisión, instalación y puesta en funcionamiento y/o mantenimientos de Sistema de Detección Electrónica contra incendios" favor aclarar si se trata de Sistemas de Detección Electrónica Inteligentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.		

## Consulta 11 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Experiencia Requerida, en el primer párrafo en donde se menciona "Demostrar la experiencia en Servicios de provisión, instalación y puesta en funcionamiento y/o mantenimientos de Sistema de Detección Electrónica contra incendios con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) años (2019-2020-2021-2022-2023)." se solicita incluir la posibilidad de demostrar experiencia con facturaciones hasta el año 2024.	04-12-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 12 - Contratos

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Experiencia Requerida donde dice: "Haber realizado al menos 1 (un) contrato de Mantenimiento de Sistemas de Detección de Incendio Inteligente para Hospitales de similar envergadura a los del presente llamado, que contemplen Hospitales dentro del Área Central e Interior en conjunto" solicitamos considerar también Instalación de Sistemas de Detección de Incendios Inteligentes para Hospitales, no solamente mantenimiento, debido a que la complejidad de una instalación desde cero es incluso mayor que la de un mantenimiento de sistema existente.	04-12-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 13 - Trabajos ejecutados

Consulta	Fecha de Consulta	
Dentro del apartado de Experiencia Requerida en donde se menciona "Haber realizado al menos 1 (un) contrato de Mantenimiento de Sistemas de Detección de Incendio Inteligente para Hospitales de similar envergadura a los del presente llamado, que contemplen Hospitales dentro del Área Central e Interior en conjunto" se solicita considerar trabajos ejecutados tanto en Área Central como en el Interior indistintamente.	04-12-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 14 - Facturaciones/Actas de recepción

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 1 del apartado de Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia en donde se menciona la "Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Servicios de provisión, instalación y puesta en funcionamiento y/o mantenimientos de Sistema de Detección Electrónica contra incendios , expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 2023)" se solicita incluir la posibilidad de demostrar experiencia con facturaciones hasta el año 2024 de modo a considerar también ejecución de trabajos más recientes.	04-12-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
El Oferente deberá remitirse al Pliego Última Versión.	26-02-2025	

## Consulta 15 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente aumentar el plazo para reposición de bienes ya que solamente es de 72 HS , en la practica es totalmente inviable el tiempo establecido ya que en este llamado se manejan 8 marcas diferentes y varios modelos de paneles eso hace un total aproxima de 10 000 items diferentes a tener en stock inmediato , no existe empresa en el mercado nacional con stock existente de esta cantidad de artículos , en el caso de emitir orden de compra en algunos casos se deberá importar y eso tiene su tiempo , solicitamos la reconsideración de este plazo	27-02-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-03-2025	