

Consultas Realizadas

Licitación 454356 - Adquisición e instalación de Acondicionadores de Aire para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

Consulta 1 - VISITA

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Es descabellado solicitar provision con instalacion, sin tener en cuenta la visita tecnica, no es lo mismo cotizar un equipo que necesita una instalacion de 3 metros, a uno que necesita 10 metros, ademas, no especifica cuantos equipos se instalaran en filiales, no se puede cotizar un precio igual para sajonia (asuncion), que otro para una filial que queda en el interior, se deben prever gastos de traslados de equipos y personal, ya sea de viaticos, combustibles etc, o la Convocante desconoce la forma de realizar licitaciones o se quiere aprovechar de los potenciales oferentes. Ademas, deben separar los items de acuerdo a la distancia a ser proveidos e instalados, no saldra lo mismo un aire para asuncion que para el interior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Damos por informado que los precios establecidos ya cuentan con instalación, considerando la variedad de precio en la compra e instalación que ofrece el mercado. Además, no dimos la opción de visita técnica dado que las EETT ya menciona los accesorios que debe incluir el montaje como así también la cantidad necesaria. Por tanto, solicitamos se adecuen a lo establecido.		

Consulta 2 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos a la Convocante a modificar el Sistema de adjudicación a POR ITEM, de forma a dar mayor posibilidad de participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Solicitamos se adecuen a lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la Capacidad Financiera únicamente de los años 2022 y 2023.		
Solicitamos se adecuen a lo establecido en el PBC.		

Consulta 4 - Instalación de AA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos aclarar si la instalación no incluye desmontaje de otros equipos, ya que al considerar desmontar un AA existente requiere de un costo adicional que se debe prever en la cotización		

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
El desmontaje es en caso que existiesen, como menciona las EETT.		

Consulta 5 - KIT DE INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
En virtud de que el Pliego no detalla la extensión de cañería a considerar para cada equipo de aire acondicionado y, adicionalmente, no se han programado visitas al sitio para realizar los relevamientos correspondientes, solicitamos respetuosamente a la convocante que contemple el uso del kit de instalación estándar, el cual incluye 3 metros de cañería de cobre. Cabe destacar que la longitud de la cañería de cobre tiene un impacto significativo en la cotización, por lo que esta medida garantizaría que todos los oferentes presenten sus propuestas en igualdad de condiciones.		

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Damos por informado que los precios establecidos ya cuentan con instalación, considerando la variedad de precio en la compra e instalación que ofrece el mercado. Además, no dimos la opción de visita técnica dado que las EETT ya menciona los accesorios que debe incluir el montaje (cañería de cobre), como así también la cantidad necesaria. Por tanto, solicitamos se adecuen a lo establecido.		