

Consultas Realizadas

Licitación 442034 - Lp1869-24 Adquisición de Insumos y Repuestos para Sistemas de Comunicación

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
PODRIAN SUBIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PDF Y PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS EN FORMATO EDITABLE POR FAVOR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas y Sección Formularios - Formularios Adicionales del Pliego de Bases y Condiciones publicado.		

Consulta 2 - LOTE 1- CARACTERISTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
Solicitamos a la convocante considerar para los cables correspondientes al LOTE 1 la alternativa de utilizar como material aislante al XLPE, ya que presenta las mismas características técnicas que el HEPR y es lo que actualmente se comercializa en nuestro mercado. Esto permitirá que mayor cantidad de oferentes puedan participar ofreciendo ofertas mas ventajosas a beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Cables Subterranos

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
Para los ítems 11 al 14 del Lote 1 - Cables tipo Subterráneos. en la descripción menciona "XLPE o HEPR" sin embargo en las Especificaciones solamente menciona HEPR. Solicitamos modificar las Especificaciones para incluir también la opción XLPE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Tasa de interes por mora

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
Por favor, aclarar si el valor indicado en la tasa de interes por mora es en porcentaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en la Sección Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Planilla de Datos Garantizados - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2025
----------	-------------------	------------

Podría la Convocante disponibilizar la planilla de datos garantizados, o en todo caso indicar de dónde puede ser obtenida? En caso de ser factible, también consultamos si se podría facilitar el archivo de las EETT, como la convocante lo hace en otros procedimientos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en la Sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas y Sección Formularios - Formularios Adicionales del Pliego de Bases y Condiciones publicado.

Consulta 6 - EE-TT LOTE 2 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
----------	-------------------	------------

Para el punto 5.1.2 de las EE-TT del ITEM 7 LOTE 2, se indica un cortocircuito de 160°C. Sin embargo, se recomienda especificar un valor más adecuado para la corriente de cortocircuito, que según las necesidades de la convocante debería ser de aproximadamente 900 Ah durante 5 segundos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: En relación con la recomendación de modificar el valor de temperatura de cortocircuito de 160°C en el punto 5.1.2, debemos señalar que este valor está basado en estándares internacionales, por tanto, favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones publicado, ya que el valor actual se basa en prácticas seguras y probadas a nivel internacional y no afectaría el rendimiento esperado en el contexto específico de esta licitación.

Consulta 7 - EE-TT LOTE 2 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
----------	-------------------	------------

En el punto 5 de las EE-TT del LOTE 2 ITEM 7, hace mención a la temperatura máxima del conductor, este requisito no es aplicable a las baterías, ya que se refiere específicamente a cables. Solicitamos a la convocante corregir este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: En cuanto a la consulta sobre la temperatura máxima del conductor mencionada en el punto 5 de las especificaciones, es correcto señalar que este requisito hace referencia a los cables eléctricos y no es aplicable a las baterías. La especificación de las temperaturas máximas de conductor está relacionada con los cables utilizados para conectar las baterías y otros componentes del sistema, y no con las baterías en sí mismas. Se aclara, a modo de evitar confusiones, y garantizar que los requisitos se apliquen adecuadamente a cada componente del sistema, que específicamente el punto 5 de la EE-TT del lote 2, ítem 7, guarda relación con los cables y no con las baterías. Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones publicado.

Consulta 8 - EE-TT LOTE 2 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
En el punto 7 de las EE-TT del LOTE 2 ITEM 7, Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el grado para cada punto: Atmósfera petroquímica, salina, corrosiva, polvorienta y muy húmeda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: La solicitud de aclaración sobre los grados específicos de la atmósfera (petroquímica, salina, corrosiva, polvorienta y muy húmeda) se refiere a las condiciones ambientales bajo las cuales las baterías deben operar. Estas condiciones son importantes para determinar la durabilidad y confiabilidad de las baterías en ambientes extremos. Sin embargo, la especificación actual ya contempla las condiciones ambientales detalladas y las baterías deben ser capaces de operar satisfactoriamente en tales condiciones, tal como se especifica en la sección de condiciones ambientales del pliego. La atmósfera especificada está destinada a ser una guía general sobre las condiciones de corrosión, humedad y otros factores ambientales que las baterías deben soportar, por lo que no es necesario hacer modificaciones en esta parte de las especificaciones.		

Consulta 9 - LOTE 2 ITEM7

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
En el LOTE 2 ITEM7, el punto 7 de las EE-TT pág. 22 del pliego, indica una altura máxima de 1000 metros, como es un error de tipeo solicitamos a la convocante la corrección del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones publicado. El límite de 1000 metros está en línea con las condiciones típicas de operación en la región y no se espera que el desempeño de las baterías se vea comprometido dentro de este rango de altitud. Además, se deben tener en cuenta las condiciones de operación específicas para asegurar la fiabilidad y seguridad de los equipos.		

Consulta 10 - LOTE 2 ITEM 7 - BATERIAS PARA UPS 12V 100 Ah

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
Para el ITEM 7 del LOTE 2, el pliego solicita Tipo: Gel Estacionaria. Sin embargo, gracias al avance tecnológico, se dispone de la opción de baterías AGM (Absorbent Glass Mat), que ofrecen varios beneficios:		

- Mayor eficiencia en descargas de alta potencia
- Carga más rápida
- Menor costo inicial
- Mejor tolerancia a temperaturas frías
- Resistencia a vibraciones y golpes

Por estos motivos, solicitamos amablemente a la convocante considerar la opción de presentar baterías AGM, ya que se trata de la mejor opción para aplicaciones que requieren respuesta rápida, alta corriente y confiabilidad, como es el caso de Data Center o UPS

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - LOTE 2 ITEM 7 NORMAS APLICABLES

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
----------	-------------------	------------

En el apartado de las Especificaciones Técnicas (EE-TT) del pliego para el LOTE 2 ITEM 7, específicamente en la página 22, se mencionan las normas aplicables, que incluyen la Norma MERCOSUR 280 2 y la PNA-NM 247-5. Sin embargo, estas normas no son aplicables a las baterías. Se solicita a la convocante la corrección de este punto para evitar confusiones

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones publicado.

Consulta 12 - Plazos de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
----------	-------------------	------------

Considerando el volumen requerido para las baterías de 12V 100AH y su plazo de entrega, solicitamos amablemente a la convocante una extensión del plazo de entrega a un mínimo de 120 días calendario, al ser un producto difícil de mantener en stock de forma regular la modificación solicitada permitiría una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Remitirse a lo establecido en el Sección Suministros Requeridos - Plazo de entrega del Pliego de Bases y Condiciones publicado.

Consulta 13 - Tasa de interes por mora

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante acalorar el siguiente punto, en el PBC se indica que : Tasa de interés por Mora: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,001. Este valor 0,001 es en porcentaje ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-01-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Si corresponde al porcentaje, el valor establecido en la Sección Condiciones Contractuales - Cláusula: Tasa de Interés por Mora es de 0,001 porciento.

Consulta 14 - EE.TT. Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2025
----------	-------------------	------------

consultamos a la convocante, si será posible considerar ofertas para aquellos cables que presenten mayores prestaciones en cuanto a las secciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2025
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la siguiente aclaración: Favor remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones publicado.

Consulta 15 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que prorrogue el periodo de apertura y habilitación de consultas, a fin de analizar en mayor profundidad las Especificaciones Técnicas del llamado y garantizar la entrega de un producto acorde a las necesidades de la Entidad convocante. Esto favorecerá una mayor participación de oferentes, en beneficio de la propia convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, las fechas actualmente establecidas en el SICP.		