Consultas Realizadas

Licitación 448272 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL CMN - RADAR METEOROLÓGICO, DATACENTER CABECERA NORTE AISP, AERODROMOS DEL INTERIOR Y ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Favor especificar si el transformador es convencional o pedestal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Corresponde a un transformador trifásico tipo pedestal.		

Consulta 2 - Aclarar el tipo de transformador de 100 kva

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
En las Especificaciones dice Tipo: Trifasico, seco, autoenfriado Potencia: 100 kva Solicito aclarar si el pedido es 100 kva Pedestal, refrigerado en aceite mineral parafinico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2024
Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 1 y al PBC.		

Consulta 3 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
En el PBC no figura las especificaciones del transformador lo único que especifica que es del tipo pedestal, Cual el alcance de los trabajos. se solicita que la convocante habilite visita técnica para poder determinar el alcance de los trabajos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
En el PBC se encuentra establecida la visita técnica, se solicita verificar.		

Consulta 4 - Transformador tipo pedestal

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El transformador tipo pedestal es refrigerado al aceite mineral dielectrico? o es un transformador tipo seco, fabricado en resina, refrigerado con aire natural? en PBC no es claro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2024
Las especificaciones del Transformador de Potencia disponibles en el portal de contrataciones públicas son suficientemente claras en cuanto a las características técnicas generales que debe poseer el transformador. Dichas especificaciones detallan de manera precisa el tipo (trifásico, seco, autoenfriado), la potencia nominal (100 kVA), las tensiones primaria y secundaria, la frecuencia, el factor de potencia, la clase de aislamiento, el grado de protección y las condiciones de enfriamiento, entre otros aspectos relevantes para la selección del equipo. Por lo tanto, cualquier consulta adicional debe remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		