

Consultas Realizadas

Licitación 460513 - Construcción De Pavimento Asfáltico En El Barrio 29 De Setiembre

Consulta 1 - Visita al sitio de obras

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2025
Por la presente solicitamos establecer el procedimiento para la visita al sitio de obras. Si es directamente en el lugar indicado en el georeferenciamiento o se parte desde la Municipalidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-03-2025
EN EL LUGAR INDICADO EN LA GEOREFERENCIA		

Consulta 2 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2025
Capacidad en materia de personal Entendemos que solicitan: 1 (un) Ingeniero o Arquitecto para residente de Obras con un mínimo de 5 años de experiencia (General). 1 (un) Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia específica en obras de naturaleza y complejidad similar a la obra licitada. Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
1 (un) Ingeniero o Arquitecto para residente de Obras con un mínimo de 5 años de experiencia 1. Ingeniero o Arquitecto Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia específica en obras de naturaleza y complejidad similar a la obra		

Consulta 3 - espesor de carpeta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2025
Por los niveles de tráfico esperado por la zona y teniendo en cuenta la presencia de futuros centros comerciales etc, Favor considerar aumentar el espesor de la carpeta asfáltica a 5cm, o 100kg/m ²		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
La regularización deberá ser de 40kg/m ² y en la carpeta asfáltica 80kg/m ²		