Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 460896 - ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS EQUIPOS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL AIG - AD REFERENDUM

## Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - CAPACIDAD NOMINAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-03-2025 |
|---|---|---|
| Consultamos si para los items 7; 8 y 10 podrían considerar la capacidad nominal de 65 80 Ah. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-03-2025 |
|---|---|---|
| Respuesta del area requirente:<br><br>"Para los ítems 7, 8 y 10 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 65-70 ah, teniendo en cuenta el espacio físico en donde serán instaladas, debido a que no cabrán baterías con mas capacidad y por las limitaciones de corriente de carga del BCPS (batery power supply) charging de los equipos". | | |

## Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS/ CAPACIDAD NOMINAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-03-2025 |
|---|---|---|
| Consultamos si para los items 9; 11 y 12 podrían considerar la capacidad nominal de 34 40 Ah, tal como está indicado en el item 6. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-03-2025 |
|---|---|---|
| Respuesta del área requirente:<br><br>"Para los ítems 9, 11 y 12 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 35-40 ah, teniendo en cuenta que son las que vienen instaladas de fábrica en los equipos de ayuda a la navegación aérea, y dichas baterías existen en el mercado local". | | |

## Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEMS 9, 11 y 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-03-2025 |
|---|---|---|
| Consultamos si para los items 9, 11 y 12 podrían considerar la capacidad nominal de 34 40 Ah, tal como se solicita en el item 6. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-03-2025 |
|---|---|---|
| Respuesta del área requirente: "Para los ítems 9, 11 y 12 se mantienen las especificaciones técnicas en cuanto a la capacidad nominal de las baterías en 35-40 ah, teniendo en cuenta que son las que vienen instaladas de fábrica en los equipos de ayuda a la navegación aérea, y dichas baterías existen en el mercado local". | | |