

Consultas Realizadas

Licitación 461172 - PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNIT

Consulta 1 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2025
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
El oferente deberá presentar junto con su oferta los siguientes datos:		
1- Infraestructura Edilicia		
- Superficie cubierta (TECHADA) para montaje de motores y otros como minimo de 180 (ciento ochenta) metros cuadrados.		
- Oficina de por lo menos 100 (cien) metros cuadrados equipada con las comodidades básicas, teléfono, fax y equipos informáticos.		
Se deberá presentar Carta en Carácter de Declaración jurada de que cuenta con la infraestructura edilicia requerida.		
2- Infraestructura Operativa		
- Vehículos de suficiente porte para traslado de equipos, herramientas y personal.		
- 2 (dos) camión grua con capacidad minima de 5 toneladas para traslado simultaneo de equipos a proveer.		
Se deberá presentar Carta en Carácter de Declaración jurada de que cuenta con la infraestructura operativa requerida.		
3. Infraestructura Tecnológica		
Deberá contar con equipos de testeo e instalación de generadores de emergencia.		
- Sistema de Alineación.		
- Instrumentos para diagnósticos.		
-Taladros de alta potencia.		
- Equipo de soldadura.		
-Gato hidraulico tipo jacare.		
-Grua móvil de elevación hidrulica.		
-Tester eléctrico.		
-Juego completo de llaves de boca y triada.		
-Juego completo de llaves de tubo.		
-Compresor de aire con capacidad de por lo menos de por lo menos 200 libras.		
Se deberá presentar Carta en Carácter de Declaración jurada de que los equipos mencionados se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada (no deberán estar comprometidos en otras obras), que se encuentra en		

buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

Los equipos o maquinarias permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato.

La Contratante tendrá derecho a realizar las correspondientes visitas a los sitios declarados por los Oferentes a fin de verificar los datos señalados en las Declaraciones Juradas.

4. Capacidad Técnica Operativa.

- 2 (dos) Personal Clave Ingeniero Electromecánico con 10 (diez) años de experiencia que serán valorados desde la obtención del título universitario habilitante (se deberán presentar las documentaciones probatorias como fotocopia del título universitario y certificado de estudios, certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores) esto debido a que se tendrán dos frentes bien definidos de trabajo: Frente Norte (Loma Plata y Concepción) y Frente Asunción (Edificio Eligio Ayala, Edificio Histórico, Edificio Dirección General de Fiscalización Tributaria) que se encuentran muy distante entre sí y de forma a tener una atención personalizada en cada frente de trabajo.

- 1 (un) Funcionario Administrativo.

- 2 (dos) Ayudantes Especializados (con certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores)

Deberá presentar Carta en Carácter de Declaración Jurada el Currículo de los empleados que compruebe la experiencia requerida, y la inscripción en el seguro social que compruebe que el personal propuesto esté ligado a la empresa oferente en el lapso de por lo menos seis meses ininterrumpidos anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Esta condicionante no se aplicará al personal encargado de las obras civiles.

Declaración Jurada la nómina del personal técnico que se encargará de la instalación del equipo, en donde deberá constar los años de trabajo en la empresa, el horario de trabajo y la especificidad de su trabajo.

La Convocante podrá realizar una visita a los sitios declarados por el Oferente a fin de verificar la veracidad de las informaciones declaradas.

CERTIFICACIONES

Normas Aplicables o Certificado de Calidad ISO o similar: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004, ISO 8528; o certificaciones similares, a fin de garantizar la capacidad operativa del Proveedor y la calidad del producto.

De manifiesto que el presente proyecto se trata de instalación, implementación y Servicios conexos en tiempos consensuados con la Convocante según previa coordinación, se requiere que el Oferente/Proveedor cuente con una estructura de trabajo estandarizada/normalizada, trazable y auto gestionada que permita el cumplimiento efectivo de la provisión, transporte e instalación por tanto se solicita que posea certificación ISO 9001/2015 o similar; La similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la Norma ISO 9001/2015 con respecto a la Calidad de la gestión de procedimientos de provisión de bienes y/o servicios a fin de garantizar que la empresa adjudicada tenga la capacidad organizativa y operativa para cumplir con las obligaciones asignadas.

Catálogo

De Catálogo del producto ofertado, que reflejen de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

Contar con Patente Comercial vigente a la fecha de presentación. Con estos requisitos se limita llamativamente la participación de potenciales oferentes, notándose el direccionamiento hacia un determinado oferente. Solicitamos amablemente a la convocante tenga a bien revisar dichos requisitos a fin de dar mayor participación o en su defecto realizar un llamado por la vía de excepción ..

Consulta 2 - RUC

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Podría la convocante individualizar el NUMERO DE RUC que le corresponde a efectos de evitar errores substanciales en la fomacion de la oferta, especialmente en la emision de la garantia de mantenimiento de oferta. Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2025
Se informa que el número de RUC de la convocante se encuentra debidamente individualizado en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en la sección "Condiciones contractuales", bajo el título "Formas y condiciones de pago". Se sugiere remitirse a dicho apartado a efectos de evitar errores en la formulación de la oferta, en particular en lo que respecta a la emisión de la garantía de mantenimiento de oferta.		

Consulta 3 - ISO 9001:2015

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Se consulta la posibilidad de excluir del Pliego la exigencia de la certificación ISO 9001:2015 para la firma oferente siendo suficiente para el fabricante de los equipos, considerando que la envergadura del proyecto no justifica dicho requerimiento y que su mantenimiento restringe la participación. Atendiendo que la Ley 7021 expresa que "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia". El requerimiento de la certificación ISO 9001:2015 para la firma oferente no es estrictamente necesario para le tipo y escala de servicio a contratar, su inclusión podría ser considerada una barrera a la participación para la firma oferente siendo suficiente para el fabricante.		

Consulta 4 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la ampliación del plazo de entrega a 180 días, ya que los equipos deberan ser fabricados en Europa o EEUU, a menos de que el llamado ya este dirigido a algún oferente que ya cuente en plaza con esos equipos.		

Consulta 5 - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
CERTIFICACIONES Normas Aplicables o Certificado de Calidad ISO o similar: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004, ISO 8528; o certificaciones similares, a fin de garantizar la capacidad operativa del Proveedor y la calidad del producto. De manifiesto que el presente proyecto se trata de instalación, implementación y Servicios conexos en tiempos consensuados con la Convocante según previa coordinación, se requiere que el Oferente/Proveedor cuente con una estructura de trabajo estandarizada/normalizada, trazable y auto gestionada que permita el cumplimiento efectivo de la provisión, transporte e instalación por tanto se solicita que posea certificación ISO 9001/2015 o similar; La similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la Norma ISO 9001/2015 con respecto a la Calidad de la gestión de procedimientos de provisión de bienes y/o servicios a fin de garantizar que la empresa adjudicada tenga la capacidad organizativa y operativa para cumplir con las obligaciones asignadas. * Solicitamos a la convocante eliminar ISO 9001/2015 o similar, ya que atenta contra la libre competencia. Ya se realizaron llamados para compra de grupos generadores de 4 veces mayor en cantidad que este llamado, y NO SE SOLICITO la norma en cuestion. Solo una empresa en Paraguay posee la norma en cuestion, y para no evidenciar el direccionamiento y posteriores protestas contra el pliego. Solicitamos retirar esa norma.		

Consulta 6 - 2- Infraestructura Operativa

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
- 2 (dos) camión grua con capacidad mínima de 5 toneladas para traslado simultaneo de equipos a proveer.		
Solicitamos se pueda presentar contrato de alquiler de los siguientes vehiculos.		

Consulta 7 - 4. Capacidad Técnica Operativa.

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
- 2 (dos) Personal Clave Ingeniero Electromecánico con 10 (diez) años de experiencia que serán valorados desde la obtención del título universitario habilitante (se deberán presentar las documentaciones probatorias como fotocopia del título universitario y certificado de estudios, certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores) esto debido a que se tendrán dos frentes bien definidos de trabajo: Frente Norte (Loma Plata y Concepción) y Frente Asunción (Edificio Eligio Ayala, Edificio Histórico, Edificio Dirección General de Fiscalización Tributaria) que se encuentran muy distante entre si y de forma a tener una atención personalizada en cada frente de trabajo.		
- 1 (un) Funcionario Administrativo.		
- 2 (dos) Ayudantes Especializados (con certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores)		
Solicitamos tener en cuenta Ing. Electrico, Electromecanico e Industrial para los trabajos.		
Ya que todas las especialidades estan preparadas para los trabajos.		
Tambien solicitamos reducir de 2 Ingenieros a 1, ya que la envergadura de los trabajos no requiere de 2 profesionales.		

Consulta 8 - CERTIFICACIONES ISO

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2025
Solicitamos a la Convocante rever la exigencia de certificación ISO 9001:2015 o similar, por las siguientes razones:		
1. No guarda relación directa con el objeto del llamado. La provisión, transporte e instalación de equipos puede ser evaluada mediante antecedentes comprobables, experiencia previa o planes de trabajo específicos, sin necesidad de condicionar la participación a una certificación formal.		
2. Restringe la concurrencia y afecta la eficiencia del proceso. Dado que muy pocas empresas en el país cuentan con dicha certificación, el requisito reduce injustificadamente el universo de oferentes, lo que puede impactar negativamente en la competencia, los precios y la calidad final.		
3. Existen medios alternativos de verificación. La calidad y capacidad operativa de un proveedor pueden ser garantizadas mediante visitas técnicas, evaluación de currículum empresarial, contratos anteriores y garantías contractuales, sin necesidad de imponer un estándar ISO como filtro excluyente.		
4. Riesgo de direccionamiento e impugnaciones. La inclusión de este requisito podría interpretarse como una limitación arbitraria, generando sospechas de direccionamiento, afectando la transparencia del proceso y abriendo la puerta a protestas o nulidades.		
Por lo expuesto, solicitamos suprimir del pliego la exigencia de certificación ISO 9001:2015 o similar, permitiendo así una participación más amplia, competitiva y ajustada a los principios de igualdad y eficiencia que deben regir toda contratación pública.		

Consulta 9 - Lugar de Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-06-2025
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si el recorrido tiene previsto iniciar en el edificio histórico de la DNIT, ubicado en la ciudad de Asunción, (Edificio Eligio Ayala) y en que piso o sector, ya que el Pliego de Bases y Condiciones no lo especifica de manera clara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-06-2025
Si, la visita técnica se iniciará en el Edificio Histórico - Asunción, en el horario establecido en el PBC.		

Consulta 10 - REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación a 2 (dos) camión grúa con capacidad mínima de 5 toneladas para traslado simultaneo de equipos a proveer. ¿Favor aclarar si deben ser propios o se podría tercerizar?		

Consulta 11 - Requerimiento de infraestructura.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación a 2 (dos) camión grúa con capacidad mínima de 5 toneladas para traslado simultaneo de equipos a proveer. Solicitamos a la CONVOCANTE que sea aceptado la tercerización de los 2(dos) camiones grúas.		

Consulta 12 - Requerimiento de infraestructura

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación a 2 (dos) camión grúa con capacidad mínima de 5 toneladas para traslado simultaneo de equipos a proveer. En caso de que se requiera que sea propio del Oferente, favor indicar como se evidenciaría el cumplimiento de este requisito. ¿Se deberá presentar la factura de los mismos en la oferta?		

Consulta 13 - Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Para el grupo 33 KVA, el Governor tipo electrónico. Solicitamos que sea aceptado también del tipo mecánico para no limitar la participación de potenciales oferentes en cumplimiento de las leyes de Compras Públicas. Art 45 de la Ley 7021 de contrataciones públicas que establece que el Pliego de Bases y Condiciones sean transparentes, accesibles, técnicamente adecuados, libres de favoritismos y garanticen la participación de múltiples oferentes.		

Consulta 14 - Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
TECNOLOGIA CERO PARA SITUACIONES DE MERGENCIAINDICACION DE ENCENDIDO Y APAGADO. ¿Exactamente a que hace referencia con tecnología CERO?		

Consulta 15 - Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
MARCA: AMERICANA/EUROPEA. Entendemos que todas las partes conformantes el grupo electrógeno deben cumplir con este requisito. Caso contrario favor aclarar como la CONVOCANTE garantizará evitar que por ejemplo solo un componente sea de procedencia AMERICANA/EUROPEA y el resto de los componentes sea de procedencia CHINA?		

Consulta 16 - GENERADORES DE EMERGENCIA. Segunda Etapa

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En los sitios donde se encuentren equipos generadores existentes instalados, se deberá proceder a su retiro cuidando no dañar la estructura ni el funcionamiento de los mismos, si por razones de espacio algunos de estos deben ser desarmados, los mismos deberán ser trasladados a los sitios determinados por la Dirección del Contrato, sedes de la DNIT, y puestos en marcha en la nueva ubicación exceptuándose la interconexión a los tableros de las dependencias donde se trasladen. ¿Esto implica la instalación completa a la acometida e implementación del tablero de transferencia correspondiente?		

Consulta 17 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Declaración jurada de que los equipos mencionados dentro de la infraestructura tecnológica se encuentran con disponibilidad inmediata. El pliego no especifica si se aceptan equipos alquilados o solo propios.		

Consulta 18 - REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Superficie techada mínima de 180 m ² para montaje de motores” y “oficina de al menos 100 m ² con comodidades básicas. ¿Podría ser propia, arrendada, o si puede estar compartida?		

Consulta 19 - Capacidad Técnica Operativa.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Personal clave Ing. Electromecánico con 10 años de experiencia desde la obtención del título. Solicitamos sean aceptados otros títulos de ingeniería como electricista y electrónico.		

Consulta 20 - Estructura edilicia.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Al ser un edificio antiguo existe alguna limitación estética en cuanto al recorrido del cableado que pueda comprometer la estética?		

Consulta 21 - Modificaciones civiles

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Para el retiro de los equipos en lugares pocos accesibles será necesario modificaciones civiles para facilitar el ingreso y retiro de los equipos?		

Consulta 22 - Instalación eléctrica.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿Debe el generador estar preparado para sincronización en paralelo futuro, o se trata exclusivamente de operación individual con transferencia automática?		

Consulta 23 - Combustible.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿La provisión de combustible para la primera puesta en marcha y pruebas estará a cargo del proveedor o será provista por la DNIT?		

Consulta 24 - Certificado

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿Se debe presentar certificado de conformidad CE o UL del grupo generador completo, y no solo de componentes individuales?		

Consulta 25 - Repuestos

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿Debe considerarse repuestos críticos o kit de mantenimiento para el primer año como parte de la oferta técnica?		

Consulta 26 - Cabina

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿Es obligatorio que el generador tenga cabina insonorizada con certificación ISO de nivel sonoro?		

Consulta 27 - Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
¿Se debe incluir dentro de la oferta un plan de mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante con tiempos, repuestos y lubricantes recomendados?		

Consulta 28 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Si bien se establece la provisión de 5 Grupos, La carga a ser instalada en cada lugar no está definida exactamente.		

Consulta 29 - Distribución de energía

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
El alcance de la instalación abarca hasta la conexión del tablero de distribución principal?		

Consulta 30 - Penalidades por incumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Se menciona multa de 2% pero no especifica si es por el monto total o solo por el ítem en cuestión. Solicitamos a la convocante aclarar este punto.		

Consulta 31 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Se cuenta con esquemas eléctricos de los diversos sitios para definir puntos clave?		

Consulta 32 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
ISO 9001, o similar. ¿Qué certificaciones equivalentes son consideradas?		

Consulta 33 - Documentación

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Solicitamos amablemente a la convocante si podría proporcionar planos civiles de los distintos sitios.		

Consulta 34 - certificaciones del fabricante sobre motores, alternadores, controles y transferencias.

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En cuanto al soporte técnico, no se hace referencia a la exigencia de certificaciones oficiales por parte del fabricante en componentes clave como motores, alternadores, controles y sistemas de transferencia. ¿Cómo se garantiza la calidad y eficiencia en el soporte técnico en Paraguay para evitar que estos sean tercerizados a técnicos no capacitados por la marca seleccionada y tener caída de servicios de los equipos por no contar con el soporte adecuado?		

Consulta 35 - Garantía del fabricante del grupo electrógeno

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Respecto a las garantías, para este respaldo ¿Es necesario agregar la garantía del fabricante del grupo electrógeno? Entiéndase fabricante: El que produce los motores, alternadores y controles, no el ensamblador que en muchos casos no pertenece al grupo del fabricante. Si no existe un canal de garantía de la marca, las fallas lo deben absorber el importador, y en estas circunstancias vienen las especulaciones respecto a la responsabilidad de la falla. Favor aclarar este punto.		

Consulta 36 - Nivel de confiabilidad de los subproductos de los Generadores

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
El Pliego no aclara, ni hace mención sobre los subproductos de los generadores. Entiéndase como subproductos: Motor, alternador, sistema de control y transferencia automática, en referencia a que si deben ser de la misma marca o se pueden combinar distintos fabricantes (marcas). ¿Hay algún criterio a tener en cuenta respecto a precio y confiabilidad? Es importante tener claro el nivel de confiabilidad deseado ya que hay denominaciones de generadores que combinan los sub productos críticos bajo un criterio de costos sacrificando la confiabilidad y vida útil. Y al contar un importador con tanta variedad de opciones de subproductos, la estructura de soporte no es certificada por los elevados costos que esto conlleva ni cuentan con stock básico de repuestos.		

Consulta 37 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar lo siguiente: En el Pliego de Bases y Condiciones se establece que “El oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato”, sin hacer mención expresa de que la no asistencia a dichos sitios sea causal de descalificación. Sin embargo, durante la visita técnica realizada en Asunción, la persona responsable por parte de la DNIT indicó verbalmente que la no asistencia a los demás sitios sería motivo de descalificación. Ante esta aparente contradicción, solicitamos se aclare si la no participación en dichas visitas técnicas efectivamente será considerada causal de descalificación y en ese caso adendar el pliego donde esto se exprese claramente y sin ambigüedades este punto habilitando nuevas fechas para la visita técnica en todos los sitios.		

Consulta 38 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar cómo se evidenciará la participación de los oferentes en la visita técnica, teniendo en cuenta que no se entregó constancia alguna a los asistentes durante la visita técnica realizada en algunos sitios.		

Consulta 39 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar una prórroga en la fecha de presentación de oferta, teniendo en cuenta el dimensionamiento y complejidad del proyecto. Consideramos necesario contar con un plazo razonable para la correcta preparación de una oferta competitiva, una vez recibida y analizada todas las respuestas a las consultas formuladas en el portal.		

Consulta 40 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: “Diámetro por carrera 102x120 para los Generadores de 33 kVA.” Solicitamos sean aceptadas diámetro por carrera de 91,2x127.		

Consulta 41 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cilindrada 3.9 para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas Cilindrada de 3,3.		

Consulta 42 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Relación de compresión 18:01 para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas Relación de compresión de 18,5:1.		

Consulta 43 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Standby 8 para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Standby de 8,7.		

Consulta 44 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 100% 7,4 para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Prime 100% de 7,6.		

Consulta 45 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cantidad de refrigerante 7,2 para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas 26 litros, incluyendo el radiador.		

Consulta 46 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Governor Electrónico para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos sean aceptadas Governor Mecánico.		

Consulta 47 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 33 kVA. Se indica: Paso 2/3 bobinado 6s o 6 a. Favor aclarar el significado y a que se refiere con "bobinado 6s o 6" para poder asegurar cumplimiento con la especificación.		

Consulta 48 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 33 kVA. Se indica: Protección magnetotérmica tripolar. Favor aclarar ¿Qué circuito debe llevar dicha protección?		

Consulta 49 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Desconectador de batería para los Generadores de 33 kVA." Solicitamos que este requerimiento sea de carácter opcional.		

Consulta 50 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Respecto al requerimiento de 62 dB a 7 metros para el generador de 33 kVA, técnicamente es posible alcanzar dicho nivel, pero dependerá en gran medida de las condiciones del lugar de instalación. Para cumplir con este nivel sonoro, podrían ser necesarias ciertas adaptaciones en el sitio, como mejoras en la insonorización, ubicación estratégica del equipo o tratamiento del sistema de escape y Tipo de base y acoplamiento antivibratorio. Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento del nivel sonoro solicitado, podrían ser necesarias adaptaciones específicas durante la instalación. Solicitamos, indicar si se contempla la posibilidad de realizar este tipo de adaptaciones (modificaciones) durante la etapa de instalación para asegurar el cumplimiento de la exigencia sonora.		

Consulta 51 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de tapón de llenado de combustible con llave para el generador de 33 kVA, informamos que en nuestros equipos el acceso al tanque de combustible se encuentra dentro del cabinado, el cual cuenta con cerradura con llave. Solicitamos a la Convocante que se acepte esta solución de diseño como equivalente, ya que garantiza la seguridad del acceso al tanque de combustible y, al mismo tiempo, protege con llave todos los componentes internos del generador, cumpliendo así y sobrepasando el requerimiento en cuanto a seguridad y control de acceso.		

Consulta 52 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de Editor PLC interno para el generador de 33 kVA, nuestros generadores no cuentan con esta funcionalidad integrada de forma estándar. Se incluyen un controlador electrónico avanzado, configurable y con múltiples entradas/salidas digitales y analógicas, que permite cumplir con funciones de automatización y control similares a las de un PLC, mediante programación y parametrización externa. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución alternativa, ya que permite cumplir con los objetivos funcionales esperados, aun sin contar con un editor PLC embebido en el equipo.		

Consulta 53 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el ítem que menciona la inclusión de botones de control de disyuntores en el panel central para el Generador de 33kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué disyuntores hace referencia específicamente: si se trata del disyuntor principal de salida del generador, de disyuntores auxiliares u otros elementos del sistema. Esta información es necesaria para poder dimensionar correctamente el equipamiento y asegurar el cumplimiento del requerimiento.		

Consulta 54 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de menú de navegación en cinco teclas, informamos que los controladores de nuestros generadores de 33kVA cuentan con un sistema de navegación por menú mediante 4 teclas, que permite un acceso completo, ágil e intuitivo a todas las funciones de monitoreo y configuración del equipo. Solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución, dado que cumple plenamente con la funcionalidad requerida, aun utilizando una cantidad y distribución de teclas diferente.		

Consulta 55 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo, informamos que el equipo propuesto cumple con la alarma de nivel bajo de combustible, brindando una señal clara y oportuna para prevenir el agotamiento del tanque. Sin embargo, nuestros generadores de 33 Kva no incluye un sistema de monitoreo continuo del consumo de combustible (litros por hora, total consumido, etc.) como funcionalidad estándar. Solicitamos a la Convocante que se aceptadas que la alarma de nivel bajo por sí sola es considerada suficiente para cumplir con este requerimiento, ya que cubre el aspecto de seguridad y operación relacionado con el nivel de combustible.		

Consulta 56 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de contacto de doble carga con mecanismo de extracción horizontal para el Generador de 33kVA. Solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con "mecanismo de extracción horizontal", ya que el término no resulta del todo preciso y puede interpretarse de distintas maneras.		

Consulta 57 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de "tecnología cero para situaciones de emergencia" para el Generador de 33kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con el término "tecnología cero", ya que no se encuentra definido en el pliego y puede dar lugar a diferentes interpretaciones.		

Consulta 58 - Generador de 33 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de "interfaz de entrada/salida múltiple" para el Generador de 33 kVA, solicitamos a la Convocante que aclare específicamente a qué se refiere con dicho término, ya que no se detalla si hace referencia a cantidad mínima de I/O, tipo de protocolo, o compatibilidad con sistemas externos		

Consulta 59 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Diámetro por carrera 114x135 para los Generadores de 220 kVA." Solicitamos sean aceptadas diámetro por carrera de 107x124.		

Consulta 60 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cilindrada 8,3 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas Cilindrada de 6,7.		

Consulta 61 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Relación de compresión 18:01 para los Generadores de 220 kVA". Solicitamos sean aceptadas una relación de compresión de 17,2:1		

Consulta 62 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 100% 45 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Prime 100% de 48		

Consulta 63 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 75% 34 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Prime 75% de 36		

Consulta 64 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 50% 23 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Prime 50% de 27		

Consulta 65 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 25% 13 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Prime 25% de 14.		

Consulta 66 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cantidad de refrigerante 12,3 para los Generadores de 220 kVA" Solicitamos sean aceptadas 37 litros, incluyendo el radiador.		

Consulta 67 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de "excitación autoexcitada sin escobillas para el Generador de 220 kVA", informamos que el generador propuesto cuenta con sistema de excitación PMG (generador de imanes permanentes), el cual es técnicamente superior al sistema autoexcitado, ya que proporciona una mayor estabilidad de tensión, mejor respuesta transitoria y mayor robustez frente a cargas críticas. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que confirme si este sistema puede ser considerado como cumplimiento del requerimiento, dado que las especificaciones técnicas son mínimas y lo propuesto superará funcionalmente las prestaciones exigidas.		

Consulta 68 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 220 kVA. Se indica Paso: 2/3 bobinado 6s o 6 a. Favor aclarar el significado y a que se refiere con "bobinado 6s o 6" para poder asegurar cumplimiento con la especificación.		

Consulta 69 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 220 kVA. Se indica: Protección magnetotérmica tripolar. Favor aclarar ¿Qué circuito debe llevar dicha protección?		

Consulta 70 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Desconectador de batería para los Generadores de 220 kVA." Solicitamos que este requerimiento sea de carácter opcional.		

Consulta 71 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
Respecto al requerimiento de 62 dB a 7 metros para el generador de 220 kVA, técnicamente es posible alcanzar dicho nivel, pero dependerá en gran medida de las condiciones del lugar de instalación. Para cumplir con este nivel sonoro, podrían ser necesarias ciertas adaptaciones en el sitio, como mejoras en la insonorización, ubicación estratégica del equipo o tratamiento del sistema de escape y Tipo de base y acoplamiento antivibratorio. Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento del nivel sonoro solicitado, podrían ser necesarias adaptaciones específicas durante la instalación. Solicitamos, indicar si se contempla la posibilidad de realizar este tipo de adaptaciones (modificaciones) durante la etapa de instalación para asegurar el cumplimiento de la exigencia sonora.		

Consulta 72 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de tapón de llenado de combustible con llave para el generador de 220 kVA, informamos que en nuestros equipos el acceso al tanque de combustible se encuentra dentro del cabinado, el cual cuenta con cerradura con llave. Solicitamos a la Convocante que se acepte esta solución de diseño como equivalente, ya que garantiza la seguridad del acceso al tanque de combustible y, al mismo tiempo, protege con llave todos los componentes internos del generador, cumpliendo así y sobrepasando el requerimiento en cuanto a seguridad y control de acceso.		

Consulta 73 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de Editor PLC interno para el generador de 220 kVA, nuestros generadores no cuentan con esta funcionalidad integrada de forma estándar. Se incluyen un controlador electrónico avanzado, configurable y con múltiples entradas/salidas digitales y analógicas, que permite cumplir con funciones de automatización y control similares a las de un PLC, mediante programación y parametrización externa. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución alternativa, ya que permite cumplir con los objetivos funcionales esperados, aun sin contar con un editor PLC embebido en el equipo.		

Consulta 74 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el ítem que menciona la inclusión de botones de control de disyuntores en el panel central para el Generador de 220kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué disyuntores hace referencia específicamente: si se trata del disyuntor principal de salida del generador, de disyuntores auxiliares u otros elementos del sistema. Esta información es necesaria para poder dimensionar correctamente el equipamiento y asegurar el cumplimiento del requerimiento.		

Consulta 75 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de menú de navegación en cinco teclas, informamos que los controladores de nuestros generadores de 220 kVA cuentan con un sistema de navegación por menú mediante 4 teclas, que permite un acceso completo, ágil e intuitivo a todas las funciones de monitoreo y configuración del equipo. Solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución, dado que cumple plenamente con la funcionalidad requerida, aun utilizando una cantidad y distribución de teclas diferente.		

Consulta 76 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo, informamos que el equipo propuesto cumple con la alarma de nivel bajo de combustible, brindando una señal clara y oportuna para prevenir el agotamiento del tanque. Sin embargo, nuestros generadores de 220 Kva no incluye un sistema de monitoreo continuo del consumo de combustible (litros por hora, total consumido, etc.) como funcionalidad estándar. Solicitamos a la Convocante que se aceptadas que la alarma de nivel bajo por sí sola es considerada suficiente para cumplir con este requerimiento, ya que cubre el aspecto de seguridad y operación relacionado con el nivel de combustible.		

Consulta 77 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de contacto de doble carga con mecanismo de extracción horizontal para el Generador de 220 kVA. Solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con "mecanismo de extracción horizontal", ya que el término no resulta del todo preciso y puede interpretarse de distintas maneras.		

Consulta 78 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de "tecnología cero para situaciones de emergencia" para el Generador de 220kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con el término "tecnología cero", ya que no se encuentra definido en el pliego y puede dar lugar a diferentes interpretaciones.		

Consulta 79 - Generador de 220 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2025
En relación con el requerimiento de "interfaz de entrada/salida múltiple" para el Generador de 220 kVA, solicitamos a la Convocante que aclare específicamente a qué se refiere con dicho término, ya que no se detalla si hace referencia a cantidad mínima de I/O, tipo de protocolo, o compatibilidad con sistemas externos.		

Consulta 80 - Generador 33KVA - Dimensiones

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante favor aclarar si serán aceptados equipos con un Ancho de 1080mm, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes y a su vez al tratarse de una medida menor, beneficiaria a la convocante al ocupar un menos espacio.		

Consulta 81 - Generador 33KVA - Deposito de Combustible

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Soicitamos a la convocante, favor aclarar si serán aceptados equipos con un Deposito de combustible de al menos 70 litros, esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, ya que dicha capacidad es la medida estandar en los generadores que se encuentran locamente, lo que dara una mejor apertura a la presentacion de una gran variedad de marcas.		

Consulta 82 - Generador 400KVA - Relacion de compresion

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante favor aclarar si seran aceptados equipos con una Relacion de Compresion de 13.0:1, esto a fin de permitir una mayor participacion de oferentes, y ya que se trata de un valor minimo, permitira la apertura a la presentacion de una mayor variedad de marcas.		

Consulta 83 - Capacidad Tecnica Operativa

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar como Personal Clave a Ingenieros Electromecanicos, Electricidad y/o Electronico. Esto permitira la participacion de una mayor cantidad de profesionales que cumplen a cabalidad lo requerido		

Consulta 84 - Capacidad Tecnica Operativa - Project Manager

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante favor aclarar si sera requerido que el oferente cuenta con un Profesional con certificacion PMP, esto a fin de contar con un personal especializado para el manejo del proyecto, ya que la adquisicion es de una envergadura bastante importante, y es imperiosa la necesidad de que sea manejada por un profesional acorde al volumen del mismo.		

Consulta 85 - Capacidad Tecnica Operativa - Personal Clave

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante favor aclarar si seran aceptados para el Personal Clave, la tercerizacion de los Ingenieros, esto a fin de no limitar los requerimientos, y permitir la apertura a una mayor cantidad de empresas.		

Consulta 86 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Diámetro por carrera 114x135 para los Generadores de 250 kVA". Solicitamos sean aceptadas diámetro por carrera de 107x124.		

Consulta 87 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cilindrada 8,3" para los Generadores de 250 kVA. Solicitamos sean aceptadas Cilindrada de 6,7.		

Consulta 88 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Relación de compresión 16,7:1" para los Generadores de 250 kVA. Solicitamos sean aceptadas Relación de compresión 17,2:1		

Consulta 89 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 75% 42" para los Generadores de 250 kVA. Solicitamos sean aceptadas un Consumo de combustible Prime 75% de 43.		

Consulta 90 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 50% 29" para los Generadores de 250 kVA. Solicitamos sean aceptadas un Consumo de combustible Prime 50% de 32.		

Consulta 91 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Prime 25% 15" para los Generadores de 250 kVA. Solicitamos sean aceptadas un Consumo de combustible Prime 25% de 16.		

Consulta 92 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cantidad de refrigerante 12,3 para los Generadores de 250 kVA." Solicitamos sean aceptadas 36 litros, incluyendo el radiador.		

Consulta 93 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de "excitación autoexcitada sin escobillas para el Generador de 250 kVA", informamos que el generador propuesto cuenta con sistema de excitación PMG (generador de imanes permanentes), el cual es técnicamente superior al sistema autoexcitado, ya que proporciona una mayor estabilidad de tensión, mejor respuesta transitoria y mayor robustez frente a cargas críticas. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que confirme si este sistema puede ser considerado como cumplimiento del requerimiento, dado que las especificaciones técnicas son mínimas y lo propuesto superará funcionalmente las prestaciones exigidas.		

Consulta 94 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 250 kVA. Se indica: Paso 2/3 bobinado 6s o 6 a. Favor aclarar el significado y a que se refiere con "bobinado 6s o 6" para poder asegurar cumplimiento con la especificación.		

Consulta 95 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 250 kVA. Se indica: Protección magnetotérmica tripolar. Favor aclarar ¿Qué circuito debe llevar dicha protección?		

Consulta 96 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Desconectador de batería para los Generadores de 250 kVA." Solicitamos que este requerimiento sea de carácter opcional.		

Consulta 97 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Alto 2120 para los Generadores de 250 kVA." Solicitamos sean aceptadas una altura de 2495.		

Consulta 98 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Ancho 1080 para los Generadores de 250 kVA." Solicitamos sean aceptadas un Ancho de 1145.		

Consulta 99 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Respecto al requerimiento de 62 dB a 7 metros para el generador de 250 kVA, técnicamente es posible alcanzar dicho nivel, pero dependerá en gran medida de las condiciones del lugar de instalación. Para cumplir con este nivel sonoro, podrían ser necesarias ciertas adaptaciones en el sitio, como mejoras en la insonorización, ubicación estratégica del equipo o tratamiento del sistema de escape y Tipo de base y acoplamiento antivibratorio. Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento del nivel sonoro solicitado, podrían ser necesarias adaptaciones específicas durante la instalación. Solicitamos, indicar si se contempla la posibilidad de realizar este tipo de adaptaciones (modificaciones) durante la etapa de instalación para asegurar el cumplimiento de la exigencia sonora.		

Consulta 100 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de tapón de llenado de combustible con llave para el generador de 250 kVA, informamos que en nuestros equipos el acceso al tanque de combustible se encuentra dentro del cabinado, el cual cuenta con cerradura con llave. Solicitamos a la Convocante que se acepte esta solución de diseño como equivalente, ya que garantiza la seguridad del acceso al tanque de combustible y, al mismo tiempo, protege con llave todos los componentes internos del generador, cumpliendo así y sobrepasando el requerimiento en cuanto a seguridad y control de acceso.		

Consulta 101 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de Editor PLC interno para el generador de 250 kVA, nuestros generadores no cuentan con esta funcionalidad integrada de forma estándar. Se incluyen un controlador electrónico avanzado, configurable y con múltiples entradas/salidas digitales y analógicas, que permite cumplir con funciones de automatización y control similares a las de un PLC, mediante programación y parametrización externa. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución alternativa, ya que permite cumplir con los objetivos funcionales esperados, aun sin contar con un editor PLC embebido en el equipo.		

Consulta 102 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de menú de navegación en cinco teclas, informamos que los controladores de nuestros generadores de 250 kVA cuentan con un sistema de navegación por menú mediante 4 teclas, que permite un acceso completo, ágil e intuitivo a todas las funciones de monitoreo y configuración del equipo. Solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución, dado que cumple plenamente con la funcionalidad requerida, aun utilizando una cantidad y distribución de teclas diferente.		

Consulta 103 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el ítem que menciona la inclusión de botones de control de disyuntores en el panel central para el Generador de 250kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué disyuntores hace referencia específicamente: si se trata del disyuntor principal de salida del generador, de disyuntores auxiliares u otros elementos del sistema. Esta información es necesaria para poder dimensionar correctamente el equipamiento y asegurar el cumplimiento del requerimiento.		

Consulta 104 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo, informamos que el equipo propuesto cumple con la alarma de nivel bajo de combustible, brindando una señal clara y oportuna para prevenir el agotamiento del tanque. Sin embargo, nuestros generadores de 250 Kva no incluye un sistema de monitoreo continuo del consumo de combustible (litros por hora, total consumido, etc.) como funcionalidad estándar. Solicitamos a la Convocante que se aceptadas que la alarma de nivel bajo por sí sola es considerada suficiente para cumplir con este requerimiento, ya que cubre el aspecto de seguridad y operación relacionado con el nivel de combustible.		

Consulta 105 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de contacto de doble carga con mecanismo de extracción horizontal para el Generador de 250 kVA. Solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con "mecanismo de extracción horizontal", ya que el término no resulta del todo preciso y puede interpretarse de distintas maneras.		

Consulta 106 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de “tecnología cero para situaciones de emergencia” para el Generador de 250kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con el término “tecnología cero”, ya que no se encuentra definido en el pliego y puede dar lugar a diferentes interpretaciones.		

Consulta 107 - Generador de 250 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de “interfaz de entrada/salida múltiple” para el Generador de 250 kVA, solicitamos a la Convocante que aclare específicamente a qué se refiere con dicho término, ya que no se detalla si hace referencia a cantidad mínima de I/O, tipo de protocolo, o compatibilidad con sistemas externos.		

Consulta 108 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: “Diámetro por carrera 130x163 ” para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Diámetro por carrera 132x144.		

Consulta 109 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: “Cilindrada 8,3” para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Cilindrada de 11,8.		

Consulta 110 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: “Relación de compresión 13,8:1” para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas una Relación de compresión de 17 a 1.		

Consulta 111 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de “Consumo de combustible Standby para el Generador de 400 kVA, solicitamos a la Convocante que aclare correctamente este requerimiento ya que el pliego presenta una contradicción en los requerimientos siguientes: • Consumo de combustible Standby 86,9 • Consumo de combustible Standby 100% 76,5 Favor aclarar si para el Consumo de combustible Standby a 100% se requiere 86, 9 o 76,5?		

Consulta 112 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Standby 75% 56,5" para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Standby 75% de 60.		

Consulta 113 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Standby 50% 38,5" para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Standby 50% de 41.		

Consulta 114 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Consumo de combustible Standby 25% 20,9" para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Consumo de combustible Standby 25% de 22.		

Consulta 115 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Cantidad de refrigerante 23,1" para los Generadores de 400 kVA. Solicitamos sean aceptadas Cantidad de refrigerante de 46,8 l con el radiador.		

Consulta 116 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de "excitación autoexcitada sin escobillas para el Generador de 400 kVA", informamos que el generador propuesto cuenta con sistema de excitación PMG (generador de imanes permanentes), el cual es técnicamente superior al sistema autoexcitado, ya que proporciona una mayor estabilidad de tensión, mejor respuesta transitoria y mayor robustez frente a cargas críticas. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que confirme si este sistema puede ser considerado como cumplimiento del requerimiento, dado que las especificaciones técnicas son mínimas y lo propuesto superará funcionalmente las prestaciones exigidas.		

Consulta 117 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 400 kVA. Se indica: Paso 2/3 bobinado 6s o 6 a. Favor aclarar el significado y a que se refiere con "bobinado 6s o 6" para poder asegurar cumplimiento con la especificación.		

Consulta 118 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Dentro de las EE.TT. para Generador de 400 kVA. Se indica: Protección magnetotérmica tripolar. Favor aclarar ¿Qué circuito debe llevar dicha protección?		

Consulta 119 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Desconectador de batería para los Generadores de 400 kVA." Solicitamos que este requerimiento sea de carácter opcional.		

Consulta 120 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. Donde se indica: "Largo 4350 para los Generadores de 400 kVA." Solicitamos sean aceptadas un Largo de 5092.		

Consulta 121 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Respecto al requerimiento de 62 dB a 7 metros para el generador de 400 kVA, técnicamente es posible alcanzar dicho nivel, pero dependerá en gran medida de las condiciones del lugar de instalación. Para cumplir con este nivel sonoro, podrían ser necesarias ciertas adaptaciones en el sitio, como mejoras en la insonorización, ubicación estratégica del equipo o tratamiento del sistema de escape y Tipo de base y acoplamiento antivibratorio. Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento del nivel sonoro solicitado, podrían ser necesarias adaptaciones específicas durante la instalación. Solicitamos, indicar si se contempla la posibilidad de realizar este tipo de adaptaciones (modificaciones) durante la etapa de instalación para asegurar el cumplimiento de la exigencia sonora.		

Consulta 122 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de tapón de llenado de combustible con llave para el generador de 400 kVA, informamos que en nuestros equipos el acceso al tanque de combustible se encuentra dentro del cabinado, el cual cuenta con cerradura con llave. Solicitamos a la Convocante que se acepte esta solución de diseño como equivalente, ya que garantiza la seguridad del acceso al tanque de combustible y, al mismo tiempo, protege con llave todos los componentes internos del generador, cumpliendo así y sobrepasando el requerimiento en cuanto a seguridad y control de acceso.		

Consulta 123 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de Editor PLC interno para el generador de 400 kVA, nuestros generadores no cuentan con esta funcionalidad integrada de forma estándar. Se incluyen un controlador electrónico avanzado, configurable y con múltiples entradas/salidas digitales y analógicas, que permite cumplir con funciones de automatización y control similares a las de un PLC, mediante programación y parametrización externa. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución alternativa, ya que permite cumplir con los objetivos funcionales esperados, aun sin contar con un editor PLC embebido en el equipo.		

Consulta 124 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el ítem que menciona la inclusión de botones de control de disyuntores en el panel central para el Generador de 400kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué disyuntores hace referencia específicamente: si se trata del disyuntor principal de salida del generador, de disyuntores auxiliares u otros elementos del sistema. Esta información es necesaria para poder dimensionar correctamente el equipamiento y asegurar el cumplimiento del requerimiento.		

Consulta 125 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de menú de navegación en cinco teclas, informamos que los controladores de nuestros generadores de 400 kVA cuentan con un sistema de navegación por menú mediante 4 teclas, que permite un acceso completo, ágil e intuitivo a todas las funciones de monitoreo y configuración del equipo. Solicitamos a la Convocante que se considere aceptable esta solución, dado que cumple plenamente con la funcionalidad requerida, aun utilizando una cantidad y distribución de teclas diferente.		

Consulta 126 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el marco del proceso de licitación del proyecto DNIT 461172, y con el objetivo de presentar una oferta técnica basada en generadores de marcas americanas y/o europeas, solicitamos atentamente que se consideren las siguientes observaciones y/o modificaciones a los requerimientos técnicos señalados. En relación con el requerimiento de monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo, informamos que el equipo propuesto cumple con la alarma de nivel bajo de combustible, brindando una señal clara y oportuna para prevenir el agotamiento del tanque. Sin embargo, nuestros generadores de 400 Kva no incluye un sistema de monitoreo continuo del consumo de combustible (litros por hora, total consumido, etc.) como funcionalidad estándar. Solicitamos a la Convocante que se aceptadas que la alarma de nivel bajo por sí sola es considerada suficiente para cumplir con este requerimiento, ya que cubre el aspecto de seguridad y operación relacionado con el nivel de combustible.		

Consulta 127 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de contacto de doble carga con mecanismo de extracción horizontal para el Generador de 400 kVA. Solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con "mecanismo de extracción horizontal", ya que el término no resulta del todo preciso y puede interpretarse de distintas maneras.		

Consulta 128 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de "tecnología cero para situaciones de emergencia" para el Generador de 400kVA, solicitamos a la Convocante que aclare a qué se refiere específicamente con el término "tecnología cero", ya que no se encuentra definido en el pliego y puede dar lugar a diferentes interpretaciones.		

Consulta 129 - Generador de 400 kVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En relación con el requerimiento de "interfaz de entrada/salida múltiple" para el Generador de 400 kVA, solicitamos a la Convocante que aclare específicamente a qué se refiere con dicho término, ya que no se detalla si hace referencia a cantidad mínima de I/O, tipo de protocolo, o compatibilidad con sistemas externos.		

Consulta 130 - Ubicación definitiva de los Generadores

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Se solicita confirmar si la Entidad Convocante aceptará definir en conjunto con el Proveedor la ubicación óptima y definitiva del equipamiento, considerando que dicha definición debe basarse en las condiciones técnicas específicas del sitio de instalación y en las recomendaciones del fabricante, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema, el cumplimiento de los estándares de rendimiento y la maximización de la vida útil del equipamiento. Esta coordinación permitiría mitigar riesgos operacionales futuros, asegurar la compatibilidad con la infraestructura existente y facilitar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, en concordancia con las buenas prácticas de implementación de soluciones tecnológicas.		

Consulta 131 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
El plazo de entrega establecido en el pliego es de 120 días corrido. Se solicita a la Entidad Convocante la extensión del plazo de entrega a un máximo de 150 días corridos. Esta solicitud se fundamenta en la naturaleza del equipamiento requerido, el cual puede estar sujeto a tiempos de fabricación, importación, despacho e instalación que superan el plazo estipulado, especialmente considerando los equipos de mayores capacidades.		

Consulta 132 - ISO

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Si bien, la norma ISO establece requisitos para un sistema de gestión de calidad, su aplicabilidad debería estar directamente relacionada con el objeto del llamado. Exigir esta certificación sin una vinculación clara al alcance con el llamado puede constituir una simple barrera de entrada para oferentes en contra del espíritu de la ley de contrataciones públicas. Estas competencias son fundamentales para la provisión de bienes y servicios de TI de calidad al Estado o sector privado. No así, una ISO9001 sin debido alcance, por lo que solicitamos que sean aceptados equivalentes de certificaciones donde se demuestren las competencias, y los servicios de calidad en todo el ciclo del proyecto.		

Consulta 133 - ISO

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos que sean aceptadas el ISO o en su defecto las certificaciones técnicas de los fabricantes, el PMP e ITIL 4 o 5, estas certificaciones son reconocidas internacionalmente para validar las competencias técnicas, en gestión de proyectos y gestión de servicios de TI, respectivamente. La presencia de personal certificado en estas 3 áreas dentro de una empresa proveedora garantiza: • La capacidad técnica en la tecnología ofertada conforme el programa de canales, lo cual va de la mano con la autorización del fabricante para la provisión, instalación, configuración y servicios de posventa/soporte. • Gestión eficiente de proyectos, asegurando el cumplimiento de plazos, costos y alcance. Implementación de mejores prácticas en la gestión de servicios de TI, alineadas con las necesidades del cliente y orientadas a la mejora continua.		

Consulta 134 - ISO Certificación ISO o similar

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
El oferente deberá acreditar contar con Certificación ISO o similar". Se consulta a la convocante si se aceptarán Certificaciones como ITIL v4 (Information Technology Infrastructure Library) y/o Certificación PMP para la Gestión de Proyecto como similares al ISO dado que las certificaciones PMP e ITIL v4 son reconocidas internacionalmente y están alineadas con las mejores prácticas en gestión de proyectos y servicios de TI, respectivamente, lo que contribuye a la profesionalización y calidad de los servicios prestados al Estado. Mientras la norma ISO establece estándares generales de gestión de calidad para cualquier tipo de organización, las certificaciones ITIL v4 y PMP abordan de manera específica la gestión eficiente, estructurada y de alta calidad de servicios de tecnología de la información y proyectos tecnológicos respectivamente. Además sumado con la certificación/autorización oficial otorgada por el fabricante de la tecnología a ser ofertada, se avala formalmente su competencia en provisión, instalación, configuración y soporte de los productos ofrecidos. Esta certificación/autorización asegura: 1-Conocimiento técnico aprobado por el fabricante. 2-Cumplimiento de prácticas de implementación alineadas a los estándares del proveedor original. 3-Mantenimiento de compatibilidad, calidad y soporte postventa bajo parámetros oficiales e internacionales. Por tanto, consideramos que la presentación de certificaciones como ITIL v4 y PMP, otorgadas a los profesionales clave de la empresa, demuestra igual o superior capacidad para garantizar la calidad del servicio en el área específica de TI, que la simple aplicación de un sistema de gestión de calidad genérico como ISO. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas estas certificaciones como similares, a fin de no restringir innecesariamente la cantidad de potenciales oferentes.		

Consulta 135 - Personal clave

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el PBC se solicita 2 (dos) Personal Clave Ingeniero Electromecánico con 10 (diez) años de experiencia que serán valorados desde la obtención del título universitario habilitante (se deberán presentar las documentaciones probatorias como fotocopia del título universitario y certificado de estudios, certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores) esto debido a que se tendrán dos frentes bien definidos de trabajo: Frente Norte (Loma Plata y Concepción) y Frente Asunción. Solicitamos sean aceptadas las certificaciones técnicas de los fabricantes, que el requerimiento este orientado a las capacidades de certificación específica de los técnicos para la posventa y no solo un título universitario que no garantiza que el personal clave tenga las competencias necesarias en el producto, marca, modelo de la solución ofertada.		

Consulta 136 - Personal técnico certificado

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el PBC se solicita 2 (dos) Personal Clave Ingeniero Electromecánico con 10 (diez) años de experiencia que serán valorados desde la obtención del título universitario habilitante (se deberán presentar las documentaciones probatorias como fotocopia del título universitario y certificado de estudios, certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores) esto debido a que se tendrán dos frentes bien definidos de trabajo: Frente Norte (Loma Plata y Concepción) y Frente Asunción. Solicitamos sea valorado y aceptado las certificaciones / autorizaciones oficiales otorgada por el fabricante de la tecnología a ser ofertada, que avala formalmente su competencia en provisión, instalación, configuración y soporte de los productos ofrecidos. Esta certificación/autorización asegura: 1-Conocimiento técnico aprobado por el fabricante. 2-Cumplimiento de prácticas de implementación alineadas a los estándares del proveedor original. 3-Mantenimiento de compatibilidad, calidad y soporte postventa bajo parámetros oficiales e internacionales y que no solo se solicite un título universitario.		

Consulta 137 - Años de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
En el PBC se solicita 2 (dos) Personal Clave Ingeniero Electromecánico con 10 (diez) años de experiencia que serán valorados desde la obtención del título universitario habilitante (se deberán presentar las documentaciones probatorias como fotocopia del título universitario y certificado de estudios, certificados con énfasis en instalación o mantenimiento de generadores) esto debido a que se tendrán dos frentes bien definidos de trabajo: Frente Norte (Loma Plata y Concepción) y Frente Asunción. Solicitamos que la experiencia no este valorada desde la obtención del título pues no garantiza que el personal clave estuviera trabajando en el rubro de su formación ni que estuviera trabajando en proyectos con Grupos Electrógenos. Solicitamos que la valoración se haga sobre las certificaciones oficiales de los Fabricantes del personal clave sobre los productos ofertados, Adicionalmente solicitamos que el personal clave cuente con 1 (un) año como mínimo de contar con estas competencias técnicas específicas en el producto, que serán valorados desde la obtención de la certificación técnica obtenida por el Fabricante del producto.		

Consulta 138 - Oferentes en Consorcio en formación/formalizados.

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2025
Solicitamos a la convocante aclarar si el requisito de contar con la certificación ISO 9001 o equivalente debe ser cumplido por ambas empresas participantes en la propuesta conjunta, o si basta con que una de ellas cumpla con dicho requerimiento para que se considere válido.		