Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 461518 - SERVICIOS DE REBOBINADO DE MOTORES PARA PLANTA MJT

Consulta 1 - Servicio de Mantenimiento de motores eléctricos

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
En caso de solicitar solo mantenimiento del motor eléctrico (cuando el bobinado no está quemado), el ítem de estufado/ horneado del estator no se encuentra contemplado en los ítem solicitados, sí se encuentra el ítem de barnizado, pero en caso de motores de mayor potencia, se debe barnizar con barniz secado al horno y estufar para el correcto servicio. Favor aclarar si se precisa horneado para los motores que no serán bobinado nuevo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2025
Normalmente son derivados solo los motores quemados para su nuevo rebobinado; la parte de barnizado y estufado son realizamos en fábrica.		

Consulta 2 - Fecha de entrega y apertura

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025
Solicitamos postergar la fecha de entrega de sobres y de apertura, el motivo de nuestra solicitud se debe a que es muy corto el tiempo para procesar algunas documentaciones como el certificado de origen de producto y empleo nacional, teniendo en cuenta los feriados de la Semana Santa,solicitamos se pueda extender la fecha de la apertura y entrega de sobres.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2025
Ante los trabajos a ser terminados para el inicio de zafra en el mes de mayo/junio es imposible poder realizar un cambio en la fecha de apertura debido a los tiempos y ejecución		

Consulta 3 - Referente a Rebobinados

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025
En las especificaciones técnicas, en el punto referente a servicios de rebobinados, no se observa la solicitud de provisión y montaje de termistores, en caso de necesitar dichos termistores como sería el procedimiento? Favor aclarar, si tienen motores con esas caracteristicas y como sería el procedimiento en esos casos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2025
Se deben ajustar a las especificaciones técnicas establecidas y a los presupuestos realizados en cada ítems por lo que si un motor que se envía para su reparación, tendrá que ser reparado y ser reemplazado los componentes dañados.		

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 4 - Referente a cambio de repuestos

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025
En caso de provisión de caja de conexión , bornera , ventilador, tapa deflectora, o algún otro repuesto, solicitamos se pueda especificar si el tipo de motor, si es antiexplosivo o es estandar, por que los repuestos para esos diferentes motores varían mucho en el costo. Favor aclarar los tipos de motores, o generalizar en motores estandar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-04-2025
Se deben ajustar a las especificaciones técnicas establecidas y a los presupuestos realizados en cada ítems por lo que si un motor que se envía para su reparación, tendrá que ser reparado y ser reemplazado los componentes dañados.		