

Consultas Realizadas

Licitación 461790 - ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
La Convocante solicita adquirir BATERÍA PARA UPS de 12V 7A s/ EETT del PBC.		
Consultamos si: Se aceptarán BATERÍA PARA UPS 12V SUPERIORES a 7A (pueden ser 7.2A ; 7.5A etc) SIN que cambien ó varíen todas las demás especificaciones técnicas solicitadas (no cambia tampoco el tamaño de la batería)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-04-2025
En respuesta a la consulta recibida en el marco del proceso licitatorio ID N° 461790 - "ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS", se aclara lo siguiente: El oferente solicita confirmar si es posible ofertar baterías de 12V con capacidad de 7.2Ah a 7.5Ah en lugar de las especificadas de 12V con 7Ah, considerando que no existe variación en las dimensiones físicas del producto. Se informa que sí se acepta la utilización de baterías de 12V con capacidad de 7.2Ah a 7.5Ah, en reemplazo de las especificadas originalmente (12V y 7Ah), bajo las siguientes condiciones: - Que el voltaje nominal se mantenga en 12V. - Que las dimensiones físicas sean iguales a las que necesitan las UPS. Lo anterior, en atención a que la capacidad nominal de 7.2Ah o 7.5Ah representa una mejora funcional respecto de la autonomía energética del sistema sin afectar la compatibilidad técnica ni eléctrica con el equipo UPS. Se acepta que la capacidad de las baterías ofertadas se encuentre en el rango de 12V y desde 7Ah hasta 7.5Ah, siempre que se mantengan las condiciones de compatibilidad física y eléctrica con el equipo. Esta diferencia en capacidad no representa una desventaja ni incumplimiento técnico, sino que constituye una mejora aceptable dentro de los márgenes funcionales permitidos por el equipo UPS. Por tanto las Especificaciones técnicas queda de la siguiente manera - Amperaje 12 V - Voltaje 7 AH o superior hasta 7.5AH		