Consultas Realizadas

Licitación 462682 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Consulta 1 - ITEM 4 Y 5

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2025
Solicitamos amablemente a la convocante corregir de Piso/Techo a Split pared, ya que las potencias 18.000 BTU y 24.000 BTU vienen de fabrica como SPLIT Pared		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2025
Con referencia al ítem 1 y 3, Solicitamos a la convocante modificar los condensadores de vertical a horizontales. Esto se debe a que los sistemas de piso/techo están diseñados para ser instalados en el suelo o en una pared, y la condensadora horizontal se adapta mejor a esta configuración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 3 - Condensador Horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Licitación 462682 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, en el apartado SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS – “ITEM N° 1, Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO- frío/calor - Condensador vertical; ITEM N° 2, Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split CASSETTE- frío/calor - Condensador vertical; ITEM N° 3, Acondicionador de Aire 36.000 BTU tipo Split PISO/TECHO- frío/calor - Condensador vertical” Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante, aclarar si podrán ser aceptados condensadores con descarga horizontal, esto debido a que las marcas con presencia en el país ya no fabrican ni importan equipos con descarga vertical.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 4 - SPLIT PARED

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Licitación 462682 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, en el apartado SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, “Item 4, Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor; Item 5, Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor” Solicitamos a la convocante aclarar si los equipos solicitados corresponden a Split Pared y no Piso Techo, de modo a cotizar el equipo correcto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 5 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2025
Solicitamos a la Convocante aclarar si la Visita Técnica es de Carácter Obligatorio. De no ser así, puede el Oferente declarar bajo fe de juramento que conoce el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 6 - FASES

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Licitación 462682 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, en el apartado SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, “Item 4, Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor; Item 5, Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor” Solicitamos a la convocante aclarar si los equipos solicitados necesariamente deben ser TRIFASICOS o podrán ser aceptados equipos monofásicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Los Ítem 4 y 5 de la Planilla de Pedidos deben ser monofásicos, los demás Ítem que corresponde a equipos de mayor capacidad deberán ser Trifásicos.		

Consulta 7 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Licitación 462682 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, en el apartado “VISITA TECNICA: FECHA: un día hábil antes de la fecha tope de consultas. - LUGAR: Hospital de Clínicas San Lorenzo (Mcal López y Cnel. Cazal) Hospital de Clínicas Asunción (Dr. Montero y Lagerenza) - HORA: 08:00 a 11:00 Hs. PROCEDIMIENTO: Recorrido Técnico”
Teniendo en cuenta que los detalles de los sitios a ser instalados en el Hospital de Clínicas Asunción (Dr. Montero y Lagerenza) no pudieron ser relevados/observados, consultamos si podemos tener como máximo los metrajes expresados en el detalle de las especificaciones técnicas (12 metros para cañería) o en todo caso si pueden otorgar otra fecha para la realización del recorrido en esa sede.
Es de suma importancia que todos los oferentes tengamos acceso a las mismas informaciones de modo a ofertar en igualdad de condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025

En Sede Asunción en su mayoría son cambios directos a equipos existentes; por lo cual si utilizan mismas cañerías deberán dejar el kit de instalación al Dpto. de Mantenimiento de la Sede.
Para nuevas instalaciones se prevé una distancia máxima de 12 metros.
En cuanto a fecha de recorrido se solicita ajustarse al PBC.

Consulta 8 - LOTES

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025

Con relación a la Licitación Pública Nacional ID N.º 462682 – "Adquisición de Equipos de Acondicionadores de Aire para el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas", cuya modalidad de adjudicación está establecida actualmente por ítems.
Atendiendo al alcance del llamado, y considerando la diversidad de equipos a ser adjudicados, así como los distintos lugares de instalación previstos, solicitamos que dicha adjudicación se realice por LOTES.
La razón de esta solicitud obedece a la necesidad de facilitar la coordinación logística, el seguimiento técnico, la instalación, puesta en marcha y el servicio postventa, evitando la fragmentación del trabajo entre múltiples proveedores, lo cual podría generar demoras, incompatibilidades entre equipos y dificultades administrativas para el ente convocante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 9 - SPLIT PARED

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Licitación 462682 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, en el apartado SUMINISTROS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, “Item 4, Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor; Item 5, Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor”
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos tipo SPLIT PARED para las capacidades citadas mas arriba, ya que las mismas no vienen del tipo PISO/TECHO

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025

Remitirse a la Adenda 1

Consulta 10 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
En relación con la Licitación Pública Nacional ID N.º 462682 – 'Adquisición de Equipos Acondicionadores de Aire para el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas', cuya modalidad de adjudicación se encuentra actualmente establecida por ítems, solicitamos considerar la posibilidad de modificar dicha modalidad a adjudicación por LOTES. Esta solicitud se fundamenta en la diversidad de los equipos a ser adquiridos y los distintos sitios de instalación contemplados en el alcance del llamado. Asimismo, proponemos la inclusión de un ítem específico para la 'instalación' de los equipos, dado que, conforme a los antecedentes de costos analizados, estos no contemplan los gastos asociados a la instalación, limitándose únicamente al suministro de los equipos. La incorporación de este ítem permitirá asegurar la utilización de materiales de calidad adecuada y garantizará una correcta y eficiente instalación, favoreciendo el óptimo funcionamiento de los equipos adquiridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar la Capacidad Financiera de los años 2022, 2023 y 2024.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2025
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, según lo estipulado por Resolución General DNIT N°29/25		

Consulta 12 - DESMONTAJE DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el desmontaje de los equipos existentes está incluido en los ITEMS descriptos en el Pliego de Bases y Condiciones para las sedes de San Lorenzo y Asunción. Queremos confirmar si esto forma parte de las tareas a realizar y si está contemplado en los costos y responsabilidades del contratista.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
El desmontaje de equipo para ser cambiado corre por cuenta del personal técnico del Dpto. de Mantenimiento y no implica costos ni responsabilidades al contratista.		