Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 461450 - Mantenimiento preventivo del sistema de prevención contra incendio - DATA CENTER

Consulta 1 - Recarga de Agente de Gas Ecológico.

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Referente al punto de recarga de agente GAS ECOLÓGICO. ¿Qué tipo de GAS es el que se cuenta instalado la Entidad? Sería NOVEC?, FM200?, Co2? u otro tipo? Ya que con ésta información podemos completar nuestra cotización. Favor si podrían remitir esa información.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2025
Con relación a la consulta, del tipo de gas: Utiliza un "agente limpio" a base de 2.2 Dicloro - 1,1,1 Trifluoroetano (HCFC 123), aprobado como agente limpia para riesgos de clase A, B y C, para utilizaciones comerciales e industriales		