Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 466883 - Adquisición de Transformador Trifásico para el Colegio Nacional Nueva Esperanza

Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2025
En las especificaciones técnicas se refiere al transformador clase 63 kv cuando debería ser potencia 63 kva clase 25 kv. También se refiere a montaje con todos sus accesorios Se solicita aclarar a que accesorios se refiere y cual el alcance del montaje. La institución ya cuenta con proyecto aprobado por ande. Cuanto al plazo de entrega se solicita ampliar el plazo a 25 días debido al plazo mínimo para la fabricación del transformador y los tramites a realizar con ANDE los pagos como derecho a conexión esta a cargo del oferente o se debe incluir en el presupuesto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Remitirse a la Adenda Nº 01/2025		