

Consultas Realizadas

Licitación 470872 - MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO

Consulta 1 - Tipo de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Atendiendo a que en el Pliego de Bases y Condiciones se establece la cantidad de una (1) unidad por cada ítem requerido, se solicita a la convocante aclarar si, en lugar de tratarse de un contrato cerrado, no correspondería que el presente llamado se estructure como un contrato abierto con determinación de cantidad mínima y máxima por ítem, conforme a la naturaleza indeterminada de la demanda real del servicio o provisión. Esto considerando que en la práctica contractual, la inclusión de múltiples ítems con cantidades unitarias podría indicar la intención de contar con una disponibilidad para pedidos futuros según necesidades, lo cual sería más compatible con un contrato abierto que permita una mayor flexibilidad operativa y financiera, tanto para la administración como para los oferentes. Se agradecerá confirmar si la modalidad contractual planteada en el llamado es la adecuada, o si se prevé la emisión de una adenda aclaratoria al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
adecuarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Con relación al ítem 20 Grabador de cámaras, solicitamos se aclare a qué tipo de grabador hace referencia dicho ítem, si se trata de un DVR, NVR u otro tipo específico, y si existe alguna especificación técnica mínima requerida (cantidad de canales, compatibilidad con cámaras IP o analógicas, capacidad de almacenamiento, etc.). Esta información es necesaria para dimensionar correctamente la oferta conforme a los requerimientos del proyecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2025
Aclaramos el tipo de grabador es un DVR de la marca Dahua DE 32 CANALES Resolución hasta 1080p Lite HDCVI 16 canales IP adicionales de hasta 5MP, con almacenamiento de Capacidad 6 TB Interfaz SATA Factor de forma 3.5 Inch Disk Speed (RPM) 5400rpm		