

Consultas Realizadas

Licitación 469015 - ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - EETT - INSTALACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Teniendo en cuenta que no incluyeron una vista técnica se solicita aclarar lo siguiente:		
1 Favor aclarar si el kit de instalación requerido es suficiente para realizar las instalaciones.		
2 Si se cuenta con la instalación eléctrica y llaves eléctricas necesarias para la instalación.		
3 Si alguna de las instalaciones incluye el desmontaje de otros equipos para reemplazarlos por los nuevos. Favor indicar con exactitud debido a que cada desmontaje tiene su costo.		
4 En el caso de que el kit requerido sea insuficiente, se consulta si la convocante proveerá el material necesario,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Respecto a la lista de consultas sirvase considerar lo siguiente:		
1- El kit considerado se considera adecuado para las instalaciones a realizar.		
2- La instalación eléctrica es acorde para la instalación de los equipos, en caso contrario, la convocante dispondrá de los recursos necesarios para la adecuación eléctrica.		
3- En caso de requerir desmontaje de equipos, la convocante se dispondrá los recursos necesarios para la ejecución de trabajo.		
4- En caso de requerir materiales adicionales, debidamente justificado, la convocante proveerá el material necesario.		

Consulta 2 - items 1 y 2 - EETT - EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Favor aclarar si la eficiencia energética requerida, será la que se rige por la Norma del INTN o será aceptada alguna normativa de otro país.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Al respecto sirvase tomar de referencia la norma emitida por el INTN de preferencia o en caso contrario, normas equivalentes de otro país.		