

Consultas Realizadas

Licitación 471745 - REFACCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE MIRADOR EN EL BARRIO SANTA LUCIA

Consulta 1 - Solicitud de Aclaración Licitación ID 471745

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2025
ILUMINACION - Postes de caño galvanizado con artefactos doble: se solicita aclarar la altura deseada de los caños, diámetro y el lago de los brazos del alumbrado PISO DE MADERA: Tipo de madera a ser utilizada como piso del mirador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
<p>Detalle de alumbrado El alumbrado será de caño galvanizado de 4' espesor 3.75mm 3.10m, un metro bajo tierra y 2.10m afuera empalmado por otro caño galvanizado de 3' espesor 3.35mm con una altura de 2.90m quedando 5m de altura libre los brazos de los alumbrados son de caño galvanizado de 3' espesor 3.35mm de 50cm cada lado. La columna será plantada con hormigón H21 y la profundidad será de 1m que será verificada por el fiscal de obra. Los empalmes entre los caños serán con las soldaduras correspondientes para dicho material.</p> <p>Detalle de piso de madera tipo deck Piso de madera formada por tablas maciza, de camaru o citrodora de 22x100 mm sin tratar, para lijado y aceitado en obra, sobre rastreles de madera de pino de 50x38mm, tratada en autoclave, con clasificación de uso 4, separados entre ellos 40cm y fijador al soporte mediante tornillos de acero inoxidable de 2.5' , los rastreles y las tablas tendrán un acabado bien lijado aceitado a dos manos y tres capas de Barniz Poliuretano. Se comprobara antes de iniciar la instalación, que tienen la pendiente correcta y que los soportes se encuentren limpios y secos en las uniones entre los rastreles y las tablas se utilizara pintura aislante.</p>		