Consultas Realizadas

Licitación 463605 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026

Consulta 1 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
Considerando la Resolución N.º 138/23 emitida por el MADES en fecha 17 de febrero de 2023 y teniendo en cuenta que el servicio objeto de la licitación implica la manipulación de aceite con posible contenido de Bifenilos Policlorados (PCB), compuesto altamente tóxico, cancerígeno y nocivo para el ambiente, solicitamos a la convocante se exija a los oferentes la presentación de la declaración de impacto ambiental y la auditoria vigente de la fábrica en la que se realizarán los servicios ofertados de manera a dar cumplimiento a la citada resolución y a la Ley 294/93.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2025
En atención a la consulta, la Convocante a decidido emitir la Adenda Nº 1.		

Consulta 2 - Pedido de aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
Entre las exigencias en cuanto a capacidad técnica el PBC establece: “Capacidad del personal: El oferente deberá contar con técnicos certificados para la asistencia técnica requerida (mínimo 3 técnicos). Se deberá anexar a la oferta, currículum de los mismos, copia de los certificados o cursos y del carnet de electricista correspondiente.”. Solicitamos a la convocante aclarar el tipo de carnet de electricista que será exigido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2025
En atención a la consulta, la Convocante a decidido emitir la Adenda Nº 1.		

Consulta 3 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
favor aclarar los transformadores están situados dentro del campus. La convocante aceptaría mantenimiento en situ de los transformadores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2025
Limitarse al PBC dentro de las EETT en su inciso Requisitos mínimos item 2: El oferente que resulte adjudicado deberá proveer e instalar transformadores de similar característica y en buen funcionamiento a la Facultad de Ingeniería, mientras dure la ejecución del mantenimiento en el taller, sin que el equipo sustituto implique algún costo adicional a la FIUNA. Las ubicaciones exactas de cada Transformador se detallan en las especificaciones técnicas del PBC.		

Consulta 4 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
Necesitamos que nos confirmen que todos los transformadores está en estos lugares Facultad de Ingeniería, Campus Universitario de la UNA - FIUNA, San Lorenzo y Facultad de Ingeniería, Campus de la FIUNA - CITEC, Luque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2025
Las ubicaciones exactas de cada Transformador se detallan en las especificaciones técnicas del PBC.		