

## Consultas Realizadas

# Licitación 473357 - PAVIMENTO RIGIDO DE H°A° EN NUEVA PLAYA DE IMPORTACION Y OBRAS VARIAS - T.P de ENCARNACION

### Consulta 1 - actividades clave

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
Falta mencionar cuales serian las actividades clave en el pliego		

### Consulta 2 - Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Solicitamos aclaración con respecto al rubro de "Pavimento de H°A° espesor 20cm,Fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de 8mm c/20"		
En la EETT de dicho ítem se considera un hormigón de Fck= 270 kg/cm2 y una separación de la malla de 8mm de 15 cm, visto que el rubro y la EETT del mismo no coinciden en los parámetros mencionados, solicitamos la aclaratoria correspondiente de cual tomar en cuenta para la evaluación.		

### Consulta 3 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2025
Se solicita una prorroga de 20 días		