

### **Consultas Realizadas**

## Licitación 473579 - LPN 102-25 REHABILITACION VIAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

#### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2025		
EN EL ITEM DE LOMADAS FAVOR SI PODEMOS DISPONER DEL PERFIL TRASVERSAL DEL MISMO.				

Respuesta Fecha de Respuesta 28-10-2025

Se aclara que para la construcción de la lomada se tendrá en cuenta lo siguiente:

Ancho de 4 metros plano y topes con cordones de hormigón, altura de 10 centímetros de espesor. Construcción de rampa a ambos lados de 1.5 metros de desarrollo construidos con mezcla asfáltica en caliente.

# Consulta 2 - Provisión y colocación de vigas de borde de hormigón con fck 240 kg / m2 de 0,50 x 0,30 m.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2025

Verificar unidad de medida, según planilla está en m2 y según PBC el pago es por m3

Respuesta Fecha de Respuesta 28-10-2025

El Oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.

#### Consulta 3 - pbc

	Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
--	----------	-------------------	------------

Visita TécnicaAplica – Visita técnica obligatoria solicito condierar Declraracion Jurada de conocer zonas de trabajo

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2025

El oferente debe ajustarse a la versión 2 del PBC publicada en fecha 23 de octubre del 2025

13/11/25 21:25