

Consultas Realizadas

Licitación 473764 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - DECLARADO DESIERTO

Consulta 1 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
<p>"Se solicita atentamente a la entidad convocante reconsiderar y retirar el requisito de que el oferente cuente con la autorización del fabricante para participar en la presente licitación. Consideramos que este requisito no es técnicamente indispensable por las siguientes razones:</p> <p>Existencia de Competencia Calificada: En el mercado existen diversas empresas con personal técnico altamente calificado, incluyendo ingenieros capacitados, que poseen la experiencia y el conocimiento necesarios para brindar un servicio de excelencia, a pesar de no contar con una autorización directa del fabricante.</p> <p>Disponibilidad de Repuestos: Los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos pueden ser adquiridos eficientemente a través de diversos canales sin la necesidad de la autorización del fabricante. Esto garantiza la continuidad del servicio sin depender exclusivamente de una única fuente.</p> <p>Fomento de la Competencia y Mejores Condiciones: La eliminación de este requisito permitirá una mayor participación de oferentes calificados, lo que fomentará la competencia y, en consecuencia, podría resultar en mejores condiciones económicas y técnicas para la entidad convocante. Evitar direccionar la licitación hacia un único proveedor es fundamental para garantizar un proceso transparente y obtener las ofertas más ventajosas.</p> <p>Agradecemos su consideración a esta solicitud, la cual busca promover una participación más amplia y competitiva en beneficio de la Entidad Convocante."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2025
<p>Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos generadores que se encuentran instalados en la institución son equipos de gran envergadura, de 1500 kva, por lo que se requiere de repuestos originales de la marca, para garantizar un funcionamiento eficiente y proteger el equipo de posibles desgastes apresurados, ya que éstos cubren todos los sectores del Nuevo Hospital de Clínicas, Unidad de Cuidados Intensivos y Quirófanos.</p>		