

## Consultas Realizadas

# Licitación 468434 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - UPS

### Consulta 1 - ITEM 1 - UPS DE 3000VA, ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
En conexiones de salida, solicitan (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) Consultamos si podrán aceptar equipos con (4) IEC 320 C13 (Respaldo de baterías) y (1) bornera de salida (Respaldo de baterías)?, dado que esta cantidad y tipo de salida, son más que suficientes para cualquier tipo de aplicaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el ítem en consulta requiere de manera exigida las conexiones de salida especificadas: (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) y (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería).  Por lo tanto, no se admiten modificaciones en la cantidad ni en el tipo de conexiones requeridas. Los equipos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en su totalidad, conforme a los requerimientos establecidos por el MITIC.		

### Consulta 2 - ítem 1 UPS DE 3000 VA - AUTONOMIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
En referencia a las especificaciones técnicas del ítem 1 UPS de 3000 VA, aceptarán autonomías de baterías de 3 minutos a plena carga y de 10 minutos a media carga?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2025
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el ítem en consulta requiere de manera exigida un tiempo de autonomía de 12,5 minutos con el 50% de carga y 4,5 minutos con el 100% de carga.  Por lo tanto, no se admitirán equipos con autonomías inferiores a las especificadas. Los equipos ofertados deberán cumplir con las condiciones técnicas exigidas en su totalidad, conforme a los requerimientos establecidos por el MITIC.		