

## Consultas Realizadas

# Licitación 468409 - LLAMADO MOPC N° 123/2025 LPN PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DPTO. CENTRAL - PLAN CENTRAL 3 - GRUPO 2

### Consulta 1 - cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
para el lote 5, el ítem dren de drenaje no presenta una cantidad real, favor verificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con la consulta realizada, se aclara que para el lote 5 se solicita el presente ítem: Drenaje de Paredes de Estribos, Unidad de medida: Metros cúbicos, Cantidad: 46,67, no así lo mencionado dren de drenaje.		

### Consulta 2 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
De acuerdo con las características solicitadas y en referencia a contratos similares, entendemos que la experiencia en obras viales acumuladas puede expresarse tanto en longitud (km) como en superficie (m²). Por ejemplo, para el Lote N° 1: 21 km o 147.000 m². ¿Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con la consulta realizada, es correcta su interpretación, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se especifica la experiencia en obras viales acumuladas tanto en longitud (km) como en superficie (m²).		

### Consulta 3 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Consulta 01: solicitamos una prórroga de al menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas a fin de contar con el tiempo necesario para efectuar un análisis adecuado de los precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

### Consulta 4 - AÑOS DE EQUIPOS Y CAMIONES

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
TENGO ENTENDIDO QUE LOS ULTIMOS 15 AÑOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS Y CAMIONES, AÑO DE FABRICACIÓN 2010 EN ADELANTE, ES CORRECTA LA INTERPRETACIÓN		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con la consulta realizada, los equipos deberán tener una antigüedad no mayor a 15 años (año de fabricación 2010 en adelante).		

## Consulta 5 - ANTICIPO FINANCIERO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>Observamos en el Pliego de Bases y Condiciones que en el apartado anticipo de obras se indica que el mismo no aplica, solicitamos a la convocante que considere el pago del mismo, conforme al anticipo estipulado y considerado en el llamado anterior "Plan Central 2". Realizamos esta solicitud teniendo en cuenta que el anticipo financiero es necesario en este tipo de obras.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>para el presente proceso no se encuentra estipulado el pago del anticipo financiero para el inicio de las obras.</p>		

## Consulta 6 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>Solicitamos una prórroga de por lo menos 30 días, a fin de poder realizar una cotización mas estudiada y en beneficio de la institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.</p>		

## Consulta 7 - Puente de hormigón armado

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Se solicitan las EETT y los planos de los ítems correspondientes a puente de hormigón armado del Lote 5. (Ítems 31 hasta 44 del dictamen técnico).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta realizada, se menciona que las Especificaciones Técnicas correspondientes a los ítems del puente fueron actualizadas mediante la Adenda N° 2. En cuanto a los planos, se señala que la contratista adjudicada deberá desarrollar el diseño de los tramos a ser intervenidos, incluyendo la elaboración de los planos respectivos. No obstante, como material de referencia y para mayores detalles, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay - Revisión 2019, Unidad 8, disponible en la página web del MOPC.</p>		

## Consulta 8 - Banquina de concreto asfáltico

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Consulta 03: En la página 96/206 del PBC se indica que la banquina de concreto asfáltico debe ser de 2 cm, mientras que en la página 90/206 del PBC se menciona que será de 3 cm. Por favor confirmar su espesor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con la consulta realizada, se unificaron los criterios en las EETT, a través de la Adenda N° 2. Así mismo, remitirse a los planos de los Lotes correspondientes.</p>		

## Consulta 9 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Respecto al LOTE DISTRITO DE LAMBARE LONGITUD: 27,62KM - GRUPO DISTRITO DE LAMBARE LONGITUD: 27,62KM Solicitamos aclaracion respecto a las cantidades del ítem 15 Regularizacion de Concreto Asfaltico 60 kg/m2 figura 18643.5 tn, esto equivale a 310.725 m2 que serian mas de 38 km de calzada de 8 mts, nos parece que existe un error La misma duda es con respecto al ítem 18 - Carpeta asfaltica espesor 4 cm figura 9667 m3, lo que equivale a 241.675 m2 serian mas de 30 km en calzadas de 8 mts, nos parece que existe un error Se solicita corregir o confirmar las cantidades detalladas mas arriba</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con la consulta realizada, se mantienen las cantidades publicadas en el SICP de cada Lote, con la salvedad que cada contratista adjudicado deberá realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico, pudiendo variar las cantidades resultado de los estudios preliminares.</p>		

## Consulta 10 - Anticipo Financiero

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Teniendo en cuenta que el arranque de una obra de estas características requiere una importante inyección inicial de recursos, solicitamos que en el presente llamado se considere implementar un anticipo financiero del 15% del monto contractual a ser entregado con la orden de inicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>para el presente proceso no se encuentra estipulado el pago del anticipo financiero para el inicio de las obras.</p>		

## Consulta 11 - Revisión de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Solicitamos la revisión de los precios referenciales publicados en la presente licitación, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran muy por debajo de los precios referenciales de otros llamados recientes del MOPC y aún mucho más bajos que los actuales precios de mercado para la ejecución de obras similares.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con la consulta realizada, se informa que los precios unitarios publicados en el portal tienen carácter referencial. Por lo tanto, cada oferente deberá efectuar su propia cotización, considerando las particularidades de cada lote y realizando el análisis de precios correspondiente para determinar los valores unitarios de los ítems solicitados.</p>		

## Consulta 12 - Unidad de medida de ítem

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
<p>Se solicita la verificación de la unidad de medida correspondiente al ítem 1. Proyecto Básico del Lote 4, ya que en el se indica la cantidad 11,50 y "unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD" y esta no concuerda con lo indicado en el "Método de medición" de la correspondiente ítem que expresa cuanto sigue "La cantidad sometida a los trabajos que describe esta Especificación se medirá en Kilómetro (Km) revisado y aprobado, por la DCV MOPC."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica la unidad de medida del ítem Proyecto Básico del Lote 4, de UNIDAD a KILÓMETROS.</p>		

### Consulta 13 - Unidad de medida de ítem

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
Se solicita la verificación de la unidad de medida correspondiente al ítem 2. Limpieza y Despeje de Franja de dominio del Lote 4, ya que en el se indica la cantidad 2,30 y "unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD" y esta no concuerda con lo indicado en el "Método de medición" del correspondiente ítem que expresa cuanto sigue "La cantidad sometida a los trabajos que describe esta Especificación se medirá en hectáreas (ha) y fracción no menor a 0.01 hectárea, de trabajo ejecutado y aprobado, medido conforme a lo efectivamente despejado. No será incluida el área del camino existente y cualquier otra área donde no haya sido necesario efectuar los trabajos de desbosque, desbroce y despeje."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con la consulta realizada, favor remitirse a la Adenda N°1, mediante la cual se modifica la unidad de medida del ítem Limpieza y Despeje de Franja de dominio del Lote 4, de UNIDAD a HECTÁREAS.		

### Consulta 14 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
solicitamos una prórroga de al menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas a fin de contar con el tiempo necesario para efectuar un análisis adecuado de los precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
Se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.		

### Consulta 15 - Planilla de precio

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se consulta sobre la forma correcta de completar la planilla de precios en la columna "características: procedencia:"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con la consulta realizada, La columna "características: procedencia:" se utiliza generalmente para indicar el origen o procedencia de los principales materiales que componen el costo de cada ítem, especialmente aquellos que son importados o cuya provisión tiene un impacto significativo. Para los ítems que son servicios, actividades o mano de obra sin la incorporación directa de un material, el origen debe ser Nacional.		

### Consulta 16 - Solicitud de planos de registro cloacal

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Consulta 04: Se solicitan planos de la estructura de hormigón indicada en el ítem "Levantar Registro Cloacal Con Base Tipo Anillo de HA fck=21 MPa"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, a través de la cual se agregó el plano correspondiente al ítem mencionado.		

## Consulta 17 - CBR

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>Consulta 05: en la planilla de precios, en el ítem Terraplén, se indica CBR&gt;15. Sin embargo, en las EETT de Terrapén, inciso 6 "EXIGENCIAS Y CONTROLES DE CALIDAD" menciona "El material empleado para la conformación de las capas superiores del terraplén, en los últimos 0,30 m de espesor, deberá presentar suelos con expansión menor 1%, y CBR<math>\geq</math> 10% (a la densidad establecida en los párrafos siguientes)". Se solicita definir cuál es el valor a adoptar de CBR para un análisis mas preciso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, a través de la cual se unifican los criterios establecidos en las Especificaciones Técnicas del ítem Terraplén para todos los lotes.</p>		

## Consulta 18 - Volumen Anual de Negocios

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>En el punto de Volumen Anual de Negocios: donde dice haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez 10 años (2015 2024), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70% del monto de la oferta presentada por el oferente, SOLICITAMOS TENER A CONSIDERACION DE QUE EL VOLUMEN PROMEDIO SEA IGUAL O SUPERIOR AL 60% DEL MONTO DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE, para así poder tener mayor participación de mas empresas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>en relación a la consulta realizada, el promedio anual de facturación se solicita sea igual o superior al 70 %, como se exige en el PBC.</p>		

## Consulta 19 - SUMIDERO

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Se solicita el plano de detalles del Sumidero</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.</p>		

## Consulta 20 - Cunetas de Protección de pie de Terraplén

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Consulta 06: No se encuentran las Especificaciones Técnicas del ítem "Cunetas de Protección de pie de Terraplén" correspondiente al Lote 5, se solicitan las mismas para una correcta cotización.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.</p>		

## Consulta 21 - Prorroga

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	10-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente un plazo de por lo menos 30 (treinta) días para la presentación de las ofertas, pudiendo así realizar un análisis mas detallado de los trabajos que tienen que realizarse en el llamado de referencia.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-10-2025
------------------	---------------------------	------------

se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

## Consulta 22 - EETT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	11-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Para lotes 1 al Lote 4, el ítem Desbroce ¿a qué tipo de limpieza pertenece?  
Es zona urbana en ciudad, motivo por el cual solicitamos una reconsideración de las EETT.  
Debería ser limpieza de empedrado o de calle existente y la unidad de medida en m2 o km.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-10-2025
------------------	---------------------------	------------

En relación con la consulta realizada, se aclara que para los Lotes 1 al 4 no se contempla el ítem Desbroce, dado que el correspondiente es Limpieza y Despeje de Franja de Dominio. Así mismo, en las Especificaciones Técnicas del citado ítem se detallan los procedimientos y alcances para la ejecución de los trabajos correspondientes.

## Consulta 23 - ITEM CARTEL DE OBRA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	11-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Con referencia al ítem Cartel de Obra, la cantidad prevista para el Lote 1 Lambaré es de 8 unidades y en el proyecto hay 47 tramos, ¿esta cantidad es correcta?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-10-2025
------------------	---------------------------	------------

En relación con la consulta realizada, se informa que las cantidades correspondientes al ítem Cartel de Obra serán mejor definidas en el Proyecto Básico, conforme a los criterios y longitudes establecidos para cada lote.

## Consulta 24 - UNIDAD DE MEDIDA: ITEM 50 CRUCE DE CALLE DE COEXIÓN DE AGUA POTABLE DE 1" - LOTE 5

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	11-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Para el Lote 5, el ítem 50 Cruce de calle de conexión de agua potable de 1", la unidad de medida es por unidad, solicitamos aclarar si la unidad de medida debe ser por metro lineal.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-10-2025
------------------	---------------------------	------------

En relación con la consulta realizada, se confirma que la unidad de medida establecida para el ítem 50 - Cruce de calle de conexión de agua potable de 1" es metro (m), tal como se indica en las Especificaciones Técnicas. Para mayor detalle, se solicita remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 25 - Precios de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2025
<p>Para el Lote 5, los precios referenciales corresponden al APU de los antecedentes provistos por el Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN.</p> <p>Los precios referenciales no contemplan el IVA al precio final, es decir, los precios de referencia consignados en el portal no suman el IVA previsto en cada ítem del Análisis de Precios elaborado por el proyectista.</p> <p>Esto ocasiona un error de 10% en el precio referencial.</p> <p>Esto también afecta a los ítems Movilización, Mitigación ambiental y Certificados por servicios ambientales, los cuales representan un % del valor total de la obra.</p> <p>Solicitamos una revisión de los precios de referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Respecto a la consulta realizada, se aclara que los precios referenciales establecidos por la consultora APPE-CONTEC-HAGAPLAN ya incluyen el IVA correspondiente en cada ítem, por lo que los valores consignados en el portal reflejan el precio total considerando dicho impuesto.</p>		

## Consulta 26 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2025
<p>Para el Lote 5, con respecto al ítem 48 - Traslado de columnas (Línea eléctrica), solicitamos la aclaración de las EETT del mismo.</p> <p>Solicitamos también aclarar el alcance del mismo; y/o considerar un ítem para el traslado de columnas por unidad y un ítem aparte para la línea eléctrica por metro lineal.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.</p>		

## Consulta 27 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
<p>Solicitamos una prórroga de por lo menos 30 días, a fin de poder realizar una cotización mas estudiada y en beneficio de la institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.</p>		

## Consulta 28 - Precios de Referencia (Lote 5)

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos la verificación del Precio de Referencia en Item 46 "Protección Forestal en Area de prestamos" (Lote 5) por Unidad solo es Gs. 35.545, es importante que se aclare el precio de referencia, de acuerdo a las EETT este precio no es ejecutable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado, de igual manera el precio publicado para este ítem es referencial, por lo que cada oferente debe realizar el análisis de precios para establecer el costo unitario en su oferta.		

## Consulta 29 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Con respecto al Lote 1, se observa que uno de los ítems contemplados es el terraplén, suponemos que por encima debería ir una subbase y una base para posteriormente realizar el pavimento asfáltico, no encontramos los ítems mencionados, favor verificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con su consulta, los ítems a cotizar por cada oferente son los que se encuentran publicados en el SICP en la Planilla de Precios, sin embargo, se deberá realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico, pudiendo variar las cantidades resultado de los estudios preliminares.		

## Consulta 30 - ítem "Relleno Granular" - Lote 5.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Consulta 07: Se solicitan las EETT del ítem Relleno Granular, ítem correspondiente al Lote 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 31 - Sub Base Granular CBR > 80%

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Consulta 08: se solicitan las EETT del ítem "Sub Base Granular CBR > 80%", ítem correspondiente al Lote 05.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 32 - Sub Base Granular CBR > 40%

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Consulta 09: se solicitan las EETT del ítem "Sub Base Granular CBR > 40%", ítem correspondiente al Lote 05.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

### Consulta 33 - Base de Concreto Asfáltico (e:7cm)

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 10: Se solicitan las EETT del ítem "Base de Concreto Asfáltico (e:7cm)", ítem correspondiente al Lote 05.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.

### Consulta 34 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación de las ofertas, a fin de poder realizar el recorrido de los tramos a ofertar y un mejor y más detallado análisis de los pliegos de bases y condiciones para lograr una mejor propuesta económica, acorde con los datos obtenidos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

### Consulta 35 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

Atendiendo la cantidad de consultas pendientes por contestar por parte de la Convocante, y la importancia de proveer planos y EETT faltantes, así como aclaraciones a las consultas, solicitamos se considere una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

### Consulta 36 - Precios de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos una revisión del Precio de Referencia del Ítem 42 "Cuneta Revestida de Hormigón" del Lote 5 dado que el precio referencial no es ejecutable conforme a las EETT.

Se observa además que el consumo de materiales previsto en el Antecedente de Precios de Referencia (0,19 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>) no corresponde y genera una inconsistencia en el dimensionamiento y el volumen de hormigón efectivamente requerido.

En consecuencia, el consumo debería corregirse en función a la unidad de medida (m<sup>3</sup>), a fin de reflejar el costo real del ítem.

Por lo expuesto, solicitamos la revisión técnica y económica del análisis de precios de referencia, ajustándolo a los parámetros correctos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, los precios publicados son de carácter referencial, por lo que, cada oferente deberá realizar su propio Análisis de Precios Unitarios de cada ítem, considerando las particularidades de cada caso para la cotización de su oferta.

## Consulta 37 - SUMIDERO

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Entre los documentos proveídos no se encuentra el plano de detalles del Sumidero solicitado. Favor proveer para poder realizar el presupuesto correspondiente

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico, sin embargo, como planos referenciales y demás detalles se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay versión Revisión 2019 en la Unidad 8, que se encuentra publicado en la página web del MOPC.

## Consulta 38 - Reductores de velocidad de concreto asfaltico

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Habría algún detalle de los reductores?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se recomienda tomar como referencia los planos y demás detalles contenidos en la Unidad 8 del Manual de Carreteras del Paraguay, versión Revisión 2019, disponible en la página web del MOPC, así como la Unidad 3 del mismo manual, referente al Diseño de Carreteras.

## Consulta 39 - Producto Nacional

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

En relación al Margen de Preferencia previsto para procedimientos de carácter internacional, solicitamos aclarar el criterio aplicable a ofertas en consorcio.

En caso de que uno o algunos de los integrantes cuenten con el Certificado de Producto Nacional, mientras otros no lo posean, ¿el consorcio accede igualmente al beneficio del margen de preferencia?

El Pliego indica que la no presentación del certificado no implica descalificación, pero no precisa el alcance del beneficio en este supuesto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el procedimiento es de carácter Nacional por lo tanto en caso de consorcios, todos los integrantes de dicho consorcio deben contar con el Certificado de Producto Nacional para ser beneficiado con el Margen de Preferencia.

## Consulta 40 - Mitigación ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 13: Observamos que en la Planilla de Precios, el ítem "Mitigación Ambiental" menciona un 1%. Sin embargo, en las EETT del ítem, no se aclara ese 1%, Se solicita confirmar si se debe ofertar el 1%

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se modifica la Especificación Técnica del ítem mencionado.

## Consulta 41 - Cruce de calle de conexión de agua potable de 1"

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 12: Se solicitan las EETT del ítem "Cruce de calle de conexión de agua potable de 1", correspondiente al Lote 05.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.

## Consulta 42 - Mojón de kilometraje

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Consulta 11: Se solicitan las EETT del ítem "mojón de kilometraje".

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.

## Consulta 43 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Estimados solicitamos que se realice una PRORROGA de al menos 15 días debido a que el alcance del llamado comprende cinco (5) lotes distribuidos en distritos distintos del Departamento Central y del Departamento Presidente Hayes: Lambaré, Itaiguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción, totalizando más de 85 kilómetros de intervención vial.

Cada lote presenta características técnicas y operativas diferenciadas, tanto por su extensión como por el tipo de estructura de pavimento especificada.

La dispersión geográfica de los lotes implica desafíos logísticos significativos para los oferentes, al requerir planificaciones independientes en materia de acopio de materiales, disponibilidad de plantas asfálticas, transporte, equipamiento y personal técnico. Además, cada municipio cuenta con listados de calles o tramos específicos que deben ser verificados in situ, sumando más de 40 secciones de obra solo en Lambaré, a los que se añaden los correspondientes a Itaiguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción

Dadas estas condiciones, la elaboración de una propuesta integral y técnicamente sólida exige un análisis exhaustivo y comparativo por lote, que incluya estudios topográficos, estimaciones de consumo de materiales, rendimientos de equipos, planificación de accesos, cronogramas de ejecución y evaluación de costos logísticos diferenciados. En particular, el Lote 5 (Nueva Asunción) presenta un entorno distinto, fuera del Departamento Central, con una única vía de 9,08 km sobre terreno de características topográficas y de acceso más complejas, lo que refuerza la necesidad de mayor tiempo para un dimensionamiento técnico correcto

En consecuencia, la magnitud y heterogeneidad del alcance impone una carga técnica considerable en el análisis de los cinco lotes, justificando plenamente la solicitud de prórroga del período de consultas y la extensión del plazo para la presentación de ofertas, a fin de garantizar estudios y propuestas que cumplan con los estándares de calidad y competitividad requeridos por la Convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

## Consulta 44 - Caminos auxiliares y desvíos

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones se establece que “el contratista deberá conducir el trabajo en forma tal que cause la menor interrupción posible al tránsito (...) y colocar la señalización pertinente y los letreros de desvíos necesarios para que el tránsito se mantenga en orden”.</p> <p>Considerando que en el distrito de Lambaré (Lote 1) se prevé la ejecución de obras de pavimentación en zonas urbanas con tránsito intenso y escasas vías alternativas, es previsible que las calles que se utilicen como desvíos requieran trabajos de reparación y adecuación previa para soportar el tránsito provisorio de vehículos, maquinaria y transporte público.</p> <p>Por lo anterior, solicitamos aclarar si la convocante prevé incorporar ítems específicos para la reparación y mantenimiento de los caminos utilizados como desvíos (por ejemplo: bacheo, perfilado o regularización con mezcla asfáltica), o si se podrán aplicar a dichas tareas los ítems existentes de pavimentación incluidos en el presupuesto del Lote 1.</p> <p>Asimismo, se solicita confirmar si el contratista deberá prever dentro de su oferta los costos de reparación, mantenimiento y restitución final de dichos caminos auxiliares una vez finalizada la obra principal.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se informa que mediante la Adenda N° 2 se incorpora la Especificación Técnica correspondiente al ítem mencionado. Así mismo, se aclara que no se encuentra contemplada la reparación de calles paralelas o vías auxiliares utilizadas para la distribución vehicular durante la ejecución de las obras, sin embargo, cada contratista adjudicado deberá preparar el Plan de Trabajo y que incluirá en su propuesta el enfoque general para la ejecución de la obra, en base a un cronograma específico, horario de trabajo, plan de movilización, secuencias de actividades que componen el Programa de Trabajo, etc.</p>		

## Consulta 45 - Protección Forestal en área de préstamos

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>Consutla 14: Se solicitan las EETT del ítem "Protección Forestal en área de préstamos", correspondiente al Lote 5</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.</p>		

## Consulta 46 - Tapas de registro cloacal ESSAP

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas del ítem "Levantar registro cloacal con base tipo anillo de H<sup>9</sup>A<sup>9</sup> (fck = 21 MPa)", se establece que el contratista deberá proveer la tapa con marco de hierro fundido triangular, conforme a los requisitos de resistencia y dimensiones allí indicados.</p> <p>No obstante, en la actualidad la ESSAP viene implementando progresivamente tapas de registro fabricadas en materiales plásticos reforzados (PEAD o compuestos) como alternativa al hierro fundido, a fin de evitar robos, reducir el peso y mejorar la durabilidad en zonas urbanas.</p> <p>En tal sentido, solicitamos confirmar si la convocante permitirá el uso de tapas de registro de PEAD o materiales compuestos, siempre que cumplan con las cargas de diseño y dimensiones exigidas y cuenten con aprobación previa de la ESSAP.</p> <p>Asimismo, se solicita aclarar si, en caso de aceptación, se deberá mantener el mismo diseño triangular y sistema de apoyo especificado en el pliego, o si podrá utilizarse el formato circular estandarizado actualmente adoptado por ESSAP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se informa que deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas del ítem mencionado, sin embargo, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.</p>		

## Consulta 47 - Drenaje de paredes de estribos

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>Consulta 15: Se solicitan las EETT del ítem "Drenaje de paredes de estribos", correspondiente al lote 5.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.</p>		

## Consulta 48 - Baranda prefabricada de HA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>Consulta 16: Se solicitan las EETT del ítem "Baranda prefabricada de HA", correspondiente al lote 5.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.</p>		

## Consulta 49 - Permisos, autorizaciones y coordinación con entes

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones se establece que el contratista deberá solicitar los permisos necesarios ante las municipalidades respectivas para la remoción de pavimentos y veredas, así como coordinar la ejecución con los entes prestadores de servicios.</p> <p>Considerando que el Lote 1 corresponde al distrito de Lambaré, donde existen múltiples servicios urbanos (ESSAP, ANDE, COPACO, y cables de fibra óptica), solicitamos confirmar cuál será el procedimiento formal para la obtención de los permisos y autorizaciones de intervención en la vía pública, y si dichos trámites deberán ser gestionados directamente por el contratista o contarán con una autorización marco del MOPC.</p> <p>Asimismo, se solicita aclarar si los costos asociados a tasas municipales, derechos de intervención, reposición de veredas o cordones deberán ser incluidos en la oferta económica o si serán cubiertos por la convocante.</p> <p>Finalmente, solicitamos confirmar si el MOPC coordinará de manera centralizada las gestiones con los entes prestadores (ESSAP, ANDE, COPACO, entre otros), o si cada contratista deberá gestionar individualmente las autorizaciones necesarias dentro de su ámbito de intervención.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Las gestiones ante municipalidades y entes prestadores deberán ser realizadas por el contratista. Los costos asociados a permisos, tasas y reposiciones deberán incluirse en la oferta.</p>		

## Consulta 50 - PRORROGA DE APERTURA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
<p>Solicitamos una prórroga de al menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas a fin de contar con el tiempo necesario para efectuar un análisis adecuado de los precios DE CADA LOTE ya que son varios requisitos para dichas obras, así poder efectuar mejor oferta para la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.</p>		

## Consulta 51 - Lecho de asiento de alcantarilla

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
<p>Consulta 17: No se encuentran en las EETT, tanto de alcantarillas Tubulares como Celulares, el espesor del lecho de asiento de Concreto FCK=140 Kg/cm<sup>2</sup>. Solicitamos aclarar ese espesor a fin de una mejor cotización.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En respuesta a su consulta, se informa que los detalles correspondientes se encuentran especificados en los planos de las alcantarillas, tanto tubulares como celulares, incluido el espesor del lecho de asiento.</p>		

## Consulta 52 - Tapa metalica de Registro

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
<p>En relación con las Especificaciones Técnicas del ítem “Reposición de tapa - registro metálico”, se hace referencia a un anexo con el detalle constructivo que no se encuentra entre los documentos publicados. Solicitamos su publicación.</p> <p>Asimismo, se observa una inconsistencia en el peso exigido para la tapa: el texto indica un mínimo de 120 kg, mientras que la tabla inferior consigna 53-57 kg. Agradecemos aclarar cuál es el valor vigente para la oferta.</p> <p>Finalmente, solicitamos remitir el detalle completo del ítem “Registro cloacal con base tipo anillo de H°A° (fck = 21 MPa)”, incluyendo dimensiones, armado, elementos (tapa y marco), accesorios y especificaciones de materiales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>mediante Adenda Nº 2 se publica como adjunto a las especificaciones técnicas los detalles de la tapa metálica de registro. El peso mínimo de la tapa corresponde a 57 kg mientras que el peso mínimo mencionado de 120 kg corresponde a la suma del peso de la tapa y el marco.</p>		

## Consulta 53 - Cordón Cuneta

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
<p>El documento “2 - Sección Transversal Tipo (Referencial)” presenta insuficiente definición, imposibilitando la lectura de los detalles del cordón cuneta (líneas, cotas y rotulación). Se solicita enviar los planos en formato y resolución que aseguren la correcta lectura de los detalles y textos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta, se informa que, según lo verificado en el documento “2 - Sección Transversal Tipo (Referencial)”, los elementos mencionados se encuentran debidamente detallados con sus respectivos anchos. Así mismo, el orden del paquete estructural y de la superestructura se presenta de manera clara y conforme al esquema establecido.</p>		

## Consulta 54 - Planos de estructuras a ser removidas

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
<p>Con la finalidad de elaborar un correcto análisis de precios unitarios y prever el manejo y disposición final de los materiales resultantes conforme a las EETT y normativa ambiental vigente, solicitamos los planos específicos de las estructuras a ser removidas (alcantarillas, muros, obras de arte u otras) que formen parte del alcance de los trabajos, a fin de dimensionar correctamente las tareas de demolición y retiro de materiales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo las estructuras a ser removidas como alcantarillas, muros, obras de arte u otras, tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.</p>		

## Consulta 55 - Memoria de Ingeniería

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Solicitamos la Memoria de Ingeniería de todos los lotes del presente llamado. Esto incide directamente en los análisis de precios y puntos de cumplimiento que deben considerarse en la propuesta económica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En relación con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los estudios básicos y elaboración del diseño referencial en los tramos designados por la DCV y Planos de pre dimensionamiento para las obras viales.		

## Consulta 56 - EETT y Planos - Lote 5 Ítem 36: Cunetas de Protección de pie de terraplén

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicita disponer de las Especificaciones Técnicas y Planos correspondientes al Ítem 36: Cunetas de Protección de pie de terraplén del Lote 5. La falta de planos y especificaciones impide definir las dimensiones y materiales, lo cual afecta la correcta elaboración del análisis de precios unitarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 57 - EETT - Lote 5 Ítem 12: Sub base Granular CBR 40%

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicitan las Especificaciones Técnicas del Ítem 12: Sub base Granular CBR 40% del Lote 5. Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos constructivos y equipos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 58 - EETT y Planos - Puentes Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicitan los Planos y las Especificaciones Técnicas de los Puentes del Lote 5. Los planos son indispensables para determinar las cantidades de materiales, así como para la correcta evaluación de los costos de ejecución, logística y plazos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En cuanto a los planos, se señala que la contratista adjudicada deberá desarrollar el diseño de los tramos a ser intervenidos, incluyendo la elaboración de los planos respectivos. No obstante, como material de referencia y para mayores detalles, se recomienda consultar el Manual de Carreteras del Paraguay - Revisión 2019, Unidad 8, disponible en la página web del MOPC.		

## Consulta 59 - EETT - Lote 5 Ítem 12: Sub base Granular CBR 40%

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicitan las Especificaciones Técnicas del Ítem 12: Sub base Granular CBR 40% del Lote 5. Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos constructivos y equipos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 60 - EETT - Lote 5 Ítem 11: Sub base Granular CBR 80%

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicitan las Especificaciones Técnicas del Ítem 11: Sub base Granular CBR 80% del Lote 5. Es necesario contar con la EETT aplicable para definir correctamente el alcance, los materiales, procedimientos constructivos y equipos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
En atención a la consulta formulada, se solicita remitirse a la Adenda N° 2, mediante la cual se incorpora la Especificación Técnica del ítem mencionado.		

## Consulta 61 - Lote 5 - Revisión de las cantidades de las Alcantarillas Tubulares

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Solicitamos la verificación de las cantidades considerando los planos, para los ítems de alcantarillas tubulares del Lote 5 a fin de determinar un correcto análisis del ítem de acuerdo a las EETT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
las cantidades a cotizar corresponde a lo establecido en la planilla de precios a ser descargados del SICP, sin embargo, cada contratista deberá realizar el Diseño Referencial de cada tramo a ser intervenidos, incluyendo el Cómputo métrico de cada ítem de obra, bajo el ítem Proyecto Básico.		

## Consulta 62 - EETT - Lote 1 Ítem 16: Riego de liga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
En las Especificaciones Técnicas, pág. 87 del PBC sección 4. Materiales se indica una tasa de aplicación de 0,30-0,50 L/m <sup>2</sup> sin embargo, en la pág. 88 del PBC se establece: "La cantidad de material bituminoso será indicada en las Órdenes de Trabajo, debiendo estar comprendida entre 0,50 y 1,00 L/m <sup>2</sup> ". Solicitamos aclarar cuál es el rango aplicable para el riego de liga y qué criterio de prevalencia corresponde entre ambos .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
en relación a la consulta realizada, se considera que el rango válido es el indicado (0,50 - 1,00 L/m <sup>2</sup> ), al tratarse de la tasa de aplicación efectiva durante la obra, que se definirá por la fiscalización.		

## Consulta 63 - EETT – Lote 1 Ítem 16: Riego de liga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitud de autorización – Riego de liga con RR-1C  
 El Pliego indica RR-2C (sin polímero) para riego de liga. Por criterios técnicos de viscosidad, uniformidad de película y mejor adhesión capa-capa en superficies densas, solicitamos autorizar RR-1C para la liga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta formulada, se informa que deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas del ítem mencionado.

## Consulta 64 - Lote 1- Cabecera de los ITEMS (22-30) Alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
----------	-------------------	------------

En los ítems de alcantarillas tubulares (22-27) y celulares (28-30) la medición por ml del cuerpo no permite determinar el número de cabeceras  
 Para evitar indefiniciones en cantidades y valorización, solicitamos:

Agregar ítems “Cabecera de alcantarilla – por unidad”, discriminados por tipología (tubular; celular según sección) :  
 -Mantener la medición del cuerpo en ml y medir las cabeceras por unidad.

Esta separación permite presupuestar y controlar de forma transparente sin alterar el criterio de medición del cuerpo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

En relación con su consulta, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo las cabeceras para las respectivas alcantarillas, bajo el ítem Proyecto Básico.

## Consulta 65 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2025
----------	-------------------	------------

Ante la falta de la respuesta a las consultas realizadas, solicitamos a la Convocante una prórroga mínima de 30 días para un correcto análisis de la propuesta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
-----------	--------------------	------------

se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.

## Consulta 66 - propuesta de ajuste del método de medición :Ítem- Bacheo de empedrado existente (5%) :

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Solicitamos modificar el método de medición del ítem citado, reemplazando el texto vigente por el siguiente: "En esta medición NO IRA INCLUIDO el valor de los cordones utilizados, ya sea Cordón Simple o Cordón Cuneta, así como la limpieza y reacondicionamiento de las obras de drenaje superficial a permanecer en el área de reparación indicada."</p> <p>Los trabajos de cordón simple y/o cordón cuneta se medirán y pagarán bajo sus ítems específicos ya previstos en el llamado (o, de no existir, mediante la incorporación del subítem pertinente).</p> <p>Fundamentos: Dado que en esta etapa resulta difícil estimar la incidencia de reposición de cordones (simple o cuneta), la exclusión del cómputo dentro del bacheo evita dobles contabilizaciones, facilita el control y la certificación, y manteniendo consistencia con la existencia del ítem de cordón cuneta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que el método de medición del ítem "Bacheo de empedrado existente (5%)" deberá ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, donde se dispone que en dicha medición se incluyen los cordones simples o cordones cuneta, así como la limpieza y reacondicionamiento de las obras de drenaje superficial a permanecer en el área de reparación indicada.</p>		

## Consulta 67 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Solicitamos que los equipos propuestos, con facturas proformas y compromiso de adquisición, sean considerados como equipos propios, teniendo en cuenta que se asume el compromiso de que todos los equipos propuestos estarán disponibles cuando así se requiera, en base al cronograma de ejecución.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los equipos respaldados mediante facturas proforma y compromisos de compra no se consideran como equipos propios, sino como equipos bajo la modalidad de alquiler o arrendamiento. En consecuencia, dichos equipos serán evaluados conforme a lo dispuesto para equipos alquilados en el PBC.</p>		

## Consulta 68 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Consulta 18: Dada la ausencia de respuestas, el número de consultas efectuadas y la cantidad de lotes, sugerimos a la Convocante conceder una prórroga mínima de 30 días a fin de realizar un análisis preciso.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicada en el SICP.</p>		

## Consulta 69 - COEFICIENTE DE SOLVENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Solicitamos sea considerado que el Coeficiente de Solvencia sea igual o menor a 0,80 (Cero coma ochenta) en promedio de los últimos balances cerrados (2022, 2023, y 2024). Llamados de mayor envergadura han solicitado éstos parámetros en los coeficientes de solvencia y condicen con el coeficiente de liquidez mínimo que exige, garantizando siempre la capacidad de solvencia de acuerdo a los periodos máximos de pago que indica el PBC, en un llamado que no prevé pago de anticipo financiero. Bajar los coeficientes de solvencia no promociona la igualdad de condiciones ni posibilita a que el llamado pueda tener la mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que deberán regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos Mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.</p>		

## Consulta 70 - Item Alcantarillas : Excavacion y Relleno

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Debido a que los ítems de alcantarillas tubulares y celulares incluyen excavación y relleno, y a la falta de planos no es posible estimar con rigor los volúmenes de excavación (m<sup>3</sup>). En tal sentido, solicitamos la remisión de los planos que definan la disposición y ubicación de las alcantarillas en cada calle a intervenir, incluyendo longitudes por tramo, cotas de rasante y de fondo, a fin de efectuar un cómputo métrico y presupuesto precisos. Alternativamente, solicitamos considerar la separación en ítems independientes para excavación y para relleno/n, medidos por metro cubico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que las cantidades y volúmenes de excavación y relleno asociados a los ítems de alcantarillas tubulares y celulares deberán ser considerados conforme a las planillas publicadas en el SICP. Así mismo, se recuerda que el contratista adjudicado será responsable de la elaboración del Diseño Básico, etapa en la cual deberán verificarse y ajustarse las longitudes, cotas y volúmenes definitivos de acuerdo con las condiciones reales del terreno y el alcance del proyecto.</p>		

## Consulta 71 - LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Al encontrarse este contrato en zonas urbanas y semi urbanas, la limpieza de franja de dominio se complica al no contar con lugares donde disponer los residuos de escombros y vegetación producto del trabajo de despeje. Consultamos, ¿cuáles serían los vertederos habilitados para la disposición adecuada de los materiales para cada lote? La elección del vertedero es de vital importancia para prever distancias de acarreo y costos o canon a pagar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En relación con la consulta formulada, será responsabilidad del Contratista gestionar la disposición final de los materiales y residuos generados, conforme a las normas ambientales vigentes y en coordinación con las autoridades municipales competentes o con vertederos debidamente habilitados. Los costos y distancias asociados a dicha gestión deberán ser considerados por cada oferente dentro de su propuesta económica.</p>		

## Consulta 72 - EXPERIENCIA DE CONTRATOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
Se consulta, con respecto a la experiencia en contratos en el cual limitan a 2 y 3 contratos, en caso de Consorcios se entiende que esta cantidad de contratos es por cada integrante???		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
Con relación a la consulta formulada, se aclara que la limitación en la cantidad de contratos aplicará al oferente, sea éste persona jurídica o consorcio (2 integrantes o más). En el caso de consorcios, deberá respetarse lo que establece el PBC para el socio líder, y para cada socio. En consecuencia, la cantidad máxima de contratos será considerada a nivel de propuesta conjunta del consorcio, no en forma individual por integrante.		

## Consulta 73 - EMPEDRADO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
En las EETT del empedrado indica que el mismo irá asentado sobre una base de asiento o sub rasante. Entedemos que dicha sub rasante NO está incluida en el costo del empedrado y que será medida y pagada como un ítem aparte, como por ejemplo: ítem 12- Terraplén (CBR>15, espesor mínimo=30cm). ¿Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
en el caso que se requiera que se realice previamente una capa de terraplén para el asiento del empedrado, dicho trabajo será medida y pagada en el ítem: TERRAPLEN.		

## Consulta 74 - BACHEO DE EMPEDRADO EXISTENTE

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
En las EETT del ítem bacheo de empedrado existente dice: "El pago por las cantidades de la reparación del Pavimento Tipo Empedrado, medidas como se establece anteriormente, en metros cuadrados (m <sup>2</sup> ), se hará al precio contractual correspondiente al ítem Bacheo de empedrado existente (5%) cuyo precio y pago serán la compensación total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de obra, provisión de materiales para la construcción, materiales de rellenos, CORDONES, equipos, herramientas, transportes e imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo."  Solicitamos eliminar la palabra CORDONES en el texto precedente de la Forma de pago. La condición de incluir en el bacheo de empedrados la reposición de cordones es de imposible verificación y estimación en esta etapa de licitación, ya que dependerá de cada caso en particular a lo largo de varios kilómetros.  El ítem cordones, ya existe en la planilla de cantidades por lo que no es problema que en el momento de la ejecución y, de considerarse que haya que reponer o cambiar los cordones, se puede medir y pagar por los ítems existentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
en relación a la consulta realizada, se deberá considerar lo establecido en las especificaciones técnicas del mencionado ítem, y en la planilla de precios a ser descargada del SICP.		

## Consulta 75 - REMOCION EMPEDRADO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En las EETT del ítem Remoción empedrado existente, dice: "También incluirá la recuperación, traslado y acopio, a lugares designados previamente o indicados por la Fiscalización, de los materiales provenientes de la remoción y despeje, (...). La Fiscalización podrá indicar el traslado de los materiales recuperados en coordinación con el Distrito de vialidad del MOPC."</p> <p>Se consulta:</p> <p>1- En lugar de trasladar las piedra sobrantes a un lugar indeterminado ¿se podría reutilizar las piedras para bacheos de empedrado?</p> <p>2- En caso de que no sea posible la reutilización, ¿cuál será el lugar asignado para depósito de las piedras sobrantes? A fin de conocer las distancias de acarreo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la primera parte de la consulta, se informa que las piedras recuperadas durante la ejecución del ítem "Remoción de empedrado existente" podrán ser reutilizadas en los trabajos de bacheo de empedrado, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes establecidas para dicho ítem y sean aprobadas por la Fiscalización. Respecto a la segunda parte de la consulta, en caso de no ser posible la reutilización, será responsabilidad del Contratista gestionar la disposición final de los materiales y residuos generados, conforme a las normas ambientales vigentes y en coordinación con las autoridades municipales competentes Los costos y distancias de acarreo asociados a dicha gestión deberán ser considerados por cada oferente dentro de su propuesta económica.</p>		

## Consulta 76 - LEVANTAR REGISTRO CLOACAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Se consulta si en el ítem Levantar el registro cloacal, sería factible utilizar las tapas de PEAD Reforzada la cual está ya aprobada por la ESSAP y es actualmente ampliamente utilizada.</p> <p>Con estos cambios realizados por la ESSAP se busca evitar los robos de tapas y registro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>En atención a la consulta formulada, se informa que deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas del ítem mencionado, sin embargo, cada contratista adjudicado debe realizar el Diseño Ejecutivo de los tramos a ser intervenidos, incluyendo los planos de pre dimensionamiento para obras viales y entregarlos a la D.C.V., tal y como se establece en las EETT, bajo el ítem Proyecto Básico.</p>		

## Consulta 77 - solvencia

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Solicitamos que baje el coeficiente de solvencia a 0,80, así como se esta utilizando en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de las Licitaciones en curso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que deberán regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos Mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.</p>		

## Consulta 78 - LEVANTAR REGISTRO CLOACAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Se solicita incluir en las EETT del ítem Levantar Registro Cloacal, una cantidad mínima de tapas a reponer. En esta etapa de licitación es muy difícil estimar las cantidades necesarias que deberán reponerse. Teniendo en cuenta que las tapas son unos de los costos más incidentes, se solicita fijar una cantidad mínima de reposición para que las cotizaciones de todos los oferentes sea en igualdad de condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta, se informa que las cantidades correspondientes al ítem "Levantar Registro Cloacal" están establecidas en la planilla publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Se recuerda que será responsabilidad del Contratista adjudicado la elaboración del Diseño Básico, en el cual deberán verificarse y definirse las cantidades reales a reponer, conforme a las condiciones del sitio y al alcance del proyecto.</p>		

## Consulta 79 - Remoción de estructuras existentes

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Consulta 19: solicitamos la confirmación de la unidad de medida del ítem "Remoción de Estructuras Existentes". La misma figura como unidad de medida Global. Consideramos que la unidad de medida debería de ser metros cúbicos, al no existir planos que especifiquen las estructuras a remover.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>remitirse a lo establecido en la planilla de precios a ser descargada del SICP y las especificaciones técnicas del ítem.</p>		

## Consulta 80 - TERRAPLÉN

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>El las EETT del ítem Terraplén indica: "No se colocará en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalización, sean inadecuados por su calidad (CBR menor a 6 % (...)). Además, dice: "El material empleado para la conformación de las capas superiores del terraplén, en los últimos 0,30 m de espesor, deberá presentar suelos con expansión menor 1%, y CBR<math>\geq</math> 15%."</p> <p>Entendemos que el núcleo del terraplén podrá ser un suelo con CBR no menor a 6% y que solamente los últimos 30cm del terraplén tendrán que ser de CBR &gt; a 15%.</p> <p>La pregunta es para poder aclarar bien, ya que el nombre del ítem puede llevar a una confusión al incluir en el nombre mismo del ítem la indicación del CBR&gt;15%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se aclara que, conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, el material del núcleo del terraplén podrá presentar un CBR no menor a 6%, siempre que sea aprobado por la Fiscalización. Asimismo, se ratifica que solo los últimos 0,30 m de espesor del terraplén deberán conformarse con materiales que presenten un CBR igual o mayor a 15% y una expansión menor al 1%, de acuerdo con lo indicado en el PBC.</p>		

## Consulta 81 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Debido a la gran cantidad de consultas que no han sido respondidas, las cuales presentan dudas esenciales para realizar un correcto análisis de la obra y poder así tener una oferta ajustada acorde a las necesidades. Se solicita amablemente una prórroga de al menos 15 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>se solicita tener en cuenta la fecha de presentación y apertura de ofertas que se encuentra publicado en el SICP.</p>		

## Consulta 82 - Esperiencia General y Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Se solicita a la convocante poder cumplir los requerimientos exigidos tanto en el Lote 1 y Lote 2 con la suma de hasta 3 (contratos), al igual que en el Lote 5.</p> <p>Creemos que de esta forma, se estaría dando participación a más empresas que tienen la experiencia en este tipo de trabajos, sin perder la calidad y seriedad a la hora de la ejecución de los mismos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>las exigencias solicitadas como experiencia especifica fueron establecidas de acuerdo a las longitudes y cantidades solicitadas en cada lote y especificadas en la planilla de precios y considerando la complejidad de cada caso, por lo que no todas las exigencias establecidas son iguales.</p>		

## Consulta 83 - Remosion de Estructuras Existentes

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Por favor, se solicita reveer la unidad de medida y colocar las cantidades exactas, ya que no se tiene ningún tipo de referencia para poder realizar un análisis de costos precisos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta, se informa que las unidades de medida y cantidades correspondientes al ítem "Remoción de Estructuras Existentes" deberán ser consideradas conforme a la planilla de precios publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Así mismo, se recuerda que cada oferente adjudicado será responsable de la elaboración del Diseño Básico, en el cual deberán ajustarse las cantidades conforme a las condiciones reales del sitio y al alcance del proyecto.</p>		

## Consulta 84 - CORDON CUNETA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En las EETT del ítem cordón cuneta, 4. Procedimiento constructivo, dice: "a. La base de asiento deberá ser conformada y compactada hasta que presente una superficie plana, de conformidad con la sección indicada en los planos. Si se presentara el material blando e inestable, éste deberá ser retirado y reemplazado por suelos granulares y de características aceptables. Sobre la superficie de esa forma preparada, deberá ser distribuida la arena formando una capa de 15 cm de espesor como mínimo, o espesores mayores, a criterio de la Fiscalización."</p> <p>Solicitamos modificar las EETT donde menciona que debe ser distribuida una capa de 15cm o mayor de arena. La medida no corresponde y es excesiva para tramos en donde en su mayor parte debe ser ejecutado con empedrado. El espesor superior a 5cm puede provocar una desestabilización del empedrado circundante. Solicitamos se indique como espesor a nomás de 5cm, suficiente para corregir irregularidades de la base de asiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones establecen que la capa de arena bajo el cordón cuneta deberá tener un espesor mínimo de 15 cm, pudiendo ser mayor a criterio de la Fiscalización, de acuerdo con las condiciones del terreno y la estabilidad requerida. Dicho criterio otorga la flexibilidad suficiente para que, durante la ejecución, la Fiscalización evalúe y apruebe eventuales ajustes en el espesor de la capa de asiento cuando las condiciones del empedrado circundante así lo justifiquen.</p>		

## Consulta 85 - EXCAVACION EN ITEM ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el apartado 7. FORMA DE PAGO (pág.. 112) se indica "Estos precios constituirán la compensación completa por la ejecución de todos los trabajos, de acuerdo al proyecto, incluyendo la excavación y el relleno, materiales, hormigón, acero en barras, moldes, carga, descarga, transporte, asentamiento y rejuntado de los tubos con mortero 1:3, equipos, mano de obra y todo otro gasto necesario para la ejecución del cuerpo de la alcantarilla, el lecho de asiento y las cabeceras." . Creemos que es un error la inclusión de excavación y que dicho trabajo deberá ser incluido y pagado en el ítem excavación estructural, es correcta nuestra interpretación ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>en relación a su consulta, es correcta su interpretación la excavación serán medidos y pagados bajo el ítem excavación estructural.</p>		

## Consulta 86 - Relleno granular

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Consulta 20: Se solicita la confirmación de la cantidad del ítem "Relleno Granular", del lote 5. En las EETT se indica que el mismo se debe disponer debajo del sello de hormigón de asiento de las alcantarillas. Al verificar la cantidad necesaria, no coincide con la planilla de cantidades dispuesta por la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta, se informa que las cantidades correspondientes al ítem "Relleno Granular" deberán ser consideradas conforme a la planilla de cantidades publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Así mismo, se recuerda que será responsabilidad del Contratista adjudicado la elaboración del Diseño Básico, en el cual deberán verificarse y ajustarse las cantidades reales a las condiciones del sitio y al alcance del proyecto.</p>		

## Consulta 87 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Pedimos que se modifique la capacidad financiera del coeficiente de Solvencia a 0,80, la misma fue reducida a 0,70, sin embargo el coeficiente de Liquidez no fue aumentado, por lo que no condice la exigencia que ambos coeficientes deben generar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>Con relación a la consulta formulada, se informa que deberán regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos Mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.</p>		

## Consulta 88 - FONDOS PARA PAGOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>Atendiendo que la obra no prevé anticipo financiero, solicitamos el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el 2026, ya que según previsiones iniciaría próximo año. Considerando las disposiciones de la Ley 7021, la Convocante debe garantizar los fondos suficientes para pagos para realizar llamados a licitaciones de obra.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
<p>La ejecución del contrato estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y subsiguientes. El presente llamado tiene carácter plurianual, y su continuidad en los ejercicios fiscales posteriores quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y a la asignación del Plan Financiero en los ejercicios correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley N.º 7021/22.</p>		

## Consulta 89 - EXIGENCIAS EN CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
Es contradictorio las exigencia de la Convocante en cuanto a Capacidad Financiera en Solvencia y Liquidez, sin embargo no aumenta la capacidad recursos financieros para las empresas (lo que realmente representa un activo corriente disponible) en el presente llamado, atendiendo que la misma se trata de fondo local, ni siquiera prevé anticipo, y ni siquiera tiene disponibilidad presupuestaria para el periodo real a ejecutarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
Con relación a la consulta formulada, se informa que deberán regirse por los criterios de Capacidad Financiera - Requisitos Mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se mantienen vigentes para todos los oferentes.		

## Consulta 90 - Equipos requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
Nos referimos al punto de Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos en donde se establece lo siguiente:  4. En el caso de equipos propios, el oferente deberá demostrar ser propietario, mediante copia de cédula verde, título de propiedad, factura de compra ó registro del automotor que certifiquen la propiedad del equipo por parte del oferente.  Entendemos que la presentación de uno de los documentos mencionados resulta suficiente para acreditar la propiedad del equipo. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
Con relación a la consulta formulada, se confirma que la presentación de cualquiera de los documentos mencionados en el PBC -cédula verde, título de propiedad, factura de compra o registro del automotor- será suficiente para acreditar la propiedad del equipo, siempre que de dichos documentos pueda verificarse que la maquinaria corresponde efectivamente al oferente.		

## Consulta 91 - SUBRASANTE MEJORADA CBR 15%

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
La EETT añadida de Subrasante mejorada de cbr 15% de un espesor de 30cm. será la cual se utilizara para el paquete estructural correspondiente al empedrado en caso de bacheo, reconstrucción del paquete, etc?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2025
en caso de ser necesario la reconstrucción del paquete serán consideradas las especificaciones técnicas del ítem Subrasante de suelo seleccionado.		