

Consultas Realizadas

Licitación 478832 - ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Solicito a la Convocante aclarar sobre las medidas finales del estante metálico, ya que existen discrepancias entre las medidas establecidas en el PBC y las medidas del plano como se describe a continuación;</p> <p>PBC PLANO Profundidad: 31cm 35cm (corte transversal) Largo: 102cm 111cm (1.110mm) Altura: 190cm 2.000mm</p> <p>Aunque existe una variación de +/- 5mm, dicha tolerancia no cubre las diferencias entre las medidas del plano y el PBC. Lo cual sería oportuno unificar a los efectos de una mejor evaluación de las muestras</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-03-2026
<p>Favor remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Se solicita a la Convocante modificar el tipo de pintura de esmalte sintético a pintura electrostática termo endurecible. El motivo obedece a que la pintura electrostática es mucho más resistente y amigable con el medio ambiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2026
<p>Al respecto, la Convocante se mantiene en los criterios establecidos en las Especificaciones Técnicas del PBC, esta decisión se fundamenta en que dichas EETT fueron definidas atendiendo la adecuada funcionalidad del bien, su durabilidad y las condiciones de mantenimiento requeridas, en concordancia con el uso previsto y las necesidades a ser cubiertas. En consecuencia, se solicita remitirse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 3 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
<p>Con el fin de una mejor optimización de los materiales (chapas de acero) y por consiguiente un mejor precio para la Convocante, solicito se fije el ancho o profundidad de cada bandeja de los estantes en 30cm., sería apenas 1cm menos de lo que indica el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2026
<p>Al respecto, esta Convocante se mantiene en las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC. La decisión se fundamenta en que las mismas han sido definidas considerando la adecuada a las necesidades previstas para su uso, específicamente para la guarda de documentos en archivos. Asimismo, las medidas indicadas en los planos corresponden a dimensiones mínimas recomendadas por lo tanto se mantienen las medidas originales. En consecuencia, se solicita remitirse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 4 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2026
Favor aclarar si las bandejas de los estantes serán fijas o reposicionables, en caso de que sean fijas, deberán estar soldadas con soldadura MIG a los parantes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Las bandejas de los estantes serán fijas y deberán ser soldadas mediante el sistema MIG		

Consulta 5 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2026
Favor aclarar si las bandejas de los estantes serán fijas o removibles, en caso de que sean fijas, deberán estar soldadas con soldadura MIG a los parantes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Se aclara que las bandejas de los estantes serán fijas y deberán ser soldadas mediante el sistema MIG, según la referencia que se puede verificar en las EETT del PBC		

Consulta 6 - Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	09-04-2026
<p>El Plan de entregas carece de toda la información necesaria para una correcta planificación de entregas. Sin bien, se establece 15 (quince) días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra emitida por la contratante, no se establece que cantidad se estaría solicitando con cada orden de compras, en caso de que la Convocante decida solicitar el 50% de toda la cantidad, eso serian 294 estantes, entonces esos 15 días serían insuficientes para cumplir con dicha cantidad.</p> <p>Solicitamos a la Convocante que en la medida de lo posible, se establezca una cantidad máxima por cada orden de compras de manera a poder planificar eficazmente la producción de los estantes metálicos y cumplir en el tiempo establecido en el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Al respecto, se aclara que considerando a que el llamado en referencia se encuentra bajo la modalidad de Contrato Abierto, NO será factible indicar cantidades específicas, ya que la planificación de compras estará sujeta exclusivamente según la necesidad Institucional dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en el PBC		

Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2026
Solicitamos a la convocante aclarar cuantas unidades de estante se solicitaran en cada etapa de entrega, teniendo en cuenta que el plazo de 15 días es un tiempo es bastante reducido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2026
Al respecto, se aclara que considerando a que el llamado en referencia se encuentra bajo la modalidad de Contrato Abierto, NO será factible indicar cantidades específicas, ya que la planificación de compras estará sujeta exclusivamente según la necesidad Institucional. Favor remitirse a lo establecido en el PBC		