

## Consultas Realizadas

# Licitación 477375 - Adquisición de Materiales Eléctricos y Bienes de consumos varios BACO - Ad Referendum

### Consulta 1 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2026
lote 1 (item 22), favor aclarar si la bomba sumergible de 1.5 hp es para pozo artesiano o bomba sumergible para agua residual		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-02-2026
Al respecto se aclara que es Bomba sumergible para pozo Artesiano de 1.5hp monofásico.		

### Consulta 2 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	26-02-2026
Item 2- Hilo para desmalezadora N 100 x rollo de 100mts: favor indicar la medida del hilo para desmalezadora ya que la misma viene a partir de 2.00, 2.50, 3.00 y 3.50		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-03-2026
Hilo para desmalezadora N 100 x rollo de 2.00		