

## Consultas Realizadas

# Licitación 484966 - MCN N° 76/2026 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

### Consulta 1 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2026
Se puede hacer un relevamiento de datos para saber cuantos equipos son entre otras cosas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2026
Favor remitirse al PBC, que establece una visita técnica obligatoria. Conforme a lo publicado en el SICP, el lugar y fecha de visita técnica es el Departamento de Logística, ubicado en el 1er. Subsuelo, Edificio del BCP, situado en la Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos el día jueves, 16 de abril de 2026 - 10:00 h.		

### Consulta 2 - Aclaración sobre tipología EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2026
Se solicita aclarar la tipología de las unidades interiores requeridas por capacidad:  12.000 BTU: ¿debe ser tipo Split Pared ? 18.000, 24.000 y 36.000 BTU: ¿deben ser tipo Piso/Techo? Es correcta nuestra apreciación? Se solicita confirmar o rectificar mediante adenda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
Favor ajustarse a la adenda.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2026
En las especificaciones técnicas requieren una planilla de datos garantizados, y entre las características a completar se observa lo siguiente: 17 CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A o mejor 18 Con tecnología INVERTER: Si o NO  En cuanto a la clasificación energética se consulta si la clasificación es conforme a la Norma INTN 51 002 14, y si pueden ser cotizados con equipos tipo "B", esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos que se comercializan en Paraguay son de tipo "B" y los precios referenciales también están de acuerdo al rango de precios de estos equipos.  En cuanto a la Tecnología Inverter o no, favor especificar si debe o no ser inverter el equipo cotizado, dada la diferencia de precios entre un equipo convencional y uno inverter.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-04-2026
El requisito exige que los equipos vengan con un etiquetado de fabrica comprobable con los datos del catálogo con eficiencia "A" o mejor de acuerdo a NORMAS INTERNACIONALES (Mejores serían: A+, A++, etc. mientras sea un A mas alto el equipo es más eficiente). Se modifica por adenda a fin de un mejor entendimiento. En cuanto a la tecnología inverter, favor ajustarse al PBC, que establece que este es un opcional deseable y en la planilla de datos garantizados se debe especificar si cuenta con la tecnología o no.		

## Consulta 4 - Visita Técnica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-04-2026
<p>En relación con el proceso de referencia, y considerando que la visita técnica obligatoria ya fue realizada, solicitamos la posibilidad de habilitar una nueva fecha para la misma.</p> <p>Debido a la superposición de actividades técnicas previamente programadas y a la necesidad de asignar personal especializado para el relevamiento en sitio, no nos fue posible participar en la instancia inicialmente prevista.</p> <p>Manifestamos nuestro interés en participar del proceso y consideramos que contar con una nueva visita técnica resulta fundamental para la correcta elaboración de la oferta.</p> <p>Asimismo, entendemos que esta medida contribuirá a una mayor participación de oferentes.</p>		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-04-2026
<p>En atención a que la visita técnica prevista para el presente llamado ya fue realizada, habiéndose publicado el llamado en el SICP en fecha 13/04/2026, esta Convocante no prevé fijar una nueva fecha de visita técnica.</p>		