

Consultas Realizadas

Licitación 485347 - Seguro para el Edificio de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A

Consulta 1 - SINIESTRALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2026
Favor proveer la siniestralidad detallada de los últimos 5 años correspondiente al Edificio de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A y sus instalaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2026
se informa que la siniestralidad correspondiente al Edificio de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A y sus instalaciones registra un (1) único siniestro indemnizable durante los últimos cinco (5) años de cobertura. No se registran otros eventos que hayan dado lugar a reclamaciones o afectación de la póliza en dicho período.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – SINIESTRALIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2026
Con relación al único evento de siniestro registrado en el Edificio de Laboratorio de Bioseguridad NSB2A y sus instalaciones; solicitamos por favor a la Convocante datos sobre la causa y el monto de la indemnización del siniestro ocurrido		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-07-2026
El registro de siniestro está relacionado a: Daños en el Variador de frecuencia y un Motor Forzador de uno de los Chillers del Laboratorio, evento ocurrido en abril del corriente año, asociado a condiciones eléctricas externas como subtensión en la alimentación, oscilación de tensión o inestabilidad en la red conforme el reporte de los técnicos. Monto de la Indemnización: Gs. 19.845.316.-		