

Consultas Realizadas

Licitación 484326 - ADQUISICIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON PARAMETRIZACIÓN

Consulta 1 - Solicitud de visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2026
Solicitamos a la Convocante tenga a bien confirmar si será posible realizar un relevamiento técnico en uno de los lotes ubicados en la ciudad de Villeta, a fin de obtener datos adicionales necesarios para la correcta preparación de nuestra oferta. En tal sentido, solicitamos, si fuera posible, que se nos permita realizar dicha visita el día lunes 07/09, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en el horario que resulte conveniente para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026
Se aclara que, conforme a lo establecido en el PBC, no se contempla la realización de una visita técnica al sitio como requisito para la presentación de las ofertas. No obstante, los potenciales oferentes que consideren necesario realizar un relevamiento técnico para obtener información adicional que les permita preparar adecuadamente sus ofertas podrán realizar la visita al sitio, previa coordinación con la Fabrica, a fin de relevar los datos que consideren pertinentes.		

Consulta 2 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2026
En relación con el requisito de experiencia establecido en el PBC, mediante el cual se solicita demostrar experiencia en la venta de celdas de media tensión, mediante facturaciones de venta, contratos, recepciones finales u otros documentos respaldatorios, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de ampliar el período de acreditación, permitiendo la presentación de antecedentes correspondientes a años anteriores al 2023 y a lo transcurrido del año 2026. Considerando que dichos documentos permiten acreditar de manera objetiva la experiencia y capacidad del oferente en la comercialización de los bienes requeridos, entendemos que la consideración de antecedentes adicionales permitiría demostrar una trayectoria más amplia y, a su vez, favorecer una mayor concurrencia y participación de potenciales oferentes, sin afectar la capacidad técnica requerida para la presente contratación. En tal sentido, solicitamos se permita considerar dichos antecedentes, siempre que correspondan a la venta de celdas de media tensión y se encuentren debidamente respaldados mediante la documentación establecida en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
En las especificaciones técnicas no se individualizan los detalles del cableado de potencia. Favor definir los parametros y especificaciones del mismo para la correcta cotización		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Para la correcta cotizacion se requiere planos y especificaciones del tipo de cables, planos de los trazados de bandejas o en todo caso la métrica y los tipos de cables.		

Consulta 5 - ALIMENTADORES

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Favor aclarar, o confirmar si los alimentadores fueron licitados de manera separada a este llamado.		

Consulta 6 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Solicitamos respetuosamente a la Convocante tenga a bien considerar la ampliación del plazo de entrega de los bienes, actualmente establecido en 150 (ciento cincuenta) días calendario, otorgando 60 (sesenta) días calendario adicionales, quedando el plazo total en 210 (doscientos diez) días calendario. La presente solicitud se fundamenta en los tiempos necesarios para la adquisición e importación de los bienes, considerando las distintas etapas que comprende el proceso logístico internacional hasta su disponibilidad y entrega final. Entendemos que la ampliación solicitada permitirá establecer un plazo más razonable y acorde con los tiempos propios de este tipo de operaciones, reduciendo el riesgo de eventuales incumplimientos derivados de los procesos logísticos y garantizando una adecuada provisión de los bienes requeridos. Asimismo, contar con un plazo de 210 días calendario favorecería la participación de un mayor número de potenciales oferentes, permitiendo que empresas que dependen de procesos de importación puedan presentar ofertas en condiciones competitivas y con plazos de entrega factibles. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante tenga a bien considerar favorablemente la ampliación de 60 días calendario adicionales, estableciendo el plazo de entrega en 210 días calendario.		

Consulta 7 - Lote 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Lotes N.º 3 y N.º 4: la tabla del ítem 2 (Parámetros Eléctricos Garantizados), en la página 38 del pliego, solicita una corriente nominal de 1250 A para las barras. Sin embargo, en la tabla correspondiente al Lote N.º 3, en la página 36, el conjunto especificado está compuesto por solo 2 columnas (1 entrada y 1 salida), con una corriente nominal de 630 A. Únicamente en la tabla del Lote N.º 4, en la página 37, se especifica un interruptor extraíble de 1250 A en la entrada, ya que se trata de un conjunto de mayor tamaño. En este caso, ¿podemos considerar barras de 630 A para el conjunto correspondiente al Lote N.º 3?		

Consulta 8 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Lote N.º 5 (páginas 39 y 40 del pliego): en el apartado "tipo de aparato", se solicita para el ítem 1 un conjunto con seccionador e interruptor. En el mercado hay varias soluciones una de ellas es para 1250 A contempla la utilización de un interruptor extraíble (sin seccionador). Solicitamos se pueda ofertar esta solución		

Consulta 9 - PARA LAS CELDAS INTERRUPTORAS SBC

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Celdas Interruptoras Principales (Tipo SBC): ¿los sensores de corriente y tensión deben ser necesariamente de la línea KEVCD (combinados), o pueden ser transformadores de corriente y tensión estándar, separados, encapsulados en resina epoxi?		

Consulta 10 - DIAGRAMAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Para poder definir con mayor detalle cada lote (incluyendo la posición de cada columna), ¿existe algún diagrama unifilar que pueda ser suministrado? Todo ello a que podría considerarse un suministro de conjuntos montados		