

Consultas Realizadas

Licitación 208392 - SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZOS DE EXISTENTES

Consulta 1 - Reutilizacion de cables

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2011

En nuesro recorrido en los sitios Ruta 6ta, hohenau 2 GSM, Nueva Germania vimos que los cables desde el PD hasta el TG son nuevos del tipo NYY 2x10mm, consultamos si debemos cambiarlo

Respuesta Fecha de Respuesta 16-08-2011

Para los sitios Ruta 6ta, Hohenau 2 GSM, Nueva Germania se podrán reutilizar los conductores existentes del tipo NYY 2 x 10 mm2 desde el PD hasta el TG.

27/10/25 16:39