

Consultas Realizadas

Licitación 229703 - LCO N° 01/12-Segundo llamado-Servicio de cableado estructurado y eléctrico para las oficinas de la SET

Consulta 1 - Item 2.6 - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2012
Solicitamos que el plazo del remplazo o sustitucion de algun componente, sea de 96 hs. como minimo, teniendo en cuenta distancias como Loma Plata, Ciudad del Este, Pilar ect.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-04-2012
La Convocante considera que la criticidad del correcto funcionamiento de las oficinas Regionales de la SET demanda de un tiempo máximo de restitución de 24 horas de sucedido el desperfecto, así mismo vale recordar que los traslados dentro de la República, en las localidades sujetas al contrato no superarán las 8 horas, razón por la cual, la Convocante se reafirma en los términos del PBC, mencionando que los oferentes interesados en participar en este evento de SBE se remitan a lo requerido en el PBC.		

Consulta 2 - Item 2.9 - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2012
El Item solicita Otros Servicios, pero en la planilla de precios no figura como tal. Como se cotizara este Item?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-04-2012
La Convocante considera que los trabajos detallados en el punto 2.9 de las Especificaciones Técnicas de la Sección III ? Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos?, bajo el rótulo sin Costo para la Convocante, son tareas inherentes a cualquier requerimiento cotizado por el oferente, en el marco de los servicios de cableado estructurado y eléctrico, por tanto, se reafirma en los términos del PBC, mencionando que los oferentes interesados en participar en este evento de SBE se remitan a lo requerido en el PBC.		

Consulta 3 - Sistema de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2012
Solicitamos el sistema de Adjudicacion sea por Item y no por el Total.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-04-2012
La Convocante se reafirma en los términos del PBC, mencionando que los oferentes interesados en participar en este evento de SBE se remitan a lo requerido en el PBC.		

Consulta 4 - CANTIDAD APROXIMADA

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Se puede tener una cantidad aproximada de puntos de red por cada sitio/ITEM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
La convocante considera importante hacer mención a que este procesos concursal, se lleva a cabo bajo la modalidad de contrato abierto por cantidad en unidades monetarias, en atención a la imposibilidad de definir con antelación la cantidad exacta o amplitud de trabajos a ser requeridos, pues las necesidades se originan con el transcurso del tiempo en lo que se refiere al Mantenimiento del Sistema de Comunicación de las Redes de todos los edificios de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, sin embargo, la convocante garantiza, en base a sus necesidades inmediatas insatisfechas de puntos de red, que garantiza cubrir el monto del 50% estimado del contrato, concordante con lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 402/2012.		

Consulta 5 - PROVISION DE CABLES

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .1#1 al .1#6, habla de "cableado", incluimos en estos # la provisión de cable UTP correspondiente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
Los trabajos detallados en el PBC incluye la provisión de insumos, productos y/o materiales señalado en dicho apartado a más de la instalación del mismo, es importante resaltar que cualquier trabajo de mantenimiento incluye mano de obra e insumos, por tanto, si incluye la provisión de cable UTP que corresponde a cada trabajo mencionado. Asimismo, vale recordar que: ??el suministro de los servicios deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el programa de suministros, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el Programa de Suministros indicado en las Especificación Técnicas del PBC. Por lo tanto, dichos servicios y/o bienes accesorios o conexos serán suministrados por el PROVEEDOR como si hubiesen sido expresamente mencionados??, conforme lo dispone el PBC, en su Sección III, punto 8, bajo el título: ?Responsabilidad?.		

Consulta 6 - INCLUIR

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .2#1, .2#2, .2#3, .2#4, .2#6, habla de "tendido", incluimos en estos # la provisión de cable F.O.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
Los trabajos detallados en el PBC incluye la provisión de insumos, productos y/o materiales señalado en dicho apartado a más de la instalación del mismo, es importante resaltar que cualquier trabajo de mantenimiento incluye mano de obra e insumos, por tanto si se incluye la provisión de cable F.O. Asimismo, vale recordar que: ??el suministro de los servicios deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el programa de suministros, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el Programa de Suministros indicado en las Especificación Técnicas del PBC. Por lo tanto, dichos servicios y/o bienes accesorios o conexos serán suministrados por el PROVEEDOR como si hubiesen sido expresamente mencionados??, conforme lo dispone el PBC, en su Sección III, punto 8, bajo el título: ?Responsabilidad?.		

Consulta 7 - INCLUIR

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .3, "cableado eléctrico" .2#1 y .2#2, incluimos en estos # los ductos, canaletas plasticas y conductores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
Es importante aclarar que lo atinente a cableado eléctrico, cuya aclaración se requiere, se encuentra en el orden 3.1 y 3.2, y no en el 2.1 y 2.2 como refiere la consulta. Asimismo, se aclara que en los mismos se deberá considerar la mano de obra de instalación y los cables e insumos necesarios para el cableado en sus dos presentaciones. Es pertinente traer a colación que los servicios de provisión e instalación de canaletas plásticas y/o metálicas, ya deberá ser cotizadas en los numerales 1.7 al 1.12, de la Planilla de Precios, la Convocante, según sus necesidades, en ocasión de la ejecución del contrato resolverá si demandará los servicios de los numerales 3.1 y 3.2, con o sin canaletas, para lo cual deberá agregarse en el presupuesto presentado por el Contratista los costos ya cotizados en los numerales 1.7 al 1.12.		

Consulta 8 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .3#10 (1.3#10, 2.3#10, 3.3#10, etc) "Elaboracion de Plano Electrico". Aclaracion de que solo hay que realizar Plano de los Circuitos realizados o afectador por los trabajos de la contratada, y no de todos los demás circuitos del local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
La convocante proveerá un plano arquitectónico en Formato Auto-Cad, del local en el que se realizará el trabajo, debiendo la contratista únicamente añadir en el mismo los nuevos puntos realizados		

Consulta 9 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .1#23 (1.1#23, 2.1#23, 3.1#23, etc) "Elaboración de Plano con el sistema de Cableado UTP (Horizontal y/o Vertical)". Aclaracion de que solo hay que realizar Plano de los racks afectados por los trabajos de la contratada, y no de otros que hubieren y no sean afectados por los trabajos de la misma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
La convocante proveerá un plano arquitectónico en Formato Auto- Cad, del local en el que se realizará el trabajo, debiendo la contratista únicamente añadir en el mismo los nuevos puntos realizados.		

Consulta 10 - INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2012
Sub ítem .3#1 y .3#2, la instalación eléctrico de cada sitio o ítem cuenta con correcta puesta a tierra?. De no ser así sugerimos incluir un numeral adicional que se refiera a la instalacion de puesta a tierra, incluyendo jabalinas, cable de cobre desnudo, etc. para los sitios en donde no se cuente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-04-2012
La instalación eléctrica de cada sitio a ser sujeto a esta Contratación, ya cuenta con la infraestructura adecuada para la instalación directa y correcta en esta materia		