

Consultas Realizadas

Licitación 231443 - Lp0809-12. Suministro de Aisladores de Polietileno Tipo Perno Recto para Media Tensión

Consulta 1 - Aclaracion dimensiones

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2012
A) Solicitamos sea aceptado la altura del aislador $a=140\text{mm}$ garantizando nuestra aislador una mayor distancia de fuga y distancia de arco para un aislador de 25kV y BIL125kV.		
b) Favor aclarar el r (radio) solicitado ya que en la PDG solicitan 14 y en la Tabla 3 22mm. Nuestro aislador posee $r=22\text{mm}$. Sería aceptado?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2012
a) Serán aceptados aisladores con altura $A= 140\text{ mm}$ siempre que estas cumplan con las distancias de fugas y distancias de arcos solicitadas para aisladores de 25kV y BIL 125kV.		
b) El radio r solicitado es de 22mm con las tolerancias establecidas según la Norma NBR 5032, ítem 7.4.1.1.		