

Consultas Realizadas

Licitación 231446 - Lp0729-12.Suministro de Aisladores

Consulta 1 - Modificación de Fecha de Competencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-05-2012
Estimados Señores ANDE.		
Solicitamos sea modificada la fecha de Competencia de por lo menos un día, nuestra solicitud obedece a la coincidencia de la misma con la LPI 732, y la LPI 728, en las cuales estaremos participando.		
Atentos saludos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2012
Favor remitirse a la Adenda 1		

Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2012
Estimados señores ANDE.		
Solicitamos que el plazo de entrega comience a regir a partir de la Apertura de la Carta de Crédito Doméstica, a favor del proveedor domiciliado en la Rca. del Paraguay, esto para estar en igualdad de condiciones con los oferentes del exterior.		
Atentos saludos		

Consulta 3 - Modificación Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2012
Por medio del presente y de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Entregas de la licitación de la referencia, solicitamos sea aceptada la entrega del 100% del suministro a los 150 (ciento cincuenta) días tanto para oferentes locales como extranjeros.		
Realizamos este pedido visto las enormes dificultades con que cuentan nuestros proveedores de extra zona en los fletes marítimos y fluviales hacia el Paraguay.		
A la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy cordialmente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2012
Favor remitirse a la Adenda 2		

Consulta 4 - Consulta EE.TT. ANDE N° 03.34.13 Rev. 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2012
<p>Por medio de la presente y respecto a la licitación de la referencia, más detalladamente sobre las EE.TT. ANDE N° 03.34.13 ? Rev. 1 Aislador de porcelana tipo columna para Media Tensión, solicitamos formalmente que la ANDE estudie la aceptación de la Norma Internacional ANSI C29.7 utilizada mundialmente por fábricas mundialmente reconocidas como de Estados Unidos de ejemplo en lo referente a las medidas del aislador propiamente dichas sobre todo en la aceptación de la dimensión del cuello del aislador donde la American National Standard ANSI C29.7 establece 73+/-3mm y técnicamente cumple 100% con las líneas y materiales de media tensión que la ANDE posee.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2012
<p>No existen impedimentos técnicos para presentar ofertas de aisladores tipo columna bajo la Norma ANSI C 29.7, por lo que la dimensión del cuello del aislador deberá ajustarse al tipo ?F? indicado en esa norma, es decir 73 + 3 mm.</p>		