

Consultas Realizadas

Licitación 231703 - Lco-661-12.Adquisición de Equipos y Componentes Varios para la CH-ACY

Consulta 1 - Plazo de Presentación de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2012
Solicitamos ampliar el plazo para presentación de ofertas por 30 días adicionales. El Plazo establecido actualmente no permite la preparación de una oferta que sea conveniente a las intereses de ANDE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2012
Remitirse a la Adenda N° 1		

Consulta 2 - Item 8: cámaras Termográficas

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2012
Estimados Sres. ANDE, referente a la especificación técnica N° GT/CAY/002/2012, correspondiente al item 8: Cámaras termográficas. Favor aclarar la característica técnica resolución del detector (píxeles), debido a que se indican dos tipos de resoluciones (80x80 píxeles 320x240 píxeles), y no es claro si piden 80x80 píxeles ó 320x240 píxeles. Por el rango de lectura de temperatura se sugiere que sea el de mayor resolución 320x240 píxeles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2012
Remitirse a la Adenda N° 2		

Consulta 3 - Item 8: Camara Termográfica IP54 ó IP43?

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2012
Sres. ANDE, en las EE.TT. del item 8 cámaras Termográficas, se indica En las Características Generales: Carcasa IP54 según IEC529 y en la características Técnicas se indica: IP43. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2012
Favor remitirse a la Adenda 2 y Aclaratoria 1.-		